

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向				
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值							是否 超标	超标 倍数	超标原因	
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.86	10	否			5.12	7.68	35	否			12.55	18.85	50	否			9.89	11.01	48.64	8.70	连续	大气
在线	2019-4-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	7.54	10	否			4.17	6.35	35	否			13.04	19.89	50	否			9.89	11.16	48.58	8.58	连续	大气
在线	2019-4-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	7.38	10	否			7.87	11.39	35	否			14.42	21.14	50	否			10.44	10.73	48.98	8.48	连续	大气
在线	2019-4-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.66	8.77	10	否			2.04	3.20	35	否			16.16	25.05	50	否			10.52	11.32	48.78	8.17	连续	大气
在线	2019-4-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.97	9.17	10	否			3.90	5.97	35	否			14.76	22.72	50	否			10.30	11.23	49.03	8.62	连续	大气
在线	2019-4-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.16	9.17	10	否			6.24	9.26	35	否			13.79	20.59	50	否			10.24	10.92	48.98	8.77	连续	大气
在线	2019-4-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.80	8.95	10	否			4.52	6.97	35	否			14.05	21.74	50	否			10.05	11.30	48.35	8.40	连续	大气
在线	2019-4-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.81	9.18	10	否			4.31	6.80	35	否			14.08	22.26	50	否			10.01	11.51	48.18	8.42	连续	大气
在线	2019-4-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	8.65	10	否			3.92	6.19	35	否			14.21	22.53	50	否			10.06	11.50	48.00	8.16	连续	大气
在线	2019-4-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	8.23	10	否			4.20	6.95	35	否			16.66	27.65	50	否			9.74	11.95	47.88	8.27	连续	大气
在线	2019-4-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	8.33	10	否			4.53	7.49	35	否			14.45	23.86	50	否			9.69	11.92	48.29	8.22	连续	大气
在线	2019-4-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.36	8.76	10	否			4.64	7.58	35	否			13.55	22.14	50	否			9.57	11.82	48.25	8.41	连续	大气
在线	2019-4-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	7.41	10	否			2.49	3.91	35	否			13.66	21.77	50	否			9.52	11.57	47.92	8.11	连续	大气
在线	2019-4-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	7.80	10	否			5.00	7.51	35	否			14.01	21.04	50	否			9.59	11.01	48.75	8.57	连续	大气
在线	2019-4-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	8.26	10	否			6.83	10.50	35	否			15.06	23.07	50	否			9.97	11.19	48.98	8.52	连续	大气
在线	2019-4-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	8.02	10	否			9.79	15.61	35	否			15.93	25.39	50	否			10.64	11.59	49.16	8.08	连续	大气
在线	2019-4-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	8.35	10	否			7.44	11.80	35	否			15.71	24.95	50	否			10.37	11.54	49.46	8.58	连续	大气
在线	2019-4-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.12	7.61	10	否			9.68	14.37	35	否			14.31	21.26	50	否			10.20	10.91	49.55	8.70	连续	大气
在线	2019-4-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	7.73	10	否			11.03	15.92	35	否			15.49	22.49	50	否			10.43	10.66	49.82	8.89	连续	大气
在线	2019-4-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	7.44	10	否			11.54	17.62	35	否			15.83	24.24	50	否			10.44	11.20	49.59	8.86	连续	大气
在线	2019-4-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	7.36	10	否			10.35	16.50	35	否			15.13	24.13	50	否			10.35	11.59	49.41	8.78	连续	大气
在线	2019-4-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	8.61	10	否			10.97	17.00	35	否			13.95	21.63	50	否			10.40	11.32	49.53	8.77	连续	大气
在线	2019-4-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	9.27	10	否			12.33	19.32	35	否			16.20	25.40	50	否			10.48	11.43	49.56	8.87	连续	大气
在线	2019-4-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.93	9.46	10	否			11.42	18.24	35	否			15.98	25.52	50	否			10.54	11.61	49.42	8.81	连续	大气
在线	2019-4-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.23	8.68	10	否			10.81	15.00	35	否			22.42	31.20	50	否			12.09	10.23	50.31	8.96	连续	大气
在线	2019-4-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	8.19	10	否			8.79	12.08	35	否			24.66	34.45	50	否			12.18	10.26	50.12	8.84	连续	大气
在线	2019-4-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.66	10	否			13.73	18.82	35	否			24.47	33.95	50	否			11.88	10.17	49.77	7.81	连续	大气
在线	2019-4-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	6.09	10	否			5.63	7.65	35	否			24.37	33.10	50	否			11.54	9.95	49.34	7.33	连续	大气
在线	2019-4-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.32	10	否			4.10	5.56	35	否			24.68	33.52	50	否			11.58	9.95	49.54	7.82	连续	大气
在线	2019-4-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.95	6.78	10	否			7.86	10.73	35	否			24.95	34.15	50	否			11.87	10.04	49.64	8.08	连续	大气
在线	2019-4-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	8.23	10	否			4.61	6.95	35	否			21.43	32.43	50	否			10.51	11.09	49.15	7.97	连续	大气
在线	2019-4-4	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	9.52	10	否			2.35	3.90	35	否			19.03	31.97	50	否			9.85	12.06	47.21	7.19	连续	大气
在线	2019-4-4	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	9.12	10	否			3.45	5.78	35	否			19.17	32.37	50	否			9.89	12.11	46.23	6.48	连续	大气
在线	2019-4-4	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.81	8.43	10	否			3.98	6.98	35	否			19.46	34.12	50	否			9.77	12.44	46.44	6.68	连续	大气
在线	2019-4-4	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.91	6.39	10	否			4.62	7.54	35	否			17.41	28.46	50	否			9.59	11.82	46.73	6.64	连续	大气
在线	2019-4-4	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	7.01	10	否			5.02	8.00	35	否			17.61	28.07	50	否			9.76	11.59	47.36	7.08	连续	大气
在线	2019-4-4	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	7.59	10	否			6.94	10.79	35	否			19.34	30.02	50	否			10.08	11.34	48.25	7.60	连续	大气
在线	2019-4-4	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.75	8.79	10	否			7.82	12.01	35	否			18.95	29.00	50	否			10.22	11.20	48.96	7.93	连续	大气
在线	2019-4-4	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.83	8.53	10	否			3.29	4.77	35	否			20.57	30.04	50	否			10.71	10.73	49.76	7.80	连续	大气
在线	2019-4-4	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.04	8.73	10	否			5.79	8.35	35	否			20.56	29.73	50	否			10.82	10.62	50.13	7.75	连续	大气
在线	2019-4-4	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.08	8.86	10	否			5.21	7.61	35	否			20.89	30.45	50	否			10.75	10.71	50.15	8.21	连续	大气
在线	2019-4-4	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.22	8.57	10	否			5.11	7.01	35	否			22.64	31.21	50	否			11.26	10.12	50.49	8.47	连续	大气
在线	2019-4-4	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.33	8.83	10	否			10.38	14.54	35	否			25.55	35.66	50	否			11.70	10.24	50.93	8.81	连续	大气
在线	2019-4-4	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.94	8.27	10	否			10.72	14.96	35	否			25.64	35.55	50	否			11.83	10.18	51.00	8.97	连续	大气
在线	2019-4-4	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	6.86	10	否			9.38	12.64	35	否			26.46	35.76	50	否			12.11	9.90	51.13	9.10	连续	大气
在线	2019-4-4	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.34	7.35	10	否			9.74	13.27	35	否			20.71	28.64	50	否			12.05	10.09	51.06	9.09	连续	大气
在线	2019-4-4	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.82	8.08	10	否			6.33	8.81	35	否			21.14	29.35	50	否			11.64	10.20	50.96	9.09	连续	大气
在线	2019-4-4	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.79	8.01	10	否			9.70	13.41	35	否			20.91	28.91	50	否			11.24	10.15	50.27	8.76	连续	大气