

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2							NOx						流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2019-4-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.45	10.09	10	是	0.01	自动校准	12.87	20.09	35	否			15.62	24.45	50	否			10.56	11.41	49.37	8.69	连续	大气	
在线	2019-4-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	9.09	10	否			6.08	9.95	35	否			17.51	28.86	50	否			10.93	11.88	49.48	8.83	连续	大气	
在线	2019-4-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.58	9.04	10	否			4.65	7.54	35	否			17.53	28.41	50	否			10.88	11.74	49.39	8.81	连续	大气	
在线	2019-4-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	9.12	10	否			9.43	15.42	35	否			17.41	28.45	50	否			10.95	11.82	49.39	8.01	连续	大气	
在线	2019-4-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.34	9.02	10	否			6.81	11.44	35	否			17.26	29.34	50	否			10.42	12.11	48.64	7.87	连续	大气	
在线	2019-4-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	9.24	10	否			8.89	15.45	35	否			17.47	30.39	50	否			10.39	12.36	48.33	8.01	连续	大气	
在线	2019-4-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	9.14	10	否			8.31	14.22	35	否			17.58	30.23	50	否			10.61	12.26	47.90	7.73	连续	大气	
在线	2019-4-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	8.95	10	否			8.13	14.28	35	否			17.81	31.52	50	否			10.17	12.47	47.67	7.69	连续	大气	
在线	2019-4-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.35	8.90	10	否			10.20	16.97	35	否			15.23	25.38	50	否			10.24	11.96	48.16	7.85	连续	大气	
在线	2019-4-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	7.56	10	否			13.53	21.89	35	否			15.41	24.94	50	否			9.81	11.73	48.51	8.05	连续	大气	
在线	2019-4-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	7.09	10	否			11.08	17.71	35	否			14.83	23.71	50	否			9.56	11.62	49.09	8.31	连续	大气	
在线	2019-4-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	7.11	10	否			11.85	17.91	35	否			13.69	20.76	50	否			9.39	11.08	49.30	8.48	连续	大气	
在线	2019-4-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	8.39	10	否			9.04	13.59	35	否			14.37	21.58	50	否			9.26	11.01	49.30	8.52	连续	大气	
在线	2019-4-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	8.41	10	否			12.15	17.96	35	否			13.82	20.52	50	否			9.32	10.87	49.20	8.45	连续	大气	
在线	2019-4-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	8.23	10	否			13.12	18.74	35	否			13.00	18.54	50	否			9.44	10.48	49.57	8.73	连续	大气	
在线	2019-4-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	8.86	10	否			10.93	16.09	35	否			13.52	19.89	50	否			9.55	10.80	49.67	8.23	连续	大气	
在线	2019-4-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	9.03	10	否			11.58	17.50	35	否			14.54	21.99	50	否			9.60	11.06	49.37	8.42	连续	大气	
在线	2019-4-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	9.03	10	否			13.41	20.38	35	否			14.19	21.73	50	否			9.80	11.19	49.18	8.42	连续	大气	
在线	2019-4-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.42	8.76	10	否			8.62	13.94	35	否			15.19	24.60	50	否			9.86	11.73	49.03	8.48	连续	大气	
在线	2019-4-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	8.66	10	否			11.10	16.50	35	否			13.97	20.79	50	否			9.84	10.90	49.44	8.61	连续	大气	
在线	2019-4-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	8.35	10	否			13.24	18.09	35	否			14.84	20.65	50	否			10.44	10.16	50.23	9.05	连续	大气	
在线	2019-4-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.79	9.28	10	否			4.71	7.53	35	否			14.75	23.68	50	否			10.44	11.65	49.35	8.72	连续	大气	
在线	2019-4-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	9.04	10	否			5.91	9.49	35	否			14.08	23.72	50	否			9.78	12.04	48.21	7.93	连续	大气	
在线	2019-4-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.74	8.93	10	否			7.06	10.91	35	否			14.89	23.17	50	否			10.43	11.36	48.26	7.90	连续	大气	
在线	2019-4-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.03	8.84	10	否			9.07	13.27	35	否			21.89	32.10	50	否			10.81	10.76	49.68	8.49	连续	大气	
在线	2019-4-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.55	8.37	10	否			2.28	3.43	35	否			21.44	32.33	50	否			10.81	11.05	48.99	8.15	连续	大气	
在线	2019-4-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.77	9.02	10	否			4.25	6.59	35	否			20.96	32.75	50	否			10.79	11.40	48.77	7.59	连续	大气	
在线	2019-4-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	8.44	10	否			4.05	6.34	35	否			20.65	32.26	50	否			10.69	11.40	48.36	6.75	连续	大气	
在线	2019-4-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	8.53	10	否			4.98	7.95	35	否			20.05	32.15	50	否			10.11	11.64	47.90	7.10	连续	大气	
在线	2019-4-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	8.62	10	否			7.65	12.79	35	否			20.66	34.61	50	否			9.81	12.03	47.50	7.14	连续	大气	
在线	2019-4-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	8.63	10	否			5.87	9.49	35	否			18.76	29.76	50	否			9.75	11.49	47.32	7.08	连续	大气	
在线	2019-4-5	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.64	9.26	10	否			1.28	2.08	35	否			18.60	30.54	50	否			9.92	11.85	47.53	7.28	连续	大气	
在线	2019-4-5	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.52	8.71	10	否			7.81	12.38	35	否			15.99	25.26	50	否			9.69	11.50	47.62	7.22	连续	大气	
在线	2019-4-5	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.96	9.61	10	否			6.70	10.79	35	否			15.72	25.37	50	否			9.29	11.70	48.07	7.55	连续	大气	
在线	2019-4-5	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.11	9.44	10	否			6.70	10.35	35	否			14.31	22.12	50	否			9.43	11.29	48.03	7.48	连续	大气	
在线	2019-4-5	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.21	8.13	10	否			8.85	13.80	35	否			14.41	22.50	50	否			9.39	11.39	47.88	7.53	连续	大气	
在线	2019-4-5	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	8.25	10	否			7.93	12.47	35	否			15.34	24.29	50	否			9.33	11.52	47.77	7.56	连续	大气	
在线	2019-4-5	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	8.07	10	否			7.04	10.12	35	否			15.29	22.00	50	否			10.34	10.58	48.79	7.95	连续	大气	
在线	2019-4-5	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	8.12	10	否			6.90	9.82	35	否			15.53	22.08	50	否			10.53	10.45	49.76	8.12	连续	大气	
在线	2019-4-5	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.60	8.27	10	否			8.69	12.81	35	否			14.42	21.28	50	否			9.49	10.84	49.61	7.25	连续	大气	
在线	2019-4-5	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.55	8.49	10	否			7.09	10.78	35	否			15.00	22.96	50	否			9.17	11.17	48.75	7.45	连续	大气	
在线	2019-4-5	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.45	8.50	10	否			8.94	13.96	35	否			15.35	23.92	50	否			9.65	11.37	48.72	7.59	连续	大气	
在线	2019-4-5	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.96	6.55	10	否			8.26	13.69	35	否			16.53	27.40	50	否			9.55	11.94	48.76	7.74	连续	大气	
在线	2019-4-5	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.97	6.35	10	否			11.05	17.67	35	否			16.84	26.96	50	否			9.72	11.62	48.95	7.90	连续	大气	
在线	2019-4-5	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	6.69	10	否			13.01	19.91	35	否			15.14	23.18	50	否			10.19	11.19	49.57	8.27	连续	大气	
在线	2019-4-5	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	8.55	10	否			5.34	8.42	35	否			14.18	23.36	50	否			9.62	11.85	49.50	8.35	连续	大气	
在线	2019-4-5	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.19	8.53	10	否			5.68	9.40	35	否			14.58	23.96	50	否			9.11	11.87	48.61	7.85	连续	大气	
在线	2019-4-5	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.88	7.84	10	否			8.63	13.79	35	否			15.51	24.95	50	否			10.03	11.67	48.63	7.84	连续	大气	