

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>											
在线	2019-4-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	7.90	10	否			9.43	15.16	35	否			14.66	23.57	50	否			10.50	11.67	48.65	8.11	连续	大气
在线	2019-4-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	8.73	10	否			4.88	7.56	35	否			15.76	24.28	50	否			10.89	11.27	48.80	8.38	连续	大气
在线	2019-4-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	8.89	10	否			3.42	5.31	35	否			18.83	29.06	50	否			11.45	11.27	49.53	8.75	连续	大气
在线	2019-4-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	8.99	10	否			6.31	9.83	35	否			17.44	27.21	50	否			10.93	11.38	49.72	8.43	连续	大气
在线	2019-4-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	9.65	10	否			3.58	5.73	35	否			13.46	21.58	50	否			9.83	11.63	48.70	7.95	连续	大气
在线	2019-4-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.14	9.66	10	否			7.75	12.19	35	否			12.89	20.29	50	否			9.78	11.47	47.61	7.64	连续	大气
在线	2019-4-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.23	9.74	10	否			9.66	15.11	35	否			12.73	19.91	50	否			9.81	11.40	47.33	7.65	连续	大气
在线	2019-4-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	8.96	10	否			6.62	10.11	35	否			13.01	19.87	50	否			9.99	11.17	47.51	7.56	连续	大气
在线	2019-4-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	8.82	10	否			8.00	12.67	35	否			14.10	22.33	50	否			9.98	11.51	48.15	7.98	连续	大气
在线	2019-4-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.73	10	否			8.88	14.75	35	否			19.07	31.66	50	否			9.89	11.96	48.18	8.19	连续	大气
在线	2019-4-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.57	10	否			7.03	11.26	35	否			18.52	29.39	50	否			10.02	11.55	48.54	8.21	连续	大气
在线	2019-4-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	7.82	10	否			1.17	1.87	35	否			18.30	29.57	50	否			9.77	11.65	48.51	8.19	连续	大气
在线	2019-4-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	8.62	10	否			2.55	3.98	35	否			12.92	20.16	50	否			9.63	11.27	48.89	8.34	连续	大气
在线	2019-4-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	7.01	10	否			11.60	17.67	35	否			13.47	20.62	50	否			9.51	11.20	48.93	8.45	连续	大气
在线	2019-4-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	7.38	10	否			4.55	6.85	35	否			14.61	22.09	50	否			9.56	11.08	48.84	8.36	连续	大气
在线	2019-4-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.63	10	否			2.82	4.37	35	否			16.15	25.07	50	否			9.57	11.34	48.63	8.00	连续	大气
在线	2019-4-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	7.85	10	否			2.59	3.89	35	否			16.73	25.21	50	否			10.02	11.04	48.70	7.98	连续	大气
在线	2019-4-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.16	9.14	10	否			1.30	1.93	35	否			19.11	28.33	50	否			10.39	10.89	49.12	8.32	连续	大气
在线	2019-4-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.46	8.28	10	否			10.14	15.36	35	否			16.39	24.85	50	否			10.62	11.10	49.74	8.66	连续	大气
在线	2019-4-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	7.96	10	否			10.98	16.98	35	否			16.23	25.14	50	否			10.58	11.31	49.71	8.75	连续	大气
在线	2019-4-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.66	8.27	10	否			6.46	9.45	35	否			17.91	26.15	50	否			10.93	10.73	50.08	8.84	连续	大气
在线	2019-4-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	8.40	10	否			5.37	8.11	35	否			17.53	26.18	50	否			10.98	10.96	50.44	9.28	连续	大气
在线	2019-4-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	8.62	10	否			10.01	15.23	35	否			16.10	24.50	50	否			10.78	11.13	50.46	9.16	连续	大气
在线	2019-4-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	8.93	10	否			8.39	13.00	35	否			17.43	27.05	50	否			10.67	11.33	50.10	9.09	连续	大气
在线	2019-4-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.82	7.83	10	否			10.89	17.59	35	否			17.21	27.95	50	否			10.08	11.76	48.68	7.88	连续	大气
在线	2019-4-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	8.18	10	否			11.12	16.80	35	否			17.64	26.73	50	否			10.87	11.10	49.36	8.16	连续	大气
在线	2019-4-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.46	8.42	10	否			9.82	15.18	35	否			19.55	30.20	50	否			11.63	11.28	49.85	8.32	连续	大气
在线	2019-4-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.83	7.83	10	否			1.71	2.78	35	否			17.05	27.61	50	否			10.56	11.73	49.44	7.10	连续	大气
在线	2019-4-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	8.36	10	否			4.36	7.34	35	否			16.53	27.52	50	否			9.47	11.97	48.66	7.37	连续	大气
在线	2019-4-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.20	8.02	10	否			5.48	8.43	35	否			14.46	22.34	50	否			9.30	11.28	48.43	7.47	连续	大气
在线	2019-4-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	7.21	10	否			2.61	3.86	35	否			13.93	20.59	50	否			9.58	10.85	48.54	7.59	连续	大气
在线	2019-4-6	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	6.65	10	否			2.83	4.29	35	否			15.24	23.26	50	否			10.30	11.17	48.77	7.72	连续	大气
在线	2019-4-6	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	7.09	10	否			6.15	10.13	35	否			15.48	25.70	50	否			9.29	11.95	48.49	7.63	连续	大气
在线	2019-4-6	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.74	7.58	10	否			7.88	12.71	35	否			15.00	24.03	50	否			9.77	11.63	48.28	7.59	连续	大气
在线	2019-4-6	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.79	7.36	10	否			13.99	21.12	35	否			17.44	26.65	50	否			10.99	11.20	48.90	7.70	连续	大气
在线	2019-4-6	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.10	8.03	10	否			9.96	15.79	35	否			20.52	32.30	50	否			10.89	11.47	49.60	8.25	连续	大气
在线	2019-4-6	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	7.77	10	否			4.45	6.69	35	否			20.87	31.30	50	否			10.86	10.99	50.16	8.52	连续	大气
在线	2019-4-6	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.07	7.65	10	否			8.60	12.98	35	否			21.13	31.90	50	否			10.80	11.06	50.12	8.56	连续	大气
在线	2019-4-6	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	7.85	10	否			8.92	14.27	35	否			18.25	29.19	50	否			9.53	11.62	49.59	8.32	连续	大气
在线	2019-4-6	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.99	7.93	10	否			8.85	14.06	35	否			20.11	31.96	50	否			9.88	11.56	48.58	6.61	连续	大气
在线	2019-4-6	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.43	8.13	10	否			6.14	9.14	35	否			21.67	32.42	50	否			10.52	10.97	49.51	7.46	连续	大气
在线	2019-4-6	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.69	8.62	10	否			9.83	14.60	35	否			26.00	39.23	50	否			11.15	11.06	50.39	8.27	连续	大气
在线	2019-4-6	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	9.94	10	否			17.91	29.92	35	否			24.01	39.86	50	否			10.86	11.94	49.76	8.16	连续	大气
在线	2019-4-6	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	8.42	10	否			1.67	2.72	35	否			18.35	29.95	50	否			10.59	11.80	49.67	8.13	连续	大气
在线	2019-4-6	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.52	6.62	10	否			10.04	14.53	35	否			22.98	33.64	50	否			11.34	10.73	50.26	8.43	连续	大气
在线	2019-4-6	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	7.69	10	否			2.61	3.83	35	否			20.71	30.53	50	否			12.02	10.80	51.01	9.04	连续	大气
在线	2019-4-6	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.19	7.21	10	否			13.01	18.09	35	否			24.29	33.76	50	否			12.09	10.21	51.78	9.35	连续	大气
在线	2019-4-6	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.30	7.68	10	否			8.79	12.38	35	否			28.25	40.66	50	否			11.53	10.60	51.34	9.37	连续	大气