

| 监测方式 | 监测日期/时间  | 排放设备 | 监测点位 | 颗粒物                |                    |        |    |    | SO2   |                    |                    |       |    |    |      | NOx                |                    |       |    |    | 流速<br>m/s | O <sub>2</sub><br>% | 温度<br>℃ | 湿度<br>% | 排放方式  | 排放去向 |      |    |
|------|----------|------|------|--------------------|--------------------|--------|----|----|-------|--------------------|--------------------|-------|----|----|------|--------------------|--------------------|-------|----|----|-----------|---------------------|---------|---------|-------|------|------|----|
|      |          |      |      | 实测                 | 折算                 | 标准     | 是否 | 超标 | 超标原因  | 实测                 | 折算                 | 标准    | 是否 | 超标 | 超标原因 | 实测                 | 折算                 | 标准    | 是否 | 超标 |           |                     |         |         |       |      | 超标原因 |    |
|      |          |      |      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 限值     | 超标 | 倍数 |       | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 限值    | 超标 | 倍数 |      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 限值    | 超标 | 倍数 |           |                     |         |         |       |      |      |    |
| 在线   | 2019-4-9 | 0    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 4.10               | 6.60   | 10 | 否  |       |                    | 13.02              | 20.99 | 35 | 否  |      |                    | 17.10              | 27.64 | 50 | 否  |           |                     | 14.49   | 11.70   | 49.36 | 8.50 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 1    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 7.42               | 20.17  | 10 | 是  | 1.02  |                    | 3.97               | 9.45  | 35 | 否  |      |                    | 17.78              | 46.53 | 50 | 否  |           |                     | 14.03   | 15.24   | 45.93 | 7.38 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 2    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 101.42             | 163.84 | 10 | 是  | 15.38 |                    | 7.38               | 11.92 | 35 | 否  |      |                    | 22.30              | 36.05 | 50 | 否  |           |                     | 10.04   | 11.73   | 45.97 | 6.69 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 3    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 156.78             | 233.81 | 10 | 是  | 22.38 |                    | 12.08              | 18.14 | 35 | 否  |      |                    | 22.44              | 33.81 | 50 | 否  |           |                     | 10.74   | 11.01   | 47.64 | 7.34 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 4    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 125.89             | 175.38 | 10 | 是  | 16.54 |                    | 13.59              | 18.83 | 35 | 否  |      |                    | 21.54              | 30.06 | 50 | 否  |           |                     | 11.60   | 10.24   | 49.12 | 7.89 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 5    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 113.22             | 165.05 | 10 | 是  | 15.50 |                    | 12.23              | 17.31 | 35 | 否  |      |                    | 22.54              | 32.18 | 50 | 否  |           |                     | 11.52   | 10.48   | 49.77 | 8.56 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 6    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 36.18              | 49.38  | 10 | 是  | 3.94  | 金属过滤器堵塞            | 10.51              | 14.33 | 35 | 否  |      |                    | 25.47              | 34.75 | 50 | 否  |           |                     | 11.37   | 10.00   | 50.00 | 8.65 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 7    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 64.51              | 88.19  | 10 | 是  | 7.82  |                    | 13.77              | 18.85 | 35 | 否  |      |                    | 26.92              | 36.85 | 50 | 否  |           |                     | 11.45   | 10.04   | 49.88 | 8.75 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 8    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 43.32              | 58.93  | 10 | 是  | 4.89  |                    | 13.62              | 18.55 | 35 | 否  |      |                    | 26.38              | 35.93 | 50 | 否  |           |                     | 11.28   | 9.99    | 49.72 | 8.64 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 9    | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 46.45              | 63.27  | 10 | 是  | 5.33  |                    | 10.65              | 14.51 | 35 | 否  |      |                    | 25.79              | 35.12 | 50 | 否  |           |                     | 11.31   | 9.99    | 49.68 | 8.63 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 10   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 39.00              | 51.73  | 10 | 是  | 4.17  |                    | 5.58               | 7.52  | 35 | 否  |      |                    | 29.03              | 38.68 | 50 | 否  |           |                     | 11.53   | 9.77    | 49.81 | 8.66 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 11   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 12.08              | 15.41  | 10 | 是  | 0.54  |                    | 2.20               | 2.79  | 35 | 否  |      |                    | 31.91              | 40.52 | 50 | 否  |           |                     | 11.73   | 9.20    | 50.07 | 8.79 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 12   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 7.46               | 9.70   | 10 | 否  |       |                    | 1.55               | 2.00  | 35 | 否  |      |                    | 32.93              | 42.76 | 50 | 否  |           |                     | 11.70   | 9.43    | 50.25 | 8.99 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 13   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 15.62              | 20.89  | 10 | 是  | 1.09  | 金属过滤器堵塞            | 1.50               | 2.00  | 35 | 否  |      |                    | 27.54              | 36.86 | 50 | 否  |           |                     | 11.67   | 9.80    | 50.20 | 8.89 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 14   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 19.78              | 26.83  | 10 | 是  | 1.68  |                    | 1.78               | 2.42  | 35 | 否  |      |                    | 24.12              | 32.83 | 50 | 否  |           |                     | 11.68   | 9.96    | 50.40 | 9.04 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 15   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 5.10               | 7.55   | 10 | 否  |       |                    | 8.51               | 13.30 | 35 | 否  |      |                    | 26.24              | 39.07 | 50 | 否  |           |                     | 11.37   | 10.85   | 49.67 | 8.57 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 16   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 4.84               | 7.27   | 10 | 否  |       |                    | 9.08               | 13.77 | 35 | 否  |      |                    | 25.32              | 38.24 | 50 | 否  |           |                     | 10.97   | 11.06   | 49.23 | 8.20 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 17   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 6.44               | 9.47   | 10 | 否  |       |                    | 3.87               | 5.69  | 35 | 否  |      |                    | 26.67              | 39.20 | 50 | 否  |           |                     | 11.62   | 10.79   | 49.00 | 8.28 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 18   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 5.52               | 8.18   | 10 | 否  |       |                    | 6.09               | 9.09  | 35 | 否  |      |                    | 29.00              | 42.98 | 50 | 否  |           |                     | 11.89   | 10.88   | 49.31 | 8.38 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 19   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 5.32               | 8.39   | 10 | 否  |       |                    | 2.77               | 4.33  | 35 | 否  |      |                    | 24.29              | 38.31 | 50 | 否  |           |                     | 11.96   | 11.49   | 49.22 | 8.47 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 20   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 5.94               | 9.25   | 10 | 否  |       |                    | 1.67               | 2.62  | 35 | 否  |      |                    | 22.50              | 35.06 | 50 | 否  |           |                     | 12.04   | 11.36   | 49.21 | 8.52 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 21   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 4.88               | 7.74   | 10 | 否  |       |                    | 2.62               | 4.24  | 35 | 否  |      |                    | 21.42              | 33.92 | 50 | 否  |           |                     | 11.94   | 11.50   | 48.82 | 8.16 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 22   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 5.51               | 8.41   | 10 | 否  |       |                    | 10.51              | 15.86 | 35 | 否  |      |                    | 23.44              | 35.75 | 50 | 否  |           |                     | 12.05   | 11.15   | 49.07 | 8.32 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 23   | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口          | 5.36               | 8.74   | 10 | 否  |       |                    | 1.74               | 2.84  | 35 | 否  |      |                    | 22.79              | 37.07 | 50 | 否  |           |                     | 11.80   | 11.73   | 48.77 | 8.33 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 0    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.14               | 7.77   | 10 | 否  |       |                    | 8.38               | 12.57 | 35 | 否  |      |                    | 22.24              | 33.69 | 50 | 否  |           |                     | 12.87   | 11.07   | 49.29 | 8.18 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 1    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.61               | 7.94   | 10 | 否  |       |                    | 3.54               | 5.01  | 35 | 否  |      |                    | 25.70              | 36.45 | 50 | 否  |           |                     | 12.48   | 10.40   | 49.18 | 8.03 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 2    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.20               | 7.81   | 10 | 否  |       |                    | 5.91               | 8.93  | 35 | 否  |      |                    | 23.71              | 35.60 | 50 | 否  |           |                     | 10.17   | 11.00   | 49.75 | 8.09 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 3    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.14               | 7.20   | 10 | 否  |       |                    | 12.38              | 17.32 | 35 | 否  |      |                    | 24.35              | 34.07 | 50 | 否  |           |                     | 10.97   | 10.28   | 50.32 | 7.79 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 4    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.10               | 7.07   | 10 | 否  |       |                    | 13.00              | 17.99 | 35 | 否  |      |                    | 24.03              | 33.30 | 50 | 否  |           |                     | 11.58   | 10.18   | 50.34 | 7.48 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 5    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.20               | 7.50   | 10 | 否  |       |                    | 14.57              | 20.99 | 35 | 否  |      |                    | 21.45              | 30.92 | 50 | 否  |           |                     | 11.58   | 10.59   | 49.85 | 7.78 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 6    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.36               | 8.07   | 10 | 否  |       |                    | 12.03              | 18.32 | 35 | 否  |      |                    | 21.62              | 32.59 | 50 | 否  |           |                     | 11.32   | 11.03   | 49.49 | 7.81 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 7    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.47               | 9.13   | 10 | 否  |       |                    | 3.32               | 5.57  | 35 | 否  |      |                    | 23.31              | 39.19 | 50 | 否  |           |                     | 11.28   | 11.98   | 48.63 | 7.70 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 8    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.84               | 9.28   | 10 | 否  |       |                    | 3.68               | 6.40  | 35 | 否  |      |                    | 19.85              | 32.14 | 50 | 否  |           |                     | 11.03   | 11.55   | 48.70 | 7.72 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 9    | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.60               | 8.45   | 10 | 否  |       |                    | 7.12               | 11.22 | 35 | 否  |      |                    | 18.41              | 27.95 | 50 | 否  |           |                     | 11.08   | 11.08   | 48.85 | 7.90 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 10   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.64               | 8.63   | 10 | 否  |       |                    | 7.62               | 11.65 | 35 | 否  |      |                    | 19.83              | 30.33 | 50 | 否  |           |                     | 11.06   | 11.19   | 49.13 | 7.94 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 11   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.82               | 8.85   | 10 | 否  |       |                    | 7.00               | 10.65 | 35 | 否  |      |                    | 19.68              | 29.94 | 50 | 否  |           |                     | 11.01   | 11.13   | 49.40 | 8.31 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 12   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.71               | 8.75   | 10 | 否  |       |                    | 5.53               | 8.47  | 35 | 否  |      |                    | 21.23              | 32.55 | 50 | 否  |           |                     | 10.95   | 11.21   | 49.16 | 8.33 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 13   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.29               | 7.88   | 10 | 否  |       |                    | 7.52               | 11.16 | 35 | 否  |      |                    | 20.37              | 30.35 | 50 | 否  |           |                     | 10.98   | 10.92   | 49.02 | 8.12 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 14   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.51               | 8.47   | 10 | 否  |       |                    | 4.20               | 6.50  | 35 | 否  |      |                    | 20.28              | 31.22 | 50 | 否  |           |                     | 10.90   | 11.25   | 49.21 | 8.25 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 15   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.52               | 8.53   | 10 | 否  |       |                    | 8.24               | 12.78 | 35 | 否  |      |                    | 20.92              | 32.40 | 50 | 否  |           |                     | 10.61   | 11.29   | 48.99 | 7.54 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 16   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 6.06               | 9.22   | 10 | 否  |       |                    | 1.10               | 1.68  | 35 | 否  |      |                    | 23.02              | 35.08 | 50 | 否  |           |                     | 10.34   | 11.14   | 48.86 | 6.98 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 17   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 6.32               | 8.95   | 10 | 否  |       |                    | 0.51               | 0.73  | 35 | 否  |      |                    | 25.41              | 35.93 | 50 | 否  |           |                     | 11.03   | 10.40   | 49.45 | 7.71 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 18   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.17               | 7.28   | 10 | 否  |       |                    | 9.23               | 13.08 | 35 | 否  |      |                    | 23.89              | 33.64 | 50 | 否  |           |                     | 11.20   | 10.33   | 50.75 | 8.55 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 19   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 6.30               | 8.69   | 10 | 否  |       |                    | 5.95               | 8.23  | 35 | 否  |      |                    | 25.70              | 35.45 | 50 | 否  |           |                     | 11.38   | 10.13   | 51.04 | 8.88 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 20   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.93               | 8.23   | 10 | 否  |       |                    | 8.09               | 11.23 | 35 | 否  |      |                    | 24.00              | 33.32 | 50 | 否  |           |                     | 11.36   | 10.20   | 51.30 | 9.17 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 21   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 6.12               | 8.84   | 10 | 否  |       |                    | 7.17               | 10.20 | 35 | 否  |      |                    | 22.92              | 33.05 | 50 | 否  |           |                     | 11.33   | 10.60   | 51.21 | 9.15 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 22   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 5.81               | 8.66   | 10 | 否  |       |                    | 10.07              | 15.03 | 35 | 否  |      |                    | 19.54              | 29.14 | 50 | 否  |           |                     | 11.42   | 10.95   | 50.76 | 8.92 | 连续   | 大气 |
| 在线   | 2019-4-9 | 23   | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口          | 6.12               | 9.02   | 10 | 否  |       |                    | 9.58               | 14.25 | 35 | 否  |      |                    | 22.72              | 33.50 | 50 | 否  |           |                     | 11.12   | 10.82   | 50.40 | 8.82 | 连续   | 大气 |