

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx					流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.61	10	否			1.60	2.30	35	否			16.68	24.12	50	否			10.89	10.52	49.23	8.22	连续	大气
在线	2019-4-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.62	8.16	10	否			2.16	3.14	35	否			16.24	23.60	50	否			10.81	10.68	49.12	8.50	连续	大气
在线	2019-4-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	8.49	10	否			16.16	23.72	35	否			26.23	42.01	50	否			10.31	11.36	47.19	7.76	连续	大气
在线	2019-4-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	9.15	10	否			0.97	2.31	35	否			12.80	30.53	50	否			13.27	14.63	44.77	6.69	连续	大气
在线	2019-4-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	9.16	10	否			1.71	3.68	35	否			15.11	32.65	50	否			13.55	14.02	44.10	6.11	连续	大气
在线	2019-4-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	8.81	10	否			7.95	18.19	35	否			11.40	26.10	50	否			14.36	14.45	44.44	6.41	连续	大气
在线	2019-4-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	9.21	10	否			9.26	22.67	35	否			12.47	30.95	50	否			13.81	14.92	44.60	6.58	连续	大气
在线	2019-4-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	9.34	10	否			1.21	3.24	35	否			13.29	35.61	50	否			13.68	15.37	43.13	6.07	连续	大气
在线	2019-4-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	9.44	10	否			0.46	1.34	35	否			12.29	36.14	50	否			12.83	15.90	41.97	5.57	连续	大气
在线	2019-4-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	9.07	10	否			0.64	1.73	35	否			14.66	39.59	50	否			12.12	15.45	42.35	5.66	连续	大气
在线	2019-4-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	27.93	10	是	1.79	校准	16.55	316.11	35	是	8.03	校准	26.69	36.89	50	否			11.15	12.09	43.49	2.42	连续	大气
在线	2019-4-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.00	8.14	10	否			3.65	5.98	35	否			33.79	54.56	50	是	0.09	校准	9.53	11.75	46.71	5.67	连续	大气
在线	2019-4-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.35	7.95	10	否			3.03	4.51	35	否			14.24	21.61	50	否			9.22	10.93	48.23	7.90	连续	大气
在线	2019-4-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	7.97	10	否			3.25	4.97	35	否			20.50	31.33	50	否			9.12	11.19	48.51	8.48	连续	大气
在线	2019-4-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	7.63	10	否			4.57	7.04	35	否			23.39	36.37	50	否			9.65	11.33	48.31	8.53	连续	大气
在线	2019-4-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	7.00	10	否			9.86	13.88	35	否			18.48	25.99	50	否			9.91	10.34	49.42	8.75	连续	大气
在线	2019-4-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	7.94	10	否			3.11	4.23	35	否			21.38	29.12	50	否			10.01	9.98	49.78	8.63	连续	大气
在线	2019-4-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	8.70	10	否			1.63	2.42	35	否			22.21	32.92	50	否			10.86	10.87	49.53	8.87	连续	大气
在线	2019-4-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	7.82	10	否			5.46	6.92	35	否			27.21	36.10	50	否			11.41	9.90	50.15	9.09	连续	大气
在线	2019-4-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.05	8.95	10	否			4.36	5.51	35	否			26.69	33.91	50	否			11.88	9.19	51.58	9.84	连续	大气
在线	2019-4-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	7.97	10	否			2.72	3.50	35	否			26.53	34.23	50	否			11.87	9.37	51.47	9.90	连续	大气
在线	2019-4-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.85	9.03	10	否			2.17	2.86	35	否			28.42	37.45	50	否			12.16	9.61	51.10	9.72	连续	大气
在线	2019-4-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.39	8.37	10	否			9.06	11.86	35	否			29.85	39.11	50	否			12.20	9.55	50.68	9.45	连续	大气
在线	2019-4-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.26	8.23	10	否			15.82	20.79	35	否			28.92	37.99	50	否			12.17	9.58	50.62	9.46	连续	大气
在线	2019-4-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.00	8.20	10	否			9.31	15.22	35	否			20.22	33.26	50	否			10.02	11.84	49.47	8.42	连续	大气
在线	2019-4-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	8.64	10	否			14.12	22.86	35	否			18.91	30.51	50	否			9.95	11.70	49.20	8.22	连续	大气
在线	2019-4-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.38	8.57	10	否			15.24	24.26	35	否			18.25	29.07	50	否			9.87	11.58	49.08	8.23	连续	大气
在线	2019-4-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.07	7.44	10	否			14.77	21.70	35	否			18.72	27.50	50	否			12.00	10.78	49.39	7.92	连续	大气
在线	2019-4-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.10	6.02	10	否			20.28	29.77	35	否			18.96	27.85	50	否			11.80	10.78	49.49	7.28	连续	大气
在线	2019-4-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.73	6.86	10	否			12.54	18.15	35	否			19.67	28.58	50	否			12.46	10.66	49.81	7.96	连续	大气
在线	2019-4-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.04	7.56	10	否			12.25	18.37	35	否			23.06	34.58	50	否			12.49	10.99	50.02	8.37	连续	大气
在线	2019-4-10	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.74	8.75	10	否			1.25	1.89	35	否			28.51	43.46	50	否			12.49	11.16	49.31	8.16	连续	大气
在线	2019-4-10	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.19	8.39	10	否			1.61	2.67	35	否			25.08	40.51	50	否			11.86	11.72	48.99	7.91	连续	大气
在线	2019-4-10	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.84	25.21	10	是	1.52	校准	23.17	193.89	35	是	4.54	校准	12.77	20.03	50	否			11.53	11.42	49.36	5.33	连续	大气
在线	2019-4-10	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	7.50	10	否			6.62	10.96	35	否			38.61	49.76	50	否			10.96	10.22	49.45	4.19	连续	大气
在线	2019-4-10	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	7.61	10	否			9.71	14.11	35	否			17.83	26.10	50	否			10.04	10.70	49.61	7.07	连续	大气
在线	2019-4-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.19	8.55	10	否			7.10	11.60	35	否			22.71	37.72	50	否			9.69	11.87	49.26	7.38	连续	大气
在线	2019-4-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.63	8.74	10	否			9.50	14.73	35	否			17.44	27.06	50	否			9.52	11.33	48.91	7.51	连续	大气
在线	2019-4-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	8.51	10	否			6.43	9.81	35	否			17.16	26.17	50	否			9.87	11.16	48.62	7.56	连续	大气
在线	2019-4-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	8.18	10	否			9.05	13.68	35	否			16.74	25.35	50	否			10.10	11.09	49.24	7.87	连续	大气
在线	2019-4-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.39	8.07	10	否			12.86	19.27	35	否			18.36	27.49	50	否			10.01	10.98	49.46	7.15	连续	大气
在线	2019-4-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.77	8.12	10	否			4.59	6.45	35	否			23.80	33.49	50	否			10.74	10.35	50.52	8.18	连续	大气
在线	2019-4-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.69	8.30	10	否			8.75	12.59	35	否			27.08	39.57	50	否			11.31	10.69	51.60	9.18	连续	大气
在线	2019-4-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.19	8.02	10	否			8.99	13.91	35	否			26.15	40.39	50	否			11.85	11.29	50.64	8.83	连续	大气
在线	2019-4-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	6.34	10	否			6.86	10.40	35	否			24.44	36.62	50	否			11.92	10.98	50.14	8.56	连续	大气
在线	2019-4-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.56	6.83	10	否			6.39	9.59	35	否			26.64	39.89	50	否			11.89	10.98	50.37	8.71	连续	大气
在线	2019-4-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.60	7.06	10	否			7.28	11.16	35	否			25.78	39.64	50	否			11.37	11.23	50.32	8.82	连续	大气
在线	2019-4-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.84	10	否			8.98	13.40	35	否			26.29	39.34	50	否			11.35	10.96	49.98	8.59	连续	大气