

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.05	8.12	10	否			9.42	12.65	35	否			27.72	37.21	50	否			11.55	9.82	50.23	9.23	连续	大气
在线	2019-4-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.72	8.81	10	否			6.91	9.06	35	否			25.39	33.33	50	否			11.85	9.58	50.39	9.23	连续	大气
在线	2019-4-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.23	9.29	10	否			11.29	14.49	35	否			28.48	36.57	50	否			12.01	9.32	50.52	9.35	连续	大气
在线	2019-4-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.51	8.43	10	否			13.99	18.13	35	否			23.73	30.78	50	否			12.09	9.43	50.15	9.20	连续	大气
在线	2019-4-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.80	7.61	10	否			19.81	26.04	35	否			26.88	35.32	50	否			12.47	9.58	50.05	8.53	连续	大气
在线	2019-4-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	7.77	10	否			18.90	24.85	35	否			26.12	34.35	50	否			12.54	9.59	49.91	8.74	连续	大气
在线	2019-4-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.33	8.39	10	否			7.22	9.55	35	否			25.30	33.51	50	否			12.49	9.67	49.90	8.90	连续	大气
在线	2019-4-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.49	8.59	10	否			5.29	6.99	35	否			27.66	36.66	50	否			12.13	9.68	49.97	9.03	连续	大气
在线	2019-4-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.47	8.61	10	否			4.66	6.20	35	否			28.49	37.92	50	否			12.28	9.73	50.13	9.14	连续	大气
在线	2019-4-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.72	9.26	10	否			5.08	6.97	35	否			27.75	38.21	50	否			11.79	10.11	50.27	9.31	连续	大气
在线	2019-4-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.07	8.83	10	否			2.75	4.00	35	否			22.56	32.77	50	否			10.94	10.68	49.27	8.64	连续	大气
在线	2019-4-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	8.56	10	否			7.64	10.63	35	否			20.58	28.65	50	否			10.68	10.23	49.23	8.73	连续	大气
在线	2019-4-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.04	8.59	10	否			6.36	8.93	35	否			20.43	29.04	50	否			10.28	10.45	48.90	8.51	连续	大气
在线	2019-4-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.99	8.70	10	否			3.66	5.32	35	否			20.07	29.19	50	否			10.11	10.68	48.36	8.18	连续	大气
在线	2019-4-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	8.25	10	否			6.91	9.52	35	否			23.69	33.01	50	否			11.03	10.27	48.63	8.30	连续	大气
在线	2019-4-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	8.09	10	否			9.68	12.92	35	否			20.56	27.59	50	否			11.00	9.82	49.89	8.87	连续	大气
在线	2019-4-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	8.95	10	否			4.97	6.82	35	否			21.55	29.66	50	否			10.54	10.10	49.19	8.31	连续	大气
在线	2019-4-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.49	8.66	10	否			4.12	5.49	35	否			24.64	32.90	50	否			10.88	9.76	48.99	8.42	连续	大气
在线	2019-4-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.12	9.18	10	否			5.34	6.83	35	否			31.92	41.15	50	否			11.76	9.35	49.61	8.70	连续	大气
在线	2019-4-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.04	9.26	10	否			10.52	13.85	35	否			30.11	39.60	50	否			11.89	9.60	50.24	9.23	连续	大气
在线	2019-4-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.60	8.38	10	否			20.11	25.49	35	否			29.40	37.31	50	否			12.61	9.19	50.46	9.27	连续	大气
在线	2019-4-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.53	9.36	10	否			16.95	21.04	35	否			31.29	38.87	50	否			13.17	8.92	51.13	9.49	连续	大气
在线	2019-4-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.46	9.27	10	否			14.65	18.12	35	否			33.43	41.54	50	否			13.00	8.92	51.20	9.62	连续	大气
在线	2019-4-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.27	9.56	10	否			10.42	13.68	35	否			30.11	39.63	50	否			12.67	9.61	50.45	9.27	连续	大气
在线	2019-4-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.51	6.89	10	否			6.18	9.47	35	否			22.91	35.04	50	否			10.76	11.18	49.19	8.31	连续	大气
在线	2019-4-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.85	7.40	10	否			6.45	9.85	35	否			22.55	34.40	50	否			10.90	11.17	48.82	7.91	连续	大气
在线	2019-4-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.15	6.27	10	否			8.44	12.75	35	否			22.65	34.18	50	否			11.12	11.06	48.72	7.91	连续	大气
在线	2019-4-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.41	6.64	10	否			11.15	16.71	35	否			24.64	37.15	50	否			11.12	11.04	49.28	8.19	连续	大气
在线	2019-4-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.72	6.57	10	否			16.81	23.40	35	否			25.79	35.92	50	否			11.47	10.23	49.93	7.31	连续	大气
在线	2019-4-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	6.68	10	否			14.07	19.79	35	否			27.77	39.10	50	否			11.70	10.34	50.09	8.04	连续	大气
在线	2019-4-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.30	7.38	10	否			7.50	10.44	35	否			26.79	37.32	50	否			11.81	10.23	50.32	8.50	连续	大气
在线	2019-4-11	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.37	7.77	10	否			4.68	6.69	35	否			26.73	38.64	50	否			11.52	10.61	50.07	8.63	连续	大气
在线	2019-4-11	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.73	6.72	10	否			9.78	13.88	35	否			27.34	38.89	50	否			11.77	10.46	49.69	8.43	连续	大气
在线	2019-4-11	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.06	7.30	10	否			6.82	9.76	35	否			28.02	40.40	50	否			11.31	10.60	49.76	8.56	连续	大气
在线	2019-4-11	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.79	7.18	10	否			3.87	5.81	35	否			22.75	34.10	50	否			10.60	10.99	49.38	8.36	连续	大气
在线	2019-4-11	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.77	7.42	10	否			1.42	2.19	35	否			24.12	37.69	50	否			10.36	11.34	48.64	8.23	连续	大气
在线	2019-4-11	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	6.90	10	否			2.86	4.63	35	否			19.14	31.04	50	否			10.15	11.72	48.54	8.09	连续	大气
在线	2019-4-11	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	7.26	10	否			4.19	7.18	35	否			24.32	41.53	50	否			9.82	12.21	48.24	7.90	连续	大气
在线	2019-4-11	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.47	6.64	10	否			6.73	9.78	35	否			21.80	32.34	50	否			10.85	10.85	48.70	7.97	连续	大气
在线	2019-4-11	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	6.76	10	否			4.07	6.11	35	否			23.48	35.79	50	否			10.73	11.18	49.31	8.27	连续	大气
在线	2019-4-11	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	6.04	10	否			6.18	8.97	35	否			19.22	28.54	50	否			10.17	10.87	48.76	6.71	连续	大气
在线	2019-4-11	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.77	5.27	10	否			7.01	9.61	35	否			24.60	34.39	50	否			10.63	10.23	49.10	7.29	连续	大气
在线	2019-4-11	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.64	5.17	10	否			7.96	11.23	35	否			24.92	35.47	50	否			11.33	10.45	49.51	7.79	连续	大气
在线	2019-4-11	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	6.45	10	否			1.65	2.43	35	否			28.31	41.85	50	否			11.46	10.84	49.36	7.99	连续	大气
在线	2019-4-11	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.13	5.77	10	否			8.76	12.16	35	否			24.53	34.33	50	否			12.15	10.27	50.09	8.38	连续	大气
在线	2019-4-11	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	5.87	10	否			5.87	7.88	35	否			26.09	35.05	50	否			12.69	9.84	51.05	8.90	连续	大气
在线	2019-4-11	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.52	6.22	10	否			7.66	10.50	35	否			26.15	35.94	50	否			12.52	10.08	50.92	8.99	连续	大气
在线	2019-4-11	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	6.06	10	否			9.33	12.61	35	否			25.17	34.03	50	否			12.20	9.90	50.45	8.66	连续	大气