

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.47	8.47	10	否			12.52	16.39	35	否			24.81	32.49	50	否			12.54	9.55	50.06	8.98	连续	大气
在线	2019-4-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.55	8.45	10	否			9.15	11.81	35	否			29.93	38.63	50	否			12.18	9.38	49.68	8.93	连续	大气
在线	2019-4-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.69	8.64	10	否			11.19	14.46	35	否			29.44	38.05	50	否			12.40	9.39	49.74	8.88	连续	大气
在线	2019-4-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.30	9.43	10	否			12.91	16.68	35	否			26.56	34.33	50	否			12.43	9.39	50.04	9.04	连续	大气
在线	2019-4-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	8.37	10	否			14.61	18.94	35	否			29.00	37.60	50	否			12.40	9.43	49.80	8.44	连续	大气
在线	2019-4-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.24	9.36	10	否			20.98	27.13	35	否			27.82	35.96	50	否			12.48	9.40	50.25	8.71	连续	大气
在线	2019-4-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.96	8.92	10	否			19.68	25.23	35	否			27.93	35.81	50	否			12.50	9.30	50.04	8.80	连续	大气
在线	2019-4-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.00	8.95	10	否			22.19	28.39	35	否			28.09	35.93	50	否			12.43	9.27	50.32	8.99	连续	大气
在线	2019-4-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.11	9.36	10	否			12.66	16.54	35	否			23.75	31.28	50	否			11.46	9.62	50.36	8.97	连续	大气
在线	2019-4-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	8.35	10	否			3.53	4.69	35	否			27.11	36.00	50	否			11.81	9.71	50.02	8.85	连续	大气
在线	2019-4-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.65	8.75	10	否			4.61	6.07	35	否			28.02	36.89	50	否			12.46	9.61	50.56	9.15	连续	大气
在线	2019-4-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.86	9.21	10	否			4.30	5.77	35	否			27.80	37.35	50	否			12.93	9.84	50.81	9.35	连续	大气
在线	2019-4-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.97	9.36	10	否			3.75	5.05	35	否			29.05	39.05	50	否			12.87	9.84	50.68	9.31	连续	大气
在线	2019-4-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	7.32	10	否			10.50	13.85	35	否			29.44	38.78	50	否			12.85	9.62	50.82	9.36	连续	大气
在线	2019-4-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	7.02	10	否			18.57	24.75	35	否			29.73	39.64	50	否			12.77	9.75	51.21	9.49	连续	大气
在线	2019-4-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.33	8.73	10	否			9.99	13.73	35	否			26.97	37.13	50	否			12.41	10.11	51.37	9.57	连续	大气
在线	2019-4-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.95	8.03	10	否			14.48	19.41	35	否			25.39	34.20	50	否			12.33	9.87	50.96	9.37	连续	大气
在线	2019-4-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.85	8.74	10	否			15.03	19.07	35	否			27.37	34.86	50	否			11.87	9.23	51.31	9.35	连续	大气
在线	2019-4-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.26	9.29	10	否			13.12	16.74	35	否			28.56	36.51	50	否			11.42	9.27	51.07	9.43	连续	大气
在线	2019-4-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.80	8.92	10	否			10.09	13.13	35	否			30.45	39.99	50	否			11.57	9.56	50.55	9.37	连续	大气
在线	2019-4-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.29	8.51	10	否			7.64	10.29	35	否			27.22	36.73	50	否			11.47	9.89	50.56	9.38	连续	大气
在线	2019-4-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.41	9.17	10	否			6.67	9.55	35	否			23.15	33.07	50	否			10.93	10.49	49.92	9.20	连续	大气
在线	2019-4-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.57	9.15	10	否			8.61	11.80	35	否			23.51	32.83	50	否			10.92	10.23	49.61	8.85	连续	大气
在线	2019-4-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.96	9.18	10	否			14.61	19.18	35	否			26.50	34.93	50	否			11.13	9.63	50.06	9.10	连续	大气
在线	2019-4-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.59	6.41	10	否			9.18	12.84	35	否			29.71	41.57	50	否			11.85	10.27	50.08	8.53	连续	大气
在线	2019-4-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.49	7.97	10	否			6.81	9.77	35	否			28.16	40.82	50	否			11.66	10.66	49.74	8.48	连续	大气
在线	2019-4-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.02	7.10	10	否			9.05	12.71	35	否			23.94	33.84	50	否			11.84	10.39	49.59	8.31	连续	大气
在线	2019-4-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.31	6.05	10	否			8.93	12.54	35	否			26.08	36.70	50	否			11.91	10.33	49.33	8.24	连续	大气
在线	2019-4-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.54	6.21	10	否			14.70	20.17	35	否			23.95	32.76	50	否			12.04	10.04	49.53	7.23	连续	大气
在线	2019-4-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	6.01	10	否			15.50	21.08	35	否			27.71	37.68	50	否			11.89	9.97	49.81	7.72	连续	大气
在线	2019-4-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.62	6.31	10	否			9.18	12.54	35	否			29.28	40.02	50	否			12.06	10.02	50.05	8.22	连续	大气
在线	2019-4-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.99	5.58	10	否			6.48	8.99	35	否			27.14	37.95	50	否			11.71	10.28	49.58	8.10	连续	大气
在线	2019-4-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.97	5.70	10	否			4.54	6.51	35	否			23.15	33.26	50	否			11.00	10.56	48.85	7.88	连续	大气
在线	2019-4-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.42	4.58	10	否			12.45	16.61	35	否			20.42	27.41	50	否			11.46	9.81	49.10	8.03	连续	大气
在线	2019-4-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.62	4.77	10	否			16.40	21.59	35	否			23.02	30.33	50	否			11.97	9.61	50.04	8.49	连续	大气
在线	2019-4-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.93	5.28	10	否			9.56	12.83	35	否			27.65	37.22	50	否			12.35	9.85	50.77	8.98	连续	大气
在线	2019-4-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.22	5.86	10	否			7.14	9.79	35	否			28.07	38.93	50	否			12.38	10.17	51.30	9.51	连续	大气
在线	2019-4-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.41	6.12	10	否			5.09	7.05	35	否			24.97	34.70	50	否			12.35	10.20	51.12	9.31	连续	大气
在线	2019-4-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.54	6.20	10	否			13.98	19.12	35	否			23.49	32.12	50	否			12.35	10.03	51.29	9.40	连续	大气
在线	2019-4-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	5.77	10	否			15.09	20.39	35	否			23.22	31.44	50	否			11.89	9.91	50.84	9.05	连续	大气
在线	2019-4-12	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.55	10	否			17.64	22.98	35	否			26.75	34.86	50	否			11.72	9.49	50.88	8.05	连续	大气
在线	2019-4-12	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	6.56	10	否			4.65	6.14	35	否			27.75	37.15	50	否			11.34	9.79	50.91	8.27	连续	大气
在线	2019-4-12	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.69	6.80	10	否			1.78	2.59	35	否			24.76	35.93	50	否			10.77	10.66	49.93	8.17	连续	大气
在线	2019-4-12	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.55	6.83	10	否			3.24	4.88	35	否			25.54	38.40	50	否			10.96	11.02	49.48	8.24	连续	大气
在线	2019-4-12	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.39	5.19	10	否			9.38	14.27	35	否			23.04	35.26	50	否			10.99	11.17	49.62	8.36	连续	大气
在线	2019-4-12	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.74	5.88	10	否			7.94	12.43	35	否			22.79	35.95	50	否			10.45	11.47	49.08	8.23	连续	大气
在线	2019-4-12	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.02	6.20	10	否			9.91	15.28	35	否			22.58	34.87	50	否			10.41	11.28	49.12	8.22	连续	大气
在线	2019-4-12	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.86	5.98	10	否			7.15	11.08	35	否			24.62	38.30	50	否			10.58	11.32	49.16	8.29	连续	大气