

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	8.42	10	否			7.16	9.77	35	否			23.61	32.37	50	否			12.12	10.04	50.61	9.35	连续	大气
在线	2019-4-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.94	9.18	10	否			13.22	17.45	35	否			26.11	34.53	50	否			12.44	9.66	50.31	9.29	连续	大气
在线	2019-4-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	7.63	10	否			18.40	24.02	35	否			28.32	36.96	50	否			12.53	9.51	50.04	9.13	连续	大气
在线	2019-4-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.48	8.42	10	否			19.74	25.56	35	否			34.11	44.24	50	否			13.18	9.44	50.20	8.99	连续	大气
在线	2019-4-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.34	9.61	10	否			17.54	22.93	35	否			26.25	34.32	50	否			13.38	9.53	50.86	9.17	连续	大气
在线	2019-4-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.95	9.41	10	否			10.66	14.31	35	否			31.20	42.36	50	否			13.55	9.92	50.57	8.53	连续	大气
在线	2019-4-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.04	9.45	10	否			8.13	10.87	35	否			26.45	35.52	50	否			13.54	9.81	50.45	8.59	连续	大气
在线	2019-4-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.21	9.43	10	否			12.62	16.45	35	否			25.57	33.45	50	否			13.23	9.52	50.70	8.85	连续	大气
在线	2019-4-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.46	9.75	10	否			12.53	16.31	35	否			27.28	35.68	50	否			12.22	9.53	50.49	8.72	连续	大气
在线	2019-4-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.82	8.90	10	否			15.09	19.53	35	否			28.55	37.17	50	否			12.13	9.49	50.67	8.92	连续	大气
在线	2019-4-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.93	9.23	10	否			13.78	18.35	35	否			25.54	34.00	50	否			11.70	9.73	50.43	8.77	连续	大气
在线	2019-4-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.85	9.09	10	否			19.64	26.07	35	否			23.79	31.59	50	否			11.45	9.70	50.31	8.66	连续	大气
在线	2019-4-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.26	9.44	10	否			19.49	25.35	35	否			30.00	39.03	50	否			11.62	9.47	50.49	8.83	连续	大气
在线	2019-4-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.13	9.37	10	否			18.03	23.68	35	否			28.26	37.16	50	否			11.42	9.58	50.60	8.89	连续	大气
在线	2019-4-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	7.63	10	否			16.63	22.30	35	否			25.87	34.68	50	否			11.34	9.81	50.65	8.88	连续	大气
在线	2019-4-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.99	7.93	10	否			15.89	21.09	35	否			29.61	39.16	50	否			11.58	9.67	50.42	8.86	连续	大气
在线	2019-4-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.42	8.39	10	否			13.52	17.66	35	否			31.16	40.70	50	否			12.03	9.52	50.53	9.16	连续	大气
在线	2019-4-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.61	8.80	10	否			8.03	10.67	35	否			25.65	34.12	50	否			11.83	9.73	50.70	8.71	连续	大气
在线	2019-4-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.95	7.90	10	否			7.12	9.42	35	否			26.97	35.76	50	否			11.90	9.70	50.22	8.66	连续	大气
在线	2019-4-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	7.10	10	否			10.57	14.25	35	否			23.50	31.69	50	否			11.86	9.88	50.42	9.01	连续	大气
在线	2019-4-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.42	7.29	10	否			14.31	19.26	35	否			26.35	35.47	50	否			12.08	9.85	50.47	9.01	连续	大气
在线	2019-4-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.84	10	否			13.50	18.59	35	否			30.84	42.50	50	否			12.82	10.12	50.28	8.95	连续	大气
在线	2019-4-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	7.10	10	否			13.47	18.51	35	否			28.44	39.08	50	否			13.16	10.08	50.75	9.11	连续	大气
在线	2019-4-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	8.12	10	否			14.84	20.64	35	否			26.49	36.85	50	否			13.15	10.22	51.09	9.48	连续	大气
在线	2019-4-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.43	6.33	10	否			4.58	6.53	35	否			26.87	38.40	50	否			11.79	10.50	49.97	8.96	连续	大气
在线	2019-4-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	6.09	10	否			7.17	9.90	35	否			26.81	37.17	50	否			12.03	10.16	49.75	8.62	连续	大气
在线	2019-4-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	6.33	10	否			9.02	12.68	35	否			28.73	40.59	50	否			12.15	10.37	50.08	8.84	连续	大气
在线	2019-4-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.74	5.18	10	否			8.02	11.11	35	否			28.24	39.07	50	否			12.96	10.16	50.21	8.74	连续	大气
在线	2019-4-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.60	10	否			8.27	11.11	35	否			25.35	34.09	50	否			13.25	9.85	50.77	8.30	连续	大气
在线	2019-4-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.70	3.62	10	否			10.75	14.44	35	否			27.01	36.20	50	否			13.26	9.81	49.78	7.55	连续	大气
在线	2019-4-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.32	4.44	10	否			12.78	17.06	35	否			27.27	36.40	50	否			13.26	9.76	50.56	8.27	连续	大气
在线	2019-4-14	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.88	5.34	10	否			10.05	13.79	35	否			27.51	37.96	50	否			12.97	10.11	50.53	8.63	连续	大气
在线	2019-4-14	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.71	5.24	10	否			11.40	15.93	35	否			24.99	35.39	50	否			11.96	10.39	49.77	8.34	连续	大气
在线	2019-4-14	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.66	4.85	10	否			22.22	29.44	35	否			26.10	34.64	50	否			12.10	9.70	50.22	8.64	连续	大气
在线	2019-4-14	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	5.64	10	否			5.23	6.90	35	否			25.70	33.73	50	否			11.59	9.57	50.28	8.67	连续	大气
在线	2019-4-14	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.18	10	否			1.18	1.59	35	否			29.23	39.52	50	否			11.42	9.89	49.68	8.54	连续	大气
在线	2019-4-14	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.83	6.58	10	否			0.74	1.00	35	否			28.55	39.05	50	否			11.45	10.00	49.46	8.53	连续	大气
在线	2019-4-14	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	5.80	10	否			7.36	9.93	35	否			19.28	26.21	50	否			11.18	9.97	50.24	8.86	连续	大气
在线	2019-4-14	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.70	4.95	10	否			7.37	9.83	35	否			21.96	29.42	50	否			11.20	9.80	50.43	8.84	连续	大气
在线	2019-4-14	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.75	4.98	10	否			3.60	4.76	35	否			26.37	34.91	50	否			11.39	9.68	50.48	8.89	连续	大气
在线	2019-4-14	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.05	5.33	10	否			4.74	6.24	35	否			25.55	33.68	50	否			11.71	9.62	50.86	8.48	连续	大气
在线	2019-4-14	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	6.05	10	否			5.06	7.12	35	否			25.47	35.79	50	否			11.49	10.33	50.72	7.74	连续	大气
在线	2019-4-14	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	5.84	10	否			8.11	11.45	35	否			25.08	35.60	50	否			11.62	10.41	50.22	7.97	连续	大气
在线	2019-4-14	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	5.36	10	否			10.90	16.02	35	否			21.13	31.22	50	否			11.57	10.84	50.02	8.30	连续	大气
在线	2019-4-14	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.82	5.44	10	否			14.33	20.39	35	否			21.07	30.01	50	否			11.83	10.47	50.15	8.50	连续	大气
在线	2019-4-14	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	6.08	10	否			10.90	16.10	35	否			26.25	38.86	50	否			12.60	10.86	50.25	8.59	连续	大气
在线	2019-4-14	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.63	6.50	10	否			16.64	23.28	35	否			23.89	33.53	50	否			12.96	10.30	50.97	8.99	连续	大气
在线	2019-4-14	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.38	5.88	10	否			8.36	11.21	35	否			28.90	38.81	50	否			12.89	9.82	50.73	9.15	连续	大气