

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	7.31	10	否			14.37	19.72	35	否			25.55	35.05	50	否			13.11	10.06	50.66	9.15	连续	大气
在线	2019-4-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.31	8.30	10	否			16.13	21.23	35	否			27.30	35.95	50	否			13.25	9.61	50.87	9.17	连续	大气
在线	2019-4-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.10	9.17	10	否			13.18	17.02	35	否			28.85	37.30	50	否			13.52	9.40	51.17	9.39	连续	大气
在线	2019-4-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	8.56	10	否			7.40	9.83	35	否			28.36	37.54	50	否			13.46	9.67	50.75	9.18	连续	大气
在线	2019-4-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.23	8.34	10	否			13.89	18.69	35	否			29.56	39.56	50	否			13.51	9.78	50.60	9.20	连续	大气
在线	2019-4-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.78	9.22	10	否			13.33	18.19	35	否			28.36	38.66	50	否			13.26	9.98	50.42	8.52	连续	大气
在线	2019-4-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.32	9.65	10	否			16.99	22.41	35	否			27.92	36.83	50	否			13.19	9.63	50.42	8.59	连续	大气
在线	2019-4-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	8.26	10	否			10.60	14.17	35	否			25.67	34.35	50	否			12.43	9.77	50.18	8.76	连续	大气
在线	2019-4-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.66	8.66	10	否			17.23	22.41	35	否			26.59	34.58	50	否			11.83	9.46	50.22	8.81	连续	大气
在线	2019-4-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.17	8.14	10	否			15.13	19.97	35	否			26.35	34.78	50	否			11.61	9.63	50.13	8.66	连续	大气
在线	2019-4-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.41	8.36	10	否			13.47	17.56	35	否			28.64	37.36	50	否			12.21	9.50	50.70	8.92	连续	大气
在线	2019-4-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.80	7.40	10	否			18.16	23.17	35	否			22.94	29.28	50	否			11.85	9.25	51.09	9.06	连续	大气
在线	2019-4-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.63	8.50	10	否			24.87	31.86	35	否			24.41	31.28	50	否			12.04	9.29	51.55	9.47	连续	大气
在线	2019-4-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.23	9.17	10	否			18.77	23.82	35	否			23.27	29.52	50	否			11.56	9.17	51.81	9.56	连续	大气
在线	2019-4-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.18	9.05	10	否			9.25	11.67	35	否			22.87	28.83	50	否			11.18	9.10	51.91	9.53	连续	大气
在线	2019-4-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.17	9.18	10	否			1.89	2.42	35	否			27.18	34.80	50	否			11.53	9.28	51.60	9.45	连续	大气
在线	2019-4-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.72	8.88	10	否			3.17	4.21	35	否			25.08	33.12	50	否			11.98	9.64	51.60	9.76	连续	大气
在线	2019-4-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	8.59	10	否			5.24	6.94	35	否			26.49	35.01	50	否			12.39	9.65	51.67	9.23	连续	大气
在线	2019-4-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.21	8.23	10	否			4.02	5.31	35	否			31.44	41.69	50	否			12.82	9.68	51.42	9.19	连续	大气
在线	2019-4-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.94	7.76	10	否			5.36	7.00	35	否			30.45	39.78	50	否			13.07	9.52	51.64	9.44	连续	大气
在线	2019-4-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	7.20	10	否			7.55	9.92	35	否			28.44	37.34	50	否			13.13	9.58	51.70	9.53	连续	大气
在线	2019-4-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	5.86	10	否			8.34	11.09	35	否			25.27	33.76	50	否			12.27	9.79	51.46	9.72	连续	大气
在线	2019-4-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.26	10	否			17.47	22.89	35	否			21.86	28.75	50	否			11.80	9.59	50.73	9.35	连续	大气
在线	2019-4-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.53	10	否			17.59	23.46	35	否			24.51	32.82	50	否			11.56	9.78	50.32	9.19	连续	大气
在线	2019-4-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.71	6.84	10	否			2.50	3.60	35	否			28.46	41.26	50	否			12.69	10.65	50.28	8.77	连续	大气
在线	2019-4-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.12	6.90	10	否			4.20	5.64	35	否			25.51	34.35	50	否			12.91	9.86	50.25	8.66	连续	大气
在线	2019-4-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	6.85	10	否			9.26	12.29	35	否			26.44	35.24	50	否			13.13	9.75	50.76	8.98	连续	大气
在线	2019-4-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.99	5.37	10	否			17.16	23.07	35	否			28.89	38.84	50	否			13.07	9.83	50.67	9.00	连续	大气
在线	2019-4-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.02	5.51	10	否			11.76	15.99	35	否			28.45	39.01	50	否			13.23	10.04	50.54	8.58	连续	大气
在线	2019-4-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.68	10	否			8.31	11.55	35	否			28.08	39.09	50	否			13.02	10.21	49.96	7.44	连续	大气
在线	2019-4-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	5.86	10	否			12.71	17.03	35	否			25.33	33.97	50	否			12.92	9.81	50.28	8.01	连续	大气
在线	2019-4-15	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.84	10	否			3.91	5.60	35	否			29.19	42.06	50	否			12.09	10.59	49.33	7.89	连续	大气
在线	2019-4-15	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.75	5.37	10	否			7.03	10.05	35	否			24.15	34.57	50	否			11.44	10.52	48.92	7.79	连续	大气
在线	2019-4-15	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.06	5.65	10	否			7.33	10.19	35	否			22.97	31.95	50	否			11.48	10.22	49.26	7.97	连续	大气
在线	2019-4-15	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.33	5.85	10	否			10.54	14.25	35	否			26.76	36.18	50	否			11.99	9.90	50.19	8.47	连续	大气
在线	2019-4-15	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	4.88	10	否			6.94	9.32	35	否			26.37	35.41	50	否			11.90	9.83	50.71	8.80	连续	大气
在线	2019-4-15	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.46	4.66	10	否			9.46	12.72	35	否			28.85	38.77	50	否			12.07	9.84	50.86	9.07	连续	大气
在线	2019-4-15	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.84	5.27	10	否			8.42	11.56	35	否			24.96	34.30	50	否			11.61	10.08	50.92	9.09	连续	大气
在线	2019-4-15	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.97	5.59	10	否			11.60	16.29	35	否			21.03	29.59	50	否			11.30	10.33	50.58	8.82	连续	大气
在线	2019-4-15	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.99	5.63	10	否			7.68	10.86	35	否			25.03	35.35	50	否			11.61	10.37	50.03	8.64	连续	大气
在线	2019-4-15	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.21	4.64	10	否			5.47	7.84	35	否			24.24	35.08	50	否			11.94	10.61	49.00	7.81	连续	大气
在线	2019-4-15	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.46	6.46	10	否			6.12	8.84	35	否			27.84	40.41	50	否			12.28	10.66	50.22	7.35	连续	大气
在线	2019-4-15	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.13	6.99	10	否			6.97	9.48	35	否			24.04	32.74	50	否			12.83	9.98	51.17	8.37	连续	大气
在线	2019-4-15	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	7.26	10	否			11.90	16.01	35	否			26.13	35.13	50	否			13.02	9.84	51.71	9.11	连续	大气
在线	2019-4-15	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.23	6.96	10	否			15.68	20.84	35	否			22.79	30.33	50	否			13.16	9.72	51.81	9.33	连续	大气
在线	2019-4-15	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.83	5.08	10	否			17.07	22.58	35	否			22.59	30.04	50	否			12.13	9.69	51.20	9.27	连续	大气
在线	2019-4-15	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.33	5.86	10	否			12.24	16.48	35	否			26.35	35.66	50	否			11.61	9.90	50.66	8.93	连续	大气
在线	2019-4-15	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.99	7.01	10	否			4.75	6.67	35	否			25.41	35.70	50	否			11.20	10.32	50.63	9.09	连续	大气