

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数								
在线	2019-4-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.01	10	否			7.23	9.91	35	否			24.31	33.38	50	否			11.42	10.07	49.79	8.71	连续	大气
在线	2019-4-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	5.48	10	否			9.17	11.87	35	否			29.68	38.61	50	否			12.69	9.46	50.73	9.00	连续	大气
在线	2019-4-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	5.77	10	否			8.89	11.61	35	否			29.65	38.68	50	否			13.05	9.50	51.22	9.36	连续	大气
在线	2019-4-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.21	10	否			8.21	10.52	35	否			31.51	40.44	50	否			13.05	9.31	51.12	9.27	连续	大气
在线	2019-4-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.61	10	否			6.00	7.91	35	否			33.71	44.68	50	否			13.32	9.66	51.10	9.44	连续	大气
在线	2019-4-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.92	10	否			9.70	13.31	35	否			26.74	36.77	50	否			12.97	10.10	51.20	9.23	连续	大气
在线	2019-4-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.77	10	否			9.77	13.49	35	否			26.27	36.68	50	否			12.54	10.23	50.49	8.81	连续	大气
在线	2019-4-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.58	10	否			5.47	7.70	35	否			23.61	33.62	50	否			11.26	10.44	49.85	8.74	连续	大气
在线	2019-4-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.08	10	否			4.03	5.78	35	否			23.10	33.25	50	否			10.92	10.55	49.07	8.31	连续	大气
在线	2019-4-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.58	7.90	10	否			3.12	4.43	35	否			22.15	31.36	50	否			10.45	10.41	48.97	8.14	连续	大气
在线	2019-4-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.11	8.58	10	否			1.88	2.63	35	否			25.76	36.08	50	否			10.28	10.31	48.89	8.19	连续	大气
在线	2019-4-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.62	7.63	10	否			1.42	1.93	35	否			23.23	31.50	50	否			10.34	9.94	49.12	8.05	连续	大气
在线	2019-4-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	7.17	10	否			1.66	2.21	35	否			30.58	40.68	50	否			10.60	9.73	49.73	8.49	连续	大气
在线	2019-4-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	7.12	10	否			2.03	2.87	35	否			24.38	34.34	50	否			10.08	10.36	49.72	8.62	连续	大气
在线	2019-4-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.22	6.93	10	否			5.99	8.00	35	否			23.37	31.11	50	否			10.16	9.72	50.38	8.71	连续	大气
在线	2019-4-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	7.66	10	否			10.58	15.50	35	否			26.50	38.72	50	否			13.13	10.72	50.11	8.90	连续	大气
在线	2019-4-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	6.73	10	否			12.99	19.14	35	否			27.95	41.28	50	否			13.25	10.85	49.06	8.47	连续	大气
在线	2019-4-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	8.20	10	否			12.58	19.42	35	否			25.29	38.96	50	否			13.30	11.26	48.41	8.04	连续	大气
在线	2019-4-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.97	9.34	10	否			3.11	4.87	35	否			23.97	37.51	50	否			13.05	11.42	48.11	7.59	连续	大气
在线	2019-4-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.30	8.84	10	否			1.24	2.05	35	否			26.15	43.85	50	否			13.19	12.00	47.12	7.28	连续	大气
在线	2019-4-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	5.60	10	否			5.03	8.28	35	否			20.93	34.52	50	否			13.36	11.89	47.37	7.50	连续	大气
在线	2019-4-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	5.41	10	否			5.42	8.71	35	否			19.15	30.64	50	否			13.47	11.63	47.64	7.61	连续	大气
在线	2019-4-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.96	10	否			1.64	2.57	35	否			22.46	35.06	50	否			13.53	11.39	47.65	7.67	连续	大气
在线	2019-4-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	7.48	10	否			1.16	2.06	35	否			20.76	36.24	50	否			13.34	12.41	46.76	7.38	连续	大气
在线	2019-4-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	6.31	10	否			5.19	7.40	35	否			21.13	30.18	50	否			11.17	10.49	50.23	8.68	连续	大气
在线	2019-4-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	6.48	10	否			13.18	17.42	35	否			25.25	33.62	50	否			12.45	9.72	50.74	8.81	连续	大气
在线	2019-4-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.13	6.93	10	否			9.46	12.63	35	否			28.99	39.29	50	否			12.86	9.89	50.99	8.99	连续	大气
在线	2019-4-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	7.41	10	否			12.07	15.57	35	否			28.52	37.03	50	否			12.87	9.43	51.73	9.48	连续	大气
在线	2019-4-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.87	8.01	10	否			11.26	15.40	35	否			30.58	41.74	50	否			13.16	10.01	51.11	9.15	连续	大气
在线	2019-4-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.51	7.79	10	否			11.32	16.00	35	否			27.93	39.48	50	否			12.73	10.39	50.41	7.57	连续	大气
在线	2019-4-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	7.75	10	否			12.70	18.29	35	否			26.45	38.35	50	否			12.22	10.64	49.71	7.73	连续	大气
在线	2019-4-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	7.74	10	否			6.03	9.10	35	否			23.04	35.28	50	否			10.86	11.14	49.24	7.76	连续	大气
在线	2019-4-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	7.16	10	否			10.65	16.22	35	否			22.23	33.90	50	否			10.59	11.14	48.60	7.58	连续	大气
在线	2019-4-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	7.25	10	否			12.46	18.93	35	否			20.38	31.13	50	否			10.29	11.17	48.34	7.54	连续	大气
在线	2019-4-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.56	8.72	10	否			5.31	8.11	35	否			24.61	38.48	50	否			10.25	11.40	48.50	7.68	连续	大气
在线	2019-4-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	8.79	10	否			2.06	3.25	35	否			23.94	37.78	50	否			10.17	11.50	47.95	7.44	连续	大气
在线	2019-4-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.06	6.40	10	否			3.38	5.33	35	否			27.20	42.88	50	否			10.62	11.48	47.97	7.56	连续	大气
在线	2019-4-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.47	7.16	10	否			5.11	8.18	35	否			26.10	41.78	50	否			10.05	11.63	48.13	7.64	连续	大气
在线	2019-4-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	7.60	10	否			6.61	10.26	35	否			28.12	43.66	50	否			10.39	11.33	48.31	7.62	连续	大气
在线	2019-4-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.95	6.94	10	否			8.45	11.90	35	否			24.31	34.11	50	否			12.81	10.30	49.32	8.09	连续	大气
在线	2019-4-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.77	6.77	10	否			8.84	12.57	35	否			28.68	40.75	50	否			12.80	10.44	50.10	8.47	连续	大气
在线	2019-4-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	6.75	10	否			9.91	13.68	35	否			28.41	39.16	50	否			12.78	10.11	50.40	7.42	连续	大气
在线	2019-4-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.00	7.10	10	否			5.63	7.99	35	否			31.25	44.41	50	否			12.60	10.43	50.29	7.65	连续	大气
在线	2019-4-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.53	8.36	10	否			6.82	10.26	35	否			27.10	40.96	50	否			12.72	11.08	49.92	7.90	连续	大气
在线	2019-4-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.87	5.89	10	否			13.02	19.72	35	否			23.22	35.25	50	否			12.90	11.12	50.15	8.26	连续	大气
在线	2019-4-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	6.58	10	否			13.49	20.06	35	否			26.33	39.65	50	否			12.94	11.03	50.59	8.53	连续	大气
在线	2019-4-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	8.43	10	否			2.93	4.68	35	否			25.99	41.59	50	否			12.99	11.63	50.76	8.74	连续	大气
在线	2019-4-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.96	6.23	10	否			2.74	4.28	35	否			20.93	32.92	50	否			12.65	11.45	49.57	8.23	连续	大气