

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数								
在线	2019-4-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	7.73	10	否			8.47	14.86	35	否			22.95	40.33	50	否			13.35	12.46	47.96	8.30	连续	大气
在线	2019-4-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	9.11	10	否			11.19	18.17	35	否			23.40	40.58	50	否			13.39	12.33	48.07	8.31	连续	大气
在线	2019-4-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	8.33	10	否			11.50	21.32	35	否			18.93	35.09	50	否			13.16	12.90	47.10	7.92	连续	大气
在线	2019-4-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	7.93	10	否			6.74	12.20	35	否			21.92	39.69	50	否			13.14	12.71	46.58	7.68	连续	大气
在线	2019-4-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	9.08	10	否			8.13	14.92	35	否			23.22	42.58	50	否			13.22	12.82	46.44	7.62	连续	大气
在线	2019-4-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	8.23	10	否			9.89	17.37	35	否			23.72	41.66	50	否			13.32	12.46	46.63	7.63	连续	大气
在线	2019-4-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	8.32	10	否			13.16	22.85	35	否			22.63	39.60	50	否			13.43	12.42	46.91	7.26	连续	大气
在线	2019-4-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	9.33	10	否			8.03	15.58	35	否			20.99	40.45	50	否			13.15	13.22	46.16	7.31	连续	大气
在线	2019-4-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.37	9.12	10	否			13.73	22.69	35	否			22.55	37.85	50	否			13.33	12.09	46.33	7.13	连续	大气
在线	2019-4-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	7.60	10	否			7.96	12.46	35	否			25.52	40.13	50	否			13.56	11.47	48.48	8.18	连续	大气
在线	2019-4-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	7.50	10	否			9.49	15.37	35	否			23.55	39.29	50	否			13.28	12.00	48.47	8.38	连续	大气
在线	2019-4-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	8.04	10	否			8.49	13.61	35	否			20.90	33.88	50	否			12.83	11.71	47.98	8.08	连续	大气
在线	2019-4-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.41	9.25	10	否			7.47	12.37	35	否			23.63	40.24	50	否			12.60	12.18	46.99	7.83	连续	大气
在线	2019-4-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	9.07	10	否			8.12	13.20	35	否			24.26	39.44	50	否			12.73	11.79	46.62	7.52	连续	大气
在线	2019-4-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	7.31	10	否			6.83	11.33	35	否			22.20	36.37	50	否			12.81	11.88	47.44	7.73	连续	大气
在线	2019-4-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	8.05	10	否			8.82	14.53	35	否			19.20	32.43	50	否			12.93	12.06	46.89	7.67	连续	大气
在线	2019-4-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	8.78	10	否			7.72	12.84	35	否			21.33	36.06	50	否			12.66	12.11	45.79	7.31	连续	大气
在线	2019-4-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	7.23	10	否			8.36	14.33	35	否			24.23	41.41	50	否			12.85	12.22	45.60	7.18	连续	大气
在线	2019-4-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	9.45	10	否			5.48	11.32	35	否			27.03	56.79	50	是	0.14	燃烧异常	12.51	13.74	44.14	6.23	连续	大气
在线	2019-4-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	9.14	10	否			3.80	6.87	35	否			14.00	25.85	50	否			11.91	12.72	43.82	5.91	连续	大气
在线	2019-4-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	8.27	10	否			5.28	9.77	35	否			21.68	41.26	50	否			12.08	12.97	44.39	6.47	连续	大气
在线	2019-4-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	7.56	10	否			8.32	14.07	35	否			13.27	22.58	50	否			12.06	12.14	45.84	7.04	连续	大气
在线	2019-4-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	8.25	10	否			1.21	2.12	35	否			17.88	31.23	50	否			12.01	12.41	46.06	7.38	连续	大气
在线	2019-4-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	7.35	10	否			4.01	6.99	35	否			19.51	33.98	50	否			12.85	12.39	46.15	7.42	连续	大气
在线	2019-4-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.74	5.09	10	否			9.51	12.89	35	否			28.82	39.33	50	否			12.69	10.00	51.40	9.46	连续	大气
在线	2019-4-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	6.48	10	否			8.65	11.68	35	否			29.40	40.67	50	否			12.72	10.16	51.61	9.53	连续	大气
在线	2019-4-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.45	5.03	10	否			9.49	13.79	35	否			27.76	40.42	50	否			12.44	10.70	50.98	9.27	连续	大气
在线	2019-4-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.08	4.41	10	否			10.99	15.69	35	否			27.11	38.86	50	否			12.52	10.53	50.89	9.20	连续	大气
在线	2019-4-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.34	4.76	10	否			12.52	17.85	35	否			27.07	38.63	50	否			12.60	10.49	50.88	9.19	连续	大气
在线	2019-4-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.54	4.70	10	否			18.74	24.89	35	否			23.97	31.89	50	否			12.67	9.71	51.32	9.36	连续	大气
在线	2019-4-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.61	4.70	10	否			14.70	19.15	35	否			27.08	35.28	50	否			12.75	9.48	51.63	7.93	连续	大气
在线	2019-4-21	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.58	4.89	10	否			19.87	27.19	35	否			26.28	35.93	50	否			12.48	10.03	51.31	8.44	连续	大气
在线	2019-4-21	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.90	5.22	10	否			17.82	24.05	35	否			25.62	34.32	50	否			12.84	9.81	51.17	8.57	连续	大气
在线	2019-4-21	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.69	10	否			9.72	13.05	35	否			33.82	45.55	50	否			13.19	9.85	51.79	9.19	连续	大气
在线	2019-4-21	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.01	5.39	10	否			14.45	19.44	35	否			30.05	40.40	50	否			12.74	9.84	52.02	9.48	连续	大气
在线	2019-4-21	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.98	5.46	10	否			7.75	10.52	35	否			29.33	40.30	50	否			12.31	10.04	51.58	9.31	连续	大气
在线	2019-4-21	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.00	5.35	10	否			9.87	13.23	35	否			26.59	35.69	50	否			11.93	9.80	51.11	9.44	连续	大气
在线	2019-4-21	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.87	5.09	10	否			4.32	5.69	35	否			26.78	35.33	50	否			12.25	9.61	50.82	9.26	连续	大气
在线	2019-4-21	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.95	5.53	10	否			4.18	5.84	35	否			25.17	35.16	50	否			12.32	10.26	50.53	8.86	连续	大气
在线	2019-4-21	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.16	5.63	10	否			7.26	9.78	35	否			25.18	34.05	50	否			12.01	9.90	50.61	8.86	连续	大气
在线	2019-4-21	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.10	5.69	10	否			7.39	10.24	35	否			24.07	33.42	50	否			11.78	10.19	50.23	8.63	连续	大气
在线	2019-4-21	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.87	5.19	10	否			11.17	14.96	35	否			25.93	34.81	50	否			11.90	9.82	50.32	8.61	连续	大气
在线	2019-4-21	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.21	5.35	10	否			12.71	15.87	35	否			22.17	28.15	50	否			11.55	9.17	51.28	7.57	连续	大气
在线	2019-4-21	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	5.91	10	否			8.96	11.21	35	否			16.76	21.03	50	否			11.92	9.07	52.59	8.58	连续	大气
在线	2019-4-21	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	6.49	10	否			5.81	7.44	35	否			24.73	31.60	50	否			12.10	9.26	52.65	9.37	连续	大气
在线	2019-4-21	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.36	7.24	10	否			7.04	9.50	35	否			22.61	30.59	50	否			12.08	9.88	52.10	9.40	连续	大气
在线	2019-4-21	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	7.55	10	否			5.57	7.79	35	否			24.53	34.31	50	否			12.06	10.27	51.21	8.99	连续	大气
在线	2019-4-21	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.97	5.55	10	否			7.41	10.36	35	否			26.88	37.62	50	否			12.05	10.28	51.04	8.94	连续	大气