

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-4-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.35	10	否			3.61	5.21	35	否			28.82	41.66	50	否			11.66	10.63	51.02	9.23	连续	大气
在线	2019-4-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.86	10	否			13.52	19.90	35	否			27.53	40.50	50	否			11.62	10.80	50.41	8.85	连续	大气
在线	2019-4-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	6.14	10	否			15.78	21.76	35	否			29.92	40.97	50	否			11.95	10.05	50.51	8.77	连续	大气
在线	2019-4-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.46	7.53	10	否			4.26	5.84	35	否			29.65	40.82	50	否			12.07	10.10	51.03	9.14	连续	大气
在线	2019-4-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.50	7.54	10	否			4.48	6.05	35	否			28.72	39.28	50	否			12.15	10.02	50.94	9.03	连续	大气
在线	2019-4-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.41	7.22	10	否			8.54	11.35	35	否			31.29	41.76	50	否			12.14	9.75	51.23	9.17	连续	大气
在线	2019-4-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	6.92	10	否			14.45	18.51	35	否			31.68	41.05	50	否			12.28	9.44	51.28	8.82	连续	大气
在线	2019-4-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.35	10	否			8.61	11.36	35	否			32.40	43.81	50	否			12.02	9.92	51.30	8.81	连续	大气
在线	2019-4-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	6.19	10	否			5.68	7.86	35	否			24.94	34.56	50	否			11.04	10.17	50.63	8.72	连续	大气
在线	2019-4-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	6.04	10	否			7.95	10.91	35	否			27.72	38.69	50	否			11.01	10.26	49.83	8.47	连续	大气
在线	2019-4-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	7.22	10	否			6.55	8.89	35	否			25.07	33.92	50	否			10.87	9.93	50.84	8.74	连续	大气
在线	2019-4-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	7.96	10	否			9.13	12.10	35	否			28.25	37.61	50	否			11.11	9.72	51.57	9.16	连续	大气
在线	2019-4-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.21	8.21	10	否			7.38	9.68	35	否			27.82	36.74	50	否			11.34	9.63	51.89	9.43	连续	大气
在线	2019-4-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	7.25	10	否			13.98	17.88	35	否			28.63	37.00	50	否			11.18	9.36	52.02	9.52	连续	大气
在线	2019-4-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.08	7.61	10	否			9.91	12.41	35	否			28.11	35.24	50	否			11.04	9.03	52.54	9.61	连续	大气
在线	2019-4-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.73	8.55	10	否			11.37	14.17	35	否			31.00	39.55	50	否			11.69	9.14	52.79	9.97	连续	大气
在线	2019-4-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.61	9.33	10	否			6.85	9.53	35	否			22.81	32.20	50	否			11.63	10.35	51.80	9.70	连续	大气
在线	2019-4-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.31	8.78	10	否			7.44	10.17	35	否			23.79	33.02	50	否			11.57	10.17	51.10	9.30	连续	大气
在线	2019-4-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.44	9.13	10	否			9.21	12.86	35	否			28.62	40.57	50	否			11.91	10.36	50.97	9.21	连续	大气
在线	2019-4-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.69	8.98	10	否			12.79	16.92	35	否			25.61	34.32	50	否			11.94	9.79	51.01	8.74	连续	大气
在线	2019-4-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.49	8.89	10	否			6.42	8.67	35	否			29.10	39.91	50	否			12.11	10.04	50.95	8.98	连续	大气
在线	2019-4-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.57	10	否			8.99	12.39	35	否			28.43	39.52	50	否			12.29	10.19	50.47	8.95	连续	大气
在线	2019-4-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.33	10	否			10.94	15.02	35	否			26.95	37.04	50	否			12.19	10.09	50.48	9.01	连续	大气
在线	2019-4-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.06	10	否			8.82	12.60	35	否			29.42	42.08	50	否			12.21	10.50	50.54	9.07	连续	大气
在线	2019-4-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.44	4.75	10	否			9.37	12.96	35	否			25.85	35.69	50	否			11.48	10.13	51.24	9.43	连续	大气
在线	2019-4-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.79	5.23	10	否			8.53	11.78	35	否			26.47	36.56	50	否			11.43	10.13	51.36	9.52	连续	大气
在线	2019-4-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.61	10	否			8.53	11.70	35	否			24.87	34.15	50	否			11.72	10.07	51.23	9.37	连续	大气
在线	2019-4-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.32	6.03	10	否			6.44	8.94	35	否			26.26	36.69	50	否			11.62	10.25	51.21	9.43	连续	大气
在线	2019-4-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.41	6.12	10	否			11.45	15.91	35	否			24.48	34.02	50	否			11.82	10.20	51.27	9.44	连续	大气
在线	2019-4-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.99	7.01	10	否			10.21	14.33	35	否			27.54	38.70	50	否			11.75	10.32	51.21	9.42	连续	大气
在线	2019-4-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.25	7.31	10	否			9.54	13.31	35	否			30.12	41.92	50	否			11.96	10.22	51.25	8.19	连续	大气
在线	2019-4-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	5.88	10	否			5.06	6.96	35	否			29.72	40.75	50	否			11.70	10.06	51.21	7.79	连续	大气
在线	2019-4-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.95	5.81	10	否			3.50	5.05	35	否			27.55	40.03	50	否			10.74	10.72	50.92	8.26	连续	大气
在线	2019-4-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	6.31	10	否			5.18	7.39	35	否			19.84	29.08	50	否			10.94	10.73	50.63	8.48	连续	大气
在线	2019-4-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.02	5.80	10	否			8.07	11.64	35	否			19.91	28.70	50	否			10.88	10.59	50.95	8.76	连续	大气
在线	2019-4-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	5.84	10	否			5.99	8.53	35	否			21.49	30.59	50	否			11.17	10.46	50.95	8.89	连续	大气
在线	2019-4-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	5.75	10	否			7.04	9.83	35	否			22.87	32.02	50	否			11.24	10.28	50.92	9.08	连续	大气
在线	2019-4-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.65	10	否			5.49	7.62	35	否			25.78	35.67	50	否			11.24	10.16	51.10	9.25	连续	大气
在线	2019-4-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.52	4.80	10	否			6.71	9.14	35	否			26.60	36.24	50	否			11.14	9.99	51.43	9.38	连续	大气
在线	2019-4-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.62	4.87	10	否			2.79	3.73	35	否			28.36	38.07	50	否			11.70	9.83	51.41	9.44	连续	大气
在线	2019-4-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.71	5.09	10	否			5.87	8.05	35	否			24.31	33.35	50	否			11.50	10.05	52.10	9.79	连续	大气
在线	2019-4-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.42	10	否			7.72	10.20	35	否			28.01	37.21	50	否			11.39	9.71	52.86	10.12	连续	大气
在线	2019-4-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	5.55	10	否			13.94	18.05	35	否			27.21	35.24	50	否			11.62	9.42	53.48	9.61	连续	大气
在线	2019-4-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.38	5.70	10	否			9.96	12.95	35	否			26.17	34.02	50	否			11.82	9.46	52.93	8.78	连续	大气
在线	2019-4-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.56	5.94	10	否			9.56	12.43	35	否			25.99	33.90	50	否			11.89	9.49	52.69	9.22	连续	大气
在线	2019-4-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	6.52	10	否			9.14	12.14	35	否			27.42	36.53	50	否			11.82	9.75	52.82	9.76	连续	大气
在线	2019-4-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.91	6.68	10	否			6.16	8.35	35	否			25.12	34.12	50	否			11.74	9.96	52.43	9.76	连续	大气
在线	2019-4-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.68	6.39	10	否			10.88	14.80	35	否			23.33	31.83	50	否			11.78	10.00	52.29	9.70	连续	大气