

| 监测方式 | 监测日期/时间 | 排放设备 | 监测点位 | 颗粒物 | | | | | | SO2 | | | | | | NOx | | | | | | 流速 m/s | O ₂ % | 温度 ℃ | 湿度 % | 排放方式 | 排放去向 | |
|------|-----------|------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|-----------|---------------------|---------|---------|-------|------|----|
| | | | | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 超标原因 | | | | | | | |
| | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 2019-4-25 | 0 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.77 | 5.55 | 10 | 否 | | | 5.71 | 8.24 | 35 | 否 | | | 27.85 | 41.52 | 50 | 否 | | | 12.16 | 10.76 | 50.09 | 9.06 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 1 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.67 | 5.05 | 10 | 否 | | | 11.17 | 15.36 | 35 | 否 | | | 25.80 | 35.43 | 50 | 否 | | | 12.58 | 10.08 | 50.27 | 8.82 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 2 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.11 | 5.59 | 10 | 否 | | | 9.08 | 12.34 | 35 | 否 | | | 26.73 | 36.35 | 50 | 否 | | | 12.77 | 9.97 | 50.74 | 9.09 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 3 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.63 | 6.45 | 10 | 否 | | | 6.41 | 8.87 | 35 | 否 | | | 27.34 | 38.08 | 50 | 否 | | | 12.78 | 10.22 | 50.71 | 9.11 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 4 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.88 | 6.89 | 10 | 否 | | | 4.26 | 5.96 | 35 | 否 | | | 26.79 | 37.80 | 50 | 否 | | | 12.92 | 10.37 | 50.37 | 8.87 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 5 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.69 | 6.32 | 10 | 否 | | | 10.10 | 13.62 | 35 | 否 | | | 30.79 | 41.51 | 50 | 否 | | | 13.04 | 9.88 | 50.62 | 8.87 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 6 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.80 | 6.37 | 10 | 否 | | | 17.56 | 23.28 | 35 | 否 | | | 30.40 | 40.36 | 50 | 否 | | | 13.20 | 9.70 | 51.24 | 9.22 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 7 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.12 | 5.67 | 10 | 否 | | | 4.10 | 5.59 | 35 | 否 | | | 31.20 | 42.92 | 50 | 否 | | | 12.85 | 10.11 | 50.94 | 8.82 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 8 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.56 | 5.05 | 10 | 否 | | | 5.55 | 7.88 | 35 | 否 | | | 30.30 | 43.03 | 50 | 否 | | | 12.35 | 10.44 | 50.43 | 8.82 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 9 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.35 | 39.27 | 10 | 是 | 2.93 | 校准 | 22.40 | 343.95 | 35 | 是 | 8.83 | 校准 | 19.94 | 27.68 | 50 | 否 | | | 12.57 | 10.04 | 50.87 | 6.16 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 10 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 6.05 | 14.47 | 10 | 是 | 0.45 | 校准 | 5.21 | 44.25 | 35 | 是 | 0.26 | 校准 | 45.00 | 60.53 | 50 | 是 | 0.21 | 校准 | 12.40 | 9.91 | 51.14 | 4.00 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 11 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.24 | 7.17 | 10 | 否 | | | 10.30 | 13.97 | 35 | 否 | | | 26.12 | 35.70 | 50 | 否 | | | 12.15 | 10.02 | 51.00 | 9.07 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 12 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.06 | 6.66 | 10 | 否 | | | 13.62 | 17.92 | 35 | 否 | | | 27.57 | 36.28 | 50 | 否 | | | 12.31 | 9.60 | 51.18 | 9.58 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 13 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.60 | 7.43 | 10 | 否 | | | 6.60 | 8.75 | 35 | 否 | | | 30.49 | 40.44 | 50 | 否 | | | 12.07 | 9.69 | 51.35 | 9.97 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 14 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.68 | 7.50 | 10 | 否 | | | 6.10 | 8.04 | 35 | 否 | | | 29.64 | 39.11 | 50 | 否 | | | 12.28 | 9.63 | 51.42 | 9.99 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 15 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.83 | 7.76 | 10 | 否 | | | 5.92 | 7.84 | 35 | 否 | | | 32.00 | 42.61 | 50 | 否 | | | 12.46 | 9.73 | 51.45 | 9.93 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 16 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 6.07 | 8.31 | 10 | 否 | | | 10.81 | 14.81 | 35 | 否 | | | 30.89 | 42.20 | 50 | 否 | | | 12.59 | 10.03 | 51.60 | 10.21 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 17 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.74 | 7.76 | 10 | 否 | | | 10.02 | 13.46 | 35 | 否 | | | 22.86 | 30.84 | 50 | 否 | | | 11.67 | 9.89 | 50.81 | 9.82 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 18 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 6.64 | 8.86 | 10 | 否 | | | 7.39 | 9.67 | 35 | 否 | | | 25.80 | 34.53 | 50 | 否 | | | 11.70 | 9.72 | 50.59 | 9.57 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 19 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.91 | 7.86 | 10 | 否 | | | 10.53 | 13.81 | 35 | 否 | | | 24.77 | 32.66 | 50 | 否 | | | 12.77 | 9.66 | 50.94 | 9.00 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 20 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.01 | 6.55 | 10 | 否 | | | 4.57 | 5.96 | 35 | 否 | | | 28.33 | 37.01 | 50 | 否 | | | 12.84 | 9.52 | 51.64 | 9.83 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 21 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.28 | 5.60 | 10 | 否 | | | 11.20 | 14.63 | 35 | 否 | | | 31.36 | 40.99 | 50 | 否 | | | 13.01 | 9.52 | 51.70 | 10.17 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 22 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.20 | 5.57 | 10 | 否 | | | 10.43 | 13.79 | 35 | 否 | | | 26.70 | 35.35 | 50 | 否 | | | 12.69 | 9.67 | 51.62 | 10.16 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 23 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.26 | 5.69 | 10 | 否 | | | 6.65 | 8.89 | 35 | 否 | | | 30.22 | 40.39 | 50 | 否 | | | 12.88 | 9.78 | 51.41 | 10.06 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 0 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.32 | 6.09 | 10 | 否 | | | 6.68 | 9.35 | 35 | 否 | | | 25.16 | 35.63 | 50 | 否 | | | 11.95 | 10.35 | 51.45 | 9.39 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 1 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.57 | 5.86 | 10 | 否 | | | 16.85 | 21.64 | 35 | 否 | | | 28.22 | 36.24 | 50 | 否 | | | 12.45 | 9.31 | 52.26 | 9.61 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 2 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.58 | 5.84 | 10 | 否 | | | 9.34 | 11.93 | 35 | 否 | | | 29.63 | 37.82 | 50 | 否 | | | 12.51 | 9.25 | 52.70 | 9.91 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 3 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.78 | 6.14 | 10 | 否 | | | 9.03 | 11.62 | 35 | 否 | | | 28.77 | 36.99 | 50 | 否 | | | 12.57 | 9.34 | 52.48 | 9.79 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 4 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.17 | 6.63 | 10 | 否 | | | 10.43 | 13.36 | 35 | 否 | | | 29.13 | 37.35 | 50 | 否 | | | 12.68 | 9.30 | 52.53 | 9.86 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 5 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.58 | 7.00 | 10 | 否 | | | 16.44 | 20.65 | 35 | 否 | | | 34.09 | 42.79 | 50 | 否 | | | 12.98 | 9.05 | 52.79 | 9.94 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 6 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.64 | 7.02 | 10 | 否 | | | 17.45 | 21.68 | 35 | 否 | | | 31.53 | 39.22 | 50 | 否 | | | 13.11 | 8.94 | 52.87 | 9.66 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 7 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.67 | 5.93 | 10 | 否 | | | 13.12 | 16.66 | 35 | 否 | | | 23.77 | 30.02 | 50 | 否 | | | 12.77 | 9.18 | 52.43 | 8.25 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 8 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.57 | 5.99 | 10 | 否 | | | 17.77 | 23.13 | 35 | 否 | | | 29.69 | 38.83 | 50 | 否 | | | 12.16 | 9.53 | 51.92 | 8.62 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 9 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.51 | 6.95 | 10 | 否 | | | 12.19 | 15.45 | 35 | 否 | | | 28.21 | 35.60 | 50 | 否 | | | 12.46 | 9.11 | 52.29 | 9.38 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 10 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.94 | 26.76 | 10 | 是 | 1.68 | 校准 | 19.94 | 224.44 | 35 | 是 | 5.41 | 校准 | 29.75 | 32.85 | 50 | 否 | | | 12.51 | 9.08 | 52.27 | 3.66 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 11 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.20 | 5.41 | 10 | 否 | | | 7.70 | 10.06 | 35 | 否 | | | 33.70 | 43.22 | 50 | 否 | | | 12.28 | 9.37 | 51.71 | 5.67 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 12 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.10 | 5.35 | 10 | 否 | | | 16.39 | 21.35 | 35 | 否 | | | 27.35 | 35.73 | 50 | 否 | | | 12.35 | 9.52 | 51.95 | 8.40 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 13 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.33 | 5.75 | 10 | 否 | | | 7.20 | 9.41 | 35 | 否 | | | 26.25 | 34.80 | 50 | 否 | | | 12.14 | 9.69 | 51.95 | 9.12 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 14 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.48 | 5.88 | 10 | 否 | | | 16.50 | 21.44 | 35 | 否 | | | 27.08 | 35.48 | 50 | 否 | | | 12.27 | 9.55 | 52.03 | 9.48 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 15 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.69 | 5.88 | 10 | 否 | | | 9.93 | 12.42 | 35 | 否 | | | 30.87 | 38.70 | 50 | 否 | | | 12.45 | 9.04 | 52.64 | 9.80 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 16 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.99 | 6.33 | 10 | 否 | | | 11.00 | 13.80 | 35 | 否 | | | 29.02 | 36.76 | 50 | 否 | | | 12.47 | 9.15 | 52.44 | 9.89 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 17 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.78 | 7.39 | 10 | 否 | | | 6.81 | 8.63 | 35 | 否 | | | 23.17 | 29.69 | 50 | 否 | | | 11.63 | 9.27 | 52.40 | 9.77 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 18 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.45 | 6.99 | 10 | 否 | | | 12.19 | 15.62 | 35 | 否 | | | 26.69 | 34.22 | 50 | 否 | | | 11.53 | 9.30 | 52.30 | 9.78 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 19 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.49 | 6.85 | 10 | 否 | | | 12.60 | 15.68 | 35 | 否 | | | 28.20 | 35.16 | 50 | 否 | | | 12.72 | 8.97 | 52.57 | 8.40 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 20 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.49 | 7.07 | 10 | 否 | | | 3.57 | 4.60 | 35 | 否 | | | 29.72 | 38.31 | 50 | 否 | | | 12.64 | 9.36 | 52.73 | 9.52 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 21 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.24 | 6.68 | 10 | 否 | | | 4.87 | 6.17 | 35 | 否 | | | 28.30 | 36.04 | 50 | 否 | | | 12.85 | 9.22 | 52.64 | 9.80 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 22 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.55 | 7.26 | 10 | 否 | | | 7.53 | 9.66 | 35 | 否 | | | 30.17 | 39.51 | 50 | 否 | | | 12.60 | 9.52 | 52.57 | 9.96 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-4-25 | 23 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.18 | 6.67 | 10 | 否 | | | 11.63 | 14.82 | 35 | 否 | | | 30.59 | 39.34 | 50 | 否 | | | 12.75 | 9.33 | 52.08 | 9.72 | 连续 | 大气 |