

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					超标原因	SO2					超标原因	NOx					流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准	是否	超标		实测	折算	标准	是否	超标		实测	折算	标准	是否	超标						
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数						
在线	2019-4-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	144.82	214.73	10	是	20.47		2.23	3.28	35	否		24.22	35.97	50	否		10.58	10.89	50.26	9.20	连续	大气
在线	2019-4-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	94.91	139.37	10	是	12.94		1.74	2.49	35	否		26.10	37.44	50	否		11.20	10.53	49.34	8.50	连续	大气
在线	2019-4-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	45.27	66.62	10	是	5.66		2.01	2.88	35	否		25.13	36.51	50	否		11.05	10.69	49.74	8.68	连续	大气
在线	2019-4-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	40.33	59.94	10	是	4.99		2.21	3.29	35	否		27.21	40.52	50	否		10.74	10.92	49.09	8.45	连续	大气
在线	2019-4-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	33.88	47.98	10	是	3.80		5.92	8.24	35	否		25.52	35.67	50	否		10.96	10.29	49.23	8.41	连续	大气
在线	2019-4-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	29.33	40.75	10	是	3.08		10.46	14.45	35	否		28.46	39.42	50	否		11.30	10.18	49.58	8.58	连续	大气
在线	2019-4-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	23.76	33.50	10	是	2.35		11.64	16.44	35	否		26.62	37.49	50	否		11.13	10.35	49.27	8.49	连续	大气
在线	2019-4-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	32.26	45.41	10	是	3.54		8.84	12.17	35	否		30.27	42.11	50	否		11.14	10.24	49.05	8.30	连续	大气
在线	2019-4-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	16.30	23.10	10	是	1.31		8.75	12.58	35	否		22.63	32.61	50	否		10.75	10.57	49.55	8.10	连续	大气
在线	2019-4-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.64	10	否			11.15	15.63	35	否		25.50	35.78	50	否		10.91	10.29	49.51	8.42	连续	大气
在线	2019-4-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.39	10	否			9.98	14.02	35	否		28.69	40.56	50	否		11.44	10.38	49.78	8.71	连续	大气
在线	2019-4-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.57	10	否			7.29	10.06	35	否		27.65	38.20	50	否		11.59	10.15	50.30	9.14	连续	大气
在线	2019-4-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	6.97	10	否			11.11	15.49	35	否		23.51	32.89	50	否		11.49	10.27	49.74	8.98	连续	大气
在线	2019-4-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	8.00	10	否			12.80	17.67	35	否		27.77	38.55	50	否		11.76	10.19	49.87	8.89	连续	大气
在线	2019-4-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.01	9.74	10	否			6.99	9.70	35	否		30.35	42.15	50	否		11.86	10.20	50.05	9.02	连续	大气
在线	2019-4-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	6.70	10	否			13.15	17.75	35	否		26.56	35.78	50	否		11.43	9.85	50.63	9.39	连续	大气
在线	2019-4-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.40	10.30	10	是	0.03	采样泵异常	6.28	8.64	35	否		25.94	36.37	50	否		10.64	10.23	49.79	9.10	连续	大气
在线	2019-4-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.63	10	否			10.42	14.20	35	否		29.87	40.69	50	否		11.62	9.99	49.52	8.93	连续	大气
在线	2019-4-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	13.26	17.63	10	是	0.76	采样泵异常	13.31	17.69	35	否		32.09	42.69	50	否		11.97	9.72	49.91	9.01	连续	大气
在线	2019-4-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.12	9.39	10	否			9.88	13.04	35	否		32.71	43.22	50	否		11.97	9.65	50.25	9.16	连续	大气
在线	2019-4-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.43	7.27	10	否			9.23	12.27	35	否		29.10	38.83	50	否		12.26	9.76	50.22	8.32	连续	大气
在线	2019-4-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	16.51	21.58	10	是	1.16		9.64	12.75	35	否		31.92	42.65	50	否		12.39	9.75	50.60	8.99	连续	大气
在线	2019-4-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	43.03	53.56	10	是	4.36	采样泵异常	19.58	24.33	35	否		29.45	36.55	50	否		12.53	8.92	51.51	9.53	连续	大气
在线	2019-4-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	28.66	36.34	10	是	2.63		13.48	16.99	35	否		31.50	39.74	50	否		12.50	9.11	51.59	9.57	连续	大气
在线	2019-4-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.59	5.02	10	否			6.88	9.52	35	否		21.67	30.42	50	否		12.02	10.28	50.34	8.88	连续	大气
在线	2019-4-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.82	5.22	10	否			9.25	12.56	35	否		24.59	33.61	50	否		12.82	10.03	49.98	8.61	连续	大气
在线	2019-4-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.13	5.69	10	否			6.90	9.50	35	否		21.84	30.11	50	否		12.50	10.12	50.77	9.00	连续	大气
在线	2019-4-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.96	5.44	10	否			6.69	9.06	35	否		26.03	35.83	50	否		12.25	10.08	50.22	8.81	连续	大气
在线	2019-4-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.82	5.30	10	否			4.69	6.45	35	否		27.51	38.23	50	否		12.46	10.19	49.97	8.61	连续	大气
在线	2019-4-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	5.65	10	否			10.37	14.27	35	否		27.55	37.83	50	否		12.70	10.07	50.68	8.97	连续	大气
在线	2019-4-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	6.20	10	否			10.72	14.50	35	否		27.30	38.38	50	否		12.51	10.28	50.85	9.14	连续	大气
在线	2019-4-30	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.27	5.82	10	否			8.95	12.09	35	否		24.83	33.75	50	否		12.67	9.97	50.42	8.64	连续	大气
在线	2019-4-30	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.31	5.83	10	否			7.16	9.66	35	否		24.49	33.16	50	否		12.16	9.91	50.40	7.30	连续	大气
在线	2019-4-30	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.96	5.15	10	否			8.43	10.98	35	否		26.34	34.25	50	否		12.62	9.46	50.51	7.93	连续	大气
在线	2019-4-30	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.03	5.16	10	否			12.43	15.93	35	否		24.01	30.82	50	否		13.56	9.30	51.52	9.12	连续	大气
在线	2019-4-30	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.19	5.45	10	否			11.20	14.53	35	否		21.00	27.30	50	否		13.08	9.45	51.51	9.57	连续	大气
在线	2019-4-30	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.43	5.83	10	否			12.44	16.39	35	否		24.84	32.77	50	否		12.65	9.62	51.39	9.62	连续	大气
在线	2019-4-30	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.72	6.02	10	否			12.37	15.81	35	否		27.07	34.54	50	否		12.99	9.25	51.60	9.63	连续	大气
在线	2019-4-30	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.12	6.51	10	否			12.54	15.94	35	否		26.22	33.33	50	否		13.30	9.20	51.74	9.84	连续	大气
在线	2019-4-30	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.21	6.86	10	否			8.33	10.96	35	否		24.04	31.63	50	否		12.39	9.60	51.38	9.72	连续	大气
在线	2019-4-30	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.56	7.68	10	否			5.29	7.15	35	否		21.57	29.91	50	否		11.30	10.13	50.36	8.98	连续	大气
在线	2019-4-30	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.62	7.07	10	否			7.42	9.32	35	否		26.06	32.71	50	否		12.40	9.07	51.02	9.17	连续	大气
在线	2019-4-30	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.09	7.79	10	否			7.41	9.47	35	否		28.84	36.86	50	否		12.83	9.26	51.80	9.56	连续	大气
在线	2019-4-30	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.29	8.42	10	否			7.25	9.70	35	否		28.81	38.54	50	否		12.96	9.78	51.67	9.49	连续	大气
在线	2019-4-30	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.52	8.37	10	否			11.72	15.04	35	否		28.04	35.98	50	否		13.24	9.31	51.79	7.82	连续	大气
在线	2019-4-30	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.01	9.18	10	否			13.66	17.91	35	否		31.32	41.07	50	否		13.48	9.56	51.90	8.75	连续	大气
在线	2019-4-30	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.23	8.07	10	否			8.08	10.50	35	否		27.61	35.79	50	否		13.61	9.43	51.84	9.16	连续	大气
在线	2019-4-30	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.15	5.91	10	否			7.72	10.99	35	否		28.97	41.29	50	否		13.64	10.46	51.01	8.90	连续	大气