

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					超标原因	SO2					NOx					流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向		
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数		实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标							超标倍数	超标原因
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	29.21	38.60	10	是	2.86	采样泵异常	4.90	6.33	35	否			30.65	40.43	50	否			12.37	9.59	51.19	9.58	连续	大气
在线	2019-5-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	50.21	62.63	10	是	5.26		17.17	21.39	35	否			29.39	36.83	50	否			12.61	9.00	51.47	9.57	连续	大气
在线	2019-5-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	46.09	58.88	10	是	4.89		13.58	17.34	35	否			29.53	37.77	50	否			12.66	9.27	51.57	9.65	连续	大气
在线	2019-5-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	76.91	104.23	10	是	9.42		6.82	9.17	35	否			27.30	36.89	50	否			11.81	9.93	50.84	9.48	连续	大气
在线	2019-5-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	75.95	105.75	10	是	9.58		4.89	6.84	35	否			28.20	39.38	50	否			12.18	10.25	49.70	8.88	连续	大气
在线	2019-5-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	52.20	73.70	10	是	6.37		13.10	18.30	35	否			29.37	41.10	50	否			12.34	10.28	49.53	8.68	连续	大气
在线	2019-5-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	65.63	88.86	10	是	7.89		13.03	17.67	35	否			31.48	42.62	50	否			12.57	9.92	50.43	9.00	连续	大气
在线	2019-5-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	71.97	98.78	10	是	8.88		8.15	11.18	35	否			29.72	40.74	50	否			12.49	10.06	50.72	9.36	连续	大气
在线	2019-5-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	39.14	54.33	10	是	4.43		9.69	13.37	35	否			23.92	33.16	50	否			11.90	10.16	50.45	8.46	连续	大气
在线	2019-5-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.81	1.07	10	否			9.41	13.10	35	否			28.85	40.76	50	否			11.81	10.36	50.33	8.94	连续	大气
在线	2019-5-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.10	10	否		8.20	10.95	35	否			27.49	37.82	50	否			11.68	10.05	49.95	8.88	连续	大气	
在线	2019-5-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	6.83	10	否		10.67	13.87	35	否			29.47	38.47	50	否			11.90	9.50	50.79	9.22	连续	大气	
在线	2019-5-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.30	10	否		7.81	10.63	35	否			28.48	38.88	50	否			11.68	10.00	50.32	9.29	连续	大气	
在线	2019-5-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.54	10	否		18.66	24.00	35	否			29.78	38.40	50	否			11.71	9.36	50.70	9.28	连续	大气	
在线	2019-5-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.00	10	否		6.05	7.80	35	否			29.09	38.18	50	否			11.43	9.56	51.40	9.59	连续	大气	
在线	2019-5-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	5.97	10	否		4.62	6.13	35	否			31.59	42.70	50	否			11.52	9.81	51.42	9.83	连续	大气	
在线	2019-5-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.64	10	否		1.23	1.78	35	否			27.01	39.11	50	否			11.66	10.62	50.36	9.48	连续	大气	
在线	2019-5-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.66	10	否		1.73	2.29	35	否			28.66	38.41	50	否			11.63	9.82	50.61	9.52	连续	大气	
在线	2019-5-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.95	10	否		5.06	6.49	35	否			33.71	43.31	50	否			11.84	9.32	51.53	9.90	连续	大气	
在线	2019-5-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.66	2.15	10	否		2.51	3.25	35	否			29.69	38.47	50	否			11.59	9.42	51.40	9.98	连续	大气	
在线	2019-5-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.58	10	否		10.01	12.90	35	否			30.21	39.02	50	否			11.98	9.38	51.26	9.19	连续	大气	
在线	2019-5-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	5.36	10	否		10.14	12.81	35	否			31.10	39.55	50	否			12.09	9.19	51.88	9.57	连续	大气	
在线	2019-5-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	3.11	10	否		6.70	8.74	35	否			35.17	45.79	50	否			11.54	9.47	51.35	9.67	连续	大气	
在线	2019-5-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.23	10	否		7.66	10.48	35	否			31.19	43.22	50	否			11.64	10.15	50.75	9.57	连续	大气	
在线	2019-5-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.06	5.62	10	否		10.53	14.55	35	否			26.54	36.82	50	否			13.39	10.13	50.60	8.73	连续	大气	
在线	2019-5-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.99	6.43	10	否		9.43	12.15	35	否			20.26	26.10	50	否			13.76	9.35	51.52	9.30	连续	大气	
在线	2019-5-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.29	6.95	10	否		10.44	13.71	35	否			16.46	21.63	50	否			13.80	9.58	51.18	9.27	连续	大气	
在线	2019-5-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.41	7.41	10	否		11.94	16.31	35	否			22.84	31.24	50	否			12.72	10.03	51.03	9.21	连续	大气	
在线	2019-5-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.64	7.50	10	否		10.92	14.52	35	否			25.00	33.23	50	否			13.17	9.72	50.56	8.96	连续	大气	
在线	2019-5-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	6.94	10	否		17.66	23.28	35	否			23.21	30.63	50	否			13.50	9.64	51.09	9.22	连续	大气	
在线	2019-5-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	6.92	10	否		13.87	18.24	35	否			21.61	28.42	50	否			13.63	9.59	51.37	9.41	连续	大气	
在线	2019-5-1	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.63	7.44	10	否		10.78	14.24	35	否			26.05	34.42	50	否			13.50	9.65	51.40	9.45	连续	大气	
在线	2019-5-1	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.78	7.80	10	否		7.22	9.67	35	否			22.53	30.37	50	否			12.68	9.88	51.12	7.50	连续	大气	
在线	2019-5-1	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.76	7.90	10	否		10.63	14.51	35	否			29.99	41.13	50	否			12.70	10.04	51.00	8.30	连续	大气	
在线	2019-5-1	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.32	8.66	10	否		13.45	18.37	35	否			24.45	33.50	50	否			12.71	10.05	50.80	8.61	连续	大气	
在线	2019-5-1	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.89	9.07	10	否		15.43	20.29	35	否			25.75	33.89	50	否			12.95	9.61	51.27	9.02	连续	大气	
在线	2019-5-1	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	7.49	10	否		10.78	14.29	35	否			27.96	37.32	50	否			12.78	9.77	51.25	9.45	连续	大气	
在线	2019-5-1	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	7.07	10	否		10.77	13.91	35	否			26.16	34.06	50	否			12.99	9.46	51.50	9.42	连续	大气	
在线	2019-5-1	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.29	8.10	10	否		7.91	10.13	35	否			23.38	30.14	50	否			13.27	9.34	51.77	9.58	连续	大气	
在线	2019-5-1	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.60	8.55	10	否		9.47	12.13	35	否			28.59	37.01	50	否			13.04	9.40	51.55	9.54	连续	大气	
在线	2019-5-1	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.38	8.52	10	否		7.42	9.76	35	否			23.86	31.70	50	否			13.26	9.74	51.04	9.36	连续	大气	
在线	2019-5-1	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.11	7.70	10	否		11.91	15.02	35	否			29.99	37.84	50	否			13.53	9.11	51.99	9.79	连续	大气	
在线	2019-5-1	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.59	8.35	10	否		10.07	12.56	35	否			22.68	28.65	50	否			13.63	9.13	52.13	9.78	连续	大气	
在线	2019-5-1	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.94	8.97	10	否		7.56	9.71	35	否			24.21	31.26	50	否			13.29	9.39	51.74	9.65	连续	大气	
在线	2019-5-1	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.17	9.10	10	否		12.57	15.97	35	否			25.51	32.37	50	否			13.58	9.18	51.90	8.26	连续	大气	
在线	2019-5-1	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.65	8.46	10	否		8.02	10.16	35	否			30.30	38.51	50	否			13.47	9.21	51.79	8.62	连续	大气	
在线	2019-5-1	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.75	8.96	10	否		5.73	7.62	35	否			23.67	31.41	50	否			13.25	9.68	51.48	9.15	连续	大气	
在线	2019-5-1	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.92	9.35	10	否		8.65	11.70	35	否			25.90	34.97	50	否			13.06	9.90	51.05	9.22	连续	大气	