

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.85	1.13	10	否			10.10	13.32	35	否			25.41	33.71	50	否			11.33	9.70	50.37	9.22	连续	大气
在线	2019-5-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	0.98	10	否			9.04	12.01	35	否			32.26	43.24	50	否			11.66	9.81	50.76	9.35	连续	大气
在线	2019-5-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.67	0.84	10	否			15.32	19.29	35	否			29.53	37.39	50	否			11.95	9.15	51.46	9.58	连续	大气
在线	2019-5-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.96	1.20	10	否			17.08	21.37	35	否			33.00	41.29	50	否			12.17	9.01	51.93	9.90	连续	大气
在线	2019-5-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.45	0.56	10	否			15.19	19.11	35	否			35.61	44.83	50	否			12.20	9.08	51.80	9.84	连续	大气
在线	2019-5-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.39	0.49	10	否			12.79	16.20	35	否			35.93	45.56	50	否			12.26	9.17	51.64	9.72	连续	大气
在线	2019-5-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.18	0.22	10	否			16.42	20.85	35	否			36.12	45.87	50	否			12.13	9.19	51.56	9.62	连续	大气
在线	2019-5-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.64	0.82	10	否			12.11	15.50	35	否			33.28	42.66	50	否			12.01	9.29	51.77	9.81	连续	大气
在线	2019-5-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.26	0.35	10	否			3.35	4.64	35	否			25.62	35.93	50	否			10.97	10.30	50.97	8.88	连续	大气
在线	2019-5-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.10	0.14	10	否			11.13	15.61	35	否			25.68	37.06	50	否			10.21	10.51	49.52	8.42	连续	大气
在线	2019-5-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			7.08	10.01	35	否			22.97	32.66	50	否			10.15	10.43	49.41	8.53	连续	大气
在线	2019-5-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.00	9.24	10	否			8.99	11.81	35	否			28.59	37.49	50	否			10.96	9.54	49.87	8.77	连续	大气
在线	2019-5-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	7.35	10	否			4.68	6.43	35	否			24.47	34.79	50	否			10.99	10.37	49.94	9.05	连续	大气
在线	2019-5-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	7.49	10	否			7.22	9.65	35	否			22.52	30.86	50	否			11.01	10.00	50.47	9.30	连续	大气
在线	2019-5-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.57	10	否			4.73	6.38	35	否			23.23	31.64	50	否			10.57	9.98	50.30	9.12	连续	大气
在线	2019-5-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	6.96	10	否			4.98	6.88	35	否			27.24	37.81	50	否			10.38	10.15	49.73	9.03	连续	大气
在线	2019-5-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	8.50	10	否			8.04	10.97	35	否			21.83	30.26	50	否			10.03	10.12	49.69	9.01	连续	大气
在线	2019-5-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.80	9.38	10	否			10.82	14.91	35	否			25.04	34.53	50	否			10.97	10.12	49.41	9.08	连续	大气
在线	2019-5-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.99	9.25	10	否			9.73	12.79	35	否			27.83	36.79	50	否			11.34	9.65	50.05	9.22	连续	大气
在线	2019-5-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.21	8.01	10	否			14.15	18.19	35	否			28.58	36.87	50	否			11.82	9.36	50.56	9.37	连续	大气
在线	2019-5-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.67	8.48	10	否			13.21	16.62	35	否			32.82	41.71	50	否			12.13	9.19	51.52	9.42	连续	大气
在线	2019-5-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.92	8.68	10	否			7.44	9.33	35	否			30.01	37.63	50	否			12.09	9.04	51.97	9.59	连续	大气
在线	2019-5-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.74	8.48	10	否			12.78	16.02	35	否			28.72	36.18	50	否			12.04	9.08	51.70	9.80	连续	大气
在线	2019-5-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	8.14	10	否			9.15	11.40	35	否			32.67	41.22	50	否			11.95	9.08	51.17	9.62	连续	大气
在线	2019-5-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.72	7.65	10	否			3.65	4.85	35	否			28.86	38.50	50	否			12.99	9.78	50.98	9.10	连续	大气
在线	2019-5-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.62	7.82	10	否			7.80	10.75	35	否			31.15	43.26	50	否			13.37	10.21	51.07	9.22	连续	大气
在线	2019-5-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.17	8.17	10	否			9.27	12.35	35	否			32.60	43.25	50	否			13.74	9.68	51.54	9.40	连续	大气
在线	2019-5-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.32	8.35	10	否			6.92	9.13	35	否			33.68	44.46	50	否			13.73	9.64	51.67	9.53	连续	大气
在线	2019-5-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.79	8.95	10	否			8.82	11.62	35	否			29.80	39.25	50	否			13.77	9.62	51.72	9.55	连续	大气
在线	2019-5-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.42	7.18	10	否			11.45	15.18	35	否			24.69	32.74	50	否			13.86	9.69	51.54	9.49	连续	大气
在线	2019-5-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.47	5.92	10	否			12.27	16.23	35	否			28.70	37.95	50	否			13.96	9.66	51.68	9.54	连续	大气
在线	2019-5-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.12	5.52	10	否			9.25	12.42	35	否			30.69	41.19	50	否			13.74	9.83	51.03	9.24	连续	大气
在线	2019-5-2	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.75	10	否			5.26	7.23	35	否			27.15	37.36	50	否			12.36	10.10	50.46	7.57	连续	大气
在线	2019-5-2	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.52	10	否			10.52	14.98	35	否			24.70	35.19	50	否			11.85	10.47	50.24	7.75	连续	大气
在线	2019-5-2	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.04	7.15	10	否			10.88	15.42	35	否			22.89	32.50	50	否			11.73	10.43	50.65	8.48	连续	大气
在线	2019-5-2	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.58	7.37	10	否			14.02	18.62	35	否			28.80	38.02	50	否			12.65	9.66	51.26	9.09	连续	大气
在线	2019-5-2	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.51	7.47	10	否			10.70	14.47	35	否			27.65	37.46	50	否			12.46	9.93	51.27	9.58	连续	大气
在线	2019-5-2	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.98	7.93	10	否			8.09	10.62	35	否			29.09	38.53	50	否			12.63	9.66	51.27	9.53	连续	大气
在线	2019-5-2	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	6.74	10	否			11.42	14.98	35	否			25.92	33.98	50	否			12.34	9.56	51.15	9.39	连续	大气
在线	2019-5-2	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.20	6.74	10	否			13.66	17.69	35	否			23.78	30.80	50	否			12.05	9.42	50.91	9.44	连续	大气
在线	2019-5-2	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.48	7.21	10	否			10.59	13.94	35	否			22.30	29.36	50	否			11.46	9.60	50.81	9.33	连续	大气
在线	2019-5-2	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	7.50	10	否			16.19	20.25	35	否			34.56	43.22	50	否			12.38	9.02	51.17	9.44	连续	大气
在线	2019-5-2	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.82	8.69	10	否			6.82	8.54	35	否			25.32	32.28	50	否			12.30	9.21	51.97	9.82	连续	大气
在线	2019-5-2	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.53	8.34	10	否			8.72	11.12	35	否			30.89	39.45	50	否			12.87	9.26	52.05	9.77	连续	大气
在线	2019-5-2	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.53	7.07	10	否			5.08	6.47	35	否			29.05	37.13	50	否			13.24	9.27	51.85	8.61	连续	大气
在线	2019-5-2	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.74	7.38	10	否			9.54	12.10	35	否			28.45	36.53	50	否			13.08	9.32	51.86	8.48	连续	大气
在线	2019-5-2	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.03	8.01	10	否			5.87	7.79	35	否			29.74	39.54	50	否			13.06	9.71	51.32	8.89	连续	大气
在线	2019-5-2	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.33	8.39	10	否			6.24	8.29	35	否			27.17	36.04	50	否			12.99	9.69	51.32	9.24	连续	大气