

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	6.54	10	否			14.70	18.57	35	否			27.38	34.89	50	否			12.20	9.19	50.66	9.35	连续	大气
在线	2019-5-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.64	8.50	10	否			9.67	12.15	35	否			30.46	39.04	50	否			12.35	9.25	51.44	9.95	连续	大气
在线	2019-5-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	8.45	10	否			4.12	5.60	35	否			30.63	42.03	50	否			12.28	10.05	51.02	9.76	连续	大气
在线	2019-5-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.57	8.62	10	否			19.99	26.11	35	否			28.97	38.03	50	否			12.39	9.57	51.12	9.75	连续	大气
在线	2019-5-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.79	9.25	10	否			11.10	15.12	35	否			31.34	42.69	50	否			12.37	9.99	50.73	9.55	连续	大气
在线	2019-5-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.53	8.98	10	否			15.67	20.85	35	否			27.51	38.05	50	否			12.31	10.07	50.47	9.24	连续	大气
在线	2019-5-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.55	8.10	10	否			9.66	11.94	35	否			33.43	41.37	50	否			11.97	8.88	51.90	10.02	连续	大气
在线	2019-5-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.96	8.74	10	否			7.20	9.03	35	否			34.88	43.75	50	否			12.03	9.04	52.20	10.31	连续	大气
在线	2019-5-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.93	9.46	10	否			9.43	12.40	35	否			28.91	39.28	50	否			11.10	9.97	51.61	9.82	连续	大气
在线	2019-5-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.58	8.83	10	否			12.24	15.94	35	否			24.81	33.33	50	否			10.62	9.77	50.28	8.63	连续	大气
在线	2019-5-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.76	9.52	10	否			10.83	15.00	35	否			23.14	32.59	50	否			11.02	10.30	49.65	8.65	连续	大气
在线	2019-5-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.13	8.64	10	否			11.69	16.36	35	否			24.04	33.67	50	否			11.17	10.29	49.46	8.56	连续	大气
在线	2019-5-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	7.54	10	否			6.26	9.23	35	否			23.09	34.49	50	否			10.84	10.91	49.85	8.88	连续	大气
在线	2019-5-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	7.69	10	否			7.83	10.55	35	否			21.45	28.95	50	否			10.92	9.85	50.31	9.01	连续	大气
在线	2019-5-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	8.57	10	否			6.95	9.44	35	否			21.61	29.53	50	否			10.86	9.99	50.69	9.25	连续	大气
在线	2019-5-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	9.41	10	否			9.48	13.56	35	否			20.44	29.56	50	否			10.60	10.59	50.11	9.08	连续	大气
在线	2019-5-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	7.88	10	否			10.01	14.80	35	否			18.75	27.95	50	否			9.84	10.91	49.29	8.69	连续	大气
在线	2019-5-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	6.85	10	否			8.16	11.45	35	否			20.79	29.35	50	否			10.12	10.37	49.60	8.84	连续	大气
在线	2019-5-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	7.91	10	否			8.62	12.16	35	否			21.00	29.66	50	否			10.25	10.37	49.95	9.19	连续	大气
在线	2019-5-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	8.51	10	否			9.90	14.24	35	否			19.70	28.37	50	否			10.56	10.58	49.90	9.16	连续	大气
在线	2019-5-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.11	8.97	10	否			8.79	12.93	35	否			21.08	30.98	50	否			10.92	10.79	49.93	8.89	连续	大气
在线	2019-5-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.42	8.06	10	否			9.42	13.97	35	否			22.67	33.65	50	否			10.83	10.89	49.98	8.55	连续	大气
在线	2019-5-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	8.36	10	否			12.38	18.62	35	否			22.64	34.18	50	否			10.98	11.06	50.20	8.81	连续	大气
在线	2019-5-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.96	8.75	10	否			15.81	23.11	35	否			23.70	34.80	50	否			11.35	10.78	50.54	9.21	连续	大气
在线	2019-5-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.85	8.84	10	否			15.49	20.01	35	否			27.46	35.44	50	否			13.41	9.38	51.52	9.45	连续	大气
在线	2019-5-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.72	9.23	10	否			9.15	11.75	35	否			30.19	41.64	50	否			13.25	10.07	51.13	9.35	连续	大气
在线	2019-5-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.20	7.49	10	否			10.65	15.17	35	否			26.47	38.06	50	否			13.26	10.56	51.02	9.31	连续	大气
在线	2019-5-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.87	8.03	10	否			11.04	14.99	35	否			28.95	39.59	50	否			13.36	10.02	51.31	9.52	连续	大气
在线	2019-5-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.40	8.80	10	否			9.47	12.99	35	否			28.56	39.26	50	否			13.37	10.09	51.21	9.50	连续	大气
在线	2019-5-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.40	9.45	10	否			6.76	9.30	35	否			31.86	48.67	50	否			13.34	10.77	50.46	9.16	连续	大气
在线	2019-5-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.79	8.96	10	否			6.54	10.12	35	否			28.01	43.35	50	否			13.71	11.31	50.10	8.79	连续	大气
在线	2019-5-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.97	9.23	10	否			11.38	17.58	35	否			25.80	39.88	50	否			13.62	11.29	50.24	8.89	连续	大气
在线	2019-5-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.03	8.79	10	否			13.11	19.00	35	否			20.47	29.89	50	否			12.27	10.68	50.34	8.01	连续	大气
在线	2019-5-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.39	8.62	10	否			9.20	12.35	35	否			22.41	30.27	50	否			11.80	9.87	50.58	7.59	连续	大气
在线	2019-5-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.96	8.97	10	否			17.89	23.10	35	否			24.86	32.05	50	否			12.12	9.37	51.23	8.42	连续	大气
在线	2019-5-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.90	8.78	10	否			19.33	24.53	35	否			27.09	34.37	50	否			12.57	9.18	52.03	9.36	连续	大气
在线	2019-5-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	7.31	10	否			12.58	16.51	35	否			29.20	38.37	50	否			12.61	9.57	51.60	9.43	连续	大气
在线	2019-5-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.12	7.94	10	否			16.35	21.18	35	否			28.24	36.62	50	否			12.60	9.43	51.93	9.59	连续	大气
在线	2019-5-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.56	8.59	10	否			16.82	22.00	35	否			26.57	34.79	50	否			12.42	9.54	51.83	9.56	连续	大气
在线	2019-5-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.00	9.27	10	否			14.27	18.81	35	否			24.46	32.41	50	否			11.90	9.67	51.55	9.49	连续	大气
在线	2019-5-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.65	7.89	10	否			12.57	17.34	35	否			22.37	31.20	50	否			11.13	10.22	50.45	8.98	连续	大气
在线	2019-5-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.82	6.50	10	否			9.83	13.24	35	否			22.14	29.86	50	否			11.86	9.87	50.43	8.80	连续	大气
在线	2019-5-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	7.20	10	否			11.32	15.47	35	否			21.78	29.75	50	否			11.77	10.02	50.76	9.14	连续	大气
在线	2019-5-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.74	7.88	10	否			13.54	18.59	35	否			21.16	29.05	50	否			11.82	10.07	51.12	9.27	连续	大气
在线	2019-5-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.20	8.31	10	否			14.95	20.04	35	否			23.33	31.18	50	否			12.04	9.80	51.52	8.67	连续	大气
在线	2019-5-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	7.79	10	否			14.82	19.70	35	否			23.15	30.80	50	否			12.35	9.72	51.80	8.16	连续	大气
在线	2019-5-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.11	8.04	10	否			19.68	25.91	35	否			22.65	29.81	50	否			12.49	9.61	52.01	8.85	连续	大气
在线	2019-5-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.68	8.76	10	否			16.68	21.90	35	否			25.13	32.97	50	否			12.77	9.57	52.21	9.43	连续	大气