

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向			
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值							是否超标	超标倍数	超标原因
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.83	10	否			6.67	9.71	35	否			23.55	34.86	50	否			11.15	10.84	50.42	9.12	连续	大气
在线	2019-5-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.31	10	否			9.65	14.11	35	否			27.01	39.53	50	否			11.43	10.75	50.90	9.36	连续	大气
在线	2019-5-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	7.84	10	否			15.95	23.67	35	否			28.79	42.85	50	否			11.72	10.91	51.01	9.55	连续	大气
在线	2019-5-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	8.16	10	否			16.57	24.97	35	否			27.49	41.61	50	否			11.81	11.07	50.99	9.55	连续	大气
在线	2019-5-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	7.35	10	否			21.14	31.37	35	否			27.35	40.64	50	否			11.61	10.90	50.78	9.47	连续	大气
在线	2019-5-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	8.07	10	否			11.56	16.89	35	否			30.42	44.35	50	否			11.64	10.70	50.84	9.45	连续	大气
在线	2019-5-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.95	8.57	10	否			9.10	13.08	35	否			31.17	44.88	50	否			11.65	10.58	50.89	9.46	连续	大气
在线	2019-5-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.14	8.86	10	否			10.68	15.23	35	否			28.29	40.67	50	否			11.68	10.59	50.67	9.34	连续	大气
在线	2019-5-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.00	8.57	10	否			17.38	24.77	35	否			27.41	39.11	50	否			11.26	10.49	51.15	9.34	连续	大气
在线	2019-5-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	7.72	10	否			15.91	21.82	35	否			25.94	35.79	50	否			10.96	10.12	51.05	9.07	连续	大气
在线	2019-5-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.94	8.29	10	否			8.34	11.58	35	否			26.74	37.32	50	否			11.22	10.25	50.82	9.21	连续	大气
在线	2019-5-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	8.76	10	否			10.31	14.40	35	否			27.25	38.80	50	否			11.45	10.44	50.97	9.38	连续	大气
在线	2019-5-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.62	9.70	10	否			12.56	18.38	35	否			23.54	34.48	50	否			10.97	10.76	51.05	9.47	连续	大气
在线	2019-5-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.24	8.61	10	否			15.07	20.75	35	否			22.78	31.40	50	否			10.60	10.12	50.78	9.42	连续	大气
在线	2019-5-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.14	8.18	10	否			16.40	21.78	35	否			21.18	28.19	50	否			10.29	9.74	50.81	9.44	连续	大气
在线	2019-5-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	8.01	10	否			11.98	16.41	35	否			21.31	29.27	50	否			10.57	10.07	50.49	9.14	连续	大气
在线	2019-5-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.95	8.29	10	否			13.74	18.99	35	否			19.96	27.81	50	否			10.51	10.21	50.52	9.30	连续	大气
在线	2019-5-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.30	8.84	10	否			8.03	11.25	35	否			19.28	27.03	50	否			11.18	10.29	50.46	9.43	连续	大气
在线	2019-5-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.49	9.58	10	否			9.70	14.01	35	否			22.19	32.64	50	否			11.15	10.77	50.70	9.45	连续	大气
在线	2019-5-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.34	10	否			20.33	28.23	35	否			19.70	27.47	50	否			11.33	10.28	50.66	9.40	连续	大气
在线	2019-5-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.45	7.58	10	否			15.58	21.68	35	否			28.32	39.41	50	否			11.83	10.22	51.34	9.63	连续	大气
在线	2019-5-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	7.95	10	否			17.18	23.16	35	否			26.07	35.15	50	否			11.94	9.87	51.52	9.14	连续	大气
在线	2019-5-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.55	9.27	10	否			6.45	9.05	35	否			23.50	33.26	50	否			11.56	10.40	51.17	9.45	连续	大气
在线	2019-5-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.67	8.89	10	否			10.97	14.52	35	否			24.15	32.18	50	否			11.75	9.74	51.05	9.41	连续	大气
在线	2019-5-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.11	9.44	10	否			13.83	18.23	35	否			24.48	32.48	50	否			12.67	9.69	52.12	9.56	连续	大气
在线	2019-5-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.64	8.80	10	否			19.03	25.05	35	否			25.22	33.44	50	否			12.99	9.68	52.22	9.58	连续	大气
在线	2019-5-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.82	9.35	10	否			12.77	17.44	35	否			25.23	34.60	50	否			12.70	10.06	52.00	9.61	连续	大气
在线	2019-5-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.39	8.41	10	否			21.64	28.43	35	否			25.97	34.18	50	否			12.66	9.60	52.15	9.67	连续	大气
在线	2019-5-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.36	7.39	10	否			12.33	16.95	35	否			26.82	36.97	50	否			12.52	10.12	51.93	9.64	连续	大气
在线	2019-5-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.06	7.96	10	否			24.85	32.47	35	否			25.64	33.67	50	否			12.48	9.57	52.15	9.67	连续	大气
在线	2019-5-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.61	8.58	10	否			10.34	13.37	35	否			30.66	39.81	50	否			12.74	9.45	52.34	9.81	连续	大气
在线	2019-5-4	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.83	8.98	10	否			12.45	16.35	35	否			28.03	36.83	50	否			12.88	9.58	52.33	9.78	连续	大气
在线	2019-5-4	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.21	8.67	10	否			12.54	17.29	35	否			24.09	33.64	50	否			12.28	10.25	51.80	8.94	连续	大气
在线	2019-5-4	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.68	7.73	10	否			11.76	15.96	35	否			24.43	33.29	50	否			12.10	9.98	51.76	8.20	连续	大气
在线	2019-5-4	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.93	7.86	10	否			13.30	17.47	35	否			24.94	33.08	50	否			12.47	9.69	52.03	8.95	连续	大气
在线	2019-5-4	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.58	8.39	10	否			12.61	16.01	35	否			30.43	38.81	50	否			12.72	9.23	52.65	9.77	连续	大气
在线	2019-5-4	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.00	9.37	10	否			5.91	7.92	35	否			26.44	35.37	50	否			12.04	9.79	52.15	9.81	连续	大气
在线	2019-5-4	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.11	7.96	10	否			19.80	25.73	35	否			24.05	31.29	50	否			11.70	9.48	51.97	9.78	连续	大气
在线	2019-5-4	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.80	8.12	10	否			4.85	6.64	35	否			26.44	37.01	50	否			11.38	10.26	51.51	9.65	连续	大气
在线	2019-5-4	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.27	8.42	10	否			8.13	10.84	35	否			23.61	31.75	50	否			11.61	9.82	51.75	9.47	连续	大气
在线	2019-5-4	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.73	8.81	10	否			12.68	16.41	35	否			23.12	30.28	50	否			11.43	9.54	51.91	9.62	连续	大气
在线	2019-5-4	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.17	9.11	10	否			22.23	28.24	35	否			26.48	33.63	50	否			12.14	9.20	52.57	9.99	连续	大气
在线	2019-5-4	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.45	9.68	10	否			14.26	18.41	35	否			26.82	34.84	50	否			11.97	9.45	52.58	9.97	连续	大气
在线	2019-5-4	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.36	6.83	10	否			19.52	24.77	35	否			25.67	32.78	50	否			12.30	9.25	52.17	9.79	连续	大气
在线	2019-5-4	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	6.53	10	否			20.35	25.61	35	否			28.08	35.41	50	否			12.89	9.10	52.25	9.47	连续	大气
在线	2019-5-4	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.16	7.68	10	否			14.55	18.15	35	否			28.13	35.09	50	否			12.84	8.98	52.63	8.44	连续	大气
在线	2019-5-4	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.85	8.65	10	否			15.64	19.78	35	否			27.66	34.95	50	否			12.42	9.13	52.77	9.31	连续	大气
在线	2019-5-4	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.37	9.47	10	否			15.86	20.29	35	否			27.95	35.93	50	否			12.60	9.32	52.88	9.76	连续	大气