

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-5-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.96	9.69	10	否			8.09	11.25	35	否			24.21	33.72	50	否			11.25	10.21	51.02	9.54	连续	大气
在线	2019-5-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.34	8.86	10	否			13.59	19.00	35	否			28.09	39.29	50	否			11.84	10.26	50.90	9.46	连续	大气
在线	2019-5-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.69	8.39	10	否			15.41	22.60	35	否			27.45	40.41	50	否			11.78	10.80	51.11	9.60	连续	大气
在线	2019-5-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.26	8.91	10	否			18.84	26.69	35	否			27.50	39.13	50	否			11.92	10.46	51.13	9.59	连续	大气
在线	2019-5-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	8.99	10	否			17.16	24.86	35	否			28.48	41.41	50	否			11.79	10.67	50.91	9.57	连续	大气
在线	2019-5-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.22	7.13	10	否			19.82	27.06	35	否			29.63	40.47	50	否			11.51	10.01	50.99	9.43	连续	大气
在线	2019-5-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.13	8.52	10	否			13.26	18.38	35	否			30.84	42.84	50	否			11.69	10.20	51.40	9.71	连续	大气
在线	2019-5-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.31	8.86	10	否			15.93	22.31	35	否			29.50	41.41	50	否			11.63	10.32	51.33	9.73	连续	大气
在线	2019-5-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.65	8.68	10	否			11.51	16.96	35	否			24.44	37.53	50	否			11.36	11.17	50.52	9.42	连续	大气
在线	2019-5-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.18	7.24	10	否			11.78	16.48	35	否			25.07	35.02	50	否			11.30	10.26	50.51	8.56	连续	大气
在线	2019-5-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.31	8.54	10	否			10.63	14.42	35	否			28.36	38.43	50	否			11.66	9.93	51.02	9.07	连续	大气
在线	2019-5-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.09	9.74	10	否			11.53	15.77	35	否			25.79	35.49	50	否			11.45	10.09	50.65	9.00	连续	大气
在线	2019-5-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.93	9.49	10	否			4.64	6.35	35	否			27.99	38.29	50	否			11.69	10.04	50.57	9.24	连续	大气
在线	2019-5-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	8.48	10	否			9.25	12.55	35	否			27.31	37.00	50	否			12.28	9.94	51.63	9.57	连续	大气
在线	2019-5-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.82	8.93	10	否			12.54	16.38	35	否			33.53	43.93	50	否			12.54	9.53	52.40	10.23	连续	大气
在线	2019-5-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.64	8.87	10	否			13.17	17.55	35	否			32.10	42.85	50	否			12.51	9.76	52.33	10.26	连续	大气
在线	2019-5-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.01	8.39	10	否			12.32	17.05	35	否			26.67	37.17	50	否			11.83	10.23	51.49	9.90	连续	大气
在线	2019-5-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	10.48	15.29	10	是	0.53	采样泵异常	11.36	16.36	35	否			20.87	30.09	50	否			11.36	10.58	49.83	9.20	连续	大气
在线	2019-5-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.00	7.31	10	否			10.70	15.57	35	否			24.08	35.27	50	否			11.98	10.73	49.47	8.74	连续	大气
在线	2019-5-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.66	8.19	10	否			17.93	25.72	35	否			25.20	36.47	50	否			12.28	10.62	50.20	9.16	连续	大气
在线	2019-5-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	8.91	10	否			10.57	15.11	35	否			22.05	31.94	50	否			12.12	10.55	50.23	9.21	连续	大气
在线	2019-5-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.32	9.02	10	否			8.47	12.07	35	否			22.86	32.70	50	否			12.26	10.49	49.94	8.44	连续	大气
在线	2019-5-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	8.30	10	否			12.70	18.05	35	否			21.72	31.02	50	否			12.11	10.48	49.87	8.58	连续	大气
在线	2019-5-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	7.97	10	否			11.05	15.88	35	否			22.93	33.24	50	否			11.89	10.61	49.67	8.69	连续	大气
在线	2019-5-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.21	9.65	10	否			10.89	14.54	35	否			25.86	34.62	50	否			12.15	9.78	51.81	9.48	连续	大气
在线	2019-5-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.34	8.34	10	否			13.95	18.32	35	否			27.20	35.77	50	否			12.68	9.59	51.49	9.31	连续	大气
在线	2019-5-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.54	7.23	10	否			17.99	23.43	35	否			25.06	32.73	50	否			12.71	9.51	52.07	9.62	连续	大气
在线	2019-5-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.13	8.00	10	否			14.15	18.42	35	否			27.99	36.50	50	否			12.85	9.50	52.06	9.67	连续	大气
在线	2019-5-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.40	8.50	10	否			14.13	18.76	35	否			28.36	37.68	50	否			12.69	9.71	51.87	9.62	连续	大气
在线	2019-5-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.52	7.18	10	否			23.46	30.47	35	否			26.80	34.81	50	否			13.00	9.45	52.01	9.64	连续	大气
在线	2019-5-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.96	7.59	10	否			20.78	26.54	35	否			27.96	35.57	50	否			13.06	9.21	52.12	9.70	连续	大气
在线	2019-5-5	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.44	8.50	10	否			2.54	3.34	35	否			26.45	34.92	50	否			12.30	9.64	51.93	9.72	连续	大气
在线	2019-5-5	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	8.08	10	否			3.99	5.28	35	否			23.07	31.08	50	否			11.94	9.85	51.39	9.32	连续	大气
在线	2019-5-5	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	7.09	10	否			14.11	18.31	35	否			24.66	32.12	50	否			12.21	9.47	51.96	8.04	连续	大气
在线	2019-5-5	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.10	7.98	10	否			12.12	15.84	35	否			25.40	33.26	50	否			12.51	9.53	52.11	8.79	连续	大气
在线	2019-5-5	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.17	8.09	10	否			11.97	15.65	35	否			27.02	35.45	50	否			12.14	9.33	51.04	9.29	连续	大气
在线	2019-5-5	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.91	5.01	10	否			6.98	8.89	35	否			18.56	23.79	50	否			7.87	5.81	32.59	6.17	连续	大气
在线	2019-5-5	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.54	7.20	10	否			10.05	13.06	35	否			25.10	32.62	50	否			11.10	8.00	44.52	8.46	连续	大气
在线	2019-5-5	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.25	6.69	10	否			4.92	6.27	35	否			23.60	30.06	50	否			9.93	6.74	38.23	7.21	连续	大气
在线	2019-5-5	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	3.00	10	否			3.24	4.15	35	否			9.53	12.24	50	否			4.31	2.95	16.62	3.12	连续	大气
在线	2019-5-5	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	6.08	10	否			6.51	8.44	35	否			19.13	24.97	50	否			7.82	6.22	33.99	5.86	连续	大气
在线	2019-5-5	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.28	9.58	10	否			14.77	19.39	35	否			26.39	34.74	50	否			11.18	9.60	51.77	9.57	连续	大气
在线	2019-5-5	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	6.71	10	否			19.99	25.76	35	否			27.86	36.05	50	否			12.01	9.40	51.47	9.39	连续	大气
在线	2019-5-5	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	7.05	10	否			14.35	18.70	35	否			30.57	39.88	50	否			12.31	9.50	52.09	9.75	连续	大气
在线	2019-5-5	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.16	8.10	10	否			13.64	17.93	35	否			31.02	40.79	50	否			12.06	9.59	52.27	9.84	连续	大气
在线	2019-5-5	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.87	8.76	10	否			9.45	12.07	35	否			35.25	44.98	50	否			12.22	9.25	52.29	9.87	连续	大气
在线	2019-5-5	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.76	8.71	10	否			15.01	19.38	35	否			27.31	35.22	50	否			12.05	9.36	52.34	9.84	连续	大气
在线	2019-5-5	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.31	8.67	10	否			10.66	14.56	35	否			29.51	40.52	50	否			11.89	10.06	51.59	9.58	连续	大气