

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O <sub>2</sub>	温度	湿度	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>											
在线	2019-5-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	8.86	10	否			9.07	13.39	35	否			25.18	37.96	50	否			11.78	10.93	49.51	8.79	连续	大气
在线	2019-5-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.47	7.50	10	否			12.53	17.06	35	否			27.68	37.92	50	否			12.34	10.03	50.13	8.98	连续	大气
在线	2019-5-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	6.71	10	否			13.54	18.61	35	否			28.77	39.48	50	否			12.04	10.08	50.45	9.26	连续	大气
在线	2019-5-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.17	8.58	10	否			20.35	28.24	35	否			26.63	37.06	50	否			11.95	10.22	49.85	9.05	连续	大气
在线	2019-5-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.60	9.21	10	否			10.70	14.89	35	否			24.33	34.00	50	否			11.32	10.27	49.36	8.69	连续	大气
在线	2019-5-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.95	12.68	10	是	0.27	采样泵异常	4.58	6.49	35	否			24.91	35.36	50	否			10.99	10.43	48.85	8.35	连续	大气
在线	2019-5-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.01	10	否			8.25	11.40	35	否			23.98	33.19	50	否			10.89	10.16	49.07	8.61	连续	大气
在线	2019-5-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.68	10	否			8.95	12.24	35	否			25.34	34.70	50	否			11.17	10.04	49.57	8.87	连续	大气
在线	2019-5-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.22	10	否			10.04	13.64	35	否			26.27	35.79	50	否			11.28	9.97	49.92	9.07	连续	大气
在线	2019-5-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	8.39	10	否			9.94	14.58	35	否			24.86	36.55	50	否			11.36	10.79	49.95	8.29	连续	大气
在线	2019-5-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	14.37	20.37	10	是	1.04	采样泵异常	11.73	16.56	35	否			25.25	35.51	50	否			11.40	10.35	49.50	8.24	连续	大气
在线	2019-5-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.68	7.95	10	否			5.71	7.83	35	否			29.19	40.69	50	否			11.46	10.24	49.84	8.42	连续	大气
在线	2019-5-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.09	8.68	10	否			4.44	6.33	35	否			28.51	40.66	50	否			11.66	10.47	49.82	8.63	连续	大气
在线	2019-5-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	11.57	15.99	10	是	0.60	采样泵异常	10.62	14.60	35	否			23.15	32.34	50	否			11.38	10.24	50.16	8.89	连续	大气
在线	2019-5-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.68	7.56	10	否			10.88	14.48	35	否			26.82	35.64	50	否			11.42	9.71	50.00	8.74	连续	大气
在线	2019-5-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	7.19	10	否			6.26	8.55	35	否			27.97	38.21	50	否			11.18	10.02	50.00	8.78	连续	大气
在线	2019-5-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	8.16	10	否			9.87	14.26	35	否			25.42	36.78	50	否			10.68	10.61	49.97	8.95	连续	大气
在线	2019-5-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	8.62	10	否			14.83	21.20	35	否			22.44	32.10	50	否			10.94	10.51	49.38	8.65	连续	大气
在线	2019-5-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.10	7.29	10	否			16.07	22.60	35	否			22.28	31.75	50	否			10.94	10.45	49.31	8.64	连续	大气
在线	2019-5-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.69	10	否			7.81	10.96	35	否			25.60	36.22	50	否			11.59	10.37	49.44	8.61	连续	大气
在线	2019-5-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	7.82	10	否			9.45	13.28	35	否			31.32	44.02	50	否			11.94	10.32	50.19	8.99	连续	大气
在线	2019-5-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.13	8.19	10	否			9.92	13.16	35	否			31.08	41.34	50	否			12.11	9.74	50.58	8.65	连续	大气
在线	2019-5-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.38	8.26	10	否			14.09	18.11	35	否			31.85	41.19	50	否			12.48	9.39	51.18	8.86	连续	大气
在线	2019-5-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.68	9.31	10	否			8.08	11.20	35	否			26.62	36.90	50	否			12.09	10.22	51.23	9.29	连续	大气
在线	2019-5-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.59	9.35	10	否			5.55	7.84	35	否			27.97	39.80	50	否			11.81	10.40	50.77	9.22	连续	大气
在线	2019-5-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.97	8.00	10	否			12.57	16.59	35	否			25.05	33.44	50	否			12.38	9.76	50.86	9.07	连续	大气
在线	2019-5-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.25	7.13	10	否			11.58	15.62	35	否			27.44	37.30	50	否			12.16	9.95	51.25	9.38	连续	大气
在线	2019-5-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.50	7.17	10	否			14.68	19.00	35	否			26.75	34.92	50	否			12.19	9.50	51.13	9.30	连续	大气
在线	2019-5-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.18	8.14	10	否			13.21	17.17	35	否			28.44	37.51	50	否			12.20	9.60	51.39	9.25	连续	大气
在线	2019-5-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	7.00	10	否			10.65	14.00	35	否			24.87	32.99	50	否			11.89	9.68	50.78	7.57	连续	大气
在线	2019-5-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.07	6.77	10	否			13.27	17.60	35	否			23.98	32.07	50	否			11.90	9.76	50.53	8.07	连续	大气
在线	2019-5-6	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.55	7.61	10	否			9.28	12.51	35	否			27.95	38.40	50	否			12.02	10.05	50.45	8.49	连续	大气
在线	2019-5-6	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.85	7.92	10	否			7.65	10.25	35	否			25.25	34.30	50	否			12.11	9.92	50.12	8.48	连续	大气
在线	2019-5-6	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.28	8.28	10	否			12.00	15.84	35	否			26.02	34.34	50	否			12.17	9.63	50.61	8.70	连续	大气
在线	2019-5-6	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.46	8.32	10	否			20.39	26.10	35	否			28.73	37.00	50	否			12.28	9.35	51.07	9.11	连续	大气
在线	2019-5-6	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.72	7.27	10	否			15.36	19.46	35	否			29.29	37.29	50	否			12.35	9.20	51.32	9.27	连续	大气
在线	2019-5-6	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.30	7.88	10	否			12.42	15.53	35	否			27.27	34.13	50	否			12.58	9.00	51.57	9.37	连续	大气
在线	2019-5-6	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.49	8.07	10	否			10.16	12.62	35	否			29.20	36.28	50	否			12.00	8.92	51.59	9.44	连续	大气
在线	2019-5-6	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.63	8.16	10	否			10.50	12.91	35	否			26.82	33.05	50	否			11.87	8.63	50.78	9.37	连续	大气
在线	2019-5-6	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.08	7.76	10	否			8.83	11.14	35	否			23.77	30.36	50	否			10.88	8.39	46.44	7.97	连续	大气
在线	2019-5-6	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.48	8.57	10	否			9.05	11.77	35	否			30.41	40.37	50	否			11.34	9.65	51.04	9.40	连续	大气
在线	2019-5-6	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.04	9.34	10	否			10.18	13.50	35	否			29.08	38.56	50	否			11.70	9.68	50.94	9.15	连续	大气
在线	2019-5-6	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.04	7.88	10	否			18.96	24.64	35	否			26.95	35.14	50	否			11.66	9.49	51.07	9.29	连续	大气
在线	2019-5-6	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.17	6.65	10	否			16.80	21.58	35	否			33.74	43.45	50	否			12.44	9.36	51.28	9.35	连续	大气
在线	2019-5-6	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.93	7.58	10	否			18.24	23.29	35	否			37.16	47.47	50	否			12.65	9.26	51.83	9.62	连续	大气
在线	2019-5-6	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.55	8.36	10	否			18.40	23.45	35	否			31.04	39.66	50	否			12.89	9.25	51.90	9.66	连续	大气
在线	2019-5-6	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.04	8.93	10	否			14.11	17.88	35	否			30.06	38.12	50	否			13.11	9.17	51.95	9.65	连续	大气
在线	2019-5-6	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.21	9.43	10	否			14.91	19.34	35	否			28.21	37.02	50	否			12.48	9.52	51.79	9.64	连续	大气