

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向			
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值							是否超标	超标倍数	超标原因
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.17	9.12	10	否			13.35	19.85	35	否			24.61	36.33	50	否			11.43	10.82	49.39	8.58	连续	大气
在线	2019-5-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	7.99	10	否			15.37	20.51	35	否			23.91	32.92	50	否			11.58	9.97	49.28	8.28	连续	大气
在线	2019-5-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.11	8.10	10	否			17.32	22.90	35	否			31.05	41.07	50	否			12.06	9.65	50.20	8.73	连续	大气
在线	2019-5-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.54	8.88	10	否			13.96	18.93	35	否			30.31	41.27	50	否			12.04	9.97	49.85	8.64	连续	大气
在线	2019-5-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	7.45	10	否			10.56	14.06	35	否			26.52	35.43	50	否			11.31	9.77	49.30	8.15	连续	大气
在线	2019-5-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.53	10	否			20.25	26.05	35	否			26.34	33.89	50	否			11.48	9.34	50.10	8.67	连续	大气
在线	2019-5-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.09	6.64	10	否			17.55	22.77	35	否			30.02	39.15	50	否			12.06	9.48	50.47	9.04	连续	大气
在线	2019-5-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	8.00	10	否			9.48	13.01	35	否			28.75	39.49	50	否			12.07	10.09	50.28	8.98	连续	大气
在线	2019-5-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.11	8.59	10	否			11.16	15.51	35	否			29.09	40.84	50	否			12.33	10.30	50.02	8.74	连续	大气
在线	2019-5-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.48	9.08	10	否			9.91	13.84	35	否			30.12	42.14	50	否			12.20	10.28	50.20	8.44	连续	大气
在线	2019-5-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.91	8.26	10	否			9.97	13.93	35	否			30.24	42.26	50	否			12.40	10.26	50.55	8.58	连续	大气
在线	2019-5-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.39	8.75	10	否			17.00	23.27	35	否			29.22	40.04	50	否			12.46	10.05	50.70	8.80	连续	大气
在线	2019-5-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.88	9.49	10	否			13.66	18.84	35	否			30.81	42.53	50	否			11.89	10.13	50.48	8.72	连续	大气
在线	2019-5-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.86	9.67	10	否			10.18	14.31	35	否			28.08	39.53	50	否			11.50	10.36	49.96	8.69	连续	大气
在线	2019-5-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.76	8.99	10	否			13.94	18.46	35	否			30.49	40.30	50	否			11.60	9.69	50.43	8.64	连续	大气
在线	2019-5-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	20.86	10	是	1.09	校准	23.53	139.92	35	是	3.00	校准	34.53	43.23	50	否			11.78	9.01	51.84	3.23	连续	大气
在线	2019-5-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.37	7.66	10	否			14.19	17.06	35	否			38.67	46.54	50	否			11.86	8.53	52.54	9.14	连续	大气
在线	2019-5-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.33	8.02	10	否			4.82	6.03	35	否			38.28	48.42	50	否			11.64	9.15	52.23	10.00	连续	大气
在线	2019-5-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.30	8.31	10	否			3.14	4.14	35	否			37.21	49.00	50	否			11.68	9.61	51.50	9.85	连续	大气
在线	2019-5-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.22	8.43	10	否			10.74	14.27	35	否			34.08	46.06	50	否			12.05	9.90	50.85	9.60	连续	大气
在线	2019-5-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	8.32	10	否			8.31	10.64	35	否			37.57	48.11	50	否			12.16	9.28	51.35	9.80	连续	大气
在线	2019-5-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.66	8.89	10	否			7.40	9.87	35	否			31.73	42.49	50	否			11.86	9.76	51.16	9.24	连续	大气
在线	2019-5-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	8.85	10	否			8.30	11.06	35	否			25.85	35.08	50	否			11.90	9.96	50.14	8.62	连续	大气
在线	2019-5-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.86	7.66	10	否			18.50	24.09	35	否			27.75	36.27	50	否			11.93	9.52	50.60	9.02	连续	大气
在线	2019-5-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.15	9.72	10	否			14.16	19.16	35	否			25.30	34.44	50	否			11.69	9.95	50.70	9.18	连续	大气
在线	2019-5-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.07	7.87	10	否			14.02	18.05	35	否			18.45	23.90	50	否			12.03	9.40	50.79	9.12	连续	大气
在线	2019-5-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	6.74	10	否			20.07	25.24	35	否			33.18	41.77	50	否			12.39	9.08	51.44	9.41	连续	大气
在线	2019-5-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.15	7.96	10	否			4.21	5.43	35	否			35.32	45.67	50	否			12.03	9.40	51.67	9.56	连续	大气
在线	2019-5-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.54	8.35	10	否			5.98	7.63	35	否			30.56	39.03	50	否			11.58	9.26	51.19	7.78	连续	大气
在线	2019-5-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.69	8.49	10	否			5.94	7.51	35	否			31.63	40.14	50	否			11.63	9.17	51.02	8.26	连续	大气
在线	2019-5-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.02	8.91	10	否			8.06	10.22	35	否			36.21	45.95	50	否			12.29	9.18	51.26	8.80	连续	大气
在线	2019-5-7	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.50	8.36	10	否			12.93	16.53	35	否			29.67	37.99	50	否			12.23	9.32	51.14	8.91	连续	大气
在线	2019-5-7	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.68	9.12	10	否			5.62	7.55	35	否			28.34	38.69	50	否			12.25	10.00	50.48	8.79	连续	大气
在线	2019-5-7	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	6.57	10	否			9.83	13.17	35	否			25.13	33.70	50	否			12.14	9.81	50.68	8.77	连续	大气
在线	2019-5-7	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	7.35	10	否			9.70	12.70	35	否			29.30	38.33	50	否			12.50	9.54	51.59	9.34	连续	大气
在线	2019-5-7	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.17	8.07	10	否			14.76	19.23	35	否			30.94	40.49	50	否			12.35	9.53	51.60	9.29	连续	大气
在线	2019-5-7	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.81	7.86	10	否			11.26	15.27	35	否			27.67	37.42	50	否			11.83	9.92	51.23	9.17	连续	大气
在线	2019-5-7	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.54	7.65	10	否			9.38	12.78	35	否			27.41	37.75	50	否			11.67	10.10	50.85	9.09	连续	大气
在线	2019-5-7	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.89	22.73	10	是	1.27	校准	18.09	126.72	35	是	2.62	校准	17.28	25.66	50	否			11.75	10.77	50.15	5.88	连续	大气
在线	2019-5-7	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	8.59	10	否			10.35	15.80	35	否			38.97	55.31	50	是	0.11	校准	11.90	9.91	49.57	4.17	连续	大气
在线	2019-5-7	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.34	8.97	10	否			18.50	26.07	35	否			21.91	31.06	50	否			11.99	10.40	49.62	6.41	连续	大气
在线	2019-5-7	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.79	6.63	10	否			12.13	16.71	35	否			19.39	26.86	50	否			11.68	10.17	49.69	6.83	连续	大气
在线	2019-5-7	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.24	7.22	10	否			5.71	7.86	35	否			19.57	26.98	50	否			11.54	10.12	49.79	7.36	连续	大气
在线	2019-5-7	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	8.40	10	否			9.85	14.14	35	否			20.94	30.03	50	否			11.85	10.54	49.83	7.85	连续	大气
在线	2019-5-7	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.46	9.22	10	否			6.52	9.22	35	否			21.12	30.17	50	否			11.97	10.49	49.70	8.08	连续	大气
在线	2019-5-7	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.63	9.35	10	否			5.77	8.11	35	否			20.32	28.68	50	否			11.54	10.37	49.91	8.37	连续	大气
在线	2019-5-7	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.36	9.15	10	否			12.40	17.82	35	否			19.22	27.64	50	否			11.69	10.57	50.11	8.53	连续	大气
在线	2019-5-7	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.37	7.49	10	否			11.09	15.47	35	否			20.68	28.87	50	否			11.93	10.25	50.37	8.68	连续	大气