

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.19	10	否			11.45	15.98	35	否			24.12	34.87	50	否			11.23	10.57	49.33	8.56	连续	大气
在线	2019-5-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	6.55	10	否			10.83	14.86	35	否			27.20	37.44	50	否			11.61	10.10	49.45	8.65	连续	大气
在线	2019-5-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.15	7.33	10	否			5.71	7.98	35	否			25.95	36.70	50	否			11.37	10.43	49.46	8.72	连续	大气
在线	2019-5-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	6.80	10	否			13.20	17.86	35	否			22.00	30.86	50	否			11.48	10.26	48.64	8.38	连续	大气
在线	2019-5-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.13	7.17	10	否			5.42	7.48	35	否			26.78	37.42	50	否			11.68	10.25	48.82	8.47	连续	大气
在线	2019-5-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	6.37	10	否			14.07	19.13	35	否			30.05	40.94	50	否			11.81	9.99	49.21	8.53	连续	大气
在线	2019-5-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.43	10	否			8.70	11.79	35	否			30.74	41.79	50	否			11.78	9.95	49.57	8.70	连续	大气
在线	2019-5-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	6.91	10	否			2.69	3.75	35	否			27.63	38.98	50	否			11.63	10.36	49.20	8.64	连续	大气
在线	2019-5-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.62	10	否			10.14	14.08	35	否			25.29	36.40	50	否			11.49	10.49	49.37	8.65	连续	大气
在线	2019-5-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	7.09	10	否			10.05	14.39	35	否			23.53	36.42	50	否			10.65	11.10	48.86	8.63	连续	大气
在线	2019-5-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	5.95	10	否			18.80	24.67	35	否			22.83	30.63	50	否			10.70	9.73	48.75	7.34	连续	大气
在线	2019-5-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.36	10	否			14.34	18.86	35	否			23.23	30.70	50	否			10.61	9.65	49.09	7.84	连续	大气
在线	2019-5-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	6.20	10	否			10.12	13.24	35	否			26.64	35.07	50	否			10.79	9.58	49.26	8.23	连续	大气
在线	2019-5-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	6.86	10	否			3.86	5.15	35	否			27.49	37.25	50	否			10.70	9.91	49.65	8.57	连续	大气
在线	2019-5-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	6.64	10	否			6.03	8.22	35	否			22.99	31.49	50	否			10.37	10.01	49.22	8.52	连续	大气
在线	2019-5-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.35	10	否			6.89	9.39	35	否			27.43	37.79	50	否			10.54	10.05	48.98	8.47	连续	大气
在线	2019-5-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	6.36	10	否			13.50	18.79	35	否			21.82	31.00	50	否			10.24	10.37	48.93	8.49	连续	大气
在线	2019-5-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.76	10	否			4.49	6.48	35	否			20.27	29.77	50	否			10.43	10.78	48.53	8.51	连续	大气
在线	2019-5-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.73	10	否			9.08	11.92	35	否			24.22	31.97	50	否			10.92	9.66	49.29	8.57	连续	大气
在线	2019-5-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.77	10	否			8.42	11.51	35	否			24.28	33.55	50	否			11.04	10.13	50.33	9.18	连续	大气
在线	2019-5-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.18	10	否			7.06	9.38	35	否			27.25	36.39	50	否			11.20	9.75	50.16	9.20	连续	大气
在线	2019-5-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.12	10	否			2.43	3.39	35	否			27.40	38.51	50	否			11.18	10.32	50.10	9.04	连续	大气
在线	2019-5-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.17	10	否			7.00	9.45	35	否			26.61	36.04	50	否			11.23	9.91	50.65	8.79	连续	大气
在线	2019-5-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.12	10	否			7.26	9.79	35	否			23.37	31.65	50	否			11.25	9.92	50.29	8.55	连续	大气
在线	2019-5-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.74	6.46	10	否			13.32	18.15	35	否			21.54	29.35	50	否			12.80	9.99	49.54	8.49	连续	大气
在线	2019-5-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.35	5.91	10	否			13.66	18.55	35	否			21.69	29.49	50	否			13.16	9.97	49.51	8.46	连续	大气
在线	2019-5-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.98	6.79	10	否			14.64	19.92	35	否			21.69	29.56	50	否			12.79	9.99	49.88	8.63	连续	大气
在线	2019-5-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	7.27	10	否			9.03	12.77	35	否			20.87	29.50	50	否			12.75	10.39	49.46	8.53	连续	大气
在线	2019-5-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.30	7.43	10	否			9.45	13.24	35	否			20.83	29.19	50	否			13.06	10.30	49.38	8.51	连续	大气
在线	2019-5-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.93	6.77	10	否			14.11	19.37	35	否			21.59	29.65	50	否			13.41	10.08	49.52	7.71	连续	大气
在线	2019-5-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.44	6.10	10	否			14.14	19.45	35	否			22.03	30.27	50	否			13.57	10.08	49.62	7.96	连续	大气
在线	2019-5-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.71	6.63	10	否			7.44	10.46	35	否			22.39	31.52	50	否			13.33	10.34	49.37	8.06	连续	大气
在线	2019-5-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	6.90	10	否			7.51	10.55	35	否			21.87	30.78	50	否			13.14	10.34	49.41	8.09	连续	大气
在线	2019-5-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.98	7.21	10	否			12.62	18.22	35	否			19.97	28.87	50	否			12.00	10.62	49.43	8.29	连续	大气
在线	2019-5-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	7.19	10	否			9.81	13.26	35	否			20.17	27.25	50	否			12.22	9.90	49.65	8.31	连续	大气
在线	2019-5-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	7.35	10	否			10.67	14.35	35	否			19.99	26.88	50	否			12.07	9.84	49.90	8.56	连续	大气
在线	2019-5-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	5.85	10	否			12.70	17.00	35	否			20.10	26.93	50	否			12.48	9.80	49.83	8.51	连续	大气
在线	2019-5-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.52	5.96	10	否			13.38	17.63	35	否			20.81	27.43	50	否			12.59	9.62	50.38	8.81	连续	大气
在线	2019-5-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.09	6.87	10	否			8.72	11.75	35	否			19.91	26.86	50	否			11.98	9.87	50.35	8.77	连续	大气
在线	2019-5-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.29	7.27	10	否			8.64	11.85	35	否			19.68	27.02	50	否			11.98	10.07	50.06	8.78	连续	大气
在线	2019-5-13	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	7.11	10	否			7.18	9.88	35	否			17.76	24.48	50	否			11.53	10.12	49.49	8.64	连续	大气
在线	2019-5-13	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.24	6.87	10	否			11.32	14.82	35	否			18.38	24.10	50	否			12.00	9.56	50.29	8.20	连续	大气
在线	2019-5-13	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.28	7.17	10	否			10.23	13.86	35	否			19.35	26.29	50	否			12.97	9.95	50.90	8.61	连续	大气
在线	2019-5-13	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.67	7.62	10	否			14.04	18.82	35	否			19.42	26.07	50	否			13.01	9.83	51.12	8.99	连续	大气
在线	2019-5-13	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.79	10	否			12.34	16.67	35	否			19.36	26.16	50	否			13.41	9.90	50.61	8.91	连续	大气
在线	2019-5-13	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	5.95	10	否			16.36	22.25	35	否			19.22	26.13	50	否			13.62	9.97	50.98	9.08	连续	大气
在线	2019-5-13	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.51	6.15	10	否			17.68	24.05	35	否			19.21	26.16	50	否			13.34	9.98	50.79	9.16	连续	大气
在线	2019-5-13	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.21	10	否			16.44	22.16	35	否			19.79	26.79	50	否			13.20	9.93	50.80	9.21	连续	大气