

| 监测方式 | 监测日期/时间 | | 排放设备 | 监测点位 | 颗粒物 | | | | | | SO2 | | | | | | NOx | | | | | | 流量 Nm ³ /h | 流速 m/s | O ₂ % | 温度 ℃ | 湿度 % | 生产 负荷 % | 排放 方式 | 排放 去向 |
|------|-----------|----|------|-----------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------------|-----------|---------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | | | | | | | | |
| | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 2020-7-13 | 0 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.71 | 3.68 | 10 | 否 | | | 16.87 | 22.78 | 35 | 否 | | | 30.23 | 41.01 | 50 | 否 | | | 495706.38 | 10.12 | 9.92 | 52.64 | 7.57 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 1 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.02 | 3.95 | 10 | 否 | | | 14.06 | 18.32 | 35 | 否 | | | 27.64 | 36.15 | 50 | 否 | | | 542506.69 | 11.21 | 9.54 | 53.38 | 8.56 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 2 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.32 | 4.34 | 10 | 否 | | | 8.79 | 11.46 | 35 | 否 | | | 26.63 | 34.77 | 50 | 否 | | | 551663.75 | 11.50 | 9.52 | 54.06 | 9.17 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 3 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.37 | 4.54 | 10 | 否 | | | 12.03 | 16.24 | 35 | 否 | | | 27.60 | 37.26 | 50 | 否 | | | 537040.38 | 11.22 | 9.87 | 54.09 | 9.33 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 4 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.16 | 4.16 | 10 | 否 | | | 18.01 | 23.61 | 35 | 否 | | | 18.96 | 25.03 | 50 | 否 | | | 511350.06 | 10.68 | 9.60 | 53.95 | 9.31 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 5 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.97 | 3.84 | 10 | 否 | | | 19.18 | 24.74 | 35 | 否 | | | 22.60 | 29.28 | 50 | 否 | | | 511704.63 | 10.65 | 9.39 | 53.43 | 9.14 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 6 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.94 | 3.84 | 10 | 否 | | | 14.88 | 19.39 | 35 | 否 | | | 24.82 | 32.46 | 50 | 否 | | | 514772.03 | 10.68 | 9.50 | 53.17 | 8.93 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 7 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.03 | 4.00 | 10 | 否 | | | 12.44 | 16.40 | 35 | 否 | | | 27.45 | 36.39 | 50 | 否 | | | 531411.75 | 11.04 | 9.62 | 53.42 | 9.03 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 8 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.80 | 4.13 | 10 | 否 | | | 6.80 | 9.97 | 35 | 否 | | | 25.41 | 37.33 | 50 | 否 | | | 499985.81 | 10.37 | 10.82 | 53.01 | 8.98 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 9 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.71 | 3.82 | 10 | 否 | | | 5.61 | 7.87 | 35 | 否 | | | 24.61 | 34.87 | 50 | 否 | | | 504368.78 | 10.41 | 10.35 | 52.55 | 8.60 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 10 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.77 | 3.67 | 10 | 否 | | | 7.90 | 10.47 | 35 | 否 | | | 24.20 | 32.18 | 50 | 否 | | | 499604.78 | 10.36 | 9.69 | 53.16 | 8.91 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 11 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.62 | 3.64 | 10 | 否 | | | 7.03 | 9.54 | 35 | 否 | | | 20.63 | 29.07 | 50 | 否 | | | 478496.44 | 9.94 | 10.13 | 52.85 | 9.15 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 12 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.67 | 3.57 | 10 | 否 | | | 8.97 | 11.99 | 35 | 否 | | | 23.10 | 30.92 | 50 | 否 | | | 507964.72 | 10.39 | 9.78 | 52.94 | 7.74 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 13 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.98 | 3.91 | 10 | 否 | | | 17.14 | 22.51 | 35 | 否 | | | 28.17 | 37.03 | 50 | 否 | | | 532263.56 | 11.00 | 9.58 | 53.61 | 8.54 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 14 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.16 | 4.18 | 10 | 否 | | | 14.89 | 19.63 | 35 | 否 | | | 27.87 | 36.84 | 50 | 否 | | | 529894.63 | 11.07 | 9.65 | 54.38 | 9.32 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 15 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.14 | 4.21 | 10 | 否 | | | 13.60 | 18.20 | 35 | 否 | | | 26.41 | 35.39 | 50 | 否 | | | 529594.94 | 11.08 | 9.81 | 54.36 | 9.46 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 16 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.88 | 4.15 | 10 | 否 | | | 10.88 | 15.65 | 35 | 否 | | | 20.62 | 29.92 | 50 | 否 | | | 490393.31 | 10.22 | 10.57 | 53.61 | 9.25 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 17 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.81 | 3.92 | 10 | 否 | | | 17.10 | 23.61 | 35 | 否 | | | 22.16 | 30.90 | 50 | 否 | | | 501451.50 | 10.41 | 10.21 | 53.25 | 9.00 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 18 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.86 | 3.88 | 10 | 否 | | | 12.27 | 16.56 | 35 | 否 | | | 25.07 | 34.09 | 50 | 否 | | | 517559.47 | 10.77 | 9.94 | 53.45 | 9.13 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 19 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.98 | 3.93 | 10 | 否 | | | 9.33 | 12.26 | 35 | 否 | | | 25.52 | 33.60 | 50 | 否 | | | 523076.56 | 10.90 | 9.61 | 53.83 | 9.21 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 20 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.18 | 4.13 | 10 | 否 | | | 15.99 | 20.77 | 35 | 否 | | | 28.13 | 36.52 | 50 | 否 | | | 544097.88 | 11.39 | 9.44 | 54.38 | 9.47 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 21 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.32 | 4.37 | 10 | 否 | | | 11.19 | 14.72 | 35 | 否 | | | 23.26 | 30.76 | 50 | 否 | | | 545532.50 | 11.49 | 9.56 | 55.00 | 9.90 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 22 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.34 | 4.45 | 10 | 否 | | | 7.99 | 10.66 | 35 | 否 | | | 24.92 | 33.26 | 50 | 否 | | | 541225.44 | 11.37 | 9.75 | 54.47 | 9.78 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 23 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.28 | 4.42 | 10 | 否 | | | 9.55 | 13.03 | 35 | 否 | | | 25.94 | 35.08 | 50 | 否 | | | 538984.50 | 11.31 | 9.87 | 54.20 | 9.75 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 0 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.80 | 1.79 | 10 | 否 | | | 20.70 | 20.55 | 35 | 否 | | | 34.36 | 34.23 | 50 | 否 | | | 447572.28 | 9.23 | 5.94 | 55.49 | 7.68 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 1 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.85 | 1.82 | 10 | 否 | | | 25.53 | 25.15 | 35 | 否 | | | 35.81 | 35.33 | 50 | 否 | | | 482353.72 | 9.98 | 5.77 | 56.21 | 7.88 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 2 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.90 | 1.84 | 10 | 否 | | | 31.19 | 30.26 | 35 | 否 | | | 21.50 | 20.84 | 50 | 否 | | | 493766.06 | 10.28 | 5.54 | 56.90 | 8.26 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 3 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.97 | 1.89 | 10 | 否 | | | 34.62 | 33.36 | 35 | 否 | | | 29.30 | 28.25 | 50 | 否 | | | 483878.34 | 10.08 | 5.43 | 56.91 | 8.31 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 4 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.89 | 1.83 | 10 | 否 | | | 23.45 | 22.72 | 35 | 否 | | | 17.58 | 17.04 | 50 | 否 | | | 464024.97 | 9.68 | 5.53 | 56.92 | 8.33 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 5 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.82 | 1.77 | 10 | 否 | | | 19.50 | 18.87 | 35 | 否 | | | 26.97 | 26.10 | 50 | 否 | | | 464427.50 | 9.57 | 5.50 | 56.81 | 7.30 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 6 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.87 | 1.81 | 10 | 否 | | | 19.43 | 18.86 | 35 | 否 | | | 33.15 | 32.17 | 50 | 否 | | | 466360.63 | 9.67 | 5.54 | 56.94 | 7.80 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 7 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.93 | 1.88 | 10 | 否 | | | 24.36 | 23.66 | 35 | 否 | | | 41.46 | 40.27 | 50 | 否 | | | 485377.47 | 10.10 | 5.56 | 56.97 | 8.18 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 8 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.90 | 1.91 | 10 | 否 | | | 17.01 | 17.06 | 35 | 否 | | | 24.07 | 24.13 | 50 | 否 | | | 451773.22 | 9.37 | 6.05 | 56.36 | 8.00 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 9 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.92 | 1.88 | 10 | 否 | | | 21.56 | 21.18 | 35 | 否 | | | 24.85 | 24.44 | 50 | 否 | | | 456587.00 | 9.50 | 5.74 | 56.68 | 8.16 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 10 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.89 | 1.86 | 10 | 否 | | | 20.96 | 20.58 | 35 | 否 | | | 27.70 | 27.20 | 50 | 否 | | | 450937.50 | 9.39 | 5.72 | 56.67 | 8.27 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 11 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.91 | 1.88 | 10 | 否 | | | 19.49 | 19.11 | 35 | 否 | | | 28.83 | 28.31 | 50 | 否 | | | 440610.00 | 9.17 | 5.73 | 56.63 | 8.26 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 12 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.98 | 1.96 | 10 | 否 | | | 9.18 | 9.08 | 35 | 否 | | | 32.70 | 32.33 | 50 | 否 | | | 462593.41 | 9.57 | 5.83 | 55.99 | 7.86 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 13 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.95 | 1.92 | 10 | 否 | | | 7.97 | 7.82 | 35 | 否 | | | 34.84 | 34.24 | 50 | 否 | | | 481474.75 | 9.96 | 5.76 | 56.24 | 7.91 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 14 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.93 | 1.92 | 10 | 否 | | | 12.72 | 12.63 | 35 | 否 | | | 35.91 | 35.65 | 50 | 否 | | | 483837.31 | 10.05 | 5.89 | 56.62 | 8.13 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 15 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.02 | 2.06 | 10 | 否 | | | 10.45 | 10.63 | 35 | 否 | | | 37.02 | 37.73 | 50 | 否 | | | 479485.03 | 9.97 | 6.28 | 56.60 | 8.20 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 16 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.94 | 2.04 | 10 | 否 | | | 8.67 | 9.11 | 35 | 否 | | | 26.53 | 27.98 | 50 | 否 | | | 444349.31 | 9.21 | 6.71 | 56.15 | 7.97 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 17 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.94 | 1.90 | 10 | 否 | | | 21.51 | 21.07 | 35 | 否 | | | 29.33 | 28.72 | 50 | 否 | | | 466588.81 | 9.57 | 5.70 | 56.28 | 7.05 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 18 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.93 | 1.94 | 10 | 否 | | | 14.96 | 15.05 | 35 | 否 | | | 27.91 | 28.08 | 50 | 否 | | | 462518.72 | 9.54 | 6.08 | 56.36 | 7.56 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 19 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.92 | 1.89 | 10 | 否 | | | 20.79 | 20.51 | 35 | 否 | | | 32.90 | 32.48 | 50 | 否 | | | 479226.06 | 9.94 | 5.79 | 56.61 | 7.95 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 20 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.90 | 1.88 | 10 | 否 | | | 18.88 | 18.67 | 35 | 否 | | | 35.84 | 35.45 | 50 | 否 | | | 496570.78 | 10.31 | 5.83 | 56.69 | 8.13 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 21 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.82 | 1.80 | 10 | 否 | | | 19.41 | 19.20 | 35 | 否 | | | 34.76 | 34.40 | 50 | 否 | | | 490375.38 | 10.20 | 5.85 | 56.79 | 8.23 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 22 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.81 | 1.83 | 10 | 否 | | | 13.24 | 13.42 | 35 | 否 | | | 35.84 | 36.31 | 50 | 否 | | | 485902.19 | 10.10 | 6.19 | 56.70 | 8.21 | 75 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-7-13 | 23 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.87 | 1.89 | 10 | 否 | | | 13.69 | 13.81 | 35 | 否 | | | 36.43 | 36.75 | 50 | 否 | | | 479333.19 | 9.98 | 6.13 | 56.82 | 8.29 | 75 | 连续 | 大气 |