

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-7-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	3.25	10	否			15.88	23.41	35	否			18.30	27.07	50	否			453796.63	9.64	10.83	54.14	10.73	68	连续	大气
在线	2020-7-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.30	10	否			14.77	19.82	35	否			21.87	29.47	50	否			492747.09	10.28	9.88	54.20	9.12	68	连续	大气
在线	2020-7-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.42	10	否			14.58	18.77	35	否			24.49	31.53	50	否			501023.53	10.60	9.35	55.03	10.18	68	连续	大气
在线	2020-7-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.30	10	否			13.73	17.60	35	否			26.06	33.43	50	否			500667.84	10.69	9.30	55.62	10.81	68	连续	大气
在线	2020-7-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	3.14	10	否			16.65	23.13	35	否			20.65	28.80	50	否			485809.03	10.37	10.22	55.25	10.89	68	连续	大气
在线	2020-7-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	3.17	10	否			15.23	20.38	35	否			20.42	27.27	50	否			486176.38	10.31	9.76	54.63	10.48	68	连续	大气
在线	2020-7-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.29	10	否			12.97	16.50	35	否			21.06	26.82	50	否			502853.19	10.67	9.21	54.93	10.50	68	连续	大气
在线	2020-7-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.32	10	否			10.93	13.92	35	否			21.43	27.28	50	否			497387.97	10.56	9.22	54.88	10.51	68	连续	大气
在线	2020-7-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.48	10	否			12.32	16.81	35	否			18.91	26.09	50	否			464219.03	9.87	10.13	54.86	10.59	68	连续	大气
在线	2020-7-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.89	10	否			16.59	22.81	35	否			25.43	34.98	50	否			504031.31	10.69	10.10	54.66	10.47	68	连续	大气
在线	2020-7-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.99	10	否			20.81	26.64	35	否			28.26	36.23	50	否			521365.16	11.12	9.29	55.47	10.81	68	连续	大气
在线	2020-7-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.99	10	否			19.08	23.95	35	否			28.96	36.32	50	否			515791.19	11.09	9.04	56.34	11.34	68	连续	大气
在线	2020-7-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.07	10	否			21.29	27.50	35	否			26.46	34.20	50	否			507866.19	11.00	9.38	56.45	11.90	68	连续	大气
在线	2020-7-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.93	10	否			15.73	21.08	35	否			24.22	32.55	50	否			508849.34	10.75	9.81	55.39	9.95	68	连续	大气
在线	2020-7-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.99	10	否			15.19	21.86	35	否			22.62	32.68	50	否			489579.22	10.31	10.58	54.51	9.93	68	连续	大气
在线	2020-7-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.60	10	否			17.82	23.89	35	否			23.33	31.28	50	否			486036.94	10.24	9.81	54.21	10.03	68	连续	大气
在线	2020-7-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	7.08	10	否			28.12	222.03	35	是	5.34	定期校准	27.77	52.45	50	是	0.05	定期校准	496711.75	9.98	11.13	53.99	5.67	68	连续	大气
在线	2020-7-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.14	10	否			18.28	23.78	35	否			27.72	35.93	50	否			509452.88	10.51	9.47	53.77	8.22	68	连续	大气
在线	2020-7-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.44	10	否			19.10	23.98	35	否			32.93	41.31	50	否			522775.72	11.02	9.05	55.17	9.88	68	连续	大气
在线	2020-7-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.65	10	否			13.41	17.87	35	否			24.29	32.27	50	否			508470.00	10.82	9.75	55.51	10.62	68	连续	大气
在线	2020-7-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.39	10	否			20.32	25.25	35	否			25.52	31.83	50	否			516712.97	11.01	8.97	55.59	10.70	68	连续	大气
在线	2020-7-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.27	10	否			21.87	27.58	35	否			24.28	30.69	50	否			507426.75	10.84	9.15	55.66	10.91	68	连续	大气
在线	2020-7-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.64	10	否			17.46	22.67	35	否			28.35	36.81	50	否			530222.44	11.34	9.45	55.61	11.03	68	连续	大气
在线	2020-7-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.27	10	否			20.94	28.44	35	否			25.09	33.93	50	否			509885.41	10.85	9.93	55.01	10.76	68	连续	大气
在线	2020-7-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.88	10	否			15.52	17.00	35	否			20.47	22.47	50	否			423037.56	8.75	7.31	55.46	7.96	68	连续	大气
在线	2020-7-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.97	10	否			23.52	25.06	35	否			21.19	22.59	50	否			451360.31	9.36	6.93	55.88	8.10	68	连续	大气
在线	2020-7-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	2.08	10	否			18.20	19.68	35	否			21.55	23.30	50	否			459762.50	9.54	7.13	55.97	8.17	68	连续	大气
在线	2020-7-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.89	10	否			24.89	26.31	35	否			24.74	26.18	50	否			454680.47	9.44	6.85	56.06	8.18	68	连续	大气
在线	2020-7-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.64	10	否			15.25	16.24	35	否			26.11	27.84	50	否			430242.53	8.92	6.94	55.64	8.07	68	连续	大气
在线	2020-7-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.73	10	否			17.87	18.53	35	否			32.99	34.24	50	否			444834.38	9.24	6.58	56.00	8.15	68	连续	大气
在线	2020-7-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.90	10	否			15.76	16.56	35	否			28.05	29.59	50	否			453282.94	9.30	6.81	56.28	7.01	68	连续	大气
在线	2020-7-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.98	10	否			8.06	8.78	35	否			23.11	25.14	50	否			445369.91	9.15	7.20	55.67	7.24	68	连续	大气
在线	2020-7-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.91	10	否			14.49	15.49	35	否			21.57	23.12	50	否			425466.16	8.76	7.00	55.53	7.51	68	连续	大气
在线	2020-7-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.97	10	否			14.61	15.74	35	否			22.76	24.55	50	否			454477.50	9.37	7.09	55.77	7.62	68	连续	大气
在线	2020-7-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	2.09	10	否			16.76	18.51	35	否			22.18	24.49	50	否			476211.31	9.81	7.41	55.60	7.65	68	连续	大气
在线	2020-7-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.12	10	否			16.16	17.54	35	否			21.90	23.77	50	否			470793.03	9.71	7.17	55.89	7.66	68	连续	大气
在线	2020-7-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.14	10	否			14.37	15.55	35	否			21.55	23.31	50	否			456890.28	9.45	7.13	56.08	7.83	68	连续	大气
在线	2020-7-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	2.24	10	否			11.32	12.55	35	否			21.86	24.22	50	否			449421.00	9.30	7.46	55.99	7.86	68	连续	大气
在线	2020-7-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.19	10	否			13.34	14.69	35	否			19.70	21.80	50	否			434266.31	8.97	7.42	55.96	7.74	68	连续	大气
在线	2020-7-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	2.16	10	否			16.35	17.61	35	否			19.72	21.24	50	否			434686.41	8.99	7.07	55.86	7.79	68	连续	大气
在线	2020-7-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	4.72	10	否			20.57	29.29	35	否			32.06	189.68	50	是	2.79	定期校准	432793.34	8.71	8.09	55.70	5.28	68	连续	大气
在线	2020-7-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.28	10	否			14.27	15.47	35	否			25.36	27.44	50	否			461268.16	9.35	7.14	55.61	6.12	68	连续	大气
在线	2020-7-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.35	10	否			14.47	15.68	35	否			25.87	28.03	50	否			481258.88	9.75	7.15	55.69	6.06	68	连续	大气
在线	2020-7-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.41	10	否			10.57	11.54	35	否			24.72	26.98	50	否			462901.88	9.44	7.26	55.84	6.61	68	连续	大气
在线	2020-7-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.44	10	否			17.60	18.79	35	否			26.08	27.87	50	否			465167.88	9.54	6.97	56.07	7.04	68	连续	大气
在线	2020-7-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.44	10	否			14.95	16.38	35	否			24.83	27.19	50	否			470866.44	9.66	7.30	55.80	7.16	68	连续	大气
在线	2020-7-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.24	10	否			20.18	22.18	35	否			24.81	27.28	50	否			481061.94	9.86	7.36	55.56	7.13	68	连续	大气
在线	2020-7-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.96	10	否			16.82	18.26	35	否			26.21	28.35	50	否			466213.47	9.56	7.16	55.54	7.14	68	连续	大气