

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-7-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	4.22	10	否			13.70	20.89	35	否			21.47	32.75	50	否			497251.84	10.18	11.20	51.56	8.11	55	连续	大气
在线	2020-7-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.96	10	否			16.06	22.28	35	否			22.51	31.53	50	否			501233.34	10.31	10.26	52.02	8.46	55	连续	大气
在线	2020-7-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.93	10	否			10.37	13.76	35	否			24.64	32.77	50	否			517716.06	10.59	9.72	53.13	7.68	55	连续	大气
在线	2020-7-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.15	10	否			10.48	14.39	35	否			25.24	34.62	50	否			516519.97	10.70	10.07	53.65	8.64	55	连续	大气
在线	2020-7-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	4.09	10	否			14.53	20.18	35	否			22.18	31.04	50	否			524187.53	10.86	10.26	53.24	8.77	55	连续	大气
在线	2020-7-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.23	10	否			14.75	20.45	35	否			25.46	35.59	50	否			537177.38	11.11	10.22	53.14	8.68	55	连续	大气
在线	2020-7-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.19	10	否			18.15	23.82	35	否			22.69	29.91	50	否			538661.88	11.19	9.59	53.76	8.98	55	连续	大气
在线	2020-7-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.44	10	否			7.79	10.55	35	否			24.13	33.00	50	否			537521.13	11.21	10.01	53.98	9.25	55	连续	大气
在线	2020-7-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.74	10	否			6.61	10.68	35	否			21.05	34.56	50	否			498161.75	10.29	11.76	52.42	8.70	55	连续	大气
在线	2020-7-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.78	10	否			14.89	20.60	35	否			20.48	28.75	50	否			504727.09	10.32	10.23	51.84	8.01	55	连续	大气
在线	2020-7-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	3.47	10	否			13.56	18.24	35	否			20.39	28.86	50	否			659579.50	13.60	10.27	52.57	8.60	55	连续	大气
在线	2020-7-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	15.15	10	是			28.57	45.25	35	是			27.77	37.08	50	否			741827.06	14.76	10.60	52.64	5.33	55	连续	大气
在线	2020-7-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.80	10	否			16.85	21.74	35	否			19.83	25.95	50	否			712854.69	14.60	9.49	52.56	8.08	55	连续	大气
在线	2020-7-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	2.42	10	否			14.16	17.64	35	否			17.46	21.75	50	否			699311.63	14.52	8.94	52.87	9.22	55	连续	大气
在线	2020-7-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.60	10	否			15.88	20.09	35	否			18.45	23.37	50	否			713175.69	14.64	9.16	52.92	8.16	55	连续	大气
在线	2020-7-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.61	10	否			14.28	17.75	35	否			19.33	24.11	50	否			712441.69	14.75	8.96	52.97	8.94	55	连续	大气
在线	2020-7-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.66	10	否			14.20	18.42	35	否			21.18	27.59	50	否			708664.38	14.71	9.49	52.76	9.22	55	连续	大气
在线	2020-7-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.70	10	否			9.01	12.51	35	否			14.95	20.82	50	否			268781.50	5.58	10.75	52.50	9.28	55	连续	大气
在线	2020-7-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	14.76	10	是	0.48	停塔检修	1.65	5.06	35	否			3.55	11.90	50	否			38082.17	0.79	16.12	51.27	9.37	55	连续	大气
在线	2020-7-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	18.95	10	是	0.90	停塔检修	1.04	4.16	35	否			7.73	31.09	50	否			43506.82	0.90	17.26	50.26	8.91	55	连续	大气
在线	2020-7-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	11.08	10	是	0.11	停塔检修	379.8	1584.7	35	是	44.3	停塔检修	7.92	33.20	50	否			49569.24	0.99	17.42	45.53	7.46	55	连续	大气
在线	2020-7-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	10.97	10	是	0.10	停塔检修	282.9	1156.5	35	是	32.0	停塔检修	7.07	29.70	50	否			57466.91	1.14	17.52	46.78	6.03	55	连续	大气
在线	2020-7-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	4.56	10	否			9.87	25.27	35	否			25.78	50.70	50	是	0.01	停塔检修	439229.47	8.93	13.87	50.68	7.73	55	连续	大气
在线	2020-7-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	2.87	10	否			13.09	18.53	35	否			17.61	26.69	50	否			473449.19	9.69	10.67	51.45	8.10	55	连续	大气
在线	2020-7-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	2.19	10	否			13.57	17.65	35	否			14.67	18.87	50	否			453883.19	9.08	9.34	52.49	5.66	55	连续	大气
在线	2020-7-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	2.04	10	否			17.10	19.21	35	否			17.70	19.78	50	否			455660.94	9.21	7.57	54.25	6.17	55	连续	大气
在线	2020-7-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.15	10	否			12.53	14.03	35	否			18.11	20.28	50	否			468440.84	9.54	7.60	55.07	6.62	55	连续	大气
在线	2020-7-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.29	10	否			17.14	20.35	35	否			17.27	20.27	50	否			473846.66	9.65	8.24	54.99	6.68	55	连续	大气
在线	2020-7-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.38	10	否			10.70	13.29	35	否			15.87	19.76	50	否			482688.34	9.75	8.95	53.92	6.26	55	连续	大气
在线	2020-7-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.40	10	否			12.30	15.41	35	否			17.12	21.52	50	否			495697.13	9.99	9.05	53.65	6.10	55	连续	大气
在线	2020-7-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.68	10	否			10.46	14.28	35	否			15.30	21.50	50	否			500773.28	10.05	9.72	53.06	5.88	55	连续	大气
在线	2020-7-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.33	10	否			15.01	19.33	35	否			11.83	15.38	50	否			503999.47	10.03	9.45	53.01	5.17	55	连续	大气
在线	2020-7-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	2.39	10	否			11.10	15.51	35	否			12.11	16.92	50	否			462152.28	9.19	10.25	52.24	5.27	55	连续	大气
在线	2020-7-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	2.53	10	否			9.89	15.13	35	否			11.67	17.95	50	否			473619.38	9.39	11.15	51.28	5.23	55	连续	大气
在线	2020-7-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.19	5.49	10	否			4.97	8.36	35	否			12.99	21.80	50	否			30190.36	0.60	12.08	49.90	5.50	55	连续	大气
在线	2020-7-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.97	12.45	10	是	0.25	定期校准	13.29	42.42	35	是	0.21	定期校准	23.98	63.95	50	是	0.28	定期校准	17807.50	0.34	15.16	49.21	2.29	55	连续	大气
在线	2020-7-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.65	5.30	10	否			2.32	4.64	35	否			7.82	15.64	50	否			18678.94	0.37	13.50	48.60	4.43	55	连续	大气
在线	2020-7-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	4.75	10	否			1.05	1.97	35	否			8.41	15.21	50	否			22687.98	0.45	12.82	49.22	4.80	55	连续	大气
在线	2020-7-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	4.48	10	否			0.65	1.21	35	否			9.28	17.37	50	否			17153.70	0.34	12.98	49.54	5.21	55	连续	大气
在线	2020-7-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.66	5.52	10	否			0.38	0.79	35	否			8.95	18.59	50	否			6290.90	0.12	13.77	49.53	5.18	55	连续	大气
在线	2020-7-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	5.70	10	否			0.21	0.44	35	否			9.34	19.78	50	否			2278.94	0.04	13.92	49.23	5.03	55	连续	大气
在线	2020-7-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.42	10	否			5.03	5.83	35	否			16.69	21.25	50	否			647710.31	12.66	9.41	51.03	4.27	55	连续	大气
在线	2020-7-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.66	10	否			15.63	20.63	35	否			20.77	27.61	50	否			884513.38	17.60	9.68	53.31	5.50	55	连续	大气
在线	2020-7-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.65	10	否			19.96	25.80	35	否			22.01	28.83	50	否			905688.44	17.98	9.54	53.54	5.26	55	连续	大气
在线	2020-7-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.52	0.71	10	否			8.45	11.41	35	否			21.54	29.09	50	否			884080.81	17.63	9.89	53.40	5.68	55	连续	大气
在线	2020-7-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.53	0.71	10	否			9.56	12.73	35	否			21.82	29.05	50	否			894091.44	17.89	9.73	53.46	6.04	55	连续	大气
在线	2020-7-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.17	10	否			8.11	10.97	35	否			17.06	23.16	50	否			494013.84	9.94	9.98	53.19	6.13	55	连续	大气
在线	2020-7-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.00	10	否			12.42	14.75	35	否			16.34	19.72	50	否			480932.72	9.67	8.56	53.02	6.06	55	连续	大气