

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2020-7-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	2.16	10	否			14.23	21.61	35	否			19.89	31.93	50	否			520113.34	10.76	11.51	52.25	9.00	63	连续	大气
在线	2020-7-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	2.00	10	否			18.71	28.24	35	否			25.15	38.18	50	否			543166.81	11.26	11.08	52.74	9.12	63	连续	大气
在线	2020-7-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	1.87	10	否			18.79	26.58	35	否			18.63	26.45	50	否			558235.88	11.53	10.42	53.10	8.70	63	连续	大气
在线	2020-7-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	1.93	10	否			11.35	16.27	35	否			24.84	35.52	50	否			559993.94	11.59	10.51	53.78	8.67	63	连续	大气
在线	2020-7-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	1.95	10	否			17.28	24.97	35	否			22.41	32.38	50	否			551916.06	11.48	10.61	53.66	9.17	63	连续	大气
在线	2020-7-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.39	2.09	10	否			14.09	21.11	35	否			21.08	31.69	50	否			543392.94	11.30	10.95	53.43	9.21	63	连续	大气
在线	2020-7-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	2.20	10	否			8.18	12.78	35	否			19.62	30.68	50	否			538536.44	11.11	11.35	52.34	8.76	63	连续	大气
在线	2020-7-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	2.15	10	否			10.70	16.27	35	否			25.20	38.32	50	否			547608.38	11.32	11.09	52.75	8.85	63	连续	大气
在线	2020-7-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	2.16	10	否			11.55	17.79	35	否			19.96	31.20	50	否			519745.56	10.76	11.21	52.56	8.93	63	连续	大气
在线	2020-7-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.37	1.88	10	否			15.68	21.20	35	否			30.05	41.35	50	否			556442.81	11.50	10.04	52.80	8.82	63	连续	大气
在线	2020-7-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.99	10	否			14.54	20.33	35	否			24.54	34.44	50	否			544681.75	11.36	10.22	53.65	9.38	63	连续	大气
在线	2020-7-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.93	10	否			18.08	23.87	35	否			29.68	39.34	50	否			566820.69	11.89	9.67	54.40	9.72	63	连续	大气
在线	2020-7-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	2.18	10	否			10.50	15.54	35	否			23.32	34.71	50	否			504111.72	10.56	10.80	53.79	9.64	63	连续	大气
在线	2020-7-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	2.10	10	否			14.59	21.23	35	否			27.61	40.30	50	否			503095.69	10.47	10.68	53.08	9.21	63	连续	大气
在线	2020-7-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	2.10	10	否			13.59	20.31	35	否			24.06	35.73	50	否			502282.34	10.36	10.86	52.55	8.56	63	连续	大气
在线	2020-7-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.39	2.13	10	否			11.62	17.99	35	否			25.14	38.74	50	否			505334.13	10.31	11.18	51.99	7.77	63	连续	大气
在线	2020-7-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	2.24	10	否			11.08	17.86	35	否			23.98	38.82	50	否			491060.47	10.06	11.72	51.74	8.14	63	连续	大气
在线	2020-7-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.36	2.22	10	否			9.87	15.84	35	否			20.88	34.15	50	否			514576.47	10.52	11.77	51.45	8.09	63	连续	大气
在线	2020-7-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.36	1.99	10	否			14.73	21.39	35	否			21.63	31.86	50	否			518053.38	10.59	10.78	51.43	8.13	63	连续	大气
在线	2020-7-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.34	2.00	10	否			14.52	21.68	35	否			23.96	35.66	50	否			520983.13	10.68	10.91	51.65	8.26	63	连续	大气
在线	2020-7-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.33	1.97	10	否			9.25	13.68	35	否			25.59	37.89	50	否			528108.88	10.85	10.87	51.95	8.47	63	连续	大气
在线	2020-7-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.36	2.15	10	否			9.29	14.48	35	否			24.69	38.97	50	否			513978.13	10.56	11.45	51.79	8.44	63	连续	大气
在线	2020-7-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	2.27	10	否			11.53	18.21	35	否			28.19	44.56	50	否			525968.88	10.82	11.51	51.80	8.54	63	连续	大气
在线	2020-7-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	2.37	10	否			7.75	12.49	35	否			27.41	44.05	50	否			525217.25	10.81	11.66	52.00	8.60	63	连续	大气
在线	2020-7-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	1.09	10	否			14.90	22.74	35	否			12.70	19.41	50	否			549137.63	10.87	11.17	50.89	5.34	63	连续	大气
在线	2020-7-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.99	10	否			20.30	29.51	35	否			13.94	20.28	50	否			567815.13	11.25	10.69	51.12	5.42	63	连续	大气
在线	2020-7-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.96	10	否			10.11	14.91	35	否			15.91	23.46	50	否			581909.88	11.55	10.83	51.39	5.54	63	连续	大气
在线	2020-7-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.97	10	否			9.64	14.23	35	否			15.77	23.28	50	否			577073.44	11.46	10.84	51.40	5.56	63	连续	大气
在线	2020-7-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.96	10	否			15.91	23.53	35	否			15.51	22.91	50	否			573620.06	11.39	10.85	51.26	5.57	63	连续	大气
在线	2020-7-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.96	10	否			11.64	16.68	35	否			16.14	23.13	50	否			561202.38	11.17	10.53	51.56	5.63	63	连续	大气
在线	2020-7-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	1.02	10	否			9.36	13.86	35	否			15.47	22.89	50	否			556182.69	11.09	10.86	51.81	5.78	63	连续	大气
在线	2020-7-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	1.05	10	否			13.02	19.61	35	否			15.86	23.83	50	否			564463.63	11.18	11.01	51.31	5.27	63	连续	大气
在线	2020-7-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	1.07	10	否			11.59	17.36	35	否			15.77	23.69	50	否			548969.75	10.80	11.00	51.10	4.61	63	连续	大气
在线	2020-7-25	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.94	10	否			15.67	22.42	35	否			17.49	25.07	50	否			577196.88	11.41	10.53	51.43	5.04	63	连续	大气
在线	2020-7-25	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.98	10	否			11.54	16.95	35	否			16.50	24.25	50	否			571142.50	11.31	10.78	51.42	5.26	63	连续	大气
在线	2020-7-25	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.94	10	否			17.51	23.97	35	否			18.54	25.42	50	否			577612.69	11.49	10.06	51.96	5.51	63	连续	大气
在线	2020-7-25	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	1.00	10	否			11.69	15.98	35	否			16.84	23.00	50	否			527169.69	10.52	10.01	52.09	5.68	63	连续	大气
在线	2020-7-25	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	1.02	10	否			11.68	15.88	35	否			17.34	23.57	50	否			519239.88	10.38	9.96	52.26	5.81	63	连续	大气
在线	2020-7-25	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	1.04	10	否			12.01	16.44	35	否			16.84	23.04	50	否			514440.22	10.31	10.03	52.50	5.93	63	连续	大气
在线	2020-7-25	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	1.03	10	否			13.26	18.09	35	否			17.09	23.30	50	否			510054.25	10.23	9.98	52.59	5.96	63	连续	大气
在线	2020-7-25	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	1.06	10	否			14.42	19.88	35	否			17.31	24.01	50	否			509453.47	10.18	10.18	52.06	5.78	63	连续	大气
在线	2020-7-25	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	1.00	10	否			16.92	21.82	35	否			22.28	28.72	50	否			524278.69	10.52	9.37	52.94	5.93	63	连续	大气
在线	2020-7-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	1.03	10	否			15.44	20.64	35	否			20.63	27.56	50	否			529926.63	10.66	9.78	52.99	6.14	63	连续	大气
在线	2020-7-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.03	10	否			20.73	27.19	35	否			21.46	28.18	50	否			543957.13	10.89	9.58	52.85	5.80	63	连续	大气
在线	2020-7-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	1.02	10	否			17.45	23.11	35	否			21.86	28.96	50	否			550128.56	10.92	9.67	52.63	5.03	63	连续	大气
在线	2020-7-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.53	0.71	10	否			18.17	24.15	35	否			22.38	29.73	50	否			548784.06	10.94	9.71	52.46	5.46	63	连续	大气
在线	2020-7-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.53	0.70	10	否			18.71	24.90	35	否			21.44	28.52	50	否			549029.69	10.96	9.73	52.39	5.65	63	连续	大气
在线	2020-7-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.80	10	否			19.25	25.24	35	否			21.16	27.74	50	否			533811.56	10.68	9.56	52.54	5.79	63	连续	大气