

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-7-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	2.07	10	否			11.74	17.58	35	否			26.11	39.86	50	否			528706.81	10.81	11.11	51.45	8.13	65	连续	大气
在线	2020-7-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	2.93	10	否			6.52	10.67	35	否			23.02	37.78	50	否			498690.63	10.22	11.60	51.64	8.27	65	连续	大气
在线	2020-7-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	2.47	10	否			11.78	17.66	35	否			22.69	34.09	50	否			501717.00	10.29	11.01	51.55	8.33	65	连续	大气
在线	2020-7-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.43	2.04	10	否			10.30	14.68	35	否			19.11	27.20	50	否			512741.25	10.37	10.46	51.63	7.03	65	连续	大气
在线	2020-7-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.28	1.85	10	否			12.16	17.65	35	否			19.16	27.80	50	否			517438.13	10.52	10.66	51.53	7.54	65	连续	大气
在线	2020-7-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.19	1.70	10	否			10.75	15.45	35	否			20.28	29.13	50	否			505515.81	10.29	10.54	51.24	7.69	65	连续	大气
在线	2020-7-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.64	10	否			10.67	15.16	35	否			22.82	32.51	50	否			495438.63	10.10	10.43	51.44	7.83	65	连续	大气
在线	2020-7-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.17	1.64	10	否			12.50	17.48	35	否			22.27	31.14	50	否			491928.19	10.09	10.27	51.94	8.20	65	连续	大气
在线	2020-7-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.69	10	否			12.91	18.92	35	否			26.02	38.27	50	否			503559.38	10.32	10.77	51.83	8.24	65	连续	大气
在线	2020-7-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.18	1.65	10	否			11.23	15.68	35	否			23.91	33.38	50	否			534426.25	11.04	10.22	52.99	8.65	65	连续	大气
在线	2020-7-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.72	10	否			14.88	20.79	35	否			24.98	35.47	50	否			529235.44	11.01	10.32	53.83	9.13	65	连续	大气
在线	2020-7-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.32	1.78	10	否			14.04	18.63	35	否			21.11	28.47	50	否			524575.63	10.95	9.81	54.07	9.33	65	连续	大气
在线	2020-7-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.64	10	否			12.74	16.84	35	否			25.26	33.50	50	否			532665.25	11.15	9.68	54.62	9.43	65	连续	大气
在线	2020-7-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	1.92	10	否			13.48	18.36	35	否			17.60	24.37	50	否			507357.84	10.64	9.91	54.79	9.55	65	连续	大气
在线	2020-7-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.21	1.63	10	否			18.65	25.15	35	否			20.38	27.55	50	否			512157.81	10.69	9.88	53.91	9.40	65	连续	大气
在线	2020-7-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.21	1.65	10	否			9.17	12.44	35	否			22.87	31.24	50	否			511532.06	10.53	9.88	53.48	8.18	65	连续	大气
在线	2020-7-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.81	10	否			9.24	13.70	35	否			25.67	38.28	50	否			487032.09	10.01	10.83	52.74	8.25	65	连续	大气
在线	2020-7-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.12	1.57	10	否			16.55	23.18	35	否			23.69	33.70	50	否			517195.34	10.62	10.22	52.49	8.22	65	连续	大气
在线	2020-7-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.17	1.43	10	否			20.41	24.91	35	否			33.18	40.56	50	否			546656.38	11.42	8.73	54.65	9.26	65	连续	大气
在线	2020-7-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.64	10	否			9.18	11.96	35	否			29.57	38.58	50	否			538488.19	11.35	9.49	55.20	9.91	65	连续	大气
在线	2020-7-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.72	10	否			11.53	15.92	35	否			23.54	32.56	50	否			528342.94	11.06	10.16	54.30	9.49	65	连续	大气
在线	2020-7-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.73	10	否			19.50	27.17	35	否			25.72	35.84	50	否			541250.75	11.27	10.24	53.93	9.16	65	连续	大气
在线	2020-7-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.34	2.01	10	否			18.35	27.26	35	否			26.39	40.17	50	否			531441.63	11.10	10.86	53.79	9.43	65	连续	大气
在线	2020-7-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	2.45	10	否			12.93	18.45	35	否			18.03	25.93	50	否			508887.88	10.58	10.47	53.26	9.11	65	连续	大气
在线	2020-7-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.94	10	否			5.83	7.27	35	否			20.02	25.24	50	否			523176.97	10.52	8.95	53.84	5.95	65	连续	大气
在线	2020-7-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.92	10	否			10.65	13.20	35	否			24.99	30.84	50	否			498213.16	10.01	8.84	53.63	5.87	65	连续	大气
在线	2020-7-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.90	10	否			17.04	20.66	35	否			26.85	32.72	50	否			496726.00	9.97	8.70	53.45	5.75	65	连续	大气
在线	2020-7-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.89	10	否			23.08	25.93	35	否			25.50	29.19	50	否			503275.75	10.12	7.84	54.02	5.87	65	连续	大气
在线	2020-7-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.92	10	否			18.21	20.47	35	否			20.92	23.57	50	否			507260.31	10.27	7.68	54.96	6.21	65	连续	大气
在线	2020-7-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.98	10	否			14.13	16.78	35	否			23.65	27.97	50	否			498747.13	10.09	8.38	54.68	6.22	65	连续	大气
在线	2020-7-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.00	10	否			9.72	11.85	35	否			22.61	27.55	50	否			500127.66	10.05	8.69	53.48	5.86	65	连续	大气
在线	2020-7-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.99	10	否			10.40	12.48	35	否			27.98	33.51	50	否			504574.31	10.13	8.51	53.50	5.79	65	连续	大气
在线	2020-7-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.02	10	否			14.38	18.25	35	否			20.80	26.32	50	否			524532.75	10.44	9.16	53.35	5.05	65	连续	大气
在线	2020-7-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.93	10	否			18.93	23.03	35	否			22.76	27.68	50	否			550297.19	10.96	8.67	53.27	5.23	65	连续	大气
在线	2020-7-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.98	10	否			12.66	15.53	35	否			21.75	26.66	50	否			536783.00	10.77	8.76	53.66	5.75	65	连续	大气
在线	2020-7-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.95	10	否			16.39	19.15	35	否			25.02	29.26	50	否			535345.38	10.78	8.17	54.01	6.06	65	连续	大气
在线	2020-7-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.01	10	否			11.51	13.87	35	否			22.13	26.68	50	否			541447.50	10.90	8.55	54.02	6.04	65	连续	大气
在线	2020-7-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.07	10	否			13.48	16.48	35	否			24.14	29.48	50	否			518740.00	10.46	8.67	54.07	6.16	65	连续	大气
在线	2020-7-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.07	10	否			14.84	17.88	35	否			26.16	31.47	50	否			525706.69	10.59	8.53	53.88	6.11	65	连续	大气
在线	2020-7-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.12	10	否			15.41	18.81	35	否			24.78	30.22	50	否			519857.88	10.46	8.70	53.63	6.05	65	连续	大气
在线	2020-7-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.14	10	否			20.23	25.12	35	否			25.12	31.04	50	否			490579.03	9.84	8.87	53.07	5.93	65	连续	大气
在线	2020-7-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.13	10	否			16.34	20.23	35	否			27.74	34.37	50	否			523331.31	10.50	8.88	53.44	5.89	65	连续	大气
在线	2020-7-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.07	10	否			20.59	25.06	35	否			28.14	34.25	50	否			552003.81	11.13	8.68	53.90	6.27	65	连续	大气
在线	2020-7-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.12	10	否			15.56	19.21	35	否			27.88	34.43	50	否			536385.94	10.83	8.85	53.94	6.33	65	连续	大气
在线	2020-7-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.08	10	否			18.19	22.68	35	否			26.47	33.02	50	否			539753.88	10.78	8.98	53.77	5.29	65	连续	大气
在线	2020-7-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.01	10	否			16.81	21.00	35	否			27.19	33.96	50	否			545647.75	10.86	8.99	53.62	5.05	65	连续	大气
在线	2020-7-28	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.98	10	否			17.88	22.31	35	否			27.15	33.89	50	否			529678.44	10.61	8.98	53.93	5.53	65	连续	大气
在线	2020-7-28	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.99	10	否			11.69	15.17	35	否			23.01	29.84	50	否			503248.06	10.09	9.44	53.56	5.66	65	连续	大气