

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2020-7-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	1.97	10	否			15.53	22.09	35	否			23.13	33.11	50	否			512448.09	10.62	10.44	52.97	8.90	66	连续	大气
在线	2020-7-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	1.80	10	否			19.16	26.19	35	否			24.87	34.01	50	否			538332.25	11.17	10.03	53.33	8.98	66	连续	大气
在线	2020-7-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.28	1.74	10	否			16.82	22.80	35	否			23.83	32.38	50	否			534393.88	11.13	9.95	53.81	9.18	66	连续	大气
在线	2020-7-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.29	1.74	10	否			23.28	31.42	35	否			25.54	34.40	50	否			547405.25	11.33	9.86	53.94	8.56	66	连续	大气
在线	2020-7-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.32	1.93	10	否			12.51	18.21	35	否			24.04	35.09	50	否			540660.69	11.16	10.68	53.56	8.46	66	连续	大气
在线	2020-7-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.34	1.92	10	否			16.33	23.28	35	否			24.32	34.98	50	否			543834.75	11.24	10.51	53.34	8.65	66	连续	大气
在线	2020-7-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	2.01	10	否			16.54	23.93	35	否			27.44	39.89	50	否			531717.69	11.00	10.66	53.10	8.72	66	连续	大气
在线	2020-7-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	2.00	10	否			10.41	15.64	35	否			18.26	28.20	50	否			509598.34	10.49	11.14	52.33	8.49	66	连续	大气
在线	2020-7-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.08	1.70	10	否			15.56	24.60	35	否			22.93	36.05	50	否			502451.91	10.26	11.44	51.50	7.99	66	连续	大气
在线	2020-7-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.18	1.92	10	否			17.41	28.20	35	否			20.96	33.99	50	否			520578.13	10.62	11.74	51.44	7.93	66	连续	大气
在线	2020-7-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.32	1.93	10	否			20.20	28.92	35	否			26.40	38.31	50	否			521641.03	10.72	10.66	52.43	8.33	66	连续	大气
在线	2020-7-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	1.99	10	否			10.56	15.47	35	否			24.37	35.71	50	否			520664.19	10.69	10.77	52.16	8.34	66	连续	大气
在线	2020-7-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.88	10	否			14.21	18.90	35	否			24.45	32.44	50	否			526541.19	10.95	9.73	54.00	9.02	66	连续	大气
在线	2020-7-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.80	10	否			17.04	21.10	35	否			25.45	31.83	50	否			488084.28	10.21	9.06	54.41	9.41	66	连续	大气
在线	2020-7-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.86	10	否			11.84	14.88	35	否			28.62	36.11	50	否			498707.56	10.51	9.09	55.15	9.85	66	连续	大气
在线	2020-7-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.37	1.84	10	否			13.51	18.14	35	否			31.31	41.95	50	否			534446.81	11.18	9.82	54.90	9.32	66	连续	大气
在线	2020-7-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.70	10	否			20.52	27.85	35	否			25.22	34.30	50	否			531815.94	11.07	9.96	54.60	8.91	66	连续	大气
在线	2020-7-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.97	10	否			10.01	14.11	35	否			21.19	30.31	50	否			526269.63	10.93	10.26	53.88	8.90	66	连续	大气
在线	2020-7-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	1.69	10	否			16.67	21.41	35	否			23.37	30.14	50	否			549848.25	11.46	9.36	54.44	9.13	66	连续	大气
在线	2020-7-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.28	1.68	10	否			13.74	18.03	35	否			24.29	31.91	50	否			541991.94	11.33	9.59	54.50	9.40	66	连续	大气
在线	2020-7-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.27	1.73	10	否			13.13	17.81	35	否			25.02	34.08	50	否			543530.63	11.35	9.93	54.29	9.29	66	连续	大气
在线	2020-7-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.77	10	否			12.38	16.78	35	否			18.55	25.23	50	否			536320.63	11.16	9.92	53.79	9.12	66	连续	大气
在线	2020-7-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	1.82	10	否			19.67	27.15	35	否			20.16	28.14	50	否			540626.94	11.27	10.13	53.88	9.25	66	连续	大气
在线	2020-7-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.32	2.01	10	否			12.20	18.52	35	否			19.67	30.16	50	否			512963.31	10.66	11.09	53.25	9.10	66	连续	大气
在线	2020-7-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.96	10	否			11.20	14.42	35	否			23.37	30.13	50	否			518269.47	10.35	9.37	53.03	5.52	66	连续	大气
在线	2020-7-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.92	10	否			23.39	28.65	35	否			23.61	28.92	50	否			544019.63	10.92	8.75	53.84	5.81	66	连续	大气
在线	2020-7-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.92	10	否			19.42	23.70	35	否			21.33	26.03	50	否			546623.31	11.00	8.70	54.10	5.94	66	连续	大气
在线	2020-7-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.91	10	否			19.34	23.52	35	否			21.23	25.83	50	否			547652.06	11.01	8.67	54.00	5.92	66	连续	大气
在线	2020-7-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.92	10	否			15.74	19.23	35	否			21.09	25.78	50	否			542896.56	10.92	8.72	53.96	5.90	66	连续	大气
在线	2020-7-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.89	10	否			14.67	18.00	35	否			22.62	27.74	50	否			538657.81	10.83	8.77	53.90	5.91	66	连续	大气
在线	2020-7-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.92	10	否			15.72	19.45	35	否			23.57	29.13	50	否			525892.81	10.59	8.85	53.96	5.98	66	连续	大气
在线	2020-7-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.86	10	否			13.63	17.14	35	否			20.96	26.43	50	否			505725.00	10.15	9.08	53.58	5.80	66	连续	大气
在线	2020-7-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.80	10	否			12.88	16.46	35	否			22.31	28.91	50	否			506854.88	10.06	9.45	52.61	5.06	66	连续	大气
在线	2020-7-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.86	10	否			24.47	28.88	35	否			27.77	32.78	50	否			514236.59	10.28	8.29	54.09	5.30	66	连续	大气
在线	2020-7-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.91	10	否			16.07	18.99	35	否			29.76	35.09	50	否			511466.78	10.31	8.28	54.46	5.95	66	连续	大气
在线	2020-7-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.92	10	否			13.58	16.24	35	否			28.15	33.67	50	否			515669.63	10.42	8.46	54.52	6.16	66	连续	大气
在线	2020-7-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.97	10	否			12.81	16.05	35	否			25.73	32.27	50	否			517931.28	10.44	9.04	53.96	6.13	66	连续	大气
在线	2020-7-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.92	10	否			9.46	10.31	35	否			28.88	31.47	50	否			485716.47	9.84	7.24	54.71	6.34	66	连续	大气
在线	2020-7-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.97	10	否			8.69	9.95	35	否			28.35	32.47	50	否			496296.38	10.12	7.90	55.41	6.78	66	连续	大气
在线	2020-7-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.10	10	否			8.12	10.93	35	否			23.15	31.09	50	否			535336.75	10.83	9.85	54.15	6.44	66	连续	大气
在线	2020-7-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.09	10	否			15.12	19.75	35	否			19.64	26.04	50	否			523767.34	10.52	9.69	53.27	5.97	66	连续	大气
在线	2020-7-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.03	10	否			13.31	16.62	35	否			22.25	27.88	50	否			523364.31	10.53	9.02	53.79	6.03	66	连续	大气
在线	2020-7-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.98	10	否			12.09	15.02	35	否			22.97	28.52	50	否			537377.88	10.83	8.92	53.90	6.19	66	连续	大气
在线	2020-7-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.99	10	否			19.12	23.38	35	否			25.26	30.90	50	否			540254.25	10.89	8.74	53.93	6.21	66	连续	大气
在线	2020-7-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.04	10	否			8.91	11.27	35	否			26.15	33.15	50	否			537846.44	10.77	9.17	53.43	5.64	66	连续	大气
在线	2020-7-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.05	10	否			5.38	6.75	35	否			16.20	20.30	50	否			540226.75	10.76	9.04	53.14	5.25	66	连续	大气
在线	2020-7-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.10	10	否			5.46	6.86	35	否			24.97	31.43	50	否			534354.44	10.69	9.07	53.29	5.65	66	连续	大气
在线	2020-7-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.19	10	否			4.14	5.21	35	否			27.37	34.36	50	否			510235.94	10.22	9.05	53.01	5.78	66	连续	大气