

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向							
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值									是否 超标	超标 倍数	超标原因				
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³																
在线	2020-9-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否													连续	大气
在线	2020-9-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.49	10	否			17.33	17.44	35	否			24.51	24.62	50	否			836410.31	16.77	6.05	55.32	5.50	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.44	10	否			25.29	25.34	35	否			28.93	28.98	50	否			909709.44	18.21	6.02	55.51	5.44	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.39	10	否			28.60	28.76	35	否			31.85	32.03	50	否			927044.19	18.57	6.08	55.93	5.47	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.44	10	否			23.85	24.21	35	否			32.79	33.24	50	否			926684.81	18.46	6.20	55.77	4.95	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.49	10	否			16.54	17.04	35	否			33.54	34.57	50	否			935832.81	18.56	6.45	55.42	4.67	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.48	10	否			15.18	15.67	35	否			34.03	35.11	50	否			936307.50	18.61	6.46	55.32	4.87	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.57	10	否			15.92	17.00	35	否			30.82	32.91	50	否			866200.25	17.22	6.95	54.87	4.85	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.70	10	否			10.17	11.49	35	否			29.65	33.62	50	否			812285.31	16.11	7.75	54.01	4.77	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.62	10	否			7.91	8.75	35	否			26.41	29.20	50	否			752078.75	14.91	7.43	53.72	4.74	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.54	10	否			9.54	10.12	35	否			26.78	28.43	50	否			859228.25	17.05	6.86	54.31	4.87	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.51	10	否			17.10	17.47	35	否			36.53	37.27	50	否			903073.13	18.01	6.31	55.29	5.17	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.59	10	否			9.54	9.84	35	否			38.21	39.47	50	否			905126.81	18.08	6.46	55.45	5.29	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.59	10	否			7.62	7.79	35	否			29.73	30.38	50	否			890969.88	17.89	6.32	56.30	5.49	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.62	10	否			7.05	7.15	35	否			30.53	30.97	50	否			882833.75	17.68	6.22	55.84	5.39	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.49	10	否			9.68	9.89	35	否			28.60	29.28	50	否			877547.88	17.58	6.33	55.75	5.41	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.03	10	否			42.96	43.78	35	是	0.25	炉内异常	36.35	37.12	50	否			901042.06	17.90	6.30	55.50	4.75	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.13	10	否			12.92	12.69	35	否			35.49	34.84	50	否			892253.69	17.74	5.72	55.71	4.74	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.20	10	否			6.87	6.58	35	否			40.52	38.82	50	否			943968.13	18.84	5.34	56.06	5.11	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.32	10	否			5.71	5.49	35	否			32.27	31.00	50	否			951829.50	19.12	5.40	56.57	5.60	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.47	10	否			6.07	5.89	35	否			30.41	29.49	50	否			906937.44	18.25	5.52	56.40	5.72	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.59	10	否			7.71	7.79	35	否			33.46	33.77	50	否			920422.38	18.45	6.13	55.86	5.55	71	连续	大气				
在线	2020-9-1	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.59	10	否			9.98	10.10	35	否			33.87	34.28	50	否			931373.19	18.65	6.18	55.93	5.45	71	连续	大气				

在线	2020-9-1	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.58	10	否			15.52	15.49	35	否			40.74	40.67	50	否			941445.88	18.86	5.96	55.89	5.49	71	连续	大气
在线	2020-9-1	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.67	10	否			7.90	7.93	35	否			34.61	34.72	50	否			927896.00	18.57	6.06	55.72	5.47	71	连续	大气
在线	2020-9-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.81	10	否			6.84	7.14	35	否			27.95	29.09	50	否			874901.75	17.50	6.60	55.30	5.40	73	连续	大气
在线	2020-9-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.63	10	否			11.97	12.01	35	否			32.52	32.62	50	否			923480.13	18.46	6.04	55.44	5.38	73	连续	大气
在线	2020-9-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.60	10	否			17.88	18.00	35	否			32.34	32.65	50	否			920554.38	18.41	6.11	55.66	5.36	73	连续	大气
在线	2020-9-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.65	10	否			25.54	25.45	35	否			30.58	30.51	50	否			907126.19	18.10	5.96	55.57	5.13	73	连续	大气
在线	2020-9-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.65	10	否			16.28	16.45	35	否			28.84	29.15	50	否			901612.25	17.90	6.15	55.37	4.68	73	连续	大气
在线	2020-9-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.61	10	否			12.43	12.59	35	否			30.71	31.10	50	否			936305.69	18.60	6.17	55.15	4.87	73	连续	大气
在线	2020-9-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.60	10	否			21.73	21.33	35	否			33.27	32.74	50	否			953341.19	19.01	5.75	55.62	5.18	73	连续	大气
在线	2020-9-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.64	10	否			22.27	21.95	35	否			34.87	34.38	50	否			939419.50	18.80	5.78	55.97	5.40	73	连续	大气
在线	2020-9-2	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.81	10	否			12.96	13.62	35	否			30.73	32.19	50	否			865677.94	17.29	6.69	55.05	5.28	73	连续	大气
在线	2020-9-2	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.64	10	否			3.89	4.08	35	否			12.55	13.15	50	否			921562.94	18.38	11.11	55.12	5.26	73	连续	大气
在线	2020-9-2	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.70	10	否			23.67	23.95	35	否			28.19	28.58	50	否			968644.81	18.77	6.25	55.54	2.43	73	连续	大气
在线	2020-9-2	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.81	10	否			13.33	13.87	35	否			29.84	31.02	50	否			923431.06	18.28	6.58	55.58	4.44	73	连续	大气
在线	2020-9-2	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.88	10	否			12.85	13.45	35	否			27.03	28.32	50	否			890273.69	17.76	6.65	55.29	5.15	73	连续	大气
在线	2020-9-2	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.82	10	否			16.73	17.42	35	否			29.50	30.72	50	否			926854.94	18.47	6.59	55.19	5.17	73	连续	大气
在线	2020-9-2	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.82	10	否			16.81	17.51	35	否			30.81	32.08	50	否			930776.25	18.56	6.59	55.23	5.25	73	连续	大气
在线	2020-9-2	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.83	10	否			11.14	11.78	35	否			30.12	31.89	50	否			927962.19	18.50	6.83	55.08	5.26	73	连续	大气
在线	2020-9-2	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.71	10	否			12.42	12.98	35	否			31.36	32.76	50	否			883536.31	17.64	6.63	55.09	5.31	73	连续	大气
在线	2020-9-2	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.57	10	否			8.54	8.58	35	否			38.83	38.86	50	否			928995.19	18.52	6.02	55.22	5.24	73	连续	大气
在线	2020-9-2	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.62	10	否			8.11	8.08	35	否			33.56	33.61	50	否			929005.75	18.58	5.96	55.51	5.47	73	连续	大气
在线	2020-9-2	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.65	10	否			14.24	14.18	35	否			28.68	28.56	50	否			935132.00	18.76	5.94	55.94	5.68	73	连续	大气
在线	2020-9-2	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.59	10	否			15.92	15.99	35	否			30.66	30.81	50	否			936395.63	18.75	6.07	55.68	5.54	73	连续	大气
在线	2020-9-2	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.58	10	否			15.57	15.73	35	否			32.01	32.38	50	否			933256.63	18.69	6.17	55.59	5.56	73	连续	大气
在线	2020-9-2	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.56	10	否			21.44	21.12	35	否			34.27	33.74	50	否			913347.56	18.29	5.77	55.66	5.49	73	连续	大气

在线	2020-9-2	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.66	10	否			15.60	16.47	35	否			29.57	31.34	50	否			887289.31	17.61	6.84	54.80	4.77	73	连续	大气
在线	2020-9-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口			10	否					35	否					50	否									连续	大气
在线	2020-9-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.69	10	否			6.36	6.90	35	否			28.23	30.48	50	否			844469.81	16.73	7.06	54.05	4.78	72	连续	大气
在线	2020-9-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.56	10	否			8.40	8.36	35	否			33.30	33.37	50	否			930932.44	18.48	6.04	54.70	4.92	72	连续	大气
在线	2020-9-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.24	10	否			28.54	27.91	35	否			36.40	35.58	50	否			950522.19	18.95	5.65	55.30	5.24	72	连续	大气
在线	2020-9-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.11	10	否			27.58	26.73	35	否			38.91	37.67	50	否			952384.44	18.96	5.51	55.21	5.12	72	连续	大气
在线	2020-9-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.23	10	否			21.94	21.36	35	否			37.86	36.80	50	否			946992.00	18.90	5.57	55.48	5.28	72	连续	大气
在线	2020-9-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.37	10	否			26.72	26.48	35	否			36.58	36.30	50	否			939779.81	18.74	5.87	55.24	5.24	72	连续	大气
在线	2020-9-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.45	10	否			17.77	17.63	35	否			34.65	34.36	50	否			934356.31	18.65	5.88	55.32	5.29	72	连续	大气
在线	2020-9-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.48	10	否			9.17	9.27	35	否			33.92	34.36	50	否			925381.00	18.43	6.19	54.98	5.15	72	连续	大气
在线	2020-9-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.60	10	否			6.52	6.81	35	否			29.55	30.93	50	否			904904.75	17.99	6.65	54.68	5.02	72	连续	大气
在线	2020-9-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.59	10	否			8.51	8.96	35	否			31.18	32.83	50	否			895261.31	17.81	6.75	54.67	5.10	72	连续	大气
在线	2020-9-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.58	10	否			11.84	12.38	35	否			32.36	33.80	50	否			923166.88	18.37	6.64	54.96	5.09	72	连续	大气
在线	2020-9-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.62	10	否			15.28	15.95	35	否			32.40	33.88	50	否			935656.88	18.53	6.65	55.06	4.68	72	连续	大气
在线	2020-9-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.67	10	否			17.74	18.47	35	否			31.60	32.91	50	否			930834.88	18.50	6.60	55.16	4.99	72	连续	大气
在线	2020-9-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.72	10	否			22.11	23.12	35	否			30.33	31.77	50	否			884977.69	17.63	6.71	55.03	5.12	72	连续	大气
在线	2020-9-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.81	10	否			12.39	12.95	35	否			22.13	23.13	50	否			804059.88	16.00	6.64	54.47	4.98	72	连续	大气
在线	2020-9-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.94	10	否			19.83	20.88	35	否			22.95	24.23	50	否			760382.44	15.12	6.74	54.19	4.92	72	连续	大气
在线	2020-9-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.99	10	否			13.05	14.34	35	否			21.30	23.39	50	否			764773.69	15.11	7.33	53.35	4.56	72	连续	大气
在线	2020-9-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.91	10	否			14.81	15.82	35	否			25.65	27.42	50	否			862531.44	17.06	6.96	54.09	4.64	72	连续	大气
在线	2020-9-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.84	10	否			15.75	16.32	35	否			25.43	26.34	50	否			863716.44	17.19	6.51	54.89	5.05	72	连续	大气
在线	2020-9-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.79	10	否			15.21	15.41	35	否			33.32	33.75	50	否			928389.94	18.55	6.19	55.58	5.36	72	连续	大气
在线	2020-9-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.76	10	否			17.63	17.23	35	否			36.78	36.10	50	否			945628.38	18.97	5.72	56.27	5.61	72	连续	大气
在线	2020-9-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.68	10	否			13.62	13.40	35	否			38.37	37.77	50	否			944187.13	18.94	5.76	56.19	5.58	72	连续	大气
在线	2020-9-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.72	10	否			16.54	16.81	35	否			40.33	40.94	50	否			949388.81	19.00	6.22	55.85	5.50	72	连续	大气
在线	2020-9-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.59	10	否			14.00	14.94	35	否			38.42	40.88	50	否			929897.31	18.44	6.91	54.96	4.76	72	连续	大气

