

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-11-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.59	1.56	10	否			11.96	11.60	35	否			44.65	43.72	50	否			496892.78	10.16	5.63	53.18	7.51	80	连续	大气
在线	2020-11-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.54	10	否			11.12	11.00	35	否			44.97	44.52	50	否			503716.94	10.25	5.83	53.24	6.98	80	连续	大气
在线	2020-11-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.57	1.55	10	否			15.05	14.85	35	否			46.41	45.81	50	否			504246.53	10.31	5.80	53.28	7.43	80	连续	大气
在线	2020-11-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.61	1.61	10	否			20.58	20.55	35	否			47.16	47.12	50	否			501229.84	10.27	5.99	53.35	7.64	80	连续	大气
在线	2020-11-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.59	1.61	10	否			14.91	15.09	35	否			43.42	43.96	50	否			493847.06	10.10	6.18	52.97	7.58	80	连续	大气
在线	2020-11-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.54	10	否			19.49	19.34	35	否			46.01	45.65	50	否			504568.56	10.32	5.88	52.96	7.54	80	连续	大气
在线	2020-11-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.63	10	否			18.08	18.34	35	否			46.01	46.67	50	否			507097.16	10.38	6.21	52.95	7.67	80	连续	大气
在线	2020-11-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.61	1.63	10	否			19.44	19.69	35	否			44.92	45.55	50	否			512851.28	10.50	6.17	53.13	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.53	10	否			17.99	18.30	35	否			41.35	41.87	50	否			493934.78	10.12	6.19	52.99	7.70	80	连续	大气
在线	2020-11-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.20	1.19	10	否			27.24	26.93	35	否			45.80	45.52	50	否			503489.13	10.27	5.85	52.53	7.42	80	连续	大气
在线	2020-11-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.54	1.48	10	否			22.30	21.47	35	否			49.53	47.67	50	否			499528.34	10.23	5.37	53.35	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.58	1.53	10	否			6.68	6.48	35	否			46.30	44.80	50	否			502624.28	10.33	5.45	53.76	7.80	80	连续	大气
在线	2020-11-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.32	1.27	10	否			13.83	13.34	35	否			41.76	40.18	50	否			498531.09	10.26	5.40	54.17	7.83	80	连续	大气
在线	2020-11-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.48	1.46	10	否			10.68	10.55	35	否			41.96	41.46	50	否			497103.84	10.13	5.82	54.07	6.99	80	连续	大气
在线	2020-11-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.61	10	否			12.57	12.37	35	否			42.10	41.47	50	否			509335.66	10.40	5.74	53.86	7.25	80	连续	大气
在线	2020-11-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.82	1.82	10	否			7.08	7.09	35	否			41.68	41.68	50	否			511999.22	10.45	5.99	53.46	7.27	80	连续	大气
在线	2020-11-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.71	10	否			18.31	16.99	35	否			45.06	42.07	50	否			491005.22	10.06	4.91	54.07	7.42	80	连续	大气
在线	2020-11-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	1.77	10	否			11.48	10.83	35	否			43.92	41.32	50	否			487472.06	10.01	5.01	54.04	7.65	80	连续	大气
在线	2020-11-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.83	10	否			12.99	12.15	35	否			44.85	41.99	50	否			504495.19	10.37	4.98	54.33	7.68	80	连续	大气
在线	2020-11-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.86	10	否			18.27	17.50	35	否			45.39	43.58	50	否			513402.13	10.57	5.38	54.48	7.86	80	连续	大气
在线	2020-11-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.79	10	否			23.21	22.27	35	否			41.47	39.89	50	否			505165.16	10.39	5.39	54.27	7.80	80	连续	大气
在线	2020-11-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.68	10	否			20.14	19.01	35	否			41.27	39.09	50	否			507611.59	10.43	5.16	54.10	7.76	80	连续	大气
在线	2020-11-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.72	10	否			12.82	12.37	35	否			45.43	43.98	50	否			506466.72	10.41	5.51	53.96	7.80	80	连续	大气
在线	2020-11-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.76	10	否			10.76	10.61	35	否			43.25	42.55	50	否			498864.47	10.23	5.75	53.58	7.66	80	连续	大气
在线	2020-11-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.82	10	否			6.89	7.06	35	否			36.65	37.50	50	否			468676.41	9.78	6.35	54.01	9.14	80	连续	大气
在线	2020-11-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.81	10	否			6.51	6.70	35	否			43.01	44.30	50	否			469596.59	9.84	6.43	53.82	9.54	80	连续	大气
在线	2020-11-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.90	10	否			6.86	7.37	35	否			42.08	45.28	50	否			476713.34	9.99	7.06	53.61	9.56	80	连续	大气
在线	2020-11-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.93	10	否			20.67	22.08	35	否			42.87	45.76	50	否			469855.25	9.87	6.94	53.98	9.69	80	连续	大气
在线	2020-11-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.84	10	否			27.21	28.76	35	否			41.73	44.14	50	否			460791.63	9.65	6.80	53.68	9.53	80	连续	大气
在线	2020-11-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.83	10	否			18.69	19.14	35	否			43.79	44.85	50	否			470805.97	9.88	6.36	53.99	9.65	80	连续	大气
在线	2020-11-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.83	10	否			16.28	16.69	35	否			42.49	43.55	50	否			475269.97	10.00	6.36	54.22	9.81	80	连续	大气
在线	2020-11-1	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.83	10	否			23.29	23.72	35	否			41.71	42.48	50	否			480563.16	10.11	6.27	54.30	9.77	80	连续	大气
在线	2020-11-1	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.75	10	否			15.27	15.94	35	否			42.40	44.24	50	否			459812.72	9.67	6.61	54.07	9.75	80	连续	大气
在线	2020-11-1	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.55	0.57	10	否			18.23	19.08	35	否			44.96	47.13	50	否			470397.53	9.88	6.68	54.07	9.72	80	连续	大气
在线	2020-11-1	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.61	10	否			26.12	26.66	35	否			44.10	45.03	50	否			474186.75	9.99	6.31	54.42	9.91	80	连续	大气
在线	2020-11-1	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.59	10	否			19.38	19.36	35	否			38.82	38.79	50	否			483607.81	10.14	5.97	54.53	9.38	80	连续	大气
在线	2020-11-1	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.54	0.53	10	否			12.31	12.12	35	否			41.02	40.35	50	否			484706.06	10.13	5.75	54.63	9.07	80	连续	大气
在线	2020-11-1	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.60	10	否			18.79	18.75	35	否			40.26	40.16	50	否			479392.44	10.10	5.96	54.90	9.74	80	连续	大气
在线	2020-11-1	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.66	10	否			13.17	13.16	35	否			38.07	38.08	50	否			484911.06	10.23	6.00	54.87	9.88	80	连续	大气
在线	2020-11-1	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.73	10	否			8.85	8.93	35	否			39.55	39.94	50	否			485921.16	10.23	6.15	54.78	9.80	80	连续	大气
在线	2020-11-1	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.81	10	否			7.17	7.38	35	否			42.24	43.47	50	否			466984.56	9.83	6.40	54.69	9.73	80	连续	大气
在线	2020-11-1	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.82	10	否			9.17	9.33	35	否			41.24	42.02	50	否			465017.81	9.80	6.26	54.74	9.79	80	连续	大气
在线	2020-11-1	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.86	10	否			9.82	10.40	35	否			36.50	38.54	50	否			482348.72	10.15	6.80	54.47	9.76	80	连续	大气
在线	2020-11-1	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.82	10	否			9.55	9.77	35	否			35.79	36.78	50	否			489945.69	10.29	6.31	54.26	9.72	80	连续	大气
在线	2020-11-1	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.88	10	否			7.71	8.26	35	否			39.50	42.23	50	否			479724.22	10.05	6.98	53.90	9.55	80	连续	大气
在线	2020-11-1	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.87	10	否			5.61	6.08	35	否			40.45	43.83	50	否			488912.09	10.22	7.16	53.58	9.41	80	连续	大气

在线	2020-11-1	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.89	10	否			5.60	6.15	35	否			39.02	42.84	50	否			487532.00	10.18	7.33	53.50	9.37	80	连续	大气
在线	2020-11-1	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.90	10	否			9.52	10.42	35	否			40.09	43.85	50	否			480732.97	10.01	7.29	53.63	9.03	80	连续	大气
在线	2020-11-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.74	10	否			16.88	17.00	35	否			45.10	45.47	50	否			496336.13	10.17	6.09	53.12	7.73	80	连续	大气
在线	2020-11-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.70	1.66	10	否			17.33	16.93	35	否			46.93	45.83	50	否			518085.41	10.51	5.64	53.27	6.75	80	连续	大气
在线	2020-11-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.74	1.73	10	否			14.82	14.72	35	否			47.08	46.82	50	否			511911.16	10.44	5.92	53.40	7.25	80	连续	大气
在线	2020-11-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.80	10	否			9.45	9.58	35	否			42.20	42.87	50	否			511502.59	10.44	6.23	52.99	7.37	80	连续	大气
在线	2020-11-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.75	10	否			20.01	20.56	35	否			44.85	46.12	50	否			516994.75	10.53	6.40	52.73	7.26	80	连续	大气
在线	2020-11-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.79	10	否			11.56	12.04	35	否			45.39	47.31	50	否			519999.69	10.58	6.60	52.48	7.29	80	连续	大气
在线	2020-11-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.77	10	否			16.54	16.71	35	否			43.70	44.15	50	否			519710.56	10.58	6.15	52.63	7.29	80	连续	大气
在线	2020-11-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	1.76	10	否			14.51	15.09	35	否			46.22	48.06	50	否			522595.41	10.64	6.58	52.44	7.34	80	连续	大气
在线	2020-11-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.70	1.76	10	否			17.57	17.75	35	否			37.56	39.03	50	否			480948.75	9.77	6.43	52.21	7.16	80	连续	大气
在线	2020-11-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	1.72	10	否			14.93	14.88	35	否			45.67	46.28	50	否			507852.59	10.31	6.23	52.18	7.14	80	连续	大气
在线	2020-11-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.68	1.74	10	否			6.00	6.24	35	否			43.03	44.54	50	否			524318.63	10.64	6.50	52.27	7.08	80	连续	大气
在线	2020-11-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.63	10	否			17.46	17.61	35	否			43.30	43.91	50	否			514411.59	10.47	6.19	52.83	7.19	80	连续	大气
在线	2020-11-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.71	10	否			10.37	10.72	35	否			38.34	39.71	50	否			499187.41	10.20	6.50	52.80	7.55	80	连续	大气
在线	2020-11-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.70	1.77	10	否			9.22	9.60	35	否			41.51	43.09	50	否			504723.72	10.17	6.55	52.60	6.29	80	连续	大气
在线	2020-11-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.70	10	否			17.16	16.86	35	否			43.28	42.63	50	否			509472.06	10.31	5.77	52.79	6.72	80	连续	大气
在线	2020-11-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.70	10	否			16.84	16.44	35	否			44.65	43.74	50	否			511500.25	10.41	5.67	53.22	7.11	80	连续	大气
在线	2020-11-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	1.77	10	否			9.91	10.08	35	否			40.79	42.48	50	否			512662.78	10.45	6.61	53.01	7.26	80	连续	大气
在线	2020-11-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.74	10	否			9.79	10.38	35	否			39.91	42.29	50	否			528280.31	10.71	6.82	52.33	7.02	80	连续	大气
在线	2020-11-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.65	10	否			17.08	16.99	35	否			44.36	45.03	50	否			541687.88	10.99	6.17	52.62	7.05	80	连续	大气
在线	2020-11-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.59	10	否			7.79	7.65	35	否			44.94	44.09	50	否			540469.56	11.04	5.72	53.33	7.43	80	连续	大气
在线	2020-11-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.52	10	否			6.73	6.62	35	否			42.49	41.81	50	否			529866.56	10.81	5.75	53.07	7.42	80	连续	大气
在线	2020-11-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.54	1.51	10	否			5.51	5.40	35	否			40.09	39.35	50	否			523976.56	10.70	5.71	52.95	7.48	80	连续	大气
在线	2020-11-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.54	10	否			8.69	8.59	35	否			40.25	39.81	50	否			520035.44	10.62	5.83	53.05	7.46	80	连续	大气
在线	2020-11-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.48	1.46	10	否			17.82	17.63	35	否			44.63	44.04	50	否			518232.50	10.60	5.81	53.14	7.56	80	连续	大气
在线	2020-11-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.89	10	否			8.55	9.52	35	否			39.21	43.58	50	否			481282.75	9.97	7.51	53.37	8.62	80	连续	大气
在线	2020-11-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.66	10	否			28.78	29.10	35	否			35.15	35.88	50	否			493724.94	10.24	6.31	53.16	8.86	80	连续	大气
在线	2020-11-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.66	10	否			14.72	14.86	35	否			40.38	40.85	50	否			485135.09	10.12	6.18	53.63	9.23	80	连续	大气
在线	2020-11-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.65	10	否			18.09	17.75	35	否			34.53	33.96	50	否			473884.63	9.95	5.75	54.09	9.63	80	连续	大气
在线	2020-11-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.62	10	否			23.28	22.78	35	否			40.43	39.57	50	否			475337.00	10.03	5.67	54.60	9.94	80	连续	大气
在线	2020-11-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.60	10	否			19.20	18.91	35	否			45.44	44.73	50	否			478755.28	10.13	5.77	54.80	10.14	80	连续	大气
在线	2020-11-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.62	10	否			14.09	13.89	35	否			44.18	43.55	50	否			475196.38	10.04	5.78	54.78	10.08	80	连续	大气
在线	2020-11-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.62	10	否			20.32	19.96	35	否			42.46	41.72	50	否			482035.53	10.21	5.73	55.05	10.17	80	连续	大气
在线	2020-11-2	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.70	10	否			13.38	13.97	35	否			41.10	43.34	50	否			445348.19	9.39	6.71	54.27	9.90	80	连续	大气
在线	2020-11-2	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.65	10	否			10.59	10.89	35	否			43.82	45.07	50	否			473579.22	9.94	6.41	54.14	9.63	80	连续	大气
在线	2020-11-2	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.65	10	否			19.02	19.36	35	否			40.33	41.04	50	否			498069.34	10.49	6.26	54.60	9.87	80	连续	大气
在线	2020-11-2	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.60	10	否			23.28	23.55	35	否			37.29	38.15	50	否			498117.06	10.45	6.28	54.54	9.50	80	连续	大气
在线	2020-11-2	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.55	0.56	10	否			24.29	24.47	35	否			38.63	39.09	50	否			488668.66	10.14	6.16	54.08	8.55	80	连续	大气
在线	2020-11-2	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.59	10	否			19.74	19.64	35	否			38.44	38.57	50	否			481328.44	10.09	6.00	54.54	9.42	80	连续	大气
在线	2020-11-2	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.50	10	否			21.32	21.10	35	否			41.57	41.41	50	否			481376.66	10.07	5.93	53.89	9.36	80	连续	大气
在线	2020-11-2	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.60	10	否			20.98	21.44	35	否			40.20	40.95	50	否			486067.69	10.23	6.27	54.59	9.77	80	连续	大气
在线	2020-11-2	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.59	10	否			27.48	27.36	35	否			34.33	34.19	50	否			483398.69	10.18	5.93	54.67	9.82	80	连续	大气
在线	2020-11-2	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.57	10	否			22.58	22.30	35	否			39.92	39.45	50	否			486867.28	10.28	5.82	54.78	9.99	80	连续	大气
在线	2020-11-2	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.58	10	否			17.40	17.26	35	否			43.04	42.70	50	否			505620.53	10.71	5.88	54.99	10.26	80	连续	大气
在线	2020-11-2	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.61	10	否			14.58	14.52	35	否			42.87	42.70	50	否			502095.94	10.65	5.94	54.97	10.43	80	连续	大气
在线	2020-11-2	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.61	10	否			12.36	12.43	35	否			42.11	42.35	50	否			492966.25	10.43	6.09	54.80	10.24	80	连续	大气
在线	2020-11-2	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.64	10	否			14.54	14.54	35	否			38.44	38.49	50	否			489807.09	10.38	6.01	54.89	10.29	80	连续	大气
在线	2020-11-2	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.67	10	否			18.16	18.09	35	否			40.90	40.75	50	否			485754.47	10.29	5.94	54.92	10.28	80	连续	大气

在线	2020-11-2	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.61	10	否			21.75	21.84	35	否			43.86	44.00	50	否			483080.34	10.19	6.04	54.58	9.91	80	连续	大气
在线	2020-11-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.32	1.33	10	否			15.79	15.88	35	否			42.80	43.19	50	否			510379.00	10.44	6.12	52.67	7.73	80	连续	大气
在线	2020-11-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	1.41	10	否			4.84	4.85	35	否			42.42	42.54	50	否			519558.13	10.47	6.03	52.42	6.39	80	连续	大气
在线	2020-11-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.44	10	否			13.44	13.17	35	否			43.93	43.32	50	否			526558.56	10.68	5.78	52.59	6.93	80	连续	大气
在线	2020-11-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.46	10	否			16.44	16.32	35	否			45.90	45.64	50	否			531490.56	10.82	5.91	52.86	7.24	80	连续	大气
在线	2020-11-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.49	10	否			11.05	11.18	35	否			44.18	44.68	50	否			528755.06	10.78	6.15	52.80	7.38	80	连续	大气
在线	2020-11-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.44	10	否			11.63	11.52	35	否			42.70	42.41	50	否			533015.38	10.87	5.88	52.88	7.38	80	连续	大气
在线	2020-11-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.48	1.51	10	否			12.12	12.24	35	否			39.13	39.86	50	否			514943.78	10.51	6.22	52.75	7.46	80	连续	大气
在线	2020-11-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.50	10	否			14.59	14.99	35	否			42.12	43.33	50	否			511486.06	10.40	6.37	52.04	7.23	80	连续	大气
在线	2020-11-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.52	10	否			21.07	22.01	35	否			40.07	41.97	50	否			487211.66	9.90	6.64	52.10	7.19	80	连续	大气
在线	2020-11-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	1.41	10	否			34.28	34.37	35	否			49.07	49.33	50	否			508170.09	10.31	6.08	52.14	7.06	80	连续	大气
在线	2020-11-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.58	1.56	10	否			12.75	12.49	35	否			47.63	46.95	50	否			498752.09	10.18	5.74	53.11	7.32	80	连续	大气
在线	2020-11-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.58	10	否			12.03	12.11	35	否			46.57	47.43	50	否			496190.94	10.14	6.22	53.34	7.47	80	连续	大气
在线	2020-11-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.66	1.66	10	否			18.38	18.42	35	否			37.85	37.91	50	否			488777.56	10.05	6.01	53.56	7.95	80	连续	大气
在线	2020-11-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	1.75	10	否			7.65	7.60	35	否			42.06	41.83	50	否			505388.22	10.23	5.92	53.22	6.57	80	连续	大气
在线	2020-11-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.82	10	否			9.52	9.38	35	否			43.14	42.61	50	否			500507.19	10.19	5.79	53.56	7.02	80	连续	大气
在线	2020-11-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	1.85	10	否			9.65	9.00	35	否			44.56	41.81	50	否			492133.38	10.08	5.01	54.22	7.44	80	连续	大气
在线	2020-11-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	1.93	10	否			7.72	7.51	35	否			41.06	40.05	50	否			487816.31	10.03	5.58	54.24	7.77	80	连续	大气
在线	2020-11-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	1.95	10	否			9.14	9.03	35	否			44.51	43.98	50	否			517773.03	10.62	5.81	53.86	7.63	80	连续	大气
在线	2020-11-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.92	10	否			7.54	7.48	35	否			40.57	40.35	50	否			516431.38	10.58	5.89	53.65	7.64	80	连续	大气
在线	2020-11-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.54	10	否			9.40	9.97	35	否			36.01	38.72	50	否			556273.81	11.35	7.01	52.75	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.65	10	否			7.63	7.77	35	否			41.55	42.32	50	否			533245.69	10.78	6.28	51.82	6.93	80	连续	大气
在线	2020-11-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.76	10	否			12.88	12.66	35	否			41.38	40.87	50	否			513239.03	10.46	5.80	53.00	7.29	80	连续	大气
在线	2020-11-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.87	10	否			13.89	13.52	35	否			40.07	39.00	50	否			503823.03	10.30	5.57	53.11	7.51	80	连续	大气
在线	2020-11-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	1.97	10	否			12.16	11.94	35	否			41.62	41.00	50	否			499692.28	10.21	5.77	52.93	7.52	80	连续	大气
在线	2020-11-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.54	0.54	10	否			22.63	22.52	35	否			38.33	38.26	50	否			486480.16	10.12	5.97	54.05	8.80	80	连续	大气
在线	2020-11-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.59	10	否			23.67	23.47	35	否			42.97	42.66	50	否			480130.59	10.08	5.89	54.45	9.59	80	连续	大气
在线	2020-11-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.64	10	否			14.79	14.87	35	否			44.40	44.63	50	否			484817.53	10.25	6.08	54.57	10.14	80	连续	大气
在线	2020-11-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.66	10	否			16.19	16.27	35	否			44.49	44.72	50	否			490380.88	10.37	6.08	54.51	10.19	80	连续	大气
在线	2020-11-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.68	10	否			11.13	11.29	35	否			40.91	41.46	50	否			487808.19	10.30	6.19	54.37	10.11	80	连续	大气
在线	2020-11-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.69	10	否			8.99	9.14	35	否			41.57	42.26	50	否			495422.94	10.46	6.25	54.41	10.12	80	连续	大气
在线	2020-11-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.73	10	否			7.62	7.82	35	否			43.06	44.19	50	否			471626.91	9.95	6.38	54.34	10.00	80	连续	大气
在线	2020-11-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.74	10	否			6.77	7.04	35	否			43.15	45.00	50	否			464066.66	9.80	6.57	54.24	10.09	80	连续	大气
在线	2020-11-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.73	10	否			9.29	9.41	35	否			36.03	36.62	50	否			444994.66	9.40	6.23	54.08	10.10	80	连续	大气
在线	2020-11-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.71	10	否			15.21	15.51	35	否			46.69	47.74	50	否			473590.78	9.96	6.33	53.90	9.85	80	连续	大气
在线	2020-11-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.72	10	否			17.11	17.45	35	否			39.16	40.01	50	否			473355.88	9.99	6.30	54.34	10.07	80	连续	大气
在线	2020-11-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.71	10	否			20.25	20.41	35	否			39.16	39.85	50	否			474593.91	10.00	6.21	54.27	9.92	80	连续	大气
在线	2020-11-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.67	10	否			19.35	19.18	35	否			44.67	44.31	50	否			475706.97	9.91	5.88	54.55	8.82	80	连续	大气
在线	2020-11-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.62	10	否			13.90	13.70	35	否			41.88	41.26	50	否			474954.97	10.01	5.77	54.84	9.87	80	连续	大气
在线	2020-11-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.60	10	否			17.27	16.95	35	否			39.86	39.12	50	否			472596.72	10.01	5.71	55.05	10.22	80	连续	大气
在线	2020-11-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.61	10	否			14.24	14.41	35	否			42.06	42.56	50	否			467286.81	9.89	6.17	54.82	10.24	80	连续	大气
在线	2020-11-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.64	10	否			15.12	15.50	35	否			41.90	43.05	50	否			460521.78	9.75	6.39	54.47	10.35	80	连续	大气
在线	2020-11-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.59	10	否			21.53	21.01	35	否			37.80	36.90	50	否			481837.16	10.21	5.63	55.02	10.31	80	连续	大气
在线	2020-11-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.56	0.56	10	否			20.08	19.98	35	否			42.75	42.61	50	否			482017.09	10.25	5.96	54.88	10.60	80	连续	大气
在线	2020-11-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.39	0.39	10	否			10.80	10.69	35	否			44.05	43.60	50	否			507907.41	10.78	5.85	54.58	10.59	80	连续	大气
在线	2020-11-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.46	0.46	10	否			11.21	11.18	35	否			42.05	41.96	50	否			488801.66	10.36	5.96	54.69	10.40	80	连续	大气
在线	2020-11-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.52	0.52	10	否			8.38	8.29	35	否			41.83	41.39	50	否			475510.88	10.07	5.84	54.69	10.31	80	连续	大气
在线	2020-11-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.57	0.56	10	否			7.33	7.23	35	否			42.33	41.77	50	否			461626.94	9.78	5.80	54.74	10.30	80	连续	大气
在线	2020-11-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.62	10	否			7.22	7.13	35	否			43.60	43.01	50	否			457043.59	9.70	5.79	54.80	10.40	80	连续	大气

在线	2020-11-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.04	10	否			8.54	8.58	35	否			39.12	39.18	50	否			475882.78	9.75	6.00	52.42	7.86	80	连续	大气
在线	2020-11-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	1.87	10	否			8.72	8.62	35	否			48.44	47.82	50	否			520133.75	10.50	5.82	52.63	6.47	80	连续	大气
在线	2020-11-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.92	10	否			12.62	12.69	35	否			40.65	40.87	50	否			494399.13	10.06	6.03	52.84	7.07	80	连续	大气
在线	2020-11-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	1.85	10	否			11.22	11.13	35	否			45.45	45.26	50	否			502625.28	10.21	5.92	52.36	7.15	80	连续	大气
在线	2020-11-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.78	10	否			16.23	15.97	35	否			41.33	40.89	50	否			513005.63	10.46	5.79	52.76	7.32	80	连续	大气
在线	2020-11-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.73	10	否			11.14	11.15	35	否			44.17	44.53	50	否			517843.22	10.57	6.13	52.70	7.46	80	连续	大气
在线	2020-11-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.78	10	否			9.66	9.72	35	否			41.70	42.01	50	否			514914.81	10.50	6.12	52.53	7.42	80	连续	大气
在线	2020-11-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.77	10	否			11.62	11.75	35	否			42.45	42.92	50	否			519341.81	10.61	6.16	52.80	7.52	80	连续	大气
在线	2020-11-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.90	10	否			8.34	8.51	35	否			37.58	38.50	50	否			492231.06	10.04	6.35	52.54	7.47	80	连续	大气
在线	2020-11-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	1.84	10	否			14.34	14.28	35	否			44.81	44.80	50	否			516980.81	10.55	5.99	52.72	7.46	80	连续	大气
在线	2020-11-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.10	10	否			15.38	15.23	35	否			44.70	44.38	50	否			496755.16	10.14	5.88	52.89	7.46	80	连续	大气
在线	2020-11-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	1.93	10	否			20.46	19.65	35	否			46.29	44.64	50	否			494901.38	10.11	5.45	53.08	7.45	80	连续	大气
在线	2020-11-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	1.98	10	否			16.11	15.82	35	否			44.24	43.85	50	否			473478.22	9.73	5.85	53.11	8.01	80	连续	大气
在线	2020-11-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	1.85	10	否			10.37	10.06	35	否			44.31	42.98	50	否			483652.78	9.76	5.53	52.91	6.37	80	连续	大气
在线	2020-11-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	1.92	10	否			11.87	11.48	35	否			42.85	41.42	50	否			480648.38	9.74	5.48	53.04	6.72	80	连续	大气
在线	2020-11-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	1.94	10	否			13.74	13.24	35	否			43.42	41.90	50	否			482608.00	9.81	5.44	53.13	7.04	80	连续	大气
在线	2020-11-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.06	10	否			8.56	8.74	35	否			42.68	44.12	50	否			493712.06	10.02	6.50	52.77	7.01	80	连续	大气
在线	2020-11-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	1.91	10	否			19.39	19.63	35	否			39.04	39.50	50	否			505030.78	10.28	6.17	53.05	7.15	80	连续	大气
在线	2020-11-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.06	10	否			15.00	15.32	35	否			42.62	43.54	50	否			517284.44	10.56	6.32	53.37	7.38	80	连续	大气
在线	2020-11-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.11	10	否			16.71	17.21	35	否			43.80	45.11	50	否			525592.50	10.74	6.43	53.41	7.49	80	连续	大气
在线	2020-11-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	2.03	10	否			18.60	19.13	35	否			43.15	44.37	50	否			530114.31	10.83	6.41	53.27	7.47	80	连续	大气
在线	2020-11-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.27	10	否			14.78	15.84	35	否			38.07	40.78	50	否			506861.00	10.34	6.98	52.95	7.41	80	连续	大气
在线	2020-11-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.25	10	否			16.09	16.97	35	否			40.68	42.93	50	否			519222.38	10.57	6.78	52.63	7.25	80	连续	大气
在线	2020-11-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.21	10	否			18.31	19.28	35	否			41.04	43.36	50	否			519531.78	10.57	6.79	52.69	7.26	80	连续	大气
在线	2020-11-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.68	10	否			10.81	11.20	35	否			36.27	37.27	50	否			442703.00	9.25	6.31	54.42	9.04	80	连续	大气
在线	2020-11-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.67	10	否			8.28	8.35	35	否			43.46	43.83	50	否			477644.28	10.02	6.12	54.21	9.52	80	连续	大气
在线	2020-11-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.72	10	否			8.59	8.85	35	否			43.07	44.29	50	否			453306.41	9.54	6.42	54.12	9.78	80	连续	大气
在线	2020-11-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.73	10	否			8.69	8.94	35	否			44.15	45.40	50	否			465154.34	9.78	6.41	53.90	9.79	80	连续	大气
在线	2020-11-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.75	10	否			13.06	13.59	35	否			44.50	46.25	50	否			475044.66	10.00	6.57	54.10	9.87	80	连续	大气
在线	2020-11-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.77	10	否			13.55	14.31	35	否			40.08	42.34	50	否			481518.22	10.13	6.80	54.01	9.87	80	连续	大气
在线	2020-11-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.77	10	否			15.65	16.49	35	否			39.99	42.14	50	否			480663.19	10.11	6.77	54.01	9.84	80	连续	大气
在线	2020-11-4	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.77	10	否			7.80	8.23	35	否			40.83	43.07	50	否			481187.72	10.08	6.78	53.57	9.58	80	连续	大气
在线	2020-11-4	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.80	10	否			5.37	5.68	35	否			38.37	40.55	50	否			452815.50	9.48	6.80	53.49	9.53	80	连续	大气
在线	2020-11-4	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.76	10	否			9.62	9.82	35	否			45.05	46.02	50	否			467758.59	9.84	6.30	54.23	9.76	80	连续	大气
在线	2020-11-4	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.75	10	否			11.12	11.20	35	否			40.75	41.09	50	否			448236.88	9.48	6.09	54.75	10.14	80	连续	大气
在线	2020-11-4	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.73	10	否			8.15	7.97	35	否			41.07	40.23	50	否			454770.94	9.63	5.67	54.90	10.20	80	连续	大气
在线	2020-11-4	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.75	10	否			20.19	19.55	35	否			42.30	40.95	50	否			444175.75	9.31	5.51	55.36	9.15	80	连续	大气
在线	2020-11-4	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.72	10	否			29.05	27.97	35	否			42.19	40.60	50	否			444308.16	9.36	5.42	55.31	9.67	80	连续	大气
在线	2020-11-4	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.71	10	否			16.48	15.81	35	否			45.52	43.72	50	否			439811.25	9.30	5.38	55.30	9.94	80	连续	大气
在线	2020-11-4	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.74	10	否			21.20	20.49	35	否			46.14	44.62	50	否			445314.69	9.44	5.49	55.31	10.20	80	连续	大气
在线	2020-11-4	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.74	10	否			18.45	18.24	35	否			40.87	40.50	50	否			452042.59	9.53	5.84	54.88	9.84	80	连续	大气
在线	2020-11-4	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.71	10	否			15.14	14.95	35	否			45.96	45.48	50	否			465868.94	9.81	5.84	54.75	9.81	80	连续	大气
在线	2020-11-4	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.69	10	否			17.57	17.26	35	否			37.23	37.09	50	否			477569.28	10.07	5.91	54.72	9.88	80	连续	大气
在线	2020-11-4	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.66	10	否			23.33	22.56	35	否			44.98	43.54	50	否			481011.06	10.15	5.50	54.73	9.94	80	连续	大气
在线	2020-11-4	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.66	10	否			13.61	13.34	35	否			44.57	43.67	50	否			483569.31	10.21	5.70	54.82	9.97	80	连续	大气
在线	2020-11-4	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.68	10	否			15.90	15.72	35	否			38.79	38.35	50	否			460673.97	9.74	5.83	54.96	10.03	80	连续	大气
在线	2020-11-4	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.68	10	否			17.00	16.98	35	否			40.86	41.07	50	否			470770.41	9.95	6.02	54.90	10.05	80	连续	大气
在线	2020-11-4	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.61	10	否			23.96	23.95	35	否			44.44	44.41	50	否			476636.69	10.08	6.00	54.85	10.09	80	连续	大气
在线	2020-11-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.53	10	否			24.81	25.88	35	否			46.00	47.82	50	否			502273.59	10.25	6.61	52.57	7.49	80	连续	大气

在线	2020-11-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.61	1.61	10	否			13.47	13.46	35	否			45.46	45.44	50	否			504441.94	10.24	5.97	52.97	6.92	80	连续	大气
在线	2020-11-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.84	10	否			8.61	8.60	35	否			40.81	40.78	50	否			495276.94	10.05	5.99	52.82	6.92	80	连续	大气
在线	2020-11-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.67	1.64	10	否			13.21	13.01	35	否			43.23	42.57	50	否			505549.00	10.28	5.76	52.76	7.16	80	连续	大气
在线	2020-11-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.82	1.82	10	否			11.92	11.90	35	否			42.68	42.73	50	否			507696.06	10.35	6.02	52.89	7.32	80	连续	大气
在线	2020-11-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.99	10	否			11.54	11.70	35	否			40.63	41.16	50	否			500479.47	10.21	6.19	52.83	7.37	80	连续	大气
在线	2020-11-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.04	10	否			12.64	12.77	35	否			42.76	43.22	50	否			505572.41	10.31	6.16	52.67	7.38	80	连续	大气
在线	2020-11-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.07	10	否			16.31	16.22	35	否			40.64	40.43	50	否			502801.19	10.26	5.92	52.92	7.42	80	连续	大气
在线	2020-11-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.24	10	否			12.80	13.07	35	否			42.64	43.56	50	否			497407.78	10.16	6.32	52.87	7.48	80	连续	大气
在线	2020-11-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	1.99	10	否			16.96	16.59	35	否			41.77	40.95	50	否			506681.16	10.32	5.67	52.82	7.30	80	连续	大气
在线	2020-11-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.08	10	否			22.97	22.34	35	否			45.00	43.84	50	否			507096.22	10.39	5.59	53.50	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.00	10	否			16.54	16.16	35	否			46.61	45.61	50	否			507051.97	10.39	5.66	53.45	7.69	80	连续	大气
在线	2020-11-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.00	10	否			15.88	15.28	35	否			45.05	43.39	50	否			485404.31	9.96	5.42	53.83	7.71	80	连续	大气
在线	2020-11-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	1.99	10	否			10.73	10.71	35	否			45.99	45.83	50	否			479001.97	9.79	5.95	53.33	7.44	80	连续	大气
在线	2020-11-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.05	10	否			8.25	8.23	35	否			44.42	44.43	50	否			493130.22	10.02	5.99	53.20	6.91	80	连续	大气
在线	2020-11-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.12	10	否			11.53	11.56	35	否			45.19	45.43	50	否			493728.16	10.09	6.09	53.50	7.40	80	连续	大气
在线	2020-11-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.20	10	否			7.47	7.73	35	否			38.23	39.71	50	否			485361.81	9.93	6.55	53.27	7.57	80	连续	大气
在线	2020-11-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.21	10	否			12.81	13.15	35	否			40.35	41.47	50	否			493723.28	10.12	6.40	53.41	7.67	80	连续	大气
在线	2020-11-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.18	10	否			19.93	20.22	35	否			43.13	43.81	50	否			513177.22	10.54	6.22	53.78	7.81	80	连续	大气
在线	2020-11-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.16	10	否			20.18	20.67	35	否			43.03	44.10	50	否			524885.13	10.80	6.36	53.89	7.97	80	连续	大气
在线	2020-11-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.06	10	否			23.66	24.15	35	否			44.35	45.27	50	否			524462.88	10.80	6.30	54.01	7.98	80	连续	大气
在线	2020-11-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	1.97	10	否			21.90	22.63	35	否			45.25	46.75	50	否			521459.91	10.74	6.48	53.85	8.04	80	连续	大气
在线	2020-11-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.82	1.88	10	否			20.74	21.34	35	否			42.54	43.81	50	否			520980.03	10.73	6.43	53.80	8.03	80	连续	大气
在线	2020-11-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.87	10	否			9.62	9.96	35	否			42.94	44.43	50	否			507775.28	10.42	6.50	53.30	7.81	80	连续	大气
在线	2020-11-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.42	0.43	10	否			30.92	31.35	35	否			37.87	38.80	50	否			468279.19	9.70	6.29	53.63	8.63	80	连续	大气
在线	2020-11-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.51	10	否			14.49	14.70	35	否			40.23	40.92	50	否			470233.34	9.78	6.26	53.74	8.88	80	连续	大气
在线	2020-11-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.62	10	否			17.91	18.10	35	否			44.44	44.93	50	否			451457.38	9.46	6.15	54.09	9.47	80	连续	大气
在线	2020-11-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.47	0.48	10	否			11.67	11.69	35	否			43.19	43.29	50	否			468366.59	9.80	6.03	53.82	9.47	80	连续	大气
在线	2020-11-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.52	0.51	10	否			11.76	11.65	35	否			42.46	42.01	50	否			470803.75	9.89	5.84	54.22	9.64	80	连续	大气
在线	2020-11-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.57	0.57	10	否			25.37	25.45	35	否			43.37	43.50	50	否			464341.25	9.78	6.04	54.51	9.81	80	连续	大气
在线	2020-11-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.61	10	否			18.39	18.41	35	否			42.99	43.04	50	否			470556.28	9.91	6.02	54.42	9.85	80	连续	大气
在线	2020-11-5	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.64	10	否			15.30	15.11	35	否			39.62	39.17	50	否			467513.16	9.83	5.82	54.45	9.72	80	连续	大气
在线	2020-11-5	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.66	10	否			13.58	13.49	35	否			43.43	43.20	50	否			457043.56	9.62	5.92	54.52	9.72	80	连续	大气
在线	2020-11-5	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.67	10	否			9.69	10.00	35	否			37.72	38.99	50	否			469453.31	9.87	6.49	54.47	9.73	80	连续	大气
在线	2020-11-5	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.67	10	否			7.34	7.46	35	否			42.02	42.77	50	否			469876.19	9.87	6.26	54.30	9.63	80	连续	大气
在线	2020-11-5	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.68	10	否			17.18	17.04	35	否			45.52	45.26	50	否			469490.06	9.92	5.90	54.99	10.04	80	连续	大气
在线	2020-11-5	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.68	10	否			19.17	18.89	35	否			43.50	42.81	50	否			455362.34	9.55	5.75	55.19	9.25	80	连续	大气
在线	2020-11-5	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.67	10	否			13.72	13.38	35	否			43.43	42.38	50	否			451969.91	9.50	5.61	55.34	9.38	80	连续	大气
在线	2020-11-5	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.66	10	否			14.70	14.34	35	否			42.82	41.75	50	否			460958.34	9.74	5.61	55.51	9.89	80	连续	大气
在线	2020-11-5	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.67	10	否			13.35	13.03	35	否			47.14	46.02	50	否			458282.56	9.72	5.63	55.48	10.22	80	连续	大气
在线	2020-11-5	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.68	10	否			13.78	13.48	35	否			36.98	36.23	50	否			452614.31	9.60	5.67	55.30	10.29	80	连续	大气
在线	2020-11-5	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.66	10	否			9.89	9.74	35	否			37.05	36.59	50	否			455989.44	9.64	5.74	54.96	10.10	80	连续	大气
在线	2020-11-5	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.64	10	否			9.62	9.47	35	否			41.68	41.08	50	否			474366.56	10.07	5.77	55.27	10.34	80	连续	大气
在线	2020-11-5	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.65	10	否			11.47	11.35	35	否			40.87	40.45	50	否			481207.81	10.26	5.84	55.58	10.70	80	连续	大气
在线	2020-11-5	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.66	10	否			15.57	15.30	35	否			42.48	41.72	50	否			482522.72	10.29	5.72	55.77	10.64	80	连续	大气
在线	2020-11-5	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.66	10	否			20.61	20.39	35	否			44.90	44.40	50	否			479127.22	10.22	5.83	55.69	10.69	80	连续	大气
在线	2020-11-5	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.69	10	否			15.90	15.82	35	否			43.40	43.18	50	否			475164.88	10.14	5.92	55.63	10.72	80	连续	大气
在线	2020-11-5	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.72	10	否			21.36	21.34	35	否			40.38	40.39	50	否			467216.78	9.96	5.99	55.62	10.65	80	连续	大气
在线	2020-11-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.78	10	否			8.22	8.42	35	否			39.66	40.67	50	否			497447.06	10.18	6.37	53.05	7.67	80	连续	大气
在线	2020-11-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.72	10	否			13.75	13.81	35	否			42.26	42.33	50	否			505534.50	10.36	6.02	53.17	7.76	80	连续	大气

在线	2020-11-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	1.71	10	否			14.39	14.54	35	否			44.04	44.44	50	否			521191.59	10.63	6.14	53.23	7.31	80	连续	大气
在线	2020-11-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.23	1.23	10	否			26.15	26.16	35	否			44.74	44.85	50	否			521841.44	10.68	6.03	53.02	7.65	80	连续	大气
在线	2020-11-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	1.32	10	否			12.06	12.12	35	否			45.74	45.94	50	否			518666.34	10.61	6.06	52.85	7.65	80	连续	大气
在线	2020-11-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.44	10	否			7.18	7.20	35	否			45.91	45.95	50	否			509020.16	10.42	6.01	52.66	7.75	80	连续	大气
在线	2020-11-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.53	1.54	10	否			7.47	7.50	35	否			41.55	41.73	50	否			504012.03	10.31	6.06	52.63	7.71	80	连续	大气
在线	2020-11-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.53	10	否			8.17	8.05	35	否			41.90	41.29	50	否			503693.16	10.30	5.78	52.71	7.67	80	连续	大气
在线	2020-11-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.46	10	否			18.66	18.26	35	否			42.78	42.88	50	否			502729.47	10.29	5.96	52.80	7.72	80	连续	大气
在线	2020-11-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.82	10	否			3.63	3.74	35	否			37.08	38.12	50	否			488961.94	9.98	6.41	52.30	7.57	80	连续	大气
在线	2020-11-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.85	10	否			9.43	9.53	35	否			39.63	40.08	50	否			482501.19	9.86	6.17	52.44	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.82	10	否			12.62	12.48	35	否			42.15	41.78	50	否			505902.47	10.35	5.89	52.91	7.71	80	连续	大气
在线	2020-11-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.96	10	否			7.53	7.69	35	否			45.13	46.03	50	否			511889.13	10.55	6.29	53.80	8.09	80	连续	大气
在线	2020-11-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.17	10	否			11.93	12.14	35	否			39.74	40.45	50	否			503470.94	10.37	6.27	54.06	7.98	80	连续	大气
在线	2020-11-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.31	10	否			11.56	11.72	35	否			42.51	43.07	50	否			506978.63	10.31	6.20	53.44	6.98	80	连续	大气
在线	2020-11-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.37	10	否			21.27	21.20	35	否			42.84	43.04	50	否			503601.19	10.28	6.04	53.31	7.33	80	连续	大气
在线	2020-11-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.36	10	否			16.41	16.28	35	否			40.60	40.16	50	否			503433.28	10.28	5.75	53.20	7.44	80	连续	大气
在线	2020-11-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.44	10	否			6.28	6.25	35	否			44.94	44.71	50	否			504709.28	10.33	5.92	53.30	7.63	80	连续	大气
在线	2020-11-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.56	10	否			7.14	7.34	35	否			46.21	47.54	50	否			529757.50	10.84	6.42	53.28	7.67	80	连续	大气
在线	2020-11-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.60	10	否			14.63	15.20	35	否			44.94	46.63	50	否			529866.25	10.87	6.56	53.55	7.80	80	连续	大气
在线	2020-11-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.56	10	否			16.23	16.70	35	否			43.64	44.97	50	否			536988.19	11.01	6.44	53.33	7.78	80	连续	大气
在线	2020-11-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.49	10	否			22.18	22.80	35	否			46.02	47.31	50	否			536115.75	11.00	6.41	53.43	7.86	80	连续	大气
在线	2020-11-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.45	10	否			22.89	23.79	35	否			45.78	47.61	50	否			530699.38	10.89	6.57	53.38	7.83	80	连续	大气
在线	2020-11-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.49	10	否			13.56	14.49	35	否			44.10	47.27	50	否			509400.44	10.40	7.01	52.28	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.68	10	否			13.66	13.74	35	否			39.57	39.76	50	否			461234.06	9.69	6.04	54.99	9.52	80	连续	大气
在线	2020-11-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.66	10	否			13.41	13.41	35	否			42.04	42.25	50	否			466038.44	9.80	6.05	55.06	9.49	80	连续	大气
在线	2020-11-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.71	10	否			22.82	22.55	35	否			43.30	42.79	50	否			472356.59	9.98	5.82	55.11	9.95	80	连续	大气
在线	2020-11-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.63	10	否			20.65	20.56	35	否			43.58	43.41	50	否			469490.34	9.95	5.94	55.09	10.20	80	连续	大气
在线	2020-11-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.63	10	否			25.04	24.83	35	否			44.62	44.26	50	否			472372.06	9.98	5.88	54.88	10.05	80	连续	大气
在线	2020-11-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.72	10	否			20.60	20.61	35	否			44.36	44.41	50	否			463943.00	9.85	6.01	55.08	10.38	80	连续	大气
在线	2020-11-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.76	10	否			12.18	12.21	35	否			43.30	43.43	50	否			460704.88	9.76	6.04	54.91	10.27	80	连续	大气
在线	2020-11-6	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.83	10	否			6.52	6.64	35	否			41.14	41.90	50	否			463895.34	9.77	6.27	54.45	9.87	80	连续	大气
在线	2020-11-6	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.82	10	否			4.54	4.65	35	否			40.28	41.32	50	否			456772.84	9.60	6.33	54.26	9.72	80	连续	大气
在线	2020-11-6	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.80	10	否			6.76	6.66	35	否			46.27	45.56	50	否			445681.75	9.44	5.77	55.10	10.14	80	连续	大气
在线	2020-11-6	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.82	10	否			9.02	9.09	35	否			42.79	43.11	50	否			441734.22	9.39	6.11	55.16	10.42	80	连续	大气
在线	2020-11-6	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.83	10	否			6.92	7.26	35	否			38.04	39.97	50	否			475930.38	10.05	6.68	54.54	10.08	80	连续	大气
在线	2020-11-6	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.67	10	否			9.28	9.26	35	否			40.94	40.81	50	否			491321.16	10.25	5.96	53.94	9.13	80	连续	大气
在线	2020-11-6	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.57	0.57	10	否			9.85	9.84	35	否			40.92	40.88	50	否			483144.53	10.02	5.98	53.79	8.60	80	连续	大气
在线	2020-11-6	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.58	10	否			8.55	8.54	35	否			42.84	42.76	50	否			468500.88	9.79	5.99	54.11	9.27	80	连续	大气
在线	2020-11-6	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.66	10	否			9.86	9.89	35	否			45.00	45.10	50	否			461905.72	9.75	6.03	54.72	10.01	80	连续	大气
在线	2020-11-6	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.68	10	否			20.12	19.61	35	否			40.95	40.10	50	否			461789.44	9.78	5.69	54.88	10.27	80	连续	大气
在线	2020-11-6	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.69	10	否			12.14	11.76	35	否			43.01	41.67	50	否			461126.31	9.77	5.52	54.84	10.26	80	连续	大气
在线	2020-11-6	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.69	10	否			6.03	5.88	35	否			45.85	44.73	50	否			480476.63	10.18	5.63	54.77	10.33	80	连续	大气
在线	2020-11-6	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.72	10	否			5.29	5.26	35	否			44.26	44.04	50	否			482636.84	10.24	5.93	54.85	10.43	80	连续	大气
在线	2020-11-6	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.73	10	否			8.29	8.28	35	否			43.88	43.85	50	否			484648.78	10.29	5.99	54.99	10.47	80	连续	大气
在线	2020-11-6	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.75	10	否			20.49	20.35	35	否			46.21	45.91	50	否			486730.97	10.35	5.90	55.05	10.60	80	连续	大气
在线	2020-11-6	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.77	10	否			21.94	21.83	35	否			46.05	45.82	50	否			480448.53	10.21	5.92	54.94	10.53	80	连续	大气
在线	2020-11-6	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.76	10	否			14.93	14.87	35	否			46.94	46.74	50	否			461103.59	9.77	5.94	54.70	10.35	80	连续	大气
在线	2020-11-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.41	10	否			7.80	8.11	35	否			44.90	46.79	50	否			512759.97	10.39	6.59	51.57	7.15	80	连续	大气
在线	2020-11-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.19	10	否			10.10	10.43	35	否			44.29	45.71	50	否			524095.06	10.67	6.46	52.27	7.41	80	连续	大气
在线	2020-11-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	2.02	10	否			9.75	10.22	35	否			45.08	47.27	50	否			538982.69	10.94	6.69	53.01	6.88	80	连续	大气

在线	2020-11-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	2.14	10	否			8.76	9.49	35	否			42.34	45.93	50	否			532682.50	10.87	7.17	52.96	7.43	80	连续	大气
在线	2020-11-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	2.08	10	否			13.01	13.68	35	否			41.48	44.07	50	否			536353.81	10.94	6.86	52.54	7.49	80	连续	大气
在线	2020-11-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.88	10	否			18.43	18.69	35	否			40.42	41.08	50	否			516220.06	10.56	6.22	52.84	7.66	80	连续	大气
在线	2020-11-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.74	1.81	10	否			15.98	16.52	35	否			44.50	46.08	50	否			517681.28	10.58	6.51	52.55	7.64	80	连续	大气
在线	2020-11-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	1.92	10	否			10.39	10.81	35	否			45.12	46.93	50	否			523251.50	10.69	6.58	52.57	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.89	10	否			18.23	18.37	35	否			43.99	44.83	50	否			504564.91	10.33	6.24	52.92	7.69	80	连续	大气
在线	2020-11-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	2.06	10	否			17.48	17.48	35	否			49.43	49.50	50	否			510964.97	10.48	6.02	53.23	7.75	80	连续	大气
在线	2020-11-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.22	10	否			17.64	17.43	35	否			44.57	44.24	50	否			503814.31	10.36	5.83	53.82	7.89	80	连续	大气
在线	2020-11-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.23	10	否			19.98	19.15	35	否			44.87	43.50	50	否			510636.91	10.54	5.47	54.32	8.10	80	连续	大气
在线	2020-11-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.28	10	否			23.25	22.36	35	否			43.12	41.72	50	否			493025.03	10.22	5.46	54.76	8.38	80	连续	大气
在线	2020-11-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.37	10	否			19.41	19.13	35	否			47.45	46.84	50	否			507660.00	10.54	5.80	54.61	8.61	80	连续	大气
在线	2020-11-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.50	10	否			15.67	15.61	35	否			40.51	40.35	50	否			501456.34	10.27	5.91	54.31	7.32	80	连续	大气
在线	2020-11-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.49	10	否			24.03	23.36	35	否			47.73	46.43	50	否			507051.13	10.42	5.57	54.29	7.73	80	连续	大气
在线	2020-11-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	7.37	10	否			20.72	25.95	35	否			48.02	73.53	50	是	0.47	定期校准	537096.75	10.62	6.79	54.03	4.23	80	连续	大气
在线	2020-11-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	5.15	10	否			38.52	91.38	35	是	1.61	定期校准	39.68	39.53	50	否			550726.06	10.91	6.38	54.01	4.34	80	连续	大气
在线	2020-11-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	1.96	10	否			18.54	18.48	35	否			45.05	44.84	50	否			531351.81	10.80	5.94	54.07	6.79	80	连续	大气
在线	2020-11-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	1.97	10	否			15.71	15.62	35	否			45.22	44.97	50	否			529109.63	10.82	5.91	53.62	7.49	80	连续	大气
在线	2020-11-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.95	10	否			15.46	15.49	35	否			46.23	46.35	50	否			526602.13	10.79	6.04	53.45	7.66	80	连续	大气
在线	2020-11-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.86	10	否			16.46	16.47	35	否			44.23	44.30	50	否			517891.16	10.61	6.02	53.32	7.70	80	连续	大气
在线	2020-11-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.79	10	否			15.32	15.32	35	否			45.70	45.72	50	否			515323.41	10.57	6.01	53.28	7.74	80	连续	大气
在线	2020-11-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.78	10	否			11.52	11.75	35	否			42.20	43.03	50	否			505846.09	10.36	6.29	52.93	7.74	80	连续	大气
在线	2020-11-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.75	10	否			18.18	18.02	35	否			43.74	43.75	50	否			468228.22	9.83	5.96	54.45	9.56	80	连续	大气
在线	2020-11-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.74	10	否			11.03	10.99	35	否			45.38	45.23	50	否			483575.88	10.11	5.95	54.47	9.17	80	连续	大气
在线	2020-11-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.77	10	否			15.82	15.84	35	否			43.48	43.55	50	否			486643.81	10.26	6.02	54.59	9.96	80	连续	大气
在线	2020-11-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.78	10	否			14.17	14.23	35	否			41.92	42.12	50	否			478399.50	10.13	6.07	54.61	10.32	80	连续	大气
在线	2020-11-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.79	10	否			14.72	14.91	35	否			44.85	45.43	50	否			474591.88	10.09	6.19	54.86	10.60	80	连续	大气
在线	2020-11-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.66	10	否			19.65	19.84	35	否			42.48	42.97	50	否			463199.69	9.86	6.16	54.76	10.66	80	连续	大气
在线	2020-11-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.61	10	否			21.98	21.95	35	否			42.98	42.95	50	否			462877.47	9.83	5.99	54.43	10.54	80	连续	大气
在线	2020-11-7	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.69	10	否			10.96	10.98	35	否			40.25	40.33	50	否			467021.06	9.91	6.03	54.46	10.51	80	连续	大气
在线	2020-11-7	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.82	10	否			6.96	7.31	35	否			43.83	46.04	50	否			450453.59	9.57	6.71	54.54	10.56	80	连续	大气
在线	2020-11-7	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.89	10	否			14.31	14.99	35	否			43.80	46.12	50	否			459303.44	9.74	6.75	54.37	10.46	80	连续	大气
在线	2020-11-7	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.91	10	否			19.53	20.22	35	否			41.87	43.52	50	否			457663.31	9.70	6.55	54.50	10.38	80	连续	大气
在线	2020-11-7	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.90	10	否			17.93	17.74	35	否			40.28	39.91	50	否			464536.63	9.88	5.85	55.01	10.63	80	连续	大气
在线	2020-11-7	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.96	10	否			13.45	13.73	35	否			41.94	42.81	50	否			456493.44	9.68	6.30	55.00	10.28	80	连续	大气
在线	2020-11-7	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.92	10	否			15.52	15.74	35	否			41.81	42.43	50	否			477195.31	10.00	6.21	54.93	9.29	80	连续	大气
在线	2020-11-7	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.96	10	否			16.25	16.33	35	否			38.92	39.23	50	否			459642.84	9.71	6.10	55.04	9.89	80	连续	大气
在线	2020-11-7	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.02	10	否			19.48	19.81	35	否			46.59	47.37	50	否			463114.69	9.82	6.24	55.19	10.27	80	连续	大气
在线	2020-11-7	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	2.05	10	否			27.33	27.50	35	否			37.25	48.76	50	否			494809.72	9.93	6.38	55.31	5.28	80	连续	大气
在线	2020-11-7	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	4.15	10	否			16.03	135.54	35	是	2.87	定期校准	40.44	246.38	50	是	3.93	定期校准	497246.59	10.12	6.77	55.26	6.53	80	连续	大气
在线	2020-11-7	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.74	10	否			18.73	18.30	35	否			41.59	40.63	50	否			470470.13	9.98	5.64	55.67	10.16	80	连续	大气
在线	2020-11-7	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.07	10	否			26.92	26.13	35	否			45.80	44.47	50	否			469642.31	10.03	5.55	55.70	10.81	80	连续	大气
在线	2020-11-7	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.09	10	否			13.62	13.43	35	否			42.06	41.50	50	否			465723.06	9.94	5.80	55.38	10.76	80	连续	大气
在线	2020-11-7	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.14	10	否			16.57	16.11	35	否			40.43	39.35	50	否			460118.53	9.83	5.59	55.48	10.82	80	连续	大气
在线	2020-11-7	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.14	10	否			27.04	26.29	35	否			44.34	43.12	50	否			459299.09	9.80	5.58	55.38	10.77	80	连续	大气
在线	2020-11-7	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.19	10	否			22.17	21.71	35	否			40.49	39.72	50	否			453195.91	9.67	5.70	55.21	10.76	80	连续	大气
在线	2020-11-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.76	10	否			7.57	8.06	35	否			41.53	44.43	50	否			512386.63	10.46	6.95	52.33	7.57	80	连续	大气
在线	2020-11-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.66	10	否			15.30	15.45	35	否			42.25	42.69	50	否			512338.91	10.51	6.13	52.78	7.94	80	连续	大气
在线	2020-11-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.66	10	否			14.21	14.37	35	否			41.14	41.64	50	否			525038.50	10.61	6.18	52.84	6.52	80	连续	大气
在线	2020-11-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.68	1.65	10	否			29.28	28.81	35	否			41.02	40.42	50	否			525300.31	10.69	5.77	52.97	7.11	80	连续	大气

在线	2020-11-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.60	10	否			21.21	20.46	35	否			44.80	43.22	50	否			529676.88	10.81	5.45	52.98	7.41	80	连续	大气
在线	2020-11-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.66	1.65	10	否			16.39	16.27	35	否			43.28	43.01	50	否			521311.69	10.65	5.89	52.81	7.53	80	连续	大气
在线	2020-11-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.66	1.67	10	否			12.20	12.27	35	否			42.58	42.84	50	否			516287.41	10.53	6.09	52.43	7.44	80	连续	大气
在线	2020-11-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.67	10	否			11.24	11.38	35	否			43.32	43.89	50	否			524655.94	10.69	6.20	52.38	7.44	80	连续	大气
在线	2020-11-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.59	1.57	10	否			22.58	22.22	35	否			42.97	42.44	50	否			522576.84	10.67	5.82	52.64	7.55	80	连续	大气
在线	2020-11-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.61	1.59	10	否			14.31	14.15	35	否			45.02	44.40	50	否			507882.41	10.40	5.77	53.15	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.67	10	否			9.12	8.79	35	否			44.30	42.86	50	否			495457.28	10.16	5.49	53.38	7.70	80	连续	大气
在线	2020-11-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.67	1.59	10	否			13.56	12.54	35	否			40.10	38.10	50	否			486314.88	9.97	5.12	53.54	7.66	80	连续	大气
在线	2020-11-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.70	10	否			5.99	5.70	35	否			46.05	43.79	50	否			483331.44	9.95	5.22	53.99	7.88	80	连续	大气
在线	2020-11-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	1.81	10	否			6.29	6.07	35	否			44.59	42.94	50	否			482745.38	9.98	5.43	54.02	8.27	80	连续	大气
在线	2020-11-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	1.76	10	否			20.05	18.60	35	否			42.90	39.83	50	否			492373.44	10.05	4.84	54.64	6.96	80	连续	大气
在线	2020-11-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	1.90	10	否			9.92	9.42	35	否			45.89	43.81	50	否			496278.31	10.19	5.26	54.49	7.57	80	连续	大气
在线	2020-11-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	1.98	10	否			5.42	5.29	35	否			44.05	43.08	50	否			498033.91	10.22	5.66	53.94	7.64	80	连续	大气
在线	2020-11-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.80	10	否			19.64	18.88	35	否			46.04	44.25	50	否			512577.44	10.54	5.39	54.09	7.80	80	连续	大气
在线	2020-11-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	1.79	10	否			22.81	21.72	35	否			44.55	42.40	50	否			507063.69	10.46	5.25	54.49	8.02	80	连续	大气
在线	2020-11-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.65	10	否			33.48	30.88	35	否			45.75	42.21	50	否			498943.06	10.30	4.75	54.41	8.05	80	连续	大气
在线	2020-11-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	1.78	10	否			15.95	14.86	35	否			48.83	45.94	50	否			502578.88	10.39	5.05	54.39	8.17	80	连续	大气
在线	2020-11-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.42	10	否			11.38	10.71	35	否			37.66	35.50	50	否			485933.59	9.99	5.09	53.63	7.90	80	连续	大气
在线	2020-11-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.49	10	否			17.73	17.04	35	否			44.16	42.51	50	否			488929.72	10.04	5.42	53.56	7.74	80	连续	大气
在线	2020-11-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.57	1.49	10	否			18.31	17.18	35	否			46.56	44.14	50	否			497415.16	10.22	5.16	53.53	7.86	80	连续	大气
在线	2020-11-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.19	10	否			17.94	17.79	35	否			42.36	41.98	50	否			461261.59	9.79	5.86	54.76	10.41	80	连续	大气
在线	2020-11-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.12	10	否			21.08	20.54	35	否			38.38	37.40	50	否			466090.81	9.74	5.61	54.56	9.13	80	连续	大气
在线	2020-11-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.08	10	否			18.92	18.58	35	否			44.46	43.67	50	否			462597.78	9.74	5.73	54.49	9.76	80	连续	大气
在线	2020-11-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.02	10	否			12.76	12.71	35	否			42.70	42.51	50	否			461246.28	9.72	5.93	54.38	9.86	80	连续	大气
在线	2020-11-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.03	10	否			13.05	13.10	35	否			45.28	45.43	50	否			463543.09	9.78	6.05	54.40	9.95	80	连续	大气
在线	2020-11-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.04	10	否			16.57	16.72	35	否			43.41	43.81	50	否			453909.22	9.59	6.14	54.49	10.08	80	连续	大气
在线	2020-11-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.95	10	否			20.05	19.98	35	否			39.47	39.34	50	否			449813.09	9.51	5.95	54.46	10.12	80	连续	大气
在线	2020-11-8	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	0.97	10	否			23.70	23.46	35	否			40.01	39.61	50	否			455982.25	9.65	5.85	54.53	10.23	80	连续	大气
在线	2020-11-8	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.95	10	否			18.31	18.57	35	否			44.37	45.19	50	否			457637.66	9.67	6.27	54.23	10.12	80	连续	大气
在线	2020-11-8	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	0.91	10	否			17.11	16.69	35	否			41.05	40.29	50	否			447540.41	9.46	5.70	54.48	10.09	80	连续	大气
在线	2020-11-8	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.87	10	否			16.72	16.02	35	否			42.87	41.14	50	否			440168.59	9.35	5.37	54.96	10.45	80	连续	大气
在线	2020-11-8	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.93	10	否			15.84	15.17	35	否			41.35	39.61	50	否			435221.56	9.28	5.34	55.26	10.69	80	连续	大气
在线	2020-11-8	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	0.93	10	否			20.14	19.20	35	否			45.33	43.21	50	否			440289.72	9.41	5.26	55.33	10.86	80	连续	大气
在线	2020-11-8	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.86	10	否			20.46	19.33	35	否			42.91	40.56	50	否			448455.47	9.42	5.13	55.27	9.40	80	连续	大气
在线	2020-11-8	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.85	10	否			24.16	22.74	35	否			42.98	40.45	50	否			442580.31	9.41	5.06	55.59	10.37	80	连续	大气
在线	2020-11-8	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.86	10	否			25.87	24.51	35	否			41.49	39.31	50	否			449246.66	9.58	5.17	55.63	10.60	80	连续	大气
在线	2020-11-8	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.79	10	否			23.40	22.15	35	否			41.95	39.68	50	否			443583.50	9.43	5.14	55.23	10.49	80	连续	大气
在线	2020-11-8	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.69	10	否			17.11	16.21	35	否			41.71	39.52	50	否			453013.16	9.63	5.16	55.22	10.49	80	连续	大气
在线	2020-11-8	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.76	10	否			26.38	25.04	35	否			41.51	39.40	50	否			447026.63	9.56	5.20	55.64	10.93	80	连续	大气
在线	2020-11-8	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.79	10	否			19.67	18.75	35	否			44.68	42.57	50	否			452083.28	9.67	5.26	55.47	10.94	80	连续	大气
在线	2020-11-8	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.80	10	否			18.25	17.47	35	否			44.60	42.72	50	否			463560.63	9.89	5.34	55.25	10.81	80	连续	大气
在线	2020-11-8	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.81	10	否			15.63	15.20	35	否			44.48	43.26	50	否			453035.19	9.66	5.58	55.11	10.73	80	连续	大气
在线	2020-11-8	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.80	10	否			17.28	16.90	35	否			44.33	43.38	50	否			445351.47	9.50	5.67	55.17	10.71	80	连续	大气
在线	2020-11-8	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.65	10	否			28.79	27.46	35	否			41.02	39.09	50	否			452385.63	9.62	5.27	54.71	10.56	80	连续	大气
在线	2020-11-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	1.74	10	否			6.51	6.35	35	否			43.32	42.66	50	否			492478.47	10.08	5.80	52.91	7.68	80	连续	大气
在线	2020-11-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.57	1.54	10	否			16.61	16.38	35	否			43.77	43.05	50	否			489068.69	10.08	5.74	53.09	8.24	80	连续	大气
在线	2020-11-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.41	10	否			16.65	16.55	35	否			45.71	45.44	50	否			510823.28	10.34	5.90	52.95	6.62	80	连续	大气
在线	2020-11-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.44	10	否			15.92	15.92	35	否			45.03	45.03	50	否			502121.72	10.24	5.99	53.17	7.23	80	连续	大气
在线	2020-11-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.42	10	否			14.63	14.58	35	否			47.60	47.44	50	否			508965.25	10.40	5.95	52.91	7.52	80	连续	大气

在线	2020-11-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.43	10	否			10.67	10.82	35	否			42.35	42.96	50	否			502660.72	10.27	6.22	52.69	7.55	80	连续	大气
在线	2020-11-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.43	10	否			11.83	11.97	35	否			45.19	45.73	50	否			504442.09	10.32	6.17	52.77	7.61	80	连续	大气
在线	2020-11-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	1.42	10	否			12.48	12.67	35	否			46.57	47.29	50	否			509300.13	10.42	6.23	52.94	7.65	80	连续	大气
在线	2020-11-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.50	10	否			11.20	11.42	35	否			39.27	40.07	50	否			471389.59	9.66	6.31	52.92	7.71	80	连续	大气
在线	2020-11-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.49	10	否			18.28	18.26	35	否			46.14	46.13	50	否			494344.69	10.12	6.00	52.80	7.66	80	连续	大气
在线	2020-11-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.64	10	否			7.06	7.07	35	否			43.46	43.40	50	否			484096.22	9.92	5.97	53.32	7.69	80	连续	大气
在线	2020-11-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	3.77	10	否			4.53	4.45	35	否			44.30	43.83	50	否			487245.19	9.98	5.85	53.31	7.67	80	连续	大气
在线	2020-11-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.43	1.42	10	否			6.23	6.10	35	否			42.02	41.70	50	否			485907.16	9.98	5.86	53.77	7.81	80	连续	大气
在线	2020-11-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.42	10	否			15.13	14.89	35	否			42.85	42.23	50	否			476923.69	9.88	5.77	54.25	8.45	80	连续	大气
在线	2020-11-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	1.34	10	否			19.82	18.91	35	否			37.06	35.54	50	否			474449.66	9.64	5.33	53.89	6.75	80	连续	大气
在线	2020-11-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	1.22	10	否			21.20	20.37	35	否			44.26	42.69	50	否			474777.69	9.67	5.43	53.72	6.99	80	连续	大气
在线	2020-11-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.37	1.33	10	否			19.65	18.84	35	否			38.50	37.13	50	否			470964.72	9.62	5.51	53.62	7.26	80	连续	大气
在线	2020-11-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.34	10	否			16.82	15.95	35	否			50.05	47.47	50	否			493705.63	10.14	5.18	54.21	7.62	80	连续	大气
在线	2020-11-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.43	10	否			12.12	11.61	35	否			46.93	44.96	50	否			496017.34	10.20	5.35	54.37	7.75	80	连续	大气
在线	2020-11-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.35	10	否			22.20	20.62	35	否			47.46	44.09	50	否			497460.53	10.26	4.85	54.60	7.89	80	连续	大气
在线	2020-11-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.31	10	否			15.13	14.06	35	否			49.58	46.11	50	否			498551.47	10.28	4.87	54.46	7.90	80	连续	大气
在线	2020-11-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.37	1.30	10	否			9.42	8.95	35	否			45.88	43.64	50	否			490869.81	10.09	5.23	54.06	7.75	80	连续	大气
在线	2020-11-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.27	10	否			7.71	7.55	35	否			46.19	45.40	50	否			497139.94	10.19	5.71	53.51	7.67	80	连续	大气
在线	2020-11-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.34	1.26	10	否			20.95	19.80	35	否			42.20	39.88	50	否			488272.13	10.03	5.13	53.96	7.67	80	连续	大气
在线	2020-11-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.78	10	否			17.76	16.84	35	否			39.44	37.39	50	否			442183.25	9.47	5.17	55.48	11.06	80	连续	大气
在线	2020-11-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.79	10	否			23.30	22.05	35	否			39.44	37.28	50	否			449243.13	9.50	5.13	55.43	9.92	80	连续	大气
在线	2020-11-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.83	10	否			20.83	19.72	35	否			44.74	42.36	50	否			459110.44	9.77	5.16	55.47	10.49	80	连续	大气
在线	2020-11-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.85	10	否			22.32	20.97	35	否			45.52	42.78	50	否			451880.56	9.67	5.04	55.60	10.88	80	连续	大气
在线	2020-11-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.81	10	否			19.16	18.09	35	否			43.99	41.51	50	否			459082.06	9.81	5.11	55.34	10.85	80	连续	大气
在线	2020-11-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.87	10	否			19.03	18.11	35	否			48.04	45.71	50	否			452253.25	9.65	5.24	55.18	10.72	80	连续	大气
在线	2020-11-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.84	10	否			22.11	21.04	35	否			44.03	41.91	50	否			454527.41	9.69	5.24	55.18	10.66	80	连续	大气
在线	2020-11-9	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.80	10	否			27.36	25.92	35	否			42.61	40.36	50	否			460345.63	9.80	5.16	55.11	10.56	80	连续	大气
在线	2020-11-9	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.84	10	否			18.08	17.17	35	否			38.07	36.19	50	否			425895.09	9.08	5.21	54.95	10.67	80	连续	大气
在线	2020-11-9	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.81	10	否			12.01	11.53	35	否			40.20	38.73	50	否			446323.97	9.49	5.41	54.64	10.65	80	连续	大气
在线	2020-11-9	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.77	10	否			18.81	17.87	35	否			42.87	40.72	50	否			446204.44	9.51	5.20	55.14	10.74	80	连续	大气
在线	2020-11-9	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.20	10	否			20.05	19.09	35	否			29.97	28.58	50	否			455946.81	9.70	5.25	55.15	10.56	80	连续	大气
在线	2020-11-9	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.23	10	否			23.98	22.85	35	否			39.96	38.07	50	否			456297.97	9.73	5.27	55.24	10.71	80	连续	大气
在线	2020-11-9	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.04	10	否			26.83	25.41	35	否			46.57	44.06	50	否			455710.94	9.59	5.15	55.21	9.54	80	连续	大气
在线	2020-11-9	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.04	10	否			17.18	16.32	35	否			47.89	45.51	50	否			445104.94	9.41	5.21	55.35	9.89	80	连续	大气
在线	2020-11-9	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.19	10	否			21.42	20.45	35	否			37.64	36.05	50	否			441647.47	9.40	5.32	55.59	10.43	80	连续	大气
在线	2020-11-9	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.08	10	否			16.70	16.03	35	否			43.37	41.72	50	否			436542.78	9.24	5.40	54.77	10.15	80	连续	大气
在线	2020-11-9	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.07	10	否			17.70	16.54	35	否			42.61	39.92	50	否			452582.50	9.63	4.99	55.38	10.55	80	连续	大气
在线	2020-11-9	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.05	10	否			23.80	22.21	35	否			40.70	37.98	50	否			452880.31	9.70	4.92	56.06	10.95	80	连续	大气
在线	2020-11-9	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.09	10	否			25.78	24.15	35	否			44.24	41.46	50	否			458778.00	9.84	4.99	55.96	11.04	80	连续	大气
在线	2020-11-9	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.08	10	否			23.38	21.87	35	否			39.88	37.31	50	否			455447.09	9.73	4.96	55.72	10.79	80	连续	大气
在线	2020-11-9	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.11	10	否			17.05	16.01	35	否			29.45	27.66	50	否			442445.19	9.47	5.03	55.93	10.82	80	连续	大气
在线	2020-11-9	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.13	10	否			18.50	17.41	35	否			38.46	36.17	50	否			448762.72	9.60	5.06	55.80	10.88	80	连续	大气
在线	2020-11-9	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.12	10	否			18.72	17.62	35	否			44.00	41.42	50	否			442041.75	9.43	5.07	55.44	10.72	80	连续	大气
在线	2020-11-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	1.42	10	否			21.68	20.55	35	否			45.61	43.24	50	否			487961.84	10.03	5.18	53.90	7.79	80	连续	大气
在线	2020-11-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.24	10	否			18.11	17.31	35	否			39.01	37.35	50	否			478448.84	9.88	5.33	54.01	8.11	80	连续	大气
在线	2020-11-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.23	1.22	10	否			8.49	8.37	35	否			43.20	42.93	50	否			502938.47	10.27	5.85	53.26	7.30	80	连续	大气
在线	2020-11-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.20	1.16	10	否			13.96	13.47	35	否			44.61	43.07	50	否			498052.22	10.14	5.46	53.28	7.03	80	连续	大气
在线	2020-11-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.19	10	否			17.02	16.53	35	否			48.10	46.72	50	否			495582.13	10.12	5.56	53.27	7.39	80	连续	大气
在线	2020-11-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.13	1.10	10	否			24.94	24.40	35	否			47.43	46.51	50	否			493933.31	10.10	5.69	53.14	7.50	80	连续	大气

在线	2020-11-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.19	1.17	10	否			15.51	15.22	35	否			44.73	43.89	50	否			489858.03	10.01	5.71	52.92	7.51	80	连续	大气
在线	2020-11-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.22	10	否			16.56	16.42	35	否			45.18	45.07	50	否			489537.22	10.02	5.93	53.05	7.61	80	连续	大气
在线	2020-11-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.24	10	否			13.23	13.05	35	否			40.74	40.57	50	否			478268.69	9.77	5.93	52.65	7.47	80	连续	大气
在线	2020-11-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.23	10	否			21.14	20.73	35	否			48.85	48.09	50	否			488968.06	9.99	5.75	52.81	7.54	80	连续	大气
在线	2020-11-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.20	10	否			7.90	7.77	35	否			44.85	44.19	50	否			483262.13	9.90	5.77	53.34	7.60	80	连续	大气
在线	2020-11-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.19	1.16	10	否			11.94	11.62	35	否			41.68	40.55	50	否			481694.06	9.91	5.57	54.17	7.79	80	连续	大气
在线	2020-11-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.16	1.12	10	否			11.26	10.87	35	否			42.84	41.41	50	否			469617.06	9.69	5.48	54.50	8.02	80	连续	大气
在线	2020-11-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.52	0.51	10	否			7.39	7.30	35	否			45.35	44.88	50	否			475696.69	9.80	5.84	54.15	7.93	80	连续	大气
在线	2020-11-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.81	0.81	10	否			15.13	15.04	35	否			44.81	44.58	50	否			487475.56	9.99	5.92	54.13	7.52	80	连续	大气
在线	2020-11-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	1.34	10	否			18.09	18.56	35	否			41.83	42.89	50	否			489544.00	10.02	6.37	54.34	7.32	80	连续	大气
在线	2020-11-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.27	1.25	10	否			18.31	18.05	35	否			40.18	39.53	50	否			478653.84	9.83	5.72	54.26	7.65	80	连续	大气
在线	2020-11-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.23	10	否			9.97	9.80	35	否			45.18	44.51	50	否			490090.78	10.09	5.76	54.21	7.86	80	连续	大气
在线	2020-11-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.27	1.22	10	否			10.49	10.11	35	否			48.13	46.36	50	否			496584.06	10.24	5.43	54.37	7.99	80	连续	大气
在线	2020-11-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.29	1.25	10	否			7.55	7.30	35	否			45.01	43.71	50	否			505306.00	10.46	5.54	54.74	8.25	80	连续	大气
在线	2020-11-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.24	10	否			3.92	3.90	35	否			42.67	42.61	50	否			510200.69	10.53	5.96	54.24	8.12	80	连续	大气
在线	2020-11-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.00	1.00	10	否			11.78	11.75	35	否			41.91	41.82	50	否			505798.03	10.43	5.96	54.16	8.08	80	连续	大气
在线	2020-11-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.16	10	否			11.30	11.38	35	否			41.60	41.94	50	否			507307.59	10.46	6.12	54.11	8.05	80	连续	大气
在线	2020-11-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.33	10	否			10.99	11.24	35	否			39.42	40.33	50	否			500682.59	10.32	6.34	53.95	8.03	80	连续	大气
在线	2020-11-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.14	10	否			19.27	18.14	35	否			43.35	40.81	50	否			439335.75	9.38	5.07	55.37	10.74	80	连续	大气
在线	2020-11-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.03	10	否			21.82	20.68	35	否			38.87	36.83	50	否			439876.47	9.28	5.17	55.04	9.72	80	连续	大气
在线	2020-11-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.82	10	否			19.39	18.24	35	否			37.44	35.21	50	否			456100.78	9.63	5.05	55.12	9.91	80	连续	大气
在线	2020-11-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.82	10	否			28.70	26.93	35	否			43.58	40.89	50	否			448962.22	9.54	5.01	55.20	10.42	80	连续	大气
在线	2020-11-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.80	10	否			20.39	19.27	35	否			45.30	42.82	50	否			449734.31	9.54	5.12	55.01	10.34	80	连续	大气
在线	2020-11-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.64	10	否			24.34	23.13	35	否			46.69	44.37	50	否			451133.41	9.55	5.21	54.65	10.16	80	连续	大气
在线	2020-11-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.70	10	否			31.16	29.72	35	否			45.47	43.37	50	否			447473.38	9.45	5.27	54.51	10.04	80	连续	大气
在线	2020-11-10	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.75	10	否			27.76	26.44	35	否			47.34	45.07	50	否			440258.91	9.33	5.25	54.93	10.17	80	连续	大气
在线	2020-11-10	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.79	10	否			17.34	16.67	35	否			43.02	41.55	50	否			431163.50	9.14	5.44	54.88	10.23	80	连续	大气
在线	2020-11-10	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.80	10	否			7.65	7.42	35	否			44.50	43.16	50	否			441577.34	9.35	5.52	54.61	10.26	80	连续	大气
在线	2020-11-10	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.81	10	否			12.08	11.59	35	否			44.47	42.65	50	否			445124.28	9.45	5.36	55.09	10.37	80	连续	大气
在线	2020-11-10	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.85	10	否			19.90	19.23	35	否			43.52	42.07	50	否			443496.84	9.44	5.48	55.35	10.52	80	连续	大气
在线	2020-11-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.85	10	否			19.63	18.84	35	否			44.87	43.04	50	否			435720.34	9.29	5.36	55.57	10.63	80	连续	大气
在线	2020-11-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.80	10	否			19.18	18.28	35	否			46.63	44.45	50	否			446169.75	9.43	5.26	55.87	9.77	80	连续	大气
在线	2020-11-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.81	10	否			25.51	24.01	35	否			44.10	41.55	50	否			454177.94	9.59	5.09	56.01	9.63	80	连续	大气
在线	2020-11-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.94	10	否			22.08	20.86	35	否			46.21	43.76	50	否			446164.28	9.48	5.16	55.96	10.22	80	连续	大气
在线	2020-11-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.93	10	否			10.16	9.93	35	否			44.35	43.50	50	否			437599.34	9.30	5.65	55.75	10.30	80	连续	大气
在线	2020-11-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.88	10	否			10.91	10.65	35	否			41.95	40.92	50	否			450599.78	9.58	5.62	55.53	10.36	80	连续	大气
在线	2020-11-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.90	10	否			21.73	21.19	35	否			42.48	41.51	50	否			455580.69	9.68	5.64	55.44	10.36	80	连续	大气
在线	2020-11-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.86	10	否			24.03	23.01	35	否			45.66	43.67	50	否			464040.09	9.86	5.32	55.34	10.39	80	连续	大气
在线	2020-11-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.81	10	否			11.38	11.03	35	否			48.12	46.76	50	否			467077.53	9.92	5.56	55.34	10.33	80	连续	大气
在线	2020-11-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.61	10	否			11.98	11.59	35	否			40.11	39.07	50	否			465333.78	9.87	5.57	55.21	10.26	80	连续	大气
在线	2020-11-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.63	10	否			30.67	29.36	35	否			44.35	42.46	50	否			465725.72	9.84	5.33	54.78	10.04	80	连续	大气
在线	2020-11-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.74	10	否			19.45	18.79	35	否			47.49	45.92	50	否			453706.09	9.62	5.49	55.23	10.21	80	连续	大气