

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2020-12-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.78	10	否			19.25	17.79	35	否			46.86	43.29	50	否			560511.63	11.80	4.76	54.57	9.86	85	连续	大气
在线	2020-12-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	1.77	10	否			19.33	17.93	35	否			46.85	43.46	50	否			558550.56	11.79	4.82	54.97	10.03	85	连续	大气
在线	2020-12-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	1.83	10	否			19.31	17.86	35	否			45.56	42.14	50	否			558593.00	11.83	4.78	55.03	10.32	85	连续	大气
在线	2020-12-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	1.89	10	否			13.38	12.57	35	否			50.36	47.31	50	否			556315.81	11.77	5.03	54.83	10.24	85	连续	大气
在线	2020-12-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.91	10	否			11.51	10.74	35	否			48.21	44.99	50	否			557951.50	11.78	4.93	54.75	10.12	85	连续	大气
在线	2020-12-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	1.97	10	否			14.76	13.88	35	否			49.78	46.82	50	否			556003.63	11.74	5.05	54.79	10.12	85	连续	大气
在线	2020-12-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.54	10	否			20.53	19.48	35	否			46.23	43.84	50	否			561453.06	11.71	5.17	54.35	9.09	85	连续	大气
在线	2020-12-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.72	10	否			22.47	21.74	35	否			43.15	41.83	50	否			557105.00	11.46	5.48	53.76	7.97	85	连续	大气
在线	2020-12-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.87	10	否			20.42	19.77	35	否			43.02	41.63	50	否			536660.69	11.16	5.50	53.75	8.91	85	连续	大气
在线	2020-12-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.69	10	否			22.45	20.97	35	否			43.87	41.22	50	否			506674.25	10.55	5.00	53.77	9.02	85	连续	大气
在线	2020-12-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.03	10	否			22.35	20.77	35	否			52.56	48.84	50	否			524568.19	11.01	4.85	54.75	9.49	85	连续	大气
在线	2020-12-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.60	10	否			24.93	23.21	35	否			52.02	49.76	50	否			523864.34	10.99	4.90	54.71	9.47	85	连续	大气
在线	2020-12-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.00	10	否			16.18	14.52	35	否			41.46	37.25	50	否			529670.44	11.19	4.31	55.46	9.90	85	连续	大气
在线	2020-12-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	1.96	10	否			24.23	21.72	35	否			47.28	42.39	50	否			530370.25	11.23	4.27	55.29	10.17	85	连续	大气
在线	2020-12-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.04	10	否			18.46	16.63	35	否			52.14	46.99	50	否			536947.50	11.37	4.35	55.50	10.09	85	连续	大气
在线	2020-12-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.67	10	否			7.63	7.16	35	否			43.97	41.76	50	否			520849.50	11.03	5.09	55.24	10.17	85	连续	大气
在线	2020-12-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.27	10	否			15.23	13.88	35	否			35.49	32.45	50	否			532637.50	11.21	4.56	54.75	9.78	85	连续	大气
在线	2020-12-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.04	10	否			14.62	13.42	35	否			39.38	36.17	50	否			526064.88	11.05	4.66	54.88	9.51	85	连续	大气
在线	2020-12-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.28	10	否			6.60	6.15	35	否			44.79	41.68	50	否			541846.13	11.33	4.89	54.95	9.18	85	连续	大气
在线	2020-12-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.32	10	否			8.53	7.85	35	否			48.49	44.68	50	否			560374.25	11.60	4.72	55.08	8.18	85	连续	大气
在线	2020-12-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.27	10	否			17.55	15.90	35	否			45.05	40.93	50	否			553709.88	11.61	4.48	55.28	9.29	85	连续	大气
在线	2020-12-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.87	10	否			26.88	24.21	35	否			39.87	35.93	50	否			553894.00	11.62	4.35	55.13	9.38	85	连续	大气
在线	2020-12-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.58	10	否			24.74	22.29	35	否			45.23	40.71	50	否			553397.69	11.59	4.33	55.00	9.31	85	连续	大气
在线	2020-12-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.04	10	否			18.06	16.68	35	否			45.87	42.48	50	否			541068.31	11.38	4.81	55.33	9.55	85	连续	大气
在线	2020-12-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.75	10	否			10.61	10.34	35	否			41.07	40.04	50	否			488334.59	10.45	5.61	55.33	11.01	85	连续	大气
在线	2020-12-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.69	10	否			14.89	14.41	35	否			42.62	41.25	50	否			487598.06	10.39	5.50	55.09	10.72	85	连续	大气
在线	2020-12-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.66	10	否			13.56	13.12	35	否			36.46	35.27	50	否			488519.06	10.41	5.49	55.07	10.68	85	连续	大气
在线	2020-12-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.61	10	否			19.59	18.85	35	否			40.60	39.08	50	否			489912.94	10.44	5.42	55.19	10.70	85	连续	大气
在线	2020-12-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.57	10	否			20.00	19.29	35	否			42.31	40.79	50	否			488884.03	10.42	5.44	55.11	10.75	85	连续	大气
在线	2020-12-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.54	10	否			17.21	16.51	35	否			41.72	40.03	50	否			492624.25	10.41	5.36	55.13	9.96	85	连续	大气
在线	2020-12-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.05	10	否			19.26	18.56	35	否			40.73	39.19	50	否			496727.47	10.38	5.41	54.77	9.04	85	连续	大气
在线	2020-12-1	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.14	10	否			24.20	23.60	35	否			39.02	38.05	50	否			485812.13	10.21	5.62	54.43	9.60	85	连续	大气
在线	2020-12-1	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.13	10	否			14.41	14.39	35	否			43.70	43.71	50	否			468269.34	9.89	6.00	54.39	10.01	85	连续	大气
在线	2020-12-1	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.19	10	否			7.88	8.13	35	否			42.52	43.86	50	否			444885.84	9.38	6.45	53.99	9.99	85	连续	大气
在线	2020-12-1	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.28	10	否			5.82	5.82	35	否			43.01	43.03	50	否			466377.13	9.86	6.00	54.31	10.10	85	连续	大气
在线	2020-12-1	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.46	10	否			8.76	8.62	35	否			42.50	41.85	50	否			461270.66	9.87	5.76	55.66	10.82	85	连续	大气
在线	2020-12-1	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.42	10	否			11.63	11.28	35	否			37.92	36.80	50	否			474707.22	10.15	5.53	55.51	10.81	85	连续	大气
在线	2020-12-1	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.33	10	否			10.52	10.19	35	否			34.80	33.67	50	否			475142.13	10.14	5.50	55.30	10.72	85	连续	大气
在线	2020-12-1	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.36	10	否			11.36	10.87	35	否			44.35	42.41	50	否			474811.69	10.14	5.32	55.54	10.73	85	连续	大气
在线	2020-12-1	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.34	10	否			9.38	8.98	35	否			41.07	39.36	50	否			457748.66	9.79	5.35	55.54	10.86	85	连续	大气
在线	2020-12-1	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.38	10	否			10.01	9.57	35	否			41.17	39.33	50	否			460827.50	9.89	5.30	55.95	11.00	85	连续	大气
在线	2020-12-1	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.38	10	否			9.49	9.04	35	否			41.84	39.90	50	否			464112.19	9.90	5.27	55.93	10.52	85	连续	大气
在线	2020-12-1	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.42	10	否			9.04	8.56	35	否			41.95	39.72	50	否			473544.00	9.99	5.16	56.00	9.45	85	连续	大气
在线	2020-12-1	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.44	10	否			9.36	8.82	35	否			39.65	37.35	50	否			481524.00	10.28	5.07	56.08	10.60	85	连续	大气
在线	2020-12-1	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.41	10	否			8.64	8.15	35	否			42.66	40.26	50	否			476564.44	10.21	5.11	55.97	10.96	85	连续	大气
在线	2020-12-1	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.42	10	否			9.01	8.53	35	否			44.40	42.06	50	否			473746.44	10.19	5.17	56.04	11.20	85	连续	大气

在线	2020-12-1	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.43	10	否			10.95	10.35	35	否			46.14	43.61	50	否			471618.06	10.15	5.13	56.17	11.30	85	连续	大气
在线	2020-12-1	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.41	10	否			12.34	11.81	35	否			44.27	42.34	50	否			462398.19	9.95	5.32	56.07	11.28	85	连续	大气
在线	2020-12-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.13	10	否			6.68	6.15	35	否			39.84	36.76	50	否			527863.13	11.10	4.75	55.06	9.60	85	连续	大气
在线	2020-12-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.07	10	否			15.65	14.28	35	否			44.75	40.89	50	否			546051.81	11.50	4.58	55.22	9.69	85	连续	大气
在线	2020-12-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.18	10	否			26.10	23.41	35	否			42.03	37.72	50	否			549783.56	11.60	4.29	55.22	9.84	85	连续	大气
在线	2020-12-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.29	10	否			15.32	13.79	35	否			45.10	40.62	50	否			548127.50	11.57	4.34	55.31	9.88	85	连续	大气
在线	2020-12-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.22	10	否			16.80	15.09	35	否			40.41	36.28	50	否			549543.25	11.61	4.30	55.34	9.94	85	连续	大气
在线	2020-12-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.87	10	否			25.84	23.17	35	否			47.04	42.18	50	否			549386.75	11.56	4.27	55.04	9.66	85	连续	大气
在线	2020-12-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.27	1.14	10	否			33.05	29.79	35	否			47.94	43.20	50	否			553343.13	11.52	4.35	54.16	8.93	85	连续	大气
在线	2020-12-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.52	10	否			19.47	18.03	35	否			50.13	46.49	50	否			539859.38	11.09	4.79	54.37	7.64	85	连续	大气
在线	2020-12-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.61	1.52	10	否			11.07	10.36	35	否			45.00	42.66	50	否			519952.94	10.87	5.13	54.84	9.10	85	连续	大气
在线	2020-12-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.66	10	否			7.42	6.76	35	否			43.88	39.92	50	否			545979.44	11.45	4.49	54.82	9.46	85	连续	大气
在线	2020-12-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.62	10	否			4.18	3.83	35	否			47.85	43.85	50	否			553617.75	11.64	4.62	55.02	9.58	85	连续	大气
在线	2020-12-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.35	10	否			9.81	8.89	35	否			43.05	38.98	50	否			551190.19	11.56	4.43	54.59	9.47	85	连续	大气
在线	2020-12-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.54	1.39	10	否			13.27	12.04	35	否			43.24	39.20	50	否			554966.31	11.65	4.45	54.82	9.49	85	连续	大气
在线	2020-12-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.61	1.48	10	否			20.70	18.94	35	否			49.32	45.10	50	否			555943.94	11.71	4.60	55.08	9.78	85	连续	大气
在线	2020-12-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.69	10	否			18.06	16.45	35	否			49.43	44.99	50	否			558414.19	11.74	4.52	54.95	9.65	85	连续	大气
在线	2020-12-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.77	10	否			9.48	8.62	35	否			50.68	46.12	50	否			553921.94	11.65	4.51	54.95	9.67	85	连续	大气
在线	2020-12-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.79	10	否			18.06	16.52	35	否			43.75	40.06	50	否			542364.06	11.41	4.61	54.97	9.65	85	连续	大气
在线	2020-12-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	1.25	10	否			31.33	28.45	35	否			45.68	41.53	50	否			560030.31	11.70	4.49	54.25	9.20	85	连续	大气
在线	2020-12-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.40	10	否			29.33	26.33	35	否			47.43	42.57	50	否			555340.81	11.59	4.28	54.62	9.05	85	连续	大气
在线	2020-12-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	1.59	10	否			15.67	14.11	35	否			48.76	43.87	50	否			564908.00	11.71	4.33	55.35	8.23	85	连续	大气
在线	2020-12-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.68	10	否			22.27	20.16	35	否			46.93	42.49	50	否			556788.50	11.69	4.43	55.36	9.42	85	连续	大气
在线	2020-12-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	1.73	10	否			27.36	24.83	35	否			48.27	43.79	50	否			555048.38	11.70	4.47	55.25	9.77	85	连续	大气
在线	2020-12-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	1.77	10	否			31.96	29.01	35	否			48.53	44.05	50	否			555131.25	11.72	4.48	55.25	9.93	85	连续	大气
在线	2020-12-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	1.82	10	否			34.03	30.92	35	否			50.10	45.52	50	否			553280.69	11.68	4.49	55.08	9.91	85	连续	大气
在线	2020-12-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.34	10	否			10.37	9.91	35	否			36.97	35.37	50	否			450849.28	9.68	5.29	55.80	11.14	85	连续	大气
在线	2020-12-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.37	10	否			16.05	15.13	35	否			44.91	42.33	50	否			464643.78	10.01	5.08	56.14	11.35	85	连续	大气
在线	2020-12-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.36	10	否			21.54	20.21	35	否			47.37	44.47	50	否			468913.53	10.11	5.03	56.17	11.37	85	连续	大气
在线	2020-12-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.48	10	否			29.46	27.85	35	否			43.88	41.49	50	否			473128.69	10.17	5.14	55.92	11.23	85	连续	大气
在线	2020-12-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.35	10	否			13.19	12.59	35	否			39.68	37.89	50	否			469646.03	10.06	5.29	55.57	10.96	85	连续	大气
在线	2020-12-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.30	10	否			8.29	7.98	35	否			40.82	39.31	50	否			471333.53	10.04	5.42	55.39	10.54	85	连续	大气
在线	2020-12-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.00	10	否			6.50	6.29	35	否			42.42	41.05	50	否			484944.34	10.15	5.50	55.16	8.97	85	连续	大气
在线	2020-12-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.06	10	否			5.59	5.45	35	否			37.35	36.42	50	否			465471.63	9.83	5.61	55.03	9.80	85	连续	大气
在线	2020-12-2	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.16	10	否			5.55	5.51	35	否			40.62	40.32	50	否			450607.00	9.54	5.87	54.65	10.11	85	连续	大气
在线	2020-12-2	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.20	10	否			16.47	15.78	35	否			31.06	29.80	50	否			475411.41	10.10	5.37	54.78	10.50	85	连续	大气
在线	2020-12-2	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.82	10	否			36.47	34.98	35	否			42.97	41.30	50	否			479279.97	10.08	5.40	53.97	9.80	85	连续	大气
在线	2020-12-2	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.11	10	否			24.02	23.05	35	否			31.71	30.43	50	否			475050.63	10.11	5.36	55.13	10.54	85	连续	大气
在线	2020-12-2	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.21	10	否			12.72	12.18	35	否			35.24	33.73	50	否			476470.72	10.20	5.33	55.75	10.89	85	连续	大气
在线	2020-12-2	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.33	10	否			15.76	14.81	35	否			41.74	39.27	50	否			482295.88	10.35	5.07	55.92	11.05	85	连续	大气
在线	2020-12-2	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.35	10	否			25.70	24.32	35	否			32.99	31.22	50	否			480109.41	10.27	5.15	55.63	10.81	85	连续	大气
在线	2020-12-2	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.55	10	否			19.48	18.39	35	否			43.11	40.70	50	否			478204.19	10.28	5.11	56.11	11.11	85	连续	大气
在线	2020-12-2	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.52	10	否			14.04	13.45	35	否			41.27	39.53	50	否			466759.63	10.04	5.34	56.21	11.12	85	连续	大气
在线	2020-12-2	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.36	10	否			11.32	10.88	35	否			37.76	36.30	50	否			476480.34	10.19	5.40	55.55	10.83	85	连续	大气
在线	2020-12-2	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.27	10	否			10.74	10.18	35	否			42.95	40.68	50	否			489378.44	10.23	5.16	55.26	8.84	85	连续	大气
在线	2020-12-2	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.31	10	否			9.28	8.85	35	否			46.89	44.71	50	否			484362.53	10.26	5.27	55.33	10.10	85	连续	大气
在线	2020-12-2	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.31	10	否			11.50	11.10	35	否			42.76	41.28	50	否			481470.25	10.24	5.46	55.18	10.50	85	连续	大气
在线	2020-12-2	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.29	10	否			14.11	13.63	35	否			43.47	42.02	50	否			478435.94	10.21	5.48	55.01	10.78	85	连续	大气
在线	2020-12-2	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.15	10	否			17.14	16.59	35	否			45.70	44.23	50	否			479079.34	10.21	5.50	54.79	10.78	85	连续	大气

在线	2020-12-2	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.16	10	否			22.99	22.54	35	否			41.10	40.29	50	否			478465.28	10.20	5.70	54.64	10.81	85	连续	大气
在线	2020-12-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.31	10	否			35.19	31.89	35	否			51.83	46.97	50	否			556181.94	11.70	4.45	54.84	9.69	85	连续	大气
在线	2020-12-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.57	10	否			28.47	25.85	35	否			53.28	48.36	50	否			556484.94	11.70	4.48	54.86	9.63	85	连续	大气
在线	2020-12-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	1.83	10	否			32.17	29.12	35	否			51.37	46.50	50	否			557118.81	11.78	4.43	55.14	10.07	85	连续	大气
在线	2020-12-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	1.67	10	否			29.64	26.92	35	否			48.68	44.26	50	否			561525.63	11.80	4.49	54.70	9.66	85	连续	大气
在线	2020-12-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	1.69	10	否			30.98	28.08	35	否			48.25	43.74	50	否			559441.13	11.76	4.45	54.61	9.67	85	连续	大气
在线	2020-12-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.57	10	否			29.76	26.97	35	否			52.77	47.82	50	否			560907.19	11.75	4.44	54.61	9.41	85	连续	大气
在线	2020-12-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.37	10	否			29.38	26.67	35	否			52.81	47.92	50	否			562381.69	11.79	4.47	54.42	9.52	85	连续	大气
在线	2020-12-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.82	1.65	10	否			25.58	23.14	35	否			52.95	47.89	50	否			571781.44	11.82	4.42	54.89	8.06	85	连续	大气
在线	2020-12-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.68	1.55	10	否			32.86	30.04	35	否			48.21	44.27	50	否			560680.44	11.71	4.63	54.64	9.06	85	连续	大气
在线	2020-12-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.74	10	否			13.58	12.64	35	否			44.84	41.80	50	否			550693.81	11.51	4.90	54.25	9.25	85	连续	大气
在线	2020-12-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.71	10	否			18.69	17.22	35	否			46.98	43.27	50	否			553163.31	11.59	4.71	54.37	9.47	85	连续	大气
在线	2020-12-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.43	10	否			34.20	31.44	35	否			45.60	41.98	50	否			543238.75	11.36	4.69	54.02	9.34	85	连续	大气
在线	2020-12-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.47	10	否			28.75	26.11	35	否			45.24	41.13	50	否			540135.88	11.31	4.48	54.26	9.45	85	连续	大气
在线	2020-12-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.68	1.52	10	否			31.74	28.70	35	否			47.51	43.00	50	否			543517.56	11.41	4.41	54.56	9.61	85	连续	大气
在线	2020-12-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	1.58	10	否			22.03	19.82	35	否			43.75	39.37	50	否			540598.44	11.41	4.33	54.97	9.92	85	连续	大气
在线	2020-12-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.53	1.38	10	否			35.95	32.29	35	否			45.79	41.14	50	否			542237.25	11.39	4.30	54.54	9.60	85	连续	大气
在线	2020-12-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	1.80	10	否			13.76	12.39	35	否			46.80	42.10	50	否			540947.75	11.40	4.32	54.90	9.83	85	连续	大气
在线	2020-12-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.70	10	否			15.68	14.21	35	否			50.03	45.30	50	否			544510.25	11.51	4.44	55.08	10.07	85	连续	大气
在线	2020-12-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.68	10	否			32.58	29.59	35	否			48.38	43.92	50	否			550936.31	11.63	4.47	54.76	10.00	85	连续	大气
在线	2020-12-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.66	10	否			25.94	23.34	35	否			45.03	40.50	50	否			561921.88	11.60	4.31	54.77	7.97	85	连续	大气
在线	2020-12-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	1.73	10	否			25.18	22.89	35	否			42.58	38.68	50	否			552463.25	11.53	4.49	54.63	9.02	85	连续	大气
在线	2020-12-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	1.73	10	否			25.34	23.30	35	否			48.40	44.50	50	否			552155.75	11.58	4.68	54.58	9.51	85	连续	大气
在线	2020-12-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.76	10	否			25.46	23.37	35	否			46.29	42.49	50	否			556038.31	11.67	4.66	54.58	9.53	85	连续	大气
在线	2020-12-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	1.78	10	否			23.82	21.82	35	否			44.83	41.07	50	否			552338.19	11.60	4.63	54.57	9.57	85	连续	大气
在线	2020-12-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.18	10	否			22.05	21.42	35	否			43.44	42.20	50	否			479684.88	10.24	5.56	54.90	10.88	85	连续	大气
在线	2020-12-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.22	10	否			26.67	25.81	35	否			44.65	43.22	50	否			482492.78	10.31	5.50	54.91	10.97	85	连续	大气
在线	2020-12-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.22	10	否			23.92	22.98	35	否			49.29	47.35	50	否			481131.03	10.29	5.39	55.02	11.00	85	连续	大气
在线	2020-12-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.27	10	否			18.22	17.48	35	否			47.53	45.62	50	否			481296.38	10.28	5.37	55.05	10.88	85	连续	大气
在线	2020-12-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.30	10	否			20.24	19.47	35	否			47.23	45.43	50	否			481720.56	10.27	5.41	55.06	10.66	85	连续	大气
在线	2020-12-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.29	10	否			19.63	18.88	35	否			48.25	46.42	50	否			482536.31	10.28	5.41	54.75	10.68	85	连续	大气
在线	2020-12-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.23	10	否			26.11	24.99	35	否			49.56	47.44	50	否			491104.56	10.24	5.33	54.83	8.75	85	连续	大气
在线	2020-12-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.28	10	否			20.80	19.98	35	否			49.01	47.08	50	否			486493.38	10.22	5.38	54.82	9.42	85	连续	大气
在线	2020-12-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.25	10	否			30.71	29.57	35	否			36.27	34.93	50	否			482223.66	10.18	5.42	54.74	9.93	85	连续	大气
在线	2020-12-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.10	10	否			26.06	25.18	35	否			35.67	34.50	50	否			479477.53	10.12	5.48	54.42	9.95	85	连续	大气
在线	2020-12-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.12	10	否			24.09	23.09	35	否			34.22	32.80	50	否			481466.88	10.24	5.36	54.82	10.59	85	连续	大气
在线	2020-12-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.91	10	否			28.43	27.31	35	否			37.05	35.60	50	否			482643.75	10.26	5.39	54.59	10.60	85	连续	大气
在线	2020-12-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.97	10	否			24.13	23.42	35	否			40.35	39.20	50	否			478308.69	10.21	5.55	54.72	10.85	85	连续	大气
在线	2020-12-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	0.99	10	否			34.57	33.07	35	否			39.96	38.24	50	否			482361.13	10.30	5.32	54.90	10.88	85	连续	大气
在线	2020-12-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.10	10	否			22.93	21.80	35	否			33.56	31.91	50	否			481436.25	10.32	5.23	55.21	11.09	85	连续	大气
在线	2020-12-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.21	10	否			11.44	10.98	35	否			31.35	30.09	50	否			476575.78	10.21	5.36	55.25	11.09	85	连续	大气
在线	2020-12-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.20	10	否			8.92	8.52	35	否			27.58	26.31	50	否			479281.84	10.30	5.29	55.38	11.27	85	连续	大气
在线	2020-12-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.18	10	否			7.84	7.51	35	否			40.34	38.65	50	否			476080.22	10.22	5.34	55.18	11.24	85	连续	大气
在线	2020-12-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.17	10	否			10.14	9.70	35	否			39.24	37.58	50	否			482972.34	10.14	5.34	55.17	9.27	85	连续	大气
在线	2020-12-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.21	10	否			11.94	11.50	35	否			40.13	38.62	50	否			487031.03	10.31	5.41	55.26	9.97	85	连续	大气
在线	2020-12-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.24	10	否			13.29	12.87	35	否			41.45	40.15	50	否			484662.19	10.30	5.52	54.94	10.45	85	连续	大气
在线	2020-12-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.28	10	否			14.86	14.43	35	否			43.12	41.89	50	否			481664.06	10.29	5.56	55.22	10.80	85	连续	大气
在线	2020-12-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.30	10	否			25.86	25.03	35	否			41.49	40.17	50	否			484060.03	10.32	5.51	55.07	10.69	85	连续	大气
在线	2020-12-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.36	10	否			28.98	28.34	35	否			40.91	39.94	50	否			483158.06	10.30	5.66	55.00	10.71	85	连续	大气

在线	2020-12-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.76	10	否			22.61	20.65	35	否			45.89	41.92	50	否			554477.00	11.65	4.58	54.61	9.61	85	连续	大气
在线	2020-12-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.46	10	否			29.22	26.68	35	否			51.55	47.06	50	否			556062.31	11.66	4.57	54.30	9.57	85	连续	大气
在线	2020-12-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.18	10	否			32.59	29.63	35	否			49.15	44.68	50	否			562812.25	11.69	4.50	53.70	8.82	85	连续	大气
在线	2020-12-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	1.53	10	否			18.97	17.19	35	否			46.13	41.78	50	否			555734.50	11.68	4.44	54.44	9.67	85	连续	大气
在线	2020-12-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.70	1.55	10	否			18.82	17.16	35	否			51.56	47.00	50	否			553640.25	11.64	4.54	54.49	9.75	85	连续	大气
在线	2020-12-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.70	1.56	10	否			26.28	24.11	35	否			51.96	47.66	50	否			557682.50	11.74	4.65	54.57	9.78	85	连续	大气
在线	2020-12-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.61	1.47	10	否			28.65	26.16	35	否			49.78	45.46	50	否			560115.88	11.78	4.57	54.51	9.74	85	连续	大气
在线	2020-12-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.68	1.53	10	否			19.38	17.66	35	否			49.23	44.83	50	否			566466.69	11.70	4.53	54.62	8.08	85	连续	大气
在线	2020-12-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	1.55	10	否			27.14	24.88	35	否			48.54	44.54	50	否			547451.44	11.40	4.63	54.43	8.88	85	连续	大气
在线	2020-12-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.60	10	否			9.24	8.55	35	否			51.51	47.64	50	否			548312.69	11.43	4.77	54.07	9.09	85	连续	大气
在线	2020-12-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.56	10	否			5.01	4.56	35	否			45.14	41.16	50	否			541375.50	11.30	4.54	54.06	9.20	85	连续	大气
在线	2020-12-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.67	1.52	10	否			11.31	10.23	35	否			42.63	39.01	50	否			531429.06	11.12	4.50	54.44	9.30	85	连续	大气
在线	2020-12-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.57	1.41	10	否			28.86	25.93	35	否			45.77	41.12	50	否			534052.63	11.22	4.31	54.78	9.56	85	连续	大气
在线	2020-12-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.59	1.43	10	否			15.25	13.69	35	否			47.86	42.92	50	否			529298.31	11.11	4.27	54.91	9.47	85	连续	大气
在线	2020-12-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.39	10	否			7.68	6.87	35	否			47.04	42.09	50	否			525390.44	11.06	4.24	54.96	9.69	85	连续	大气
在线	2020-12-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.40	10	否			17.67	15.83	35	否			45.76	40.97	50	否			522344.63	11.12	4.25	55.04	10.68	85	连续	大气
在线	2020-12-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.59	10	否			23.44	21.03	35	否			46.84	42.03	50	否			519415.31	11.12	4.28	55.05	11.24	85	连续	大气
在线	2020-12-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.80	1.63	10	否			21.11	19.18	35	否			50.58	45.92	50	否			533544.38	11.28	4.47	55.16	10.07	85	连续	大气
在线	2020-12-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.68	10	否			22.00	19.99	35	否			49.19	44.64	50	否			538712.19	11.38	4.47	55.13	9.98	85	连续	大气
在线	2020-12-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.59	1.44	10	否			22.39	20.31	35	否			50.76	46.08	50	否			545959.13	11.32	4.46	54.79	8.41	85	连续	大气
在线	2020-12-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.47	10	否			35.74	32.09	35	否			43.51	39.07	50	否			542563.25	11.27	4.29	54.55	8.57	85	连续	大气
在线	2020-12-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.66	10	否			31.74	28.48	35	否			49.73	44.65	50	否			541605.63	11.35	4.29	54.75	9.39	85	连续	大气
在线	2020-12-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.74	10	否			33.00	29.90	35	否			48.88	44.27	50	否			544126.38	11.44	4.44	54.81	9.65	85	连续	大气
在线	2020-12-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	1.85	10	否			31.31	28.35	35	否			49.63	44.94	50	否			540332.63	11.35	4.43	54.69	9.58	85	连续	大气
在线	2020-12-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.38	10	否			28.62	27.84	35	否			42.35	41.22	50	否			483832.56	10.31	5.59	54.84	10.70	85	连续	大气
在线	2020-12-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.36	10	否			25.89	25.09	35	否			46.28	44.84	50	否			482296.66	10.26	5.52	54.61	10.61	85	连续	大气
在线	2020-12-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.31	10	否			26.39	25.29	35	否			47.57	45.60	50	否			483254.25	10.30	5.35	54.94	10.71	85	连续	大气
在线	2020-12-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.34	10	否			26.60	25.42	35	否			36.48	34.86	50	否			481337.91	10.25	5.30	54.81	10.70	85	连续	大气
在线	2020-12-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.36	10	否			33.83	32.40	35	否			43.13	41.31	50	否			480192.25	10.23	5.34	54.86	10.67	85	连续	大气
在线	2020-12-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.33	10	否			29.98	28.63	35	否			45.71	43.65	50	否			484917.78	10.32	5.29	54.84	10.62	85	连续	大气
在线	2020-12-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.23	10	否			33.02	31.42	35	否			46.38	44.14	50	否			494366.25	10.32	5.24	54.74	8.85	85	连续	大气
在线	2020-12-4	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.32	10	否			18.58	17.67	35	否			45.47	43.29	50	否			496667.47	10.42	5.24	54.84	9.33	85	连续	大气
在线	2020-12-4	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.47	10	否			10.03	9.71	35	否			37.76	36.77	50	否			497067.81	10.51	5.50	54.52	10.10	85	连续	大气
在线	2020-12-4	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.47	10	否			23.94	22.85	35	否			39.15	37.31	50	否			503053.84	10.67	5.26	54.74	10.37	85	连续	大气
在线	2020-12-4	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.45	10	否			28.74	27.66	35	否			45.28	43.63	50	否			494280.66	10.48	5.42	54.38	10.38	85	连续	大气
在线	2020-12-4	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.46	10	否			14.77	14.17	35	否			39.08	37.52	50	否			492925.31	10.45	5.37	54.40	10.36	85	连续	大气
在线	2020-12-4	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.52	10	否			21.93	20.90	35	否			40.89	39.03	50	否			492838.25	10.50	5.28	54.78	10.70	85	连续	大气
在线	2020-12-4	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.56	10	否			27.93	26.64	35	否			37.96	36.22	50	否			494003.47	10.51	5.27	54.68	10.63	85	连续	大气
在线	2020-12-4	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.49	10	否			28.21	27.11	35	否			39.87	38.30	50	否			493360.25	10.50	5.40	54.56	10.70	85	连续	大气
在线	2020-12-4	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.50	10	否			21.41	20.93	35	否			40.45	39.46	50	否			481869.06	10.45	5.59	54.33	12.46	85	连续	大气
在线	2020-12-4	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.50	10	否			15.47	15.17	35	否			36.50	35.66	50	否			479303.03	10.46	5.63	54.11	13.02	85	连续	大气
在线	2020-12-4	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.33	10	否			21.95	20.78	35	否			31.63	29.95	50	否			490588.44	10.45	5.16	54.35	10.81	85	连续	大气
在线	2020-12-4	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.12	10	否			29.67	27.88	35	否			37.16	34.89	50	否			498954.00	10.40	5.03	54.03	9.00	85	连续	大气
在线	2020-12-4	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.93	10	否			26.31	24.73	35	否			40.56	38.12	50	否			500705.97	10.45	5.04	54.10	9.02	85	连续	大气
在线	2020-12-4	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.08	10	否			34.74	32.78	35	否			41.92	39.56	50	否			494654.22	10.44	5.10	54.46	9.99	85	连续	大气
在线	2020-12-4	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.16	10	否			24.17	22.90	35	否			44.07	41.75	50	否			495812.91	10.52	5.17	54.46	10.47	85	连续	大气
在线	2020-12-4	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.14	10	否			12.64	12.04	35	否			41.51	39.53	50	否			493598.56	10.50	5.25	54.63	10.63	85	连续	大气
在线	2020-12-4	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.21	10	否			20.16	19.21	35	否			44.65	42.59	50	否			494197.34	10.53	5.28	54.77	10.70	85	连续	大气
在线	2020-12-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.87	10	否			19.82	18.07	35	否			41.28	37.68	50	否			532441.13	11.21	4.54	54.80	9.73	85	连续	大气

在线	2020-12-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.54	10	否			36.30	32.49	35	否			43.64	39.07	50	否			541259.56	11.33	4.24	54.15	9.44	85	连续	大气
在线	2020-12-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.75	10	否			31.02	28.19	35	否			47.24	42.92	50	否			544289.19	11.37	4.49	54.12	9.26	85	连续	大气
在线	2020-12-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	1.95	10	否			12.95	11.73	35	否			42.80	38.76	50	否			540127.25	11.36	4.43	54.65	9.70	85	连续	大气
在线	2020-12-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	1.91	10	否			9.51	8.63	35	否			46.69	42.47	50	否			541116.31	11.38	4.50	54.49	9.72	85	连续	大气
在线	2020-12-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.75	10	否			15.05	13.68	35	否			47.88	43.52	50	否			543314.13	11.41	4.50	54.33	9.63	85	连续	大气
在线	2020-12-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.49	10	否			32.92	30.10	35	否			46.73	42.72	50	否			538976.63	11.28	4.59	54.02	9.43	85	连续	大气
在线	2020-12-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.57	10	否			22.43	20.43	35	否			45.72	41.55	50	否			547311.25	11.30	4.49	54.04	8.19	85	连续	大气
在线	2020-12-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.82	1.68	10	否			15.56	14.42	35	否			48.29	44.75	50	否			526218.50	10.92	4.80	54.40	8.51	85	连续	大气
在线	2020-12-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.74	1.59	10	否			23.59	21.65	35	否			43.05	39.57	50	否			532351.06	11.13	4.66	54.33	9.23	85	连续	大气
在线	2020-12-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.50	10	否			28.18	25.47	35	否			45.99	41.63	50	否			538699.25	11.29	4.43	54.47	9.42	85	连续	大气
在线	2020-12-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.98	10	否			35.96	33.53	35	否			50.20	46.75	50	否			583843.75	11.52	6.17	54.23	3.88	85	连续	大气
在线	2020-12-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.54	10	否			9.81	8.88	35	否			45.75	41.44	50	否			561568.94	11.58	4.43	54.59	7.95	85	连续	大气
在线	2020-12-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.60	10	否			14.27	12.90	35	否			45.74	41.34	50	否			552565.56	11.61	4.40	54.96	9.59	85	连续	大气
在线	2020-12-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.52	10	否			9.10	8.12	35	否			44.99	40.13	50	否			545182.94	11.55	4.17	55.07	10.25	85	连续	大气
在线	2020-12-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.70	1.51	10	否			14.13	12.59	35	否			43.88	39.09	50	否			553181.81	11.69	4.16	55.01	10.07	85	连续	大气
在线	2020-12-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.82	1.60	10	否			28.17	24.88	35	否			#####	94.19	50	是	0.88	气源异常	550565.63	11.66	4.00	55.10	10.19	85	连续	大气
在线	2020-12-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.44	10	否			32.37	28.48	35	否			45.48	40.02	50	否			554417.31	11.65	3.95	54.50	9.73	85	连续	大气
在线	2020-12-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.66	10	否			21.46	19.00	35	否			48.92	43.35	50	否			556049.13	11.79	4.07	55.24	10.29	85	连续	大气
在线	2020-12-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.62	10	否			25.84	23.16	35	否			49.75	44.64	50	否			562041.44	11.78	4.27	55.29	9.23	85	连续	大气
在线	2020-12-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.57	10	否			30.13	27.17	35	否			45.88	41.34	50	否			556088.25	11.61	4.36	54.95	9.00	85	连续	大气
在线	2020-12-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.58	10	否			33.76	30.96	35	否			43.93	40.29	50	否			550212.44	11.55	4.63	54.46	9.64	85	连续	大气
在线	2020-12-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.59	1.43	10	否			35.14	31.68	35	否			39.93	36.02	50	否			544576.06	11.39	4.36	53.92	9.41	85	连续	大气
在线	2020-12-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	1.71	10	否			14.69	13.38	35	否			41.66	37.90	50	否			532403.31	11.22	4.50	54.50	9.90	85	连续	大气
在线	2020-12-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.33	10	否			23.64	22.71	35	否			36.96	35.41	50	否			486640.59	10.35	5.36	54.60	10.61	85	连续	大气
在线	2020-12-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.31	10	否			19.75	18.78	35	否			31.76	30.19	50	否			486516.09	10.37	5.23	54.92	10.73	85	连续	大气
在线	2020-12-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.34	10	否			24.10	22.91	35	否			43.91	41.74	50	否			494590.38	10.54	5.22	54.90	10.71	85	连续	大气
在线	2020-12-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.41	10	否			15.55	15.12	35	否			38.54	37.57	50	否			489461.66	10.40	5.57	54.60	10.50	85	连续	大气
在线	2020-12-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.39	10	否			11.74	11.27	35	否			42.51	40.79	50	否			488996.69	10.40	5.37	54.73	10.61	85	连续	大气
在线	2020-12-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.42	10	否			13.20	12.74	35	否			40.88	39.43	50	否			490177.19	10.44	5.45	54.80	10.65	85	连续	大气
在线	2020-12-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.27	10	否			36.15	34.62	35	否			44.93	43.18	50	否			497662.34	10.41	5.39	54.36	9.22	85	连续	大气
在线	2020-12-5	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.47	10	否			18.94	18.66	35	否			41.64	41.54	50	否			496193.34	10.31	5.84	54.25	8.61	85	连续	大气
在线	2020-12-5	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.46	10	否			9.47	9.29	35	否			31.39	30.81	50	否			474406.75	9.98	5.71	54.21	9.65	85	连续	大气
在线	2020-12-5	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.45	10	否			27.57	26.65	35	否			47.41	45.81	50	否			480339.13	10.14	5.47	54.27	10.03	85	连续	大气
在线	2020-12-5	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.49	10	否			21.07	20.41	35	否			47.63	46.18	50	否			484815.69	10.27	5.53	54.46	10.26	85	连续	大气
在线	2020-12-5	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	3.68	10	否			22.91	24.55	35	否			37.25	39.37	50	否			495954.38	9.95	6.68	54.73	5.17	85	连续	大气
在线	2020-12-5	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.40	10	否			13.47	12.64	35	否			39.97	37.48	50	否			480265.56	10.01	5.01	55.41	8.54	85	连续	大气
在线	2020-12-5	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.39	10	否			28.55	27.03	35	否			41.37	38.97	50	否			472779.19	10.11	5.11	55.48	10.80	85	连续	大气
在线	2020-12-5	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.42	0.41	10	否			19.42	18.83	35	否			33.78	32.44	50	否			465955.78	9.98	5.33	54.81	11.12	85	连续	大气
在线	2020-12-5	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.65	10	否			8.96	8.54	35	否			34.76	33.11	50	否			468502.25	9.98	5.25	54.90	10.72	85	连续	大气
在线	2020-12-5	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.55	10	否			14.33	13.84	35	否			#####	244.19	50	是	3.88	气源异常	458132.09	9.94	5.37	55.07	12.29	85	连续	大气
在线	2020-12-5	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.56	10	否			5.78	5.53	35	否			40.68	38.88	50	否			461496.75	9.93	5.31	55.18	11.50	85	连续	大气
在线	2020-12-5	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.46	10	否			10.01	9.43	35	否			43.31	40.90	50	否			466114.88	9.97	5.11	55.47	10.90	85	连续	大气
在线	2020-12-5	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.36	10	否			25.37	23.92	35	否			43.30	40.81	50	否			469941.31	9.99	5.09	55.36	10.37	85	连续	大气
在线	2020-12-5	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.24	10	否			34.70	33.16	35	否			43.37	41.43	50	否			455447.16	9.75	5.31	54.73	11.12	85	连续	大气
在线	2020-12-5	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.34	10	否			18.76	17.99	35	否			37.43	35.89	50	否			449192.16	9.70	5.36	55.11	11.77	85	连续	大气
在线	2020-12-5	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.47	10	否			9.74	9.37	35	否			40.17	38.59	50	否			442633.28	9.60	5.39	55.32	12.07	85	连续	大气
在线	2020-12-5	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.55	10	否			7.78	7.53	35	否			37.85	36.69	50	否			439886.94	9.54	5.51	55.25	12.06	85	连续	大气
在线	2020-12-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.62	10	否			16.32	14.60	35	否			37.59	33.65	50	否			530995.13	11.22	4.24	54.74	10.11	85	连续	大气
在线	2020-12-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.62	10	否			24.90	22.26	35	否			42.12	37.67	50	否			549324.56	11.62	4.23	54.75	10.19	85	连续	大气

在线	2020-12-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	1.70	10	否			18.89	16.94	35	否			46.05	41.30	50	否			556883.31	11.80	4.28	54.97	10.33	85	连续	大气
在线	2020-12-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	1.74	10	否			11.45	10.19	35	否			44.75	39.86	50	否			552783.31	11.75	4.16	55.33	10.51	85	连续	大气
在线	2020-12-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	1.84	10	否			7.21	6.51	35	否			49.44	44.62	50	否			556294.56	11.82	4.38	55.24	10.51	85	连续	大气
在线	2020-12-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.85	10	否			13.97	12.61	35	否			46.35	41.83	50	否			556154.00	11.83	4.38	55.38	10.54	85	连续	大气
在线	2020-12-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	1.97	10	否			21.58	19.36	35	否			44.02	39.51	50	否			555556.06	11.81	4.28	55.33	10.51	85	连续	大气
在线	2020-12-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.01	10	否			20.60	18.46	35	否			48.22	43.22	50	否			565833.63	11.90	4.27	55.29	9.58	85	连续	大气
在线	2020-12-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.82	1.67	10	否			21.15	19.40	35	否			41.53	38.09	50	否			537977.56	11.23	4.64	54.94	8.87	85	连续	大气
在线	2020-12-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.21	1.09	10	否			36.11	32.53	35	否			50.60	45.60	50	否			567666.75	11.79	4.36	54.02	8.79	85	连续	大气
在线	2020-12-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.52	1.36	10	否			35.06	31.36	35	否			50.08	44.77	50	否			562170.88	11.78	4.22	54.67	9.42	85	连续	大气
在线	2020-12-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.59	10	否			16.32	14.63	35	否			51.72	46.38	50	否			554882.50	11.76	4.27	55.64	10.20	85	连续	大气
在线	2020-12-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.54	10	否			20.13	17.98	35	否			48.14	43.04	50	否			552968.13	11.78	4.22	55.92	10.58	85	连续	大气
在线	2020-12-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.62	10	否			27.45	24.46	35	否			51.57	45.97	50	否			554316.38	11.82	4.17	55.77	10.69	85	连续	大气
在线	2020-12-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	1.71	10	否			19.70	17.57	35	否			47.17	42.06	50	否			552433.69	11.76	4.18	55.72	10.55	85	连续	大气
在线	2020-12-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	1.80	10	否			14.32	12.92	35	否			52.00	46.92	50	否			557618.81	11.87	4.38	55.58	10.53	85	连续	大气
在线	2020-12-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	1.85	10	否			17.09	15.33	35	否			42.12	37.85	50	否			555605.56	11.82	4.31	55.57	10.47	85	连续	大气
在线	2020-12-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.85	10	否			24.34	22.00	35	否			48.53	43.88	50	否			560016.25	11.87	4.41	55.37	10.27	85	连续	大气
在线	2020-12-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.84	10	否			21.29	19.11	35	否			45.80	41.10	50	否			562362.31	11.94	4.29	55.39	10.37	85	连续	大气
在线	2020-12-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	1.87	10	否			25.57	23.10	35	否			48.09	43.44	50	否			566210.63	11.94	4.39	55.44	9.77	85	连续	大气
在线	2020-12-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	1.80	10	否			22.70	20.44	35	否			47.42	42.71	50	否			564982.25	11.80	4.33	55.43	8.93	85	连续	大气
在线	2020-12-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	1.69	10	否			25.65	22.94	35	否			40.42	36.15	50	否			558587.13	11.80	4.23	55.40	9.96	85	连续	大气
在线	2020-12-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	1.73	10	否			34.63	31.30	35	否			48.88	44.18	50	否			559740.56	11.84	4.40	55.11	10.15	85	连续	大气
在线	2020-12-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	1.89	10	否			21.51	19.60	35	否			47.54	43.34	50	否			563567.13	11.93	4.55	55.14	10.18	85	连续	大气
在线	2020-12-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.55	10	否			10.09	9.68	35	否			34.58	33.21	50	否			437556.19	9.48	5.38	55.28	12.02	85	连续	大气
在线	2020-12-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.46	10	否			15.91	15.31	35	否			34.86	33.54	50	否			448911.84	9.72	5.42	55.30	12.03	85	连续	大气
在线	2020-12-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.56	10	否			21.41	20.57	35	否			42.29	40.64	50	否			456568.50	9.90	5.39	55.41	12.13	85	连续	大气
在线	2020-12-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.38	10	否			25.48	24.51	35	否			42.88	41.24	50	否			456004.19	9.88	5.40	55.43	12.10	85	连续	大气
在线	2020-12-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.35	10	否			26.97	25.82	35	否			42.48	40.69	50	否			455670.94	9.88	5.33	55.39	12.15	85	连续	大气
在线	2020-12-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.61	10	否			23.24	22.37	35	否			33.29	32.04	50	否			454769.16	9.89	5.41	55.77	12.27	85	连续	大气
在线	2020-12-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.67	10	否			24.21	23.28	35	否			37.84	36.38	50	否			449986.34	9.78	5.40	55.83	12.26	85	连续	大气
在线	2020-12-6	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.68	10	否			15.39	14.82	35	否			42.43	40.84	50	否			454182.34	9.85	5.42	55.80	12.03	85	连续	大气
在线	2020-12-6	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.73	10	否			12.05	11.95	35	否			38.01	37.70	50	否			423964.97	9.21	5.88	55.60	12.16	85	连续	大气
在线	2020-12-6	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.68	10	否			32.44	30.90	35	否			46.50	44.42	50	否			450642.22	9.76	5.30	55.54	12.02	85	连续	大气
在线	2020-12-6	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.05	0.05	10	否			31.17	29.80	35	否			38.57	36.77	50	否			456126.75	9.87	5.28	55.57	11.91	85	连续	大气
在线	2020-12-6	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			28.48	26.59	35	否			40.67	37.99	50	否			452821.81	9.86	4.94	56.08	12.30	85	连续	大气
在线	2020-12-6	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.09	10	否			33.26	31.33	35	否			40.50	38.15	50	否			449914.66	9.77	5.08	55.88	12.10	85	连续	大气
在线	2020-12-6	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.72	10	否			33.75	31.52	35	否			46.25	43.20	50	否			449689.13	9.78	4.94	55.92	12.25	85	连续	大气
在线	2020-12-6	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.59	10	否			34.68	32.43	35	否			43.75	40.91	50	否			450418.72	9.75	4.96	55.61	11.83	85	连续	大气
在线	2020-12-6	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.49	10	否			35.77	33.58	35	否			44.84	42.10	50	否			451981.75	9.79	5.02	55.70	11.89	85	连续	大气
在线	2020-12-6	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.68	10	否			35.25	32.98	35	否			42.51	39.75	50	否			445120.13	9.69	4.97	56.26	12.15	85	连续	大气
在线	2020-12-6	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.61	10	否			23.60	22.28	35	否			30.12	28.36	50	否			449601.00	9.75	5.10	55.99	11.91	85	连续	大气
在线	2020-12-6	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.52	10	否			13.87	13.10	35	否			41.99	39.65	50	否			453231.22	9.79	5.12	55.79	11.66	85	连续	大气
在线	2020-12-6	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.54	10	否			9.55	8.98	35	否			31.93	30.14	50	否			475287.06	10.08	5.08	55.87	10.00	85	连续	大气
在线	2020-12-6	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.61	10	否			6.41	6.20	35	否			42.00	40.61	50	否			466600.78	10.01	5.49	55.44	11.13	85	连续	大气
在线	2020-12-6	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.52	10	否			5.18	5.04	35	否			38.82	37.78	50	否			464679.09	10.00	5.59	55.23	11.51	85	连续	大气
在线	2020-12-6	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.40	10	否			5.62	5.43	35	否			39.92	38.66	50	否			464260.13	10.01	5.51	55.15	11.69	85	连续	大气
在线	2020-12-6	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.46	10	否			17.13	16.84	35	否			40.21	39.42	50	否			466414.44	10.04	5.70	54.99	11.61	85	连续	大气
在线	2020-12-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.18	10	否			7.63	6.99	35	否			48.98	44.86	50	否			551718.06	11.71	4.62	55.22	10.37	85	连续	大气
在线	2020-12-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.17	10	否			5.00	4.53	35	否			44.66	40.45	50	否			557412.44	11.81	4.44	54.99	10.30	85	连续	大气
在线	2020-12-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.11	10	否			6.08	5.50	35	否			45.87	41.51	50	否			561020.63	11.88	4.42	54.86	10.26	85	连续	大气



在线	2020-12-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	1.79	10	否			5.86	5.28	35	否			42.21	38.02	50	否			555617.88	11.73	4.35	54.47	10.08	85	连续	大气
在线	2020-12-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.88	10	否			4.62	4.17	35	否			43.19	39.03	50	否			556780.38	11.72	4.40	54.44	9.87	85	连续	大气
在线	2020-12-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.91	10	否			5.22	4.77	35	否			46.42	42.39	50	否			558744.06	11.81	4.57	54.65	10.13	85	连续	大气
在线	2020-12-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.90	10	否			6.69	6.09	35	否			45.82	41.74	50	否			558891.94	11.83	4.53	54.76	10.27	85	连续	大气
在线	2020-12-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.05	10	否			8.42	7.68	35	否			46.63	42.51	50	否			563079.25	11.86	4.55	54.73	9.81	85	连续	大气
在线	2020-12-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.14	10	否			9.85	9.02	35	否			39.21	36.02	50	否			532131.06	11.03	4.65	54.48	8.32	85	连续	大气
在线	2020-12-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	2.39	10	否			8.75	7.96	35	否			49.61	45.28	50	否			553539.50	11.55	4.52	53.87	9.17	85	连续	大气
在线	2020-12-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	2.55	10	否			13.58	12.25	35	否			46.78	42.24	50	否			553108.81	11.61	4.38	54.53	9.57	85	连续	大气
在线	2020-12-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	2.60	10	否			20.56	18.49	35	否			48.81	43.90	50	否			556325.19	11.69	4.32	54.61	9.68	85	连续	大气
在线	2020-12-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	2.80	10	否			24.97	22.62	35	否			47.08	42.69	50	否			555173.56	11.69	4.46	54.56	9.80	85	连续	大气
在线	2020-12-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.05	10	否			25.53	22.88	35	否			42.08	37.75	50	否			559671.25	11.81	4.28	54.75	9.95	85	连续	大气
在线	2020-12-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.32	10	否			36.15	32.65	35	否			46.67	42.15	50	否			560866.63	11.79	4.39	54.39	9.78	85	连续	大气
在线	2020-12-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	1.71	10	否			38.95	34.86	35	否			47.16	42.34	50	否			564403.25	11.80	4.29	53.83	9.38	85	连续	大气
在线	2020-12-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.40	10	否			10.87	9.87	35	否			44.38	40.17	50	否			558011.00	11.70	4.44	54.33	9.53	85	连续	大气
在线	2020-12-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.52	10	否			5.49	4.97	35	否			48.54	43.91	50	否			570083.56	12.04	4.42	54.87	10.09	85	连续	大气
在线	2020-12-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.51	10	否			10.46	9.51	35	否			46.82	42.59	50	否			575140.13	12.16	4.51	54.91	10.15	85	连续	大气
在线	2020-12-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.61	10	否			16.71	15.34	35	否			48.63	44.66	50	否			576360.25	12.16	4.66	54.86	9.98	85	连续	大气
在线	2020-12-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	2.56	10	否			23.94	21.73	35	否			42.56	38.62	50	否			585228.13	12.12	4.47	54.85	8.28	85	连续	大气
在线	2020-12-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	2.70	10	否			30.24	27.59	35	否			46.88	42.77	50	否			581877.25	12.20	4.56	54.79	9.39	85	连续	大气
在线	2020-12-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	2.81	10	否			29.81	27.24	35	否			46.87	42.84	50	否			584151.94	12.29	4.59	54.77	9.72	85	连续	大气
在线	2020-12-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.14	10	否			26.12	23.92	35	否			42.77	39.16	50	否			577466.44	12.19	4.62	54.91	10.01	85	连续	大气
在线	2020-12-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.47	10	否			22.33	22.06	35	否			31.03	30.76	50	否			459638.97	9.88	5.80	54.79	11.45	85	连续	大气
在线	2020-12-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.46	10	否			26.28	25.05	35	否			38.00	36.22	50	否			459048.56	9.90	5.28	55.24	11.69	85	连续	大气
在线	2020-12-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.33	10	否			34.59	32.71	35	否			43.65	41.27	50	否			459366.06	9.86	5.14	54.79	11.35	85	连续	大气
在线	2020-12-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.44	10	否			15.56	14.79	35	否			41.51	39.48	50	否			456224.41	9.86	5.23	55.52	11.73	85	连续	大气
在线	2020-12-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.46	10	否			9.33	8.92	35	否			42.79	40.94	50	否			454828.09	9.85	5.33	55.65	11.94	85	连续	大气
在线	2020-12-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.51	10	否			7.42	7.12	35	否			39.20	37.64	50	否			458040.91	9.92	5.38	55.67	11.87	85	连续	大气
在线	2020-12-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.60	10	否			10.53	10.11	35	否			32.73	31.45	50	否			459262.59	9.93	5.39	55.69	11.77	85	连续	大气
在线	2020-12-7	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.53	10	否			20.54	19.59	35	否			37.99	36.25	50	否			473738.81	9.99	5.28	55.43	9.60	85	连续	大气
在线	2020-12-7	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.56	10	否			20.97	20.32	35	否			39.56	38.35	50	否			431467.28	9.25	5.52	55.28	11.02	85	连续	大气
在线	2020-12-7	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.55	10	否			31.57	30.29	35	否			42.80	41.10	50	否			452517.81	9.78	5.38	55.39	11.73	85	连续	大气
在线	2020-12-7	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.36	10	否			33.90	32.23	35	否			46.77	44.46	50	否			453480.56	9.75	5.22	54.98	11.38	85	连续	大气
在线	2020-12-7	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.64	10	否			32.44	30.80	35	否			41.94	39.83	50	否			451891.44	9.78	5.20	55.88	11.79	85	连续	大气
在线	2020-12-7	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.73	10	否			28.34	26.85	35	否			53.94	49.07	50	否			453486.66	9.85	5.17	56.05	12.02	85	连续	大气
在线	2020-12-7	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.72	10	否			34.29	32.30	35	否			33.82	31.86	50	否			453945.69	9.85	5.07	55.90	12.00	85	连续	大气
在线	2020-12-7	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.74	10	否			33.15	31.33	35	否			30.14	28.49	50	否			452585.41	9.79	5.13	55.50	11.85	85	连续	大气
在线	2020-12-7	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.78	10	否			28.36	26.85	35	否			41.46	39.25	50	否			452113.50	9.80	5.16	55.83	11.95	85	连续	大气
在线	2020-12-7	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.79	10	否			24.74	23.42	35	否			44.28	41.89	50	否			452231.84	9.81	5.15	55.91	12.02	85	连续	大气
在线	2020-12-7	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.11	10	否			23.82	22.46	35	否			38.78	36.56	50	否			462546.84	10.02	5.09	55.79	11.93	85	连续	大气
在线	2020-12-7	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.68	10	否			23.71	22.41	35	否			43.71	41.33	50	否			462098.13	10.01	5.13	55.78	11.96	85	连续	大气
在线	2020-12-7	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.54	10	否			24.20	22.92	35	否			42.35	40.13	50	否			472626.59	9.97	5.17	55.43	9.71	85	连续	大气
在线	2020-12-7	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.84	10	否			17.16	16.33	35	否			41.13	39.14	50	否			466823.94	9.98	5.24	55.21	10.89	85	连续	大气
在线	2020-12-7	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.92	10	否			20.06	19.02	35	否			43.21	40.97	50	否			464463.25	9.98	5.18	55.13	11.39	85	连续	大气
在线	2020-12-7	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.90	10	否			27.32	25.91	35	否			41.32	39.18	50	否			467742.63	10.06	5.18	55.10	11.47	85	连续	大气
在线	2020-12-7	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.00	10	否			25.71	24.79	35	否			41.90	40.97	50	否			464643.81	9.97	5.42	54.78	11.36	85	连续	大气
在线	2020-12-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	2.98	10	否			31.05	28.24	35	否			40.30	36.64	50	否			578939.13	12.19	4.51	54.62	9.84	85	连续	大气
在线	2020-12-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.07	10	否			25.44	22.96	35	否			45.61	41.18	50	否			577432.13	12.19	4.39	54.78	10.05	85	连续	大气
在线	2020-12-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	2.73	10	否			31.81	28.80	35	否			47.77	43.26	50	否			580170.94	12.20	4.43	54.30	9.77	85	连续	大气
在线	2020-12-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	2.85	10	否			29.11	26.15	35	否			44.12	39.62	50	否			580123.06	12.22	4.30	54.46	9.92	85	连续	大气

在线	2020-12-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	3.40	10	否			25.83	23.24	35	否			48.10	43.28	50	否			577507.56	12.22	4.33	54.75	10.21	85	连续	大气
在线	2020-12-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.07	10	否			31.56	28.58	35	否			51.04	46.32	50	否			579570.00	12.23	4.45	54.54	10.03	85	连续	大气
在线	2020-12-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	3.37	10	否			21.16	19.00	35	否			39.23	35.31	50	否			565667.19	11.93	4.30	54.45	10.00	85	连续	大气
在线	2020-12-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	3.85	10	否			8.77	7.99	35	否			46.08	41.72	50	否			575994.06	12.16	4.42	54.51	10.11	85	连续	大气
在线	2020-12-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	3.56	10	否			25.54	23.16	35	否			45.05	40.92	50	否			588548.44	12.11	4.48	54.24	7.80	85	连续	大气
在线	2020-12-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	3.81	10	否			17.75	16.32	35	否			45.58	41.92	50	否			579349.31	12.07	4.69	54.44	8.90	85	连续	大气
在线	2020-12-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	3.87	10	否			29.96	26.89	35	否			40.53	36.41	50	否			568770.88	11.94	4.30	54.83	9.52	85	连续	大气
在线	2020-12-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	4.02	10	否			20.31	18.23	35	否			45.40	40.79	50	否			570795.44	11.99	4.30	54.70	9.60	85	连续	大气
在线	2020-12-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	4.09	10	否			12.84	11.34	35	否			41.60	36.74	50	否			568196.88	11.99	4.01	55.23	9.85	85	连续	大气
在线	2020-12-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	4.23	10	否			13.13	11.64	35	否			43.33	38.41	50	否			569869.69	12.02	4.08	55.04	9.93	85	连续	大气
在线	2020-12-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	4.36	10	否			11.48	10.42	35	否			49.60	45.03	50	否			572441.69	12.04	4.48	54.77	9.71	85	连续	大气
在线	2020-12-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	4.35	10	否			26.84	24.36	35	否			48.85	44.44	50	否			569996.75	11.99	4.50	54.90	9.72	85	连续	大气
在线	2020-12-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	4.56	10	否			20.98	19.03	35	否			42.12	38.11	50	否			553026.94	11.64	4.42	54.79	9.73	85	连续	大气
在线	2020-12-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	4.95	10	否			9.87	9.05	35	否			49.67	45.54	50	否			570612.75	12.01	4.64	54.95	9.72	85	连续	大气
在线	2020-12-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	5.20	10	否			16.36	15.00	35	否			44.44	40.88	50	否			570976.50	12.03	4.67	54.97	9.82	85	连续	大气
在线	2020-12-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	5.02	10	否			16.83	15.41	35	否			45.48	41.64	50	否			573685.81	12.07	4.62	54.76	9.76	85	连续	大气
在线	2020-12-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.52	4.98	10	否			14.73	13.29	35	否			49.09	44.28	50	否			580055.56	11.98	4.37	54.90	8.05	85	连续	大气
在线	2020-12-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.22	4.78	10	否			11.39	10.41	35	否			52.66	48.18	50	否			577696.56	12.05	4.60	54.87	8.96	85	连续	大气
在线	2020-12-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.15	4.74	10	否			13.21	12.16	35	否			52.25	48.08	50	否			580340.69	12.17	4.70	54.95	9.39	85	连续	大气
在线	2020-12-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	5.05	10	否			23.53	21.56	35	否			48.47	44.43	50	否			574038.25	12.07	4.63	54.97	9.62	85	连续	大气
在线	2020-12-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.96	10	否			12.19	11.73	35	否			32.79	31.56	50	否			459656.91	9.85	5.42	54.73	11.24	85	连续	大气
在线	2020-12-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.78	10	否			9.91	9.47	35	否			40.54	38.74	50	否			461796.72	9.87	5.31	54.44	11.06	85	连续	大气
在线	2020-12-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.74	10	否			21.55	20.40	35	否			40.10	38.01	50	否			459683.69	9.86	5.17	54.80	11.26	85	连续	大气
在线	2020-12-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.65	10	否			27.91	26.37	35	否			39.27	37.10	50	否			462556.72	9.87	5.12	54.27	10.97	85	连续	大气
在线	2020-12-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.63	10	否			15.53	14.84	35	否			39.28	37.55	50	否			461323.66	9.86	5.31	54.44	11.01	85	连续	大气
在线	2020-12-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.56	10	否			9.96	9.55	35	否			42.82	41.03	50	否			462524.56	9.90	5.34	54.55	11.12	85	连续	大气
在线	2020-12-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.63	10	否			7.87	7.56	35	否			33.24	31.90	50	否			451396.28	9.66	5.37	54.63	11.10	85	连续	大气
在线	2020-12-8	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.56	10	否			9.84	9.36	35	否			35.77	34.04	50	否			466938.25	9.80	5.25	54.69	9.32	85	连续	大气
在线	2020-12-8	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.50	10	否			7.61	7.33	35	否			41.74	40.20	50	否			460095.81	9.73	5.43	54.59	10.08	85	连续	大气
在线	2020-12-8	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.61	10	否			8.39	8.20	35	否			36.86	36.05	50	否			458323.00	9.78	5.65	54.70	10.86	85	连续	大气
在线	2020-12-8	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.62	10	否			17.97	17.41	35	否			39.46	38.21	50	否			452469.25	9.70	5.50	54.83	11.22	85	连续	大气
在线	2020-12-8	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.62	10	否			17.12	16.77	35	否			41.68	40.83	50	否			455688.94	9.75	5.67	54.64	11.10	85	连续	大气
在线	2020-12-8	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.35	10	否			32.44	30.76	35	否			35.85	34.03	50	否			455008.72	9.74	5.19	54.79	11.10	85	连续	大气
在线	2020-12-8	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.51	10	否			20.30	19.35	35	否			34.50	32.84	50	否			450620.78	9.71	5.25	55.27	11.52	85	连续	大气
在线	2020-12-8	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.18	0.17	10	否			25.15	23.80	35	否			40.74	38.54	50	否			454436.63	9.79	5.15	55.22	11.60	85	连续	大气
在线	2020-12-8	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			25.50	24.04	35	否			46.00	43.38	50	否			449607.19	9.71	5.09	55.49	11.70	85	连续	大气
在线	2020-12-8	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.42	10	否			23.57	22.58	35	否			39.19	37.50	50	否			444860.94	9.60	5.33	55.40	11.64	85	连续	大气
在线	2020-12-8	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.31	10	否			23.01	21.71	35	否			43.34	40.91	50	否			460405.47	9.92	5.12	55.47	11.54	85	连续	大气
在线	2020-12-8	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.58	10	否			30.50	28.41	35	否			41.42	38.58	50	否			461022.09	9.93	4.90	55.52	11.53	85	连续	大气
在线	2020-12-8	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.51	10	否			18.94	17.62	35	否			29.58	27.52	50	否			471302.53	9.96	4.85	55.55	9.76	85	连续	大气
在线	2020-12-8	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.44	10	否			12.42	11.61	35	否			39.55	36.95	50	否			466396.34	10.04	4.95	55.72	11.36	85	连续	大气
在线	2020-12-8	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.38	10	否			12.43	11.69	35	否			42.87	40.32	50	否			463629.38	10.02	5.05	55.32	11.85	85	连续	大气
在线	2020-12-8	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.32	10	否			23.20	21.69	35	否			45.93	42.97	50	否			463324.97	10.02	4.97	55.34	11.87	85	连续	大气
在线	2020-12-8	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.32	10	否			25.63	23.96	35	否			49.60	46.37	50	否			460823.19	9.97	4.96	55.52	11.92	85	连续	大气
在线	2020-12-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.79	5.30	10	否			20.93	19.17	35	否			47.31	43.32	50	否			578379.56	12.16	4.62	54.89	9.64	85	连续	大气
在线	2020-12-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	5.01	10	否			10.94	9.95	35	否			44.15	40.16	50	否			571138.13	12.03	4.50	55.04	9.78	85	连续	大气
在线	2020-12-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.36	4.91	10	否			19.79	18.15	35	否			46.49	42.62	50	否			577835.75	12.15	4.64	54.84	9.73	85	连续	大气
在线	2020-12-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	4.21	10	否			22.09	19.94	35	否			42.13	38.08	50	否			570429.69	11.95	4.39	54.52	9.47	85	连续	大气
在线	2020-12-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	4.18	10	否			19.03	17.23	35	否			46.54	42.15	50	否			572183.44	12.04	4.44	54.97	9.74	85	连续	大气



在线	2020-12-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	4.03	10	否			15.59	14.10	35	否			46.26	41.82	50	否			565460.81	11.95	4.41	55.17	10.02	85	连续	大气
在线	2020-12-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	3.61	10	否			18.23	16.46	35	否			44.14	39.85	50	否			568250.63	11.98	4.39	55.12	9.88	85	连续	大气
在线	2020-12-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	4.22	10	否			18.98	17.13	35	否			43.69	39.42	50	否			564442.63	11.91	4.38	55.14	9.94	85	连续	大气
在线	2020-12-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.62	5.12	10	否			14.66	13.34	35	否			48.14	43.92	50	否			562523.88	11.68	4.54	55.23	8.43	85	连续	大气
在线	2020-12-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	4.50	10	否			11.91	11.01	35	否			43.22	40.14	50	否			543744.44	11.29	4.83	54.69	8.56	85	连续	大气
在线	2020-12-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	4.25	10	否			22.73	21.02	35	否			47.16	43.65	50	否			550279.00	11.50	4.78	54.68	9.15	85	连续	大气
在线	2020-12-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	4.73	10	否			26.93	24.27	35	否			42.13	37.93	50	否			557983.44	11.73	4.34	55.23	9.50	85	连续	大气
在线	2020-12-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.44	4.92	10	否			21.65	19.57	35	否			45.81	41.45	50	否			560639.56	11.83	4.41	55.47	9.83	85	连续	大气
在线	2020-12-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	4.63	10	否			21.05	18.86	35	否			46.10	41.30	50	否			557249.81	11.76	4.26	55.47	9.87	85	连续	大气
在线	2020-12-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	4.43	10	否			23.24	20.93	35	否			48.32	43.50	50	否			558678.13	11.80	4.34	55.41	9.88	85	连续	大气
在线	2020-12-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	4.76	10	否			25.23	22.81	35	否			47.04	42.52	50	否			556610.25	11.76	4.41	55.35	9.93	85	连续	大气
在线	2020-12-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.43	4.93	10	否			23.76	21.58	35	否			42.01	38.17	50	否			557439.31	11.76	4.48	55.32	9.86	85	连续	大气
在线	2020-12-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.45	5.01	10	否			16.65	15.30	35	否			49.62	45.63	50	否			570775.13	12.05	4.68	55.35	9.90	85	连续	大气
在线	2020-12-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	4.89	10	否			19.41	17.84	35	否			43.78	40.23	50	否			572991.44	12.10	4.67	55.33	9.92	85	连续	大气
在线	2020-12-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.44	5.04	10	否			23.21	21.48	35	否			49.47	45.78	50	否			574538.19	12.09	4.79	55.09	9.73	85	连续	大气
在线	2020-12-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	4.78	10	否			25.64	23.60	35	否			49.12	45.20	50	否			581509.50	12.09	4.70	55.08	8.59	85	连续	大气
在线	2020-12-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	4.66	10	否			31.19	28.61	35	否			50.12	45.97	50	否			588342.94	12.23	4.65	54.91	8.64	85	连续	大气
在线	2020-12-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	4.63	10	否			30.97	28.75	35	否			52.15	48.42	50	否			587504.75	12.30	4.84	54.75	9.30	85	连续	大气
在线	2020-12-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	4.78	10	否			30.99	28.81	35	否			44.39	41.27	50	否			586683.69	12.30	4.85	54.57	9.49	85	连续	大气
在线	2020-12-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.28	10	否			24.48	22.89	35	否			45.90	42.93	50	否			460779.63	9.98	4.96	55.60	11.99	85	连续	大气
在线	2020-12-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.24	10	否			26.74	25.07	35	否			39.66	37.19	50	否			460918.47	9.98	5.00	55.49	11.95	85	连续	大气
在线	2020-12-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.21	10	否			20.19	19.00	35	否			43.81	41.24	50	否			458151.47	9.90	5.06	55.31	11.80	85	连续	大气
在线	2020-12-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.19	10	否			14.96	14.09	35	否			41.66	39.21	50	否			457974.81	9.91	5.07	55.45	11.89	85	连续	大气
在线	2020-12-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.20	10	否			11.29	10.65	35	否			44.33	41.83	50	否			456516.72	9.89	5.10	55.64	11.96	85	连续	大气
在线	2020-12-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.03	10	否			12.56	11.84	35	否			41.95	39.52	50	否			461738.59	10.00	5.08	55.51	11.99	85	连续	大气
在线	2020-12-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	0.96	10	否			30.37	28.61	35	否			42.76	40.29	50	否			462314.63	9.96	5.08	54.98	11.64	85	连续	大气
在线	2020-12-9	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.03	10	否			35.68	34.18	35	否			38.14	36.69	50	否			466442.41	9.85	5.41	54.58	9.99	85	连续	大气
在线	2020-12-9	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.22	10	否			12.61	12.50	35	否			37.25	36.97	50	否			453965.31	9.63	5.85	54.78	10.31	85	连续	大气
在线	2020-12-9	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.24	10	否			7.54	7.63	35	否			42.72	43.25	50	否			438644.91	9.38	6.18	54.65	11.04	85	连续	大气
在线	2020-12-9	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.24	10	否			6.38	6.42	35	否			42.96	43.26	50	否			444977.25	9.58	6.10	54.97	11.53	85	连续	大气
在线	2020-12-9	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.29	10	否			5.87	5.80	35	否			36.36	36.05	50	否			449976.06	9.70	5.78	55.18	11.61	85	连续	大气
在线	2020-12-9	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.25	10	否			22.37	21.04	35	否			32.40	30.49	50	否			452186.78	9.80	5.07	55.88	11.95	85	连续	大气
在线	2020-12-9	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.32	10	否			26.73	25.07	35	否			42.18	39.56	50	否			450837.47	9.81	5.01	56.15	12.20	85	连续	大气
在线	2020-12-9	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.37	10	否			24.86	23.45	35	否			34.47	32.49	50	否			450209.69	9.79	5.10	56.24	12.11	85	连续	大气
在线	2020-12-9	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.53	10	否			27.78	25.95	35	否			32.19	30.06	50	否			448811.78	9.77	4.95	56.19	12.20	85	连续	大气
在线	2020-12-9	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.55	10	否			21.79	20.65	35	否			33.95	32.09	50	否			450295.97	9.76	5.16	55.86	11.92	85	连续	大气
在线	2020-12-9	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.46	10	否			23.75	21.98	35	否			49.57	45.89	50	否			458967.22	9.93	4.80	55.56	11.87	85	连续	大气
在线	2020-12-9	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.48	10	否			29.90	27.70	35	否			42.58	39.44	50	否			457575.53	9.91	4.81	55.60	11.91	85	连续	大气
在线	2020-12-9	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.38	10	否			23.14	21.32	35	否			44.36	40.89	50	否			465461.59	9.90	4.72	55.59	10.37	85	连续	大气
在线	2020-12-9	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.27	10	否			16.56	15.36	35	否			45.69	42.34	50	否			469259.91	10.01	4.82	55.68	10.60	85	连续	大气
在线	2020-12-9	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.12	10	否			31.25	29.03	35	否			45.56	42.32	50	否			465340.56	9.95	4.85	54.88	10.99	85	连续	大气
在线	2020-12-9	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.15	10	否			27.62	25.80	35	否			39.41	36.83	50	否			466293.75	10.01	4.95	55.02	11.30	85	连续	大气
在线	2020-12-9	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.15	10	否			21.61	20.38	35	否			39.85	37.59	50	否			462308.59	9.97	5.09	55.45	11.65	85	连续	大气
在线	2020-12-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	4.38	10	否			31.17	28.37	35	否			42.86	39.01	50	否			579187.56	12.13	4.52	54.41	9.46	85	连续	大气
在线	2020-12-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	4.41	10	否			27.02	24.69	35	否			45.75	41.81	50	否			577368.38	12.13	4.58	54.72	9.62	85	连续	大气
在线	2020-12-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	4.07	10	否			34.05	30.81	35	否			45.78	41.44	50	否			578067.63	12.18	4.42	54.81	9.86	85	连续	大气
在线	2020-12-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	4.84	10	否			25.29	23.08	35	否			48.29	44.17	50	否			591186.06	12.45	4.59	54.70	9.89	85	连续	大气
在线	2020-12-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	4.73	10	否			21.55	19.52	35	否			44.08	39.96	50	否			595340.81	12.49	4.45	54.24	9.63	85	连续	大气
在线	2020-12-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	3.65	10	否			22.71	20.73	35	否			47.61	43.49	50	否			584104.81	12.20	4.57	53.86	9.36	85	连续	大气

在线	2020-12-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.04	10	否			18.74	17.08	35	否			45.88	41.83	50	否			579648.38	12.13	4.54	54.21	9.40	85	连续	大气
在线	2020-12-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	3.77	10	否			19.36	17.64	35	否			42.49	38.71	50	否			580569.13	12.23	4.53	54.78	9.85	85	连续	大气
在线	2020-12-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	3.62	10	否			23.58	21.56	35	否			42.85	39.21	50	否			577180.56	12.01	4.59	54.75	8.74	85	连续	大气
在线	2020-12-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	2.36	10	否			34.32	30.96	35	否			42.12	38.03	50	否			578058.31	11.91	4.37	54.07	8.02	85	连续	大气
在线	2020-12-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.19	10	否			18.54	16.81	35	否			44.38	40.21	50	否			571054.94	11.90	4.44	54.69	8.87	85	连续	大气
在线	2020-12-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	3.50	10	否			12.50	11.21	35	否			45.26	40.59	50	否			560167.31	11.78	4.27	55.26	9.59	85	连续	大气
在线	2020-12-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	3.33	10	否			27.34	24.57	35	否			44.49	39.98	50	否			563234.56	11.85	4.31	55.21	9.65	85	连续	大气
在线	2020-12-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	3.27	10	否			21.91	19.68	35	否			46.95	42.09	50	否			558950.56	11.75	4.27	55.21	9.55	85	连续	大气
在线	2020-12-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	3.15	10	否			9.09	8.07	35	否			45.24	40.15	50	否			561720.56	11.82	4.10	55.19	9.69	85	连续	大气
在线	2020-12-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.21	10	否			15.11	13.53	35	否			44.04	39.41	50	否			564917.63	11.92	4.24	55.35	9.88	85	连续	大气
在线	2020-12-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.07	10	否			24.54	22.05	35	否			45.65	41.03	50	否			566270.75	11.93	4.31	55.16	9.80	85	连续	大气
在线	2020-12-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	3.31	10	否			16.02	14.52	35	否			50.64	45.91	50	否			556510.06	11.72	4.46	55.05	9.72	85	连续	大气
在线	2020-12-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.26	10	否			8.16	7.45	35	否			45.68	41.74	50	否			547158.06	11.53	4.58	55.11	9.78	85	连续	大气
在线	2020-12-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.14	10	否			11.90	10.78	35	否			47.57	43.08	50	否			556656.56	11.74	4.43	55.24	9.81	85	连续	大气
在线	2020-12-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	3.64	10	否			19.83	18.12	35	否			48.63	44.49	50	否			570922.00	11.95	4.60	55.42	9.14	85	连续	大气
在线	2020-12-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	3.92	10	否			27.84	25.46	35	否			48.91	44.80	50	否			573848.81	11.94	4.61	55.28	8.59	85	连续	大气
在线	2020-12-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.13	10	否			23.80	21.70	35	否			45.11	41.24	50	否			554246.38	11.60	4.57	54.95	9.22	85	连续	大气
在线	2020-12-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	3.75	10	否			18.14	16.46	35	否			44.86	40.70	50	否			564385.06	11.85	4.47	54.99	9.51	85	连续	大气
在线	2020-12-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.16	10	否			17.72	16.89	35	否			32.72	31.19	50	否			456551.84	9.86	5.26	55.47	11.76	85	连续	大气
在线	2020-12-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.12	10	否			14.52	13.79	35	否			41.35	39.24	50	否			447922.16	9.64	5.21	55.09	11.57	85	连续	大气
在线	2020-12-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.04	10	否			20.65	19.53	35	否			39.70	37.54	50	否			459015.81	9.88	5.14	55.13	11.61	85	连续	大气
在线	2020-12-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.06	10	否			29.32	27.65	35	否			40.99	38.67	50	否			459500.66	9.85	5.09	54.82	11.30	85	连续	大气
在线	2020-12-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.11	10	否			27.90	26.33	35	否			46.45	43.82	50	否			452508.53	9.74	5.10	55.21	11.51	85	连续	大气
在线	2020-12-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.09	10	否			22.33	21.08	35	否			42.59	40.19	50	否			458992.59	9.90	5.10	55.39	11.67	85	连续	大气
在线	2020-12-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.99	10	否			30.14	28.39	35	否			42.35	39.90	50	否			461947.34	9.94	5.08	55.21	11.56	85	连续	大气
在线	2020-12-10	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.08	10	否			21.94	20.70	35	否			40.49	38.23	50	否			463064.09	9.83	5.11	55.20	10.29	85	连续	大气
在线	2020-12-10	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.03	10	否			9.93	9.60	35	否			39.41	38.09	50	否			460328.94	9.75	5.50	55.23	10.09	85	连续	大气
在线	2020-12-10	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.79	10	否			24.83	23.68	35	否			32.03	30.64	50	否			457178.31	9.78	5.32	54.99	11.05	85	连续	大气
在线	2020-12-10	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.11	10	否			21.26	20.28	35	否			37.36	35.63	50	否			453382.94	9.74	5.27	55.24	11.36	85	连续	大气
在线	2020-12-10	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.25	10	否			17.85	16.83	35	否			41.19	38.85	50	否			445797.13	9.63	5.10	55.65	11.76	85	连续	大气
在线	2020-12-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.38	10	否			19.36	18.17	35	否			39.85	37.40	50	否			446541.00	9.69	5.02	56.05	12.00	85	连续	大气
在线	2020-12-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.24	10	否			17.75	16.80	35	否			33.02	31.17	50	否			442512.00	9.57	5.14	55.44	11.81	85	连续	大气
在线	2020-12-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	0.99	10	否			14.55	13.65	35	否			44.39	41.64	50	否			440117.41	9.42	5.01	54.46	11.16	85	连续	大气
在线	2020-12-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.30	10	否			22.54	21.15	35	否			40.13	37.64	50	否			447526.34	9.73	5.02	56.38	12.10	85	连续	大气
在线	2020-12-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.22	10	否			19.97	18.59	35	否			48.96	45.53	50	否			451033.44	9.79	4.88	56.08	12.00	85	连续	大气
在线	2020-12-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.23	10	否			28.85	27.01	35	否			53.17	49.70	50	否			437039.53	9.50	4.98	56.08	12.08	85	连续	大气
在线	2020-12-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.36	10	否			18.22	17.10	35	否			27.12	25.39	50	否			433250.50	9.45	5.00	56.34	12.32	85	连续	大气
在线	2020-12-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.43	10	否			17.91	16.59	35	否			41.37	38.31	50	否			443069.25	9.59	4.81	56.55	11.58	85	连续	大气
在线	2020-12-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.46	10	否			13.03	12.17	35	否			34.37	32.01	50	否			450783.91	9.66	4.95	56.35	10.82	85	连续	大气
在线	2020-12-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.37	10	否			22.81	21.41	35	否			50.02	46.73	50	否			445505.13	9.65	5.00	56.03	11.82	85	连续	大气
在线	2020-12-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.20	10	否			26.89	25.29	35	否			38.16	35.86	50	否			439763.75	9.48	5.05	55.20	11.65	85	连续	大气
在线	2020-12-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.36	10	否			28.88	27.09	35	否			46.67	43.77	50	否			447465.31	9.67	5.01	55.45	11.74	85	连续	大气