

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-12-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	3.96	10	否			14.74	13.41	35	否			46.41	42.23	50	否			565138.38	11.90	4.51	55.07	9.70	86	连续	大气
在线	2020-12-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	3.78	10	否			17.61	16.02	35	否			46.63	42.43	50	否			564910.50	11.90	4.51	55.13	9.75	86	连续	大气
在线	2020-12-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	3.55	10	否			25.64	23.46	35	否			49.19	45.02	50	否			559298.75	11.79	4.61	55.03	9.83	86	连续	大气
在线	2020-12-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	3.42	10	否			30.87	28.38	35	否			52.51	48.30	50	否			568574.38	11.98	4.69	54.81	9.86	86	连续	大气
在线	2020-12-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.10	10	否			31.86	29.02	35	否			48.00	43.73	50	否			580380.44	12.23	4.53	54.90	9.85	86	连续	大气
在线	2020-12-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	3.43	10	否			29.96	27.10	35	否			48.53	43.95	50	否			581929.19	12.30	4.43	55.32	9.99	86	连续	大气
在线	2020-12-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	3.47	10	否			31.08	28.03	35	否			48.98	44.21	50	否			582863.00	12.33	4.38	55.23	10.08	86	连续	大气
在线	2020-12-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	3.92	10	否			17.59	16.07	35	否			53.28	48.72	50	否			581134.50	12.30	4.59	55.23	10.13	86	连续	大气
在线	2020-12-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	3.52	10	否			28.60	25.71	35	否			39.53	35.63	50	否			579452.56	12.12	4.37	54.84	9.21	86	连续	大气
在线	2020-12-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	2.68	10	否			28.86	25.24	35	否			50.95	42.41	50	否			630959.50	12.31	6.31	54.41	2.79	86	连续	大气
在线	2020-12-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	3.25	10	否			15.88	14.23	35	否			41.01	36.86	50	否			577431.94	11.96	4.28	55.31	8.13	86	连续	大气
在线	2020-12-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	3.21	10	否			30.11	26.92	35	否			42.44	37.93	50	否			562825.31	11.82	4.22	55.26	9.45	86	连续	大气
在线	2020-12-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	3.70	10	否			16.45	14.68	35	否			48.23	43.23	50	否			567919.44	12.00	4.26	55.38	9.99	86	连续	大气
在线	2020-12-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	4.00	10	否			6.23	5.68	35	否			48.32	44.07	50	否			574057.94	12.16	4.55	55.50	10.22	86	连续	大气
在线	2020-12-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	3.92	10	否			21.80	19.92	35	否			46.26	42.42	50	否			576526.38	12.22	4.63	55.24	10.30	86	连续	大气
在线	2020-12-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	3.96	10	否			25.79	23.30	35	否			45.08	40.73	50	否			574346.50	12.13	4.40	54.85	10.10	86	连续	大气
在线	2020-12-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	4.18	10	否			13.81	12.49	35	否			43.58	39.52	50	否			575372.94	12.18	4.40	55.07	10.22	86	连续	大气
在线	2020-12-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	4.04	10	否			11.66	10.48	35	否			48.64	43.72	50	否			576728.31	12.23	4.31	55.13	10.40	86	连续	大气
在线	2020-12-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	3.93	10	否			12.86	11.71	35	否			49.92	45.45	50	否			587500.50	12.45	4.52	55.07	10.33	86	连续	大气
在线	2020-12-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	4.23	10	否			23.71	21.66	35	否			47.28	43.25	50	否			589044.38	12.47	4.59	54.93	10.29	86	连续	大气
在线	2020-12-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	3.83	10	否			30.11	27.45	35	否			47.24	43.06	50	否			593458.94	12.51	4.54	54.70	9.98	86	连续	大气
在线	2020-12-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.24	10	否			28.37	25.81	35	否			48.00	43.66	50	否			599784.75	12.42	4.51	54.61	8.35	86	连续	大气
在线	2020-12-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.19	10	否			25.98	23.81	35	否			50.63	46.40	50	否			597879.56	12.51	4.63	54.50	9.35	86	连续	大气
在线	2020-12-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.21	10	否			15.75	14.39	35	否			48.03	43.87	50	否			591841.13	12.43	4.58	54.52	9.67	86	连续	大气
在线	2020-12-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.27	10	否			28.48	26.74	35	否			50.09	47.03	50	否			447604.47	9.67	5.02	55.52	11.71	86	连续	大气
在线	2020-12-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.21	10	否			24.03	22.47	35	否			50.18	46.12	50	否			444321.16	9.62	4.96	55.83	11.85	86	连续	大气
在线	2020-12-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.42	10	否			17.15	16.08	35	否			46.85	43.87	50	否			444453.72	9.62	5.00	55.77	11.83	86	连续	大气
在线	2020-12-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.51	10	否			13.78	12.98	35	否			47.43	44.69	50	否			449534.56	9.72	5.08	55.65	11.85	86	连续	大气
在线	2020-12-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.54	10	否			14.00	13.22	35	否			45.02	42.52	50	否			459347.00	9.88	5.12	55.20	11.53	86	连续	大气
在线	2020-12-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.61	10	否			16.75	15.86	35	否			45.84	43.39	50	否			464170.25	9.99	5.15	55.18	11.58	86	连续	大气
在线	2020-12-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.58	10	否			17.91	17.02	35	否			44.48	42.25	50	否			459181.03	9.87	5.21	55.02	11.49	86	连续	大气
在线	2020-12-11	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.50	10	否			28.79	27.22	35	否			48.99	46.38	50	否			463131.50	9.89	5.15	55.13	10.90	86	连续	大气
在线	2020-12-11	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.42	10	否			21.21	21.04	35	否			26.86	25.95	50	否			470575.06	9.76	5.96	54.99	8.28	86	连续	大气
在线	2020-12-11	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.28	10	否			17.87	16.99	35	否			44.97	40.15	50	否			494822.84	9.89	5.15	54.84	4.79	86	连续	大气
在线	2020-12-11	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.95	10	否			16.71	16.00	35	否			35.80	34.29	50	否			456225.97	9.57	5.34	54.21	9.52	86	连续	大气
在线	2020-12-11	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.14	10	否			21.91	20.87	35	否			42.25	40.24	50	否			453482.63	9.68	5.25	54.99	10.85	86	连续	大气
在线	2020-12-11	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.28	10	否			22.96	21.48	35	否			36.44	34.09	50	否			454868.50	9.83	4.97	55.44	11.76	86	连续	大气
在线	2020-12-11	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.35	10	否			10.41	9.73	35	否			42.87	40.07	50	否			455509.59	9.85	4.95	55.50	11.83	86	连续	大气
在线	2020-12-11	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.40	10	否			6.51	6.12	35	否			43.17	40.58	50	否			452765.91	9.82	5.04	55.84	11.98	86	连续	大气
在线	2020-12-11	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.48	10	否			14.15	13.25	35	否			38.36	35.92	50	否			452757.44	9.87	4.99	56.27	12.35	86	连续	大气
在线	2020-12-11	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.52	10	否			25.74	24.14	35	否			46.44	43.56	50	否			451909.34	9.85	5.01	56.33	12.30	86	连续	大气
在线	2020-12-11	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.58	10	否			14.86	13.88	35	否			39.90	37.27	50	否			453432.34	9.89	4.94	56.17	12.40	86	连续	大气
在线	2020-12-11	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.63	10	否			14.06	13.08	35	否			47.88	44.55	50	否			453144.50	9.87	4.88	56.15	12.31	86	连续	大气
在线	2020-12-11	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.79	10	否			22.40	20.80	35	否			41.08	38.18	50	否			453417.66	9.84	4.86	56.07	12.03	86	连续	大气
在线	2020-12-11	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.82	10	否			22.33	20.85	35	否			38.16	35.68	50	否			464017.31	9.87	4.95	55.92	10.22	86	连续	大气
在线	2020-12-11	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.78	10	否			23.32	22.01	35	否			40.90	38.58	50	否			460841.91	9.91	5.10	55.67	11.31	86	连续	大气

在线	2020-12-11	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.53	10	否			27.77	26.24	35	否			44.17	41.72	50	否			461364.28	9.87	5.12	54.54	11.12	86	连续	大气
在线	2020-12-11	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.78	10	否			26.18	24.76	35	否			41.26	39.03	50	否			458780.56	9.88	5.14	55.11	11.60	86	连续	大气
在线	2020-12-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	3.23	10	否			19.78	17.82	35	否			45.71	41.21	50	否			587220.19	12.39	4.36	54.86	10.02	86	连续	大气
在线	2020-12-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	3.27	10	否			23.15	20.90	35	否			49.73	44.90	50	否			587445.69	12.42	4.38	54.77	10.19	86	连续	大气
在线	2020-12-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.20	10	否			25.65	23.14	35	否			50.63	45.69	50	否			586737.25	12.41	4.37	54.81	10.24	86	连续	大气
在线	2020-12-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	3.32	10	否			23.06	20.96	35	否			49.68	45.17	50	否			583787.69	12.37	4.50	54.74	10.39	86	连续	大气
在线	2020-12-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	3.22	10	否			20.48	18.54	35	否			48.67	44.07	50	否			587062.31	12.44	4.43	54.77	10.38	86	连续	大气
在线	2020-12-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.19	10	否			25.51	23.02	35	否			50.25	45.36	50	否			586595.19	12.45	4.38	54.98	10.49	86	连续	大气
在线	2020-12-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	3.44	10	否			23.25	21.10	35	否			49.86	45.27	50	否			594734.81	12.61	4.47	54.89	10.41	86	连续	大气
在线	2020-12-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	3.58	10	否			19.58	17.89	35	否			51.06	46.67	50	否			594456.25	12.59	4.59	54.79	10.33	86	连续	大气
在线	2020-12-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	3.82	10	否			19.41	18.57	35	否			46.07	44.11	50	否			571408.25	12.07	5.29	54.39	10.18	86	连续	大气
在线	2020-12-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	3.57	10	否			22.21	20.25	35	否			47.10	43.00	50	否			592600.88	12.23	4.55	54.17	8.13	86	连续	大气
在线	2020-12-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	3.22	10	否			25.70	23.45	35	否			45.31	41.33	50	否			594376.31	12.36	4.53	54.20	8.90	86	连续	大气
在线	2020-12-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.57	10	否			19.32	17.79	35	否			50.79	46.78	50	否			580327.75	12.13	4.71	54.31	9.30	86	连续	大气
在线	2020-12-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	#####	16.24	10	是	0.62	金属滤芯堵	10.18	9.15	35	否			45.14	40.55	50	否			579689.25	12.20	4.29	54.78	9.80	86	连续	大气
在线	2020-12-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	#####	10.89	10	是	0.09	金属滤芯堵	13.06	11.77	35	否			45.70	41.18	50	否			586008.56	12.37	4.35	54.99	9.98	86	连续	大气
在线	2020-12-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.28	0.25	10	否			22.58	20.35	35	否			48.32	43.56	50	否			581646.00	12.32	4.36	55.05	10.30	86	连续	大气
在线	2020-12-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.22	0.20	10	否			21.47	19.29	35	否			45.14	40.57	50	否			579548.38	12.23	4.31	54.74	10.04	86	连续	大气
在线	2020-12-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.22	0.19	10	否			16.66	14.88	35	否			37.55	33.63	50	否			571005.88	12.09	4.23	55.05	10.22	86	连续	大气
在线	2020-12-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.20	0.18	10	否			15.78	14.22	35	否			48.92	44.11	50	否			584850.19	12.38	4.36	54.92	10.26	86	连续	大气
在线	2020-12-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.18	0.16	10	否			16.13	14.57	35	否			47.13	42.53	50	否			592059.19	12.53	4.38	55.02	10.24	86	连续	大气
在线	2020-12-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.17	0.16	10	否			27.66	25.16	35	否			48.55	44.17	50	否			592837.38	12.56	4.51	54.82	10.40	86	连续	大气
在线	2020-12-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.18	0.16	10	否			25.44	22.99	35	否			42.82	38.69	50	否			589771.81	12.47	4.39	54.45	10.26	86	连续	大气
在线	2020-12-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.17	0.15	10	否			18.54	16.59	35	否			45.45	40.65	50	否			604009.69	12.51	4.23	54.66	8.39	86	连续	大气
在线	2020-12-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.16	0.15	10	否			18.86	17.04	35	否			45.77	41.38	50	否			592191.88	12.28	4.39	53.56	8.75	86	连续	大气
在线	2020-12-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.17	0.15	10	否			23.36	20.93	35	否			39.50	35.49	50	否			592371.50	12.35	4.29	54.00	9.11	86	连续	大气
在线	2020-12-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.54	10	否			24.69	23.26	35	否			45.02	42.42	50	否			453977.88	9.75	5.08	54.83	11.45	86	连续	大气
在线	2020-12-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.56	10	否			24.53	23.09	35	否			44.82	42.20	50	否			454889.59	9.84	5.07	55.30	11.89	86	连续	大气
在线	2020-12-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.84	10	否			28.39	26.66	35	否			49.99	46.95	50	否			455858.38	9.86	5.03	55.29	11.91	86	连续	大气
在线	2020-12-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.90	10	否			27.97	26.06	35	否			48.55	45.23	50	否			454252.94	9.83	4.90	55.34	11.92	86	连续	大气
在线	2020-12-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.91	10	否			26.61	24.87	35	否			45.47	42.50	50	否			459084.72	9.93	4.95	55.28	11.91	86	连续	大气
在线	2020-12-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.89	10	否			20.20	18.93	35	否			44.26	41.47	50	否			456929.66	9.86	4.99	55.09	11.77	86	连续	大气
在线	2020-12-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.92	10	否			18.60	17.39	35	否			41.60	38.89	50	否			458320.59	9.90	4.95	55.22	11.78	86	连续	大气
在线	2020-12-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.90	10	否			19.01	17.86	35	否			43.83	41.20	50	否			457940.94	9.86	5.04	55.08	11.58	86	连续	大气
在线	2020-12-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.85	10	否			21.71	20.75	35	否			38.19	36.70	50	否			448451.28	9.44	5.36	55.07	9.53	86	连续	大气
在线	2020-12-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.73	10	否			10.96	10.68	35	否			48.65	47.48	50	否			445901.59	9.50	5.62	54.77	10.64	86	连续	大气
在线	2020-12-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.72	10	否			7.45	7.29	35	否			39.32	38.72	50	否			446350.63	9.54	5.68	54.62	11.07	86	连续	大气
在线	2020-12-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.73	10	否			5.08	5.05	35	否			37.18	37.15	50	否			441469.13	9.46	5.91	54.52	11.26	86	连续	大气
在线	2020-12-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.65	10	否			19.75	18.57	35	否			43.75	41.19	50	否			443249.81	9.58	5.07	55.23	11.84	86	连续	大气
在线	2020-12-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.64	10	否			16.63	15.55	35	否			48.58	45.44	50	否			452202.78	9.77	4.96	55.37	11.79	86	连续	大气
在线	2020-12-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.70	10	否			22.83	21.28	35	否			48.70	45.40	50	否			448292.94	9.71	4.91	55.45	11.97	86	连续	大气
在线	2020-12-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.86	10	否			22.96	21.68	35	否			39.05	36.85	50	否			441288.41	9.56	5.12	55.58	12.00	86	连续	大气
在线	2020-12-12	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.87	10	否			12.41	11.93	35	否			42.49	40.71	50	否			432925.47	9.38	5.37	55.47	11.98	86	连续	大气
在线	2020-12-12	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.75	10	否			23.80	22.19	35	否			46.59	43.47	50	否			444020.22	9.62	4.93	55.52	11.99	86	连续	大气
在线	2020-12-12	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.77	10	否			22.17	20.62	35	否			43.00	40.03	50	否			443311.75	9.61	4.89	55.58	12.06	86	连续	大气
在线	2020-12-12	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.63	10	否			13.71	12.96	35	否			36.21	34.21	50	否			445085.25	9.66	5.13	55.38	12.19	86	连续	大气
在线	2020-12-12	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.44	10	否			21.14	19.98	35	否			37.89	35.83	50	否			460083.75	9.67	5.14	54.89	9.46	86	连续	大气
在线	2020-12-12	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.57	10	否			20.05	19.25	35	否			43.91	42.16	50	否			449709.88	9.56	5.37	54.96	10.42	86	连续	大气
在线	2020-12-12	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.77	10	否			16.55	16.09	35	否			39.93	38.83	50	否			441315.75	9.45	5.57	55.03	11.06	86	连续	大气

在线	2020-12-12	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.82	10	否			11.47	11.11	35	否			44.68	43.25	50	否			438450.06	9.41	5.50	54.92	11.25	86	连续	大气
在线	2020-12-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.17	0.15	10	否			31.40	28.18	35	否			35.23	31.68	50	否			579183.75	12.12	4.29	54.00	9.43	86	连续	大气
在线	2020-12-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.10	0.09	10	否			17.16	15.24	35	否			40.95	36.45	50	否			588671.88	12.35	4.13	54.22	9.63	86	连续	大气
在线	2020-12-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.18	0.16	10	否			9.79	8.76	35	否			47.95	42.89	50	否			591470.50	12.44	4.24	54.36	9.78	86	连续	大气
在线	2020-12-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.18	0.17	10	否			12.83	11.63	35	否			46.06	41.77	50	否			590261.00	12.45	4.46	54.37	10.01	86	连续	大气
在线	2020-12-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.18	0.17	10	否			24.06	21.94	35	否			46.88	42.77	50	否			597251.38	12.58	4.55	54.29	9.98	86	连续	大气
在线	2020-12-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.20	0.18	10	否			27.91	25.55	35	否			48.47	44.36	50	否			597671.13	12.58	4.61	54.18	9.90	86	连续	大气
在线	2020-12-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.21	0.19	10	否			17.34	15.88	35	否			47.82	43.80	50	否			591157.13	12.37	4.62	53.55	9.57	86	连续	大气
在线	2020-12-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.21	0.19	10	否			16.90	15.47	35	否			44.56	40.79	50	否			591581.13	12.45	4.61	54.22	9.87	86	连续	大气
在线	2020-12-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.21	0.20	10	否			22.57	20.83	35	否			43.78	40.41	50	否			567336.81	12.00	4.75	54.19	10.34	86	连续	大气
在线	2020-12-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.28	0.26	10	否			29.35	27.05	35	否			45.59	42.13	50	否			582424.88	12.00	4.74	53.77	8.10	86	连续	大气
在线	2020-12-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.40	0.38	10	否			24.41	22.81	35	否			50.67	47.44	50	否			607702.25	12.56	4.97	53.42	8.46	86	连续	大气
在线	2020-12-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.66	0.62	10	否			26.27	24.74	35	否			49.47	46.79	50	否			597275.75	12.38	5.08	53.23	8.82	86	连续	大气
在线	2020-12-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.79	0.71	10	否			10.01	9.06	35	否			45.16	40.93	50	否			589465.81	12.28	4.44	53.73	9.08	86	连续	大气
在线	2020-12-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.81	0.74	10	否			7.23	6.67	35	否			50.75	46.84	50	否			592224.13	12.41	4.73	54.09	9.54	86	连续	大气
在线	2020-12-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	0.76	10	否			11.89	10.99	35	否			48.84	45.17	50	否			595047.94	12.46	4.78	53.80	9.60	86	连续	大气
在线	2020-12-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	0.75	10	否			16.62	15.27	35	否			47.65	43.79	50	否			595123.19	12.49	4.67	54.04	9.72	86	连续	大气
在线	2020-12-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	0.75	10	否			22.32	20.53	35	否			49.64	45.73	50	否			600000.31	12.57	4.70	53.64	9.66	86	连续	大气
在线	2020-12-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.80	0.73	10	否			24.78	22.77	35	否			48.65	44.72	50	否			599884.00	12.52	4.68	53.43	9.40	86	连续	大气
在线	2020-12-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.79	0.72	10	否			33.18	30.50	35	否			46.00	42.28	50	否			602247.44	12.61	4.68	53.96	9.51	86	连续	大气
在线	2020-12-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.79	0.72	10	否			25.01	22.69	35	否			42.64	38.69	50	否			591522.19	12.41	4.46	54.19	9.69	86	连续	大气
在线	2020-12-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.79	0.72	10	否			28.52	25.91	35	否			47.50	43.16	50	否			578802.00	12.22	4.48	54.38	10.14	86	连续	大气
在线	2020-12-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.83	0.75	10	否			20.98	19.02	35	否			44.15	40.02	50	否			582276.88	12.07	4.45	53.99	8.58	86	连续	大气
在线	2020-12-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.87	0.79	10	否			30.38	27.50	35	否			46.17	41.79	50	否			583360.19	12.09	4.43	54.00	8.57	86	连续	大气
在线	2020-12-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.88	0.80	10	否			31.99	28.92	35	否			46.94	42.44	50	否			585300.94	12.22	4.41	54.10	9.19	86	连续	大气
在线	2020-12-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.60	10	否			7.89	7.75	35	否			46.08	45.24	50	否			430299.81	9.21	5.72	54.59	11.12	86	连续	大气
在线	2020-12-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.56	10	否			5.88	5.78	35	否			39.52	38.84	50	否			441480.13	9.47	5.73	54.79	11.23	86	连续	大气
在线	2020-12-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.77	10	否			5.01	4.88	35	否			38.53	37.49	50	否			444691.59	9.55	5.59	54.87	11.34	86	连续	大气
在线	2020-12-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.82	10	否			11.10	10.87	35	否			39.85	39.04	50	否			441666.00	9.48	5.69	54.69	11.28	86	连续	大气
在线	2020-12-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.81	10	否			11.94	11.73	35	否			37.60	36.94	50	否			440892.09	9.44	5.73	54.43	11.17	86	连续	大气
在线	2020-12-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.73	10	否			20.54	20.19	35	否			41.08	40.36	50	否			443216.66	9.47	5.74	54.36	11.04	86	连续	大气
在线	2020-12-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.79	10	否			16.90	16.63	35	否			44.30	43.63	50	否			447006.13	9.57	5.77	54.48	11.17	86	连续	大气
在线	2020-12-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.89	10	否			19.22	18.90	35	否			38.89	38.26	50	否			445624.88	9.55	5.75	54.52	11.27	86	连续	大气
在线	2020-12-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.80	10	否			18.30	18.47	35	否			40.07	41.02	50	否			443380.09	9.30	6.33	53.83	9.43	86	连续	大气
在线	2020-12-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.77	10	否			7.51	7.78	35	否			41.46	43.08	50	否			440111.88	9.22	6.53	53.06	9.60	86	连续	大气
在线	2020-12-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.74	10	否			6.44	6.55	35	否			39.82	40.52	50	否			448673.88	9.46	6.26	53.22	10.12	86	连续	大气
在线	2020-12-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.56	10	否			7.04	7.21	35	否			39.07	40.17	50	否			443521.41	9.41	6.40	53.33	10.66	86	连续	大气
在线	2020-12-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.26	10	否			20.96	21.08	35	否			37.34	37.56	50	否			446052.22	9.45	6.09	53.11	10.61	86	连续	大气
在线	2020-12-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.47	10	否			15.13	15.48	35	否			36.40	37.34	50	否			451224.84	9.60	6.35	53.56	10.84	86	连续	大气
在线	2020-12-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.56	10	否			7.55	7.65	35	否			38.24	38.71	50	否			454629.22	9.70	6.19	53.88	11.03	86	连续	大气
在线	2020-12-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.65	10	否			5.30	5.39	35	否			39.67	40.41	50	否			452428.78	9.69	6.27	54.16	11.29	86	连续	大气
在线	2020-12-13	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.79	10	否			4.83	4.98	35	否			42.83	44.17	50	否			460889.56	9.86	6.45	54.13	11.27	86	连续	大气
在线	2020-12-13	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.85	10	否			4.91	5.08	35	否			43.40	44.87	50	否			462775.13	9.86	6.49	53.81	10.96	86	连续	大气
在线	2020-12-13	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.85	10	否			5.48	5.65	35	否			41.66	43.00	50	否			460719.59	9.80	6.46	53.54	10.93	86	连续	大气
在线	2020-12-13	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.84	10	否			7.83	7.89	35	否			38.14	38.42	50	否			460063.25	9.83	6.10	53.81	11.22	86	连续	大气
在线	2020-12-13	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.68	10	否			10.52	10.53	35	否			44.28	44.35	50	否			478496.44	10.07	6.02	53.80	9.86	86	连续	大气
在线	2020-12-13	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.55	10	否			10.33	10.30	35	否			41.64	41.53	50	否			475823.13	10.02	5.95	53.73	9.96	86	连续	大气
在线	2020-12-13	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.64	10	否			15.30	15.18	35	否			38.69	38.39	50	否			471473.22	10.06	5.88	54.21	10.95	86	连续	大气
在线	2020-12-13	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.73	10	否			13.56	13.42	35	否			38.14	37.73	50	否			472204.56	10.13	5.84	54.41	11.41	86	连续	大气

在线	2020-12-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.89	0.80	10	否			29.98	27.12	35	否			45.60	41.24	50	否			579139.00	12.15	4.41	54.36	9.58	86	连续	大气
在线	2020-12-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	0.74	10	否			25.83	23.40	35	否			42.03	38.07	50	否			578758.56	12.17	4.44	54.37	9.80	86	连续	大气
在线	2020-12-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.70	10	否			26.51	24.01	35	否			38.91	35.23	50	否			582943.50	12.27	4.43	54.34	9.86	86	连续	大气
在线	2020-12-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.70	10	否			23.69	21.49	35	否			43.64	39.58	50	否			586342.81	12.36	4.46	54.25	10.04	86	连续	大气
在线	2020-12-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.71	10	否			27.77	25.38	35	否			45.09	41.21	50	否			583590.81	12.29	4.59	54.13	9.96	86	连续	大气
在线	2020-12-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.71	10	否			24.78	22.66	35	否			46.43	42.48	50	否			582523.06	12.26	4.60	54.08	9.93	86	连续	大气
在线	2020-12-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.70	10	否			26.15	23.71	35	否			43.47	39.46	50	否			586614.06	12.35	4.46	54.13	9.93	86	连续	大气
在线	2020-12-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.71	10	否			14.91	13.65	35	否			44.89	41.12	50	否			587042.88	12.33	4.62	54.06	9.78	86	连续	大气
在线	2020-12-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.78	0.71	10	否			19.45	17.79	35	否			40.48	37.19	50	否			576328.38	12.11	4.65	53.90	9.81	86	连续	大气
在线	2020-12-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.83	0.74	10	否			33.12	29.76	35	否			46.88	42.12	50	否			591067.13	12.24	4.30	53.64	8.59	86	连续	大气
在线	2020-12-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.94	0.85	10	否			32.25	29.02	35	否			48.48	43.61	50	否			582268.38	11.98	4.32	53.00	8.14	86	连续	大气
在线	2020-12-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.23	1.11	10	否			13.38	11.98	35	否			49.22	44.11	50	否			579982.06	12.04	4.26	53.74	8.78	86	连续	大气
在线	2020-12-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.36	10	否			9.85	8.99	35	否			46.28	42.32	50	否			562415.75	11.75	4.54	54.10	9.27	86	连续	大气
在线	2020-12-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.40	10	否			8.22	7.45	35	否			43.48	39.42	50	否			560783.88	11.77	4.45	54.57	9.52	86	连续	大气
在线	2020-12-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.44	10	否			22.85	20.45	35	否			39.69	35.57	50	否			557737.31	11.75	4.26	54.83	9.82	86	连续	大气
在线	2020-12-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.44	10	否			26.38	23.66	35	否			51.56	46.29	50	否			567928.63	11.95	4.28	54.52	9.83	86	连续	大气
在线	2020-12-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.46	10	否			16.52	15.13	35	否			44.32	40.62	50	否			571543.56	11.99	4.62	54.29	9.60	86	连续	大气
在线	2020-12-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.40	10	否			15.08	13.63	35	否			47.57	43.03	50	否			580428.00	12.18	4.42	54.34	9.65	86	连续	大气
在线	2020-12-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.36	10	否			19.72	17.84	35	否			51.29	46.40	50	否			582974.00	12.26	4.42	54.52	9.75	86	连续	大气
在线	2020-12-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.38	10	否			13.44	12.28	35	否			49.03	44.79	50	否			588297.81	12.38	4.57	54.59	9.80	86	连续	大气
在线	2020-12-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.38	10	否			12.59	11.50	35	否			46.67	42.63	50	否			584185.69	12.29	4.57	54.50	9.79	86	连续	大气
在线	2020-12-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.37	10	否			29.71	27.11	35	否			45.42	41.45	50	否			597270.06	12.44	4.56	54.21	9.02	86	连续	大气
在线	2020-12-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.37	10	否			25.18	22.91	35	否			44.11	40.15	50	否			601773.69	12.44	4.52	54.29	8.31	86	连续	大气
在线	2020-12-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.38	10	否			17.89	16.27	35	否			43.44	39.52	50	否			596010.19	12.40	4.51	54.25	8.86	86	连续	大气
在线	2020-12-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.80	10	否			15.97	15.82	35	否			41.64	41.26	50	否			469872.66	10.09	5.86	54.40	11.53	86	连续	大气
在线	2020-12-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.85	10	否			8.90	8.97	35	否			42.09	42.47	50	否			471654.84	10.10	6.14	54.06	11.33	86	连续	大气
在线	2020-12-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.93	10	否			7.21	7.28	35	否			38.90	39.30	50	否			468687.19	10.02	6.15	53.96	11.21	86	连续	大气
在线	2020-12-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.92	10	否			16.63	16.82	35	否			41.23	41.69	50	否			471152.50	10.07	6.16	54.00	11.22	86	连续	大气
在线	2020-12-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.91	10	否			10.35	10.47	35	否			34.74	35.22	50	否			471512.13	10.07	6.18	53.95	11.11	86	连续	大气
在线	2020-12-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.96	10	否			17.00	17.03	35	否			41.24	41.32	50	否			473012.66	10.12	6.03	54.16	11.23	86	连续	大气
在线	2020-12-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.98	10	否			16.23	16.32	35	否			37.43	37.64	50	否			470270.13	10.04	6.08	53.98	11.08	86	连续	大气
在线	2020-12-14	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.11	10	否			19.26	19.36	35	否			40.05	40.24	50	否			470942.53	10.06	6.07	54.14	11.08	86	连续	大气
在线	2020-12-14	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.01	10	否			26.57	27.01	35	否			38.99	39.87	50	否			465169.34	9.77	6.30	53.64	9.68	86	连续	大气
在线	2020-12-14	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.77	10	否			18.41	18.56	35	否			44.15	44.42	50	否			477339.59	10.01	6.09	53.64	9.59	86	连续	大气
在线	2020-12-14	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.78	10	否			21.62	22.07	35	否			41.56	42.41	50	否			467431.69	9.89	6.31	53.56	10.37	86	连续	大气
在线	2020-12-14	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.00	10	否			28.14	28.65	35	否			38.30	39.09	50	否			467261.59	9.93	6.26	53.60	10.76	86	连续	大气
在线	2020-12-14	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.09	10	否			29.38	29.40	35	否			41.44	41.47	50	否			457701.84	9.77	6.01	53.97	11.05	86	连续	大气
在线	2020-12-14	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.11	10	否			27.30	27.30	35	否			41.41	41.42	50	否			463444.75	9.89	6.00	54.11	11.02	86	连续	大气
在线	2020-12-14	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.13	10	否			31.45	31.45	35	否			42.16	42.15	50	否			462294.03	9.89	6.00	54.25	11.19	86	连续	大气
在线	2020-12-14	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.90	10	否			35.34	34.19	35	否			41.41	41.24	50	否			466136.66	9.94	5.93	53.86	11.00	86	连续	大气
在线	2020-12-14	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.88	10	否			23.41	23.19	35	否			37.91	37.48	50	否			470107.69	9.99	5.84	53.80	10.73	86	连续	大气
在线	2020-12-14	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.99	10	否			20.35	20.18	35	否			46.84	46.45	50	否			473660.41	10.10	5.87	54.11	10.94	86	连续	大气
在线	2020-12-14	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.03	10	否			14.74	14.59	35	否			37.45	37.06	50	否			473231.44	10.10	5.84	54.15	11.01	86	连续	大气
在线	2020-12-14	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.04	10	否			13.07	12.98	35	否			42.81	42.49	50	否			475591.81	10.14	5.88	54.08	10.95	86	连续	大气
在线	2020-12-14	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.96	10	否			9.17	9.08	35	否			43.47	43.06	50	否			476425.38	10.03	5.85	54.07	9.82	86	连续	大气
在线	2020-12-14	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.88	10	否			5.46	5.42	35	否			43.62	43.29	50	否			479673.44	10.06	5.89	53.93	9.53	86	连续	大气
在线	2020-12-14	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.91	10	否			4.21	4.21	35	否			45.40	45.39	50	否			475944.28	10.08	5.99	54.03	10.38	86	连续	大气
在线	2020-12-14	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.92	10	否			3.50	3.50	35	否			46.52	46.54	50	否			475289.81	10.10	6.01	54.06	10.69	86	连续	大气
在线	2020-12-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.52	1.40	10	否			12.12	11.14	35	否			46.88	43.23	50	否			590787.81	12.30	4.72	53.90	9.02	86	连续	大气

在线	2020-12-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.37	10	否		6.31	5.84	35	否		45.39	41.98	50	否		591611.56	12.30	4.77	53.66	8.93	86	连续	大气
在线	2020-12-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.36	10	否		13.00	11.85	35	否		44.69	40.79	50	否		591835.06	12.39	4.56	54.27	9.44	86	连续	大气
在线	2020-12-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.37	10	否		22.21	20.50	35	否		49.14	45.37	50	否		590357.00	12.36	4.75	53.90	9.51	86	连续	大气
在线	2020-12-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.48	1.35	10	否		33.22	30.22	35	否		43.09	39.23	50	否		592378.94	12.36	4.52	53.41	9.32	86	连续	大气
在线	2020-12-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.34	10	否		30.86	27.75	35	否		44.44	39.99	50	否		591785.75	12.32	4.32	53.57	9.14	86	连续	大气
在线	2020-12-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	1.36	10	否		15.39	13.94	35	否		42.62	38.65	50	否		587573.94	12.31	4.45	54.04	9.53	86	连续	大气
在线	2020-12-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	1.37	10	否		8.07	7.37	35	否		43.09	39.32	50	否		584586.69	12.24	4.56	53.97	9.51	86	连续	大气
在线	2020-12-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	1.39	10	否		15.45	14.22	35	否		45.27	41.85	50	否		574576.94	12.07	4.75	54.26	9.68	86	连续	大气
在线	2020-12-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	1.38	10	否		18.98	17.51	35	否		53.59	49.54	50	否		586397.56	12.24	4.75	53.96	9.20	86	连续	大气
在线	2020-12-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.48	1.36	10	否		16.90	15.57	35	否		48.95	45.19	50	否		582501.56	12.02	4.73	53.67	8.24	86	连续	大气
在线	2020-12-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.65	10	否		7.54	7.07	35	否		53.52	49.54	50	否		572909.25	11.86	5.03	53.63	8.56	86	连续	大气
在线	2020-12-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.78	10	否		6.09	5.59	35	否		42.09	38.62	50	否		565761.44	11.79	4.64	54.48	8.98	86	连续	大气
在线	2020-12-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	1.85	10	否		21.92	20.07	35	否		45.51	41.73	50	否		568513.19	11.93	4.64	55.07	9.45	86	连续	大气
在线	2020-12-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.94	10	否		11.31	10.42	35	否		49.07	45.39	50	否		564697.06	11.90	4.78	55.25	9.77	86	连续	大气
在线	2020-12-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.96	10	否		11.18	10.45	35	否		48.43	45.34	50	否		568676.13	12.00	4.98	55.07	9.92	86	连续	大气
在线	2020-12-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.95	10	否		29.70	27.84	35	否		37.55	35.11	50	否		549004.81	11.53	4.95	54.43	9.64	86	连续	大气
在线	2020-12-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	1.84	10	否		17.49	15.93	35	否		45.33	41.37	50	否		577327.13	12.12	4.55	54.56	9.63	86	连续	大气
在线	2020-12-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	1.77	10	否		32.43	29.47	35	否		48.48	44.07	50	否		585296.94	12.23	4.49	53.96	9.38	86	连续	大气
在线	2020-12-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.80	10	否		14.35	13.20	35	否		52.90	48.74	50	否		563412.13	11.85	4.72	54.62	9.74	86	连续	大气
在线	2020-12-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.82	10	否		7.86	7.30	35	否		49.17	45.66	50	否		565354.63	11.92	4.85	54.74	9.97	86	连续	大气
在线	2020-12-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.82	10	否		20.87	19.39	35	否		48.73	45.28	50	否		572813.00	12.07	4.86	54.93	9.84	86	连续	大气
在线	2020-12-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.78	10	否		25.04	23.10	35	否		47.39	43.73	50	否		581811.75	12.10	4.74	54.95	8.62	86	连续	大气
在线	2020-12-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.79	10	否		14.55	13.47	35	否		48.98	45.36	50	否		579597.13	12.12	4.80	54.88	9.16	86	连续	大气
在线	2020-12-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.94	10	否		2.85	2.91	35	否		42.04	42.99	50	否		470859.03	10.00	6.33	53.77	10.67	86	连续	大气
在线	2020-12-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.92	10	否		2.41	2.44	35	否		39.82	40.33	50	否		470667.50	9.99	6.18	53.77	10.62	86	连续	大气
在线	2020-12-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.77	10	否		2.42	2.42	35	否		42.28	42.22	50	否		466674.69	9.92	5.98	53.87	10.71	86	连续	大气
在线	2020-12-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.66	10	否		4.75	4.78	35	否		44.35	44.62	50	否		465894.03	9.90	6.09	53.85	10.69	86	连续	大气
在线	2020-12-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.31	10	否		18.40	18.52	35	否		44.26	44.52	50	否		474927.44	10.04	6.09	53.24	10.40	86	连续	大气
在线	2020-12-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.27	10	否		14.21	14.16	35	否		42.52	42.36	50	否		476567.94	10.05	5.94	53.19	10.23	86	连续	大气
在线	2020-12-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.32	10	否		11.20	11.12	35	否		43.55	43.24	50	否		472319.09	9.99	5.89	53.35	10.43	86	连续	大气
在线	2020-12-15	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.55	10	否		6.81	6.81	35	否		45.27	45.31	50	否		475370.19	10.10	6.01	53.94	10.72	86	连续	大气
在线	2020-12-15	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.52	10	否		15.33	15.32	35	否		39.57	39.83	50	否		463774.47	9.77	6.09	53.87	9.90	86	连续	大气
在线	2020-12-15	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.55	10	否		18.91	18.54	35	否		44.66	43.84	50	否		473862.50	9.95	5.71	54.23	9.56	86	连续	大气
在线	2020-12-15	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.65	10	否		10.99	10.92	35	否		40.21	39.95	50	否		465736.88	9.89	5.90	54.22	10.52	86	连续	大气
在线	2020-12-15	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.68	10	否		8.21	8.14	35	否		38.81	38.48	50	否		465306.56	9.93	5.87	54.40	10.98	86	连续	大气
在线	2020-12-15	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.69	10	否		10.97	10.83	35	否		43.46	42.92	50	否		463899.69	9.92	5.81	54.47	11.10	86	连续	大气
在线	2020-12-15	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.64	10	否		10.65	10.52	35	否		40.83	40.33	50	否		467912.28	9.98	5.81	54.25	10.99	86	连续	大气
在线	2020-12-15	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.63	10	否		13.10	12.88	35	否		41.36	40.67	50	否		462831.00	9.91	5.74	54.53	11.20	86	连续	大气
在线	2020-12-15	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.62	10	否		16.85	16.61	35	否		42.24	41.64	50	否		460432.75	9.85	5.79	54.45	11.18	86	连续	大气
在线	2020-12-15	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.60	10	否		10.07	10.02	35	否		39.73	39.51	50	否		439968.59	9.42	5.91	54.35	11.18	86	连续	大气
在线	2020-12-15	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.21	10	否		20.15	19.75	35	否		44.86	44.05	50	否		467887.94	9.99	5.72	54.19	11.07	86	连续	大气
在线	2020-12-15	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.19	10	否		25.56	25.02	35	否		45.20	44.25	50	否		473718.25	10.09	5.68	53.91	10.95	86	连续	大气
在线	2020-12-15	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.21	10	否		13.42	13.20	35	否		41.27	40.58	50	否		493991.59	10.57	5.75	54.26	11.27	86	连续	大气
在线	2020-12-15	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.21	10	否		9.75	9.66	35	否		47.04	46.61	50	否		499302.44	10.59	5.86	54.19	10.55	86	连续	大气
在线	2020-12-15	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.25	10	否		7.92	7.83	35	否		38.83	38.40	50	否		500363.78	10.50	5.83	54.23	9.53	86	连续	大气
在线	2020-12-15	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.35	10	否		9.04	8.97	35	否		38.47	38.16	50	否		493743.91	10.46	5.88	54.21	10.41	86	连续	大气
在线	2020-12-15	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.42	10	否		6.95	6.91	35	否		41.54	41.30	50	否		492791.19	10.48	5.92	54.08	10.73	86	连续	大气
在线	2020-12-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.82	10	否		9.99	9.40	35	否		48.63	45.79	50	否		571768.94	11.96	5.06	54.61	9.28	86	连续	大气
在线	2020-12-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.81	10	否		24.03	22.43	35	否		48.96	45.84	50	否		582441.50	12.17	4.95	53.95	9.31	86	连续	大气

在线	2020-12-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.77	10	否			33.92	31.31	35	否			44.90	41.45	50	否			579873.50	11.97	4.74	52.74	8.52	86	连续	大气
在线	2020-12-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.79	10	否			25.95	24.05	35	否			41.19	38.16	50	否			549353.88	11.44	4.81	53.41	9.14	86	连续	大气
在线	2020-12-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.77	10	否			21.50	19.58	35	否			46.15	42.04	50	否			557590.06	11.64	4.53	53.52	9.36	86	连续	大气
在线	2020-12-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.79	10	否			16.99	15.71	35	否			47.38	43.86	50	否			558543.50	11.67	4.79	53.74	9.37	86	连续	大气
在线	2020-12-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.77	10	否			13.28	12.12	35	否			35.82	32.70	50	否			563690.06	11.81	4.56	54.09	9.48	86	连续	大气
在线	2020-12-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.79	10	否			17.82	16.43	35	否			42.99	39.63	50	否			565997.50	11.85	4.72	54.06	9.46	86	连续	大气
在线	2020-12-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.80	10	否			18.02	16.74	35	否			37.31	34.87	50	否			549859.63	11.51	4.85	53.98	9.46	86	连续	大气
在线	2020-12-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.78	10	否			22.32	20.37	35	否			40.06	36.81	50	否			564050.19	11.79	4.65	53.87	9.38	86	连续	大气
在线	2020-12-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	1.73	10	否			15.71	14.21	35	否			42.17	38.16	50	否			566709.63	11.68	4.42	54.18	8.02	86	连续	大气
在线	2020-12-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.74	10	否			15.04	13.55	35	否			46.07	41.62	50	否			560359.25	11.66	4.38	54.56	8.73	86	连续	大气
在线	2020-12-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.77	10	否			5.06	4.62	35	否			44.48	40.94	50	否			552269.63	11.53	4.65	54.80	9.02	86	连续	大气
在线	2020-12-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	1.79	10	否			10.81	9.96	35	否			31.71	29.21	50	否			540993.56	11.33	4.70	54.98	9.26	86	连续	大气
在线	2020-12-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	1.77	10	否			22.64	20.50	35	否			39.21	35.51	50	否			539776.50	11.31	4.44	54.80	9.32	86	连续	大气
在线	2020-12-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	1.81	10	否			14.18	12.82	35	否			41.17	37.24	50	否			549199.38	11.53	4.42	54.95	9.44	86	连续	大气
在线	2020-12-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.07	10	否			22.02	20.25	35	否			42.80	39.37	50	否			538726.69	11.31	4.67	54.95	9.49	86	连续	大气
在线	2020-12-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.09	10	否			13.24	12.24	35	否			49.67	45.95	50	否			545046.13	11.43	4.78	54.59	9.49	86	连续	大气
在线	2020-12-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.06	10	否			19.49	17.77	35	否			48.79	44.57	50	否			545552.69	11.44	4.58	54.50	9.47	86	连续	大气
在线	2020-12-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.08	10	否			13.81	12.74	35	否			52.29	48.24	50	否			556818.38	11.67	4.74	54.45	9.50	86	连续	大气
在线	2020-12-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.12	10	否			15.63	14.73	35	否			48.43	45.71	50	否			566530.88	11.86	5.11	54.31	9.40	86	连续	大气
在线	2020-12-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.14	10	否			20.58	19.53	35	否			47.95	45.52	50	否			548629.81	11.52	5.18	54.50	9.60	86	连续	大气
在线	2020-12-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.08	10	否			25.36	23.82	35	否			47.44	44.60	50	否			557646.88	11.49	5.04	54.02	7.95	86	连续	大气
在线	2020-12-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.06	10	否			22.98	21.31	35	否			51.47	47.71	50	否			571490.25	11.84	4.82	54.35	8.44	86	连续	大气
在线	2020-12-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.47	10	否			6.20	6.30	35	否			39.99	40.64	50	否			484311.34	10.30	6.24	54.01	10.79	86	连续	大气
在线	2020-12-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.25	10	否			20.99	20.94	35	否			37.11	37.03	50	否			496874.50	10.50	5.97	53.26	10.38	86	连续	大气
在线	2020-12-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.06	10	否			7.07	7.05	35	否			38.35	38.21	50	否			492118.06	10.46	5.94	53.86	10.77	86	连续	大气
在线	2020-12-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.94	10	否			6.48	6.64	35	否			41.52	42.45	50	否			474170.75	10.08	6.34	53.81	10.77	86	连续	大气
在线	2020-12-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.01	10	否			17.26	17.66	35	否			40.86	41.84	50	否			479141.81	10.18	6.35	53.73	10.73	86	连续	大气
在线	2020-12-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.04	10	否			12.18	12.36	35	否			38.02	38.57	50	否			478183.28	10.15	6.21	53.60	10.69	86	连续	大气
在线	2020-12-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.07	10	否			19.09	18.90	35	否			36.62	36.23	50	否			483547.91	10.27	5.84	53.81	10.73	86	连续	大气
在线	2020-12-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.14	10	否			21.19	20.92	35	否			41.78	41.28	50	否			481719.38	10.26	5.81	54.14	10.86	86	连续	大气
在线	2020-12-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.10	10	否			15.47	15.47	35	否			39.18	39.29	50	否			469476.91	9.92	6.05	53.72	10.25	86	连续	大气
在线	2020-12-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.26	10	否			9.65	9.72	35	否			40.96	41.29	50	否			482791.19	10.11	6.11	54.12	9.32	86	连续	大气
在线	2020-12-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.40	10	否			10.80	10.90	35	否			41.29	41.67	50	否			475666.03	10.09	6.13	54.30	10.45	86	连续	大气
在线	2020-12-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.54	10	否			16.61	16.74	35	否			37.17	37.53	50	否			473587.94	10.12	6.13	54.45	11.08	86	连续	大气
在线	2020-12-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.56	10	否			16.38	16.42	35	否			42.16	42.28	50	否			470529.31	10.07	6.04	54.45	11.23	86	连续	大气
在线	2020-12-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.61	10	否			16.06	16.09	35	否			39.08	39.17	50	否			464564.47	9.95	6.03	54.49	11.24	86	连续	大气
在线	2020-12-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.65	10	否			20.14	20.01	35	否			36.93	36.70	50	否			467597.56	10.04	5.91	54.82	11.44	86	连续	大气
在线	2020-12-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.53	10	否			22.94	22.68	35	否			39.35	38.94	50	否			471607.28	10.13	5.84	54.74	11.47	86	连续	大气
在线	2020-12-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.69	10	否			15.46	15.36	35	否			37.06	36.88	50	否			462336.06	9.93	5.93	54.75	11.42	86	连续	大气
在线	2020-12-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.73	10	否			11.11	11.08	35	否			45.72	45.67	50	否			468864.28	10.06	5.98	54.55	11.40	86	连续	大气
在线	2020-12-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.81	10	否			6.04	6.09	35	否			44.07	44.41	50	否			466756.41	9.99	6.11	54.23	11.30	86	连续	大气
在线	2020-12-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.87	10	否			7.80	7.78	35	否			44.94	44.88	50	否			471788.38	10.13	5.98	54.49	11.48	86	连续	大气
在线	2020-12-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.89	10	否			18.02	17.81	35	否			44.44	43.96	50	否			480047.81	10.27	5.84	54.50	11.18	86	连续	大气
在线	2020-12-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.80	10	否			10.04	9.97	35	否			43.07	42.90	50	否			476657.13	9.97	5.94	54.18	9.19	86	连续	大气
在线	2020-12-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.79	10	否			13.39	13.31	35	否			40.17	40.05	50	否			466393.47	9.86	5.96	54.06	10.22	86	连续	大气
在线	2020-12-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.78	10	否			16.91	16.71	35	否			43.63	43.10	50	否			476391.19	10.14	5.82	54.31	10.76	86	连续	大气
在线	2020-12-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.08	10	否			18.35	17.18	35	否			47.60	44.31	50	否			555853.38	11.55	4.89	54.15	8.73	86	连续	大气
在线	2020-12-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.05	10	否			23.28	21.22	35	否			42.09	38.43	50	否			562560.06	11.76	4.57	54.48	9.18	86	连续	大气
在线	2020-12-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.06	10	否			19.24	17.61	35	否			45.16	41.39	50	否			572248.06	11.98	4.62	54.52	9.36	86	连续	大气

在线	2020-12-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.08	10	否		23.56	21.84	35	否		51.69	47.87	50	否		575859.31	12.03	4.80	53.82	9.38	86	连续	大气
在线	2020-12-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.09	10	否		27.63	25.85	35	否		52.34	48.99	50	否		571911.63	11.91	4.97	53.79	9.04	86	连续	大气
在线	2020-12-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.09	10	否		28.08	26.13	35	否		46.45	43.23	50	否		567736.19	11.89	4.88	54.30	9.43	86	连续	大气
在线	2020-12-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.12	10	否		15.04	14.13	35	否		46.28	43.53	50	否		538530.06	11.30	5.01	54.26	9.53	86	连续	大气
在线	2020-12-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.20	10	否		5.00	4.87	35	否		43.81	43.05	50	否		538278.50	11.23	5.71	53.34	9.26	86	连续	大气
在线	2020-12-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.19	10	否		10.70	10.46	35	否		45.22	44.60	50	否		553233.81	11.46	5.77	52.96	8.78	86	连续	大气
在线	2020-12-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.10	10	否		20.49	18.99	35	否		43.27	40.85	50	否		544832.25	11.34	5.04	53.06	9.13	86	连续	大气
在线	2020-12-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	1.99	10	否		13.63	12.36	35	否		44.83	40.78	50	否		575672.19	11.75	4.47	53.29	7.38	86	连续	大气
在线	2020-12-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.02	10	否		16.20	14.85	35	否		43.48	39.92	50	否		567410.00	11.69	4.64	53.85	8.05	86	连续	大气
在线	2020-12-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	1.83	10	否		9.63	8.78	35	否		44.04	40.19	50	否		552843.75	11.47	4.56	54.36	8.55	86	连续	大气
在线	2020-12-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	1.73	10	否		18.89	17.02	35	否		39.58	35.72	50	否		551523.44	11.51	4.38	54.85	8.98	86	连续	大气
在线	2020-12-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	1.82	10	否		22.10	19.91	35	否		44.31	40.00	50	否		542687.44	11.36	4.37	54.90	9.25	86	连续	大气
在线	2020-12-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.75	10	否		7.09	6.43	35	否		45.96	41.70	50	否		545529.19	11.44	4.46	54.92	9.41	86	连续	大气
在线	2020-12-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.66	10	否		13.83	12.85	35	否		37.43	35.00	50	否		536135.19	11.23	4.87	54.64	9.34	86	连续	大气
在线	2020-12-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.98	10	否		16.95	16.10	35	否		47.79	45.36	50	否		541493.69	11.29	5.20	54.07	9.12	86	连续	大气
在线	2020-12-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.06	10	否		7.44	7.15	35	否		48.59	46.78	50	否		562734.75	11.69	5.41	53.74	8.89	86	连续	大气
在线	2020-12-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	1.96	10	否		17.12	16.28	35	否		47.93	45.71	50	否		561852.69	11.72	5.27	54.17	9.12	86	连续	大气
在线	2020-12-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.88	10	否		20.26	19.44	35	否		49.06	47.15	50	否		560151.81	11.66	5.38	53.88	9.04	86	连续	大气
在线	2020-12-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	1.95	10	否		13.26	12.72	35	否		48.39	46.43	50	否		554795.38	11.63	5.36	54.22	9.60	86	连续	大气
在线	2020-12-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	1.93	10	否		13.17	12.46	35	否		48.58	45.97	50	否		576079.38	11.87	5.15	54.49	7.95	86	连续	大气
在线	2020-12-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.01	10	否		16.06	15.34	35	否		50.67	48.38	50	否		572746.13	11.88	5.29	54.57	8.47	86	连续	大气
在线	2020-12-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.66	10	否		30.53	30.28	35	否		37.64	37.39	50	否		466083.03	9.94	5.88	54.18	10.94	86	连续	大气
在线	2020-12-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.54	10	否		15.52	15.26	35	否		44.36	43.61	50	否		477672.31	10.18	5.74	54.22	10.91	86	连续	大气
在线	2020-12-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.75	10	否		13.72	13.53	35	否		41.37	40.80	50	否		479018.88	10.27	5.79	54.64	11.27	86	连续	大气
在线	2020-12-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.48	10	否		24.55	24.38	35	否		46.69	46.32	50	否		483625.31	10.32	5.88	54.18	11.01	86	连续	大气
在线	2020-12-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.44	10	否		26.98	26.84	35	否		44.42	44.18	50	否		493657.94	10.50	5.92	53.96	10.77	86	连续	大气
在线	2020-12-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.57	10	否		26.73	26.68	35	否		45.89	45.81	50	否		487416.91	10.38	5.97	54.14	10.85	86	连续	大气
在线	2020-12-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.55	10	否		18.99	18.90	35	否		32.49	32.36	50	否		463586.34	9.88	5.91	54.05	10.85	86	连续	大气
在线	2020-12-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.59	10	否		12.59	12.53	35	否		34.39	34.33	50	否		456870.47	9.71	5.91	53.74	10.74	86	连续	大气
在线	2020-12-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.65	10	否		19.48	19.72	35	否		42.06	42.88	50	否		467427.44	9.95	6.23	54.03	10.76	86	连续	大气
在线	2020-12-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.34	10	否		16.66	17.01	35	否		37.51	38.58	50	否		470969.66	9.77	6.39	53.22	8.67	86	连续	大气
在线	2020-12-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.27	10	否		9.45	9.56	35	否		38.48	39.01	50	否		486969.50	10.21	6.14	53.58	9.57	86	连续	大气
在线	2020-12-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.37	10	否		4.71	4.84	35	否		37.59	38.71	50	否		481466.38	10.20	6.40	53.93	10.49	86	连续	大气
在线	2020-12-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.40	10	否		3.78	3.76	35	否		35.18	35.02	50	否		478603.75	10.20	5.93	54.38	10.91	86	连续	大气
在线	2020-12-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.47	10	否		13.28	13.10	35	否		37.25	36.77	50	否		475938.28	10.19	5.80	54.61	11.26	86	连续	大气
在线	2020-12-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.53	10	否		18.35	18.11	35	否		39.05	38.57	50	否		474093.66	10.17	5.81	54.66	11.33	86	连续	大气
在线	2020-12-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.49	10	否		9.60	9.56	35	否		40.39	40.19	50	否		474224.41	10.17	5.93	54.53	11.35	86	连续	大气
在线	2020-12-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.07	10	否		24.65	24.71	35	否		43.62	43.71	50	否		464925.97	9.94	6.03	54.27	11.15	86	连续	大气
在线	2020-12-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.16	10	否		22.78	22.93	35	否		42.30	42.59	50	否		468419.22	10.02	6.10	54.26	11.16	86	连续	大气
在线	2020-12-17	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.22	10	否		30.84	30.42	35	否		46.00	45.38	50	否		486169.72	10.41	5.80	54.36	11.30	86	连续	大气
在线	2020-12-17	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.37	10	否		30.91	30.56	35	否		45.28	44.78	50	否		486340.56	10.42	5.83	54.56	11.35	86	连续	大气
在线	2020-12-17	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.49	10	否		25.13	25.05	35	否		44.24	44.11	50	否		483928.75	10.41	5.96	54.82	11.59	86	连续	大气
在线	2020-12-17	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.49	10	否		24.54	24.20	35	否		43.52	42.94	50	否		494121.75	10.38	5.80	54.71	9.53	86	连续	大气
在线	2020-12-17	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.57	10	否		18.07	17.92	35	否		47.22	46.84	50	否		487274.91	10.35	5.88	54.68	10.45	86	连续	大气
在线	2020-12-17	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.57	10	否		11.20	11.11	35	否		47.43	47.02	50	否		483503.84	10.34	5.87	54.77	11.04	86	连续	大气
在线	2020-12-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.09	10	否		21.81	20.98	35	否		48.06	46.23	50	否		576499.56	11.99	5.40	54.50	8.79	86	连续	大气
在线	2020-12-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	1.95	10	否		17.67	17.05	35	否		50.13	48.80	50	否		580643.44	12.04	5.57	53.89	8.64	86	连续	大气
在线	2020-12-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.21	10	否		8.23	8.12	35	否		49.24	48.53	50	否		573087.50	11.91	5.78	53.84	8.87	86	连续	大气
在线	2020-12-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	1.81	10	否		20.12	19.86	35	否		50.49	49.77	50	否		569083.56	11.83	5.77	53.27	9.03	86	连续	大气

在线	2020-12-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.46	10	否			31.64	31.37	35	否			44.89	44.56	50	否			565691.13	11.67	5.88	52.41	8.56	86	连续	大气
在线	2020-12-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.84	10	否			26.13	25.64	35	否			45.50	44.66	50	否			572879.19	11.83	5.70	52.82	8.55	86	连续	大气
在线	2020-12-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.98	10	否			27.05	25.60	35	否			43.46	41.23	50	否			567382.94	11.80	5.16	53.78	8.98	86	连续	大气
在线	2020-12-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.13	10	否			11.31	10.73	35	否			49.31	46.82	50	否			571429.00	11.93	5.20	54.13	9.21	86	连续	大气
在线	2020-12-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.01	10	否			9.22	8.83	35	否			44.56	42.76	50	否			566327.06	11.87	5.31	54.51	9.47	86	连续	大气
在线	2020-12-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	1.97	10	否			19.27	18.31	35	否			46.88	44.52	50	否			575006.69	12.09	5.20	54.34	9.78	86	连续	大气
在线	2020-12-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	1.88	10	否			25.45	23.09	35	否			41.10	37.37	50	否			572616.94	11.84	4.49	54.64	8.19	86	连续	大气
在线	2020-12-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	1.96	10	否			11.05	10.25	35	否			46.48	43.08	50	否			564344.88	11.71	4.81	54.72	8.47	86	连续	大气
在线	2020-12-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.18	10	否			3.61	3.43	35	否			47.09	44.93	50	否			565730.00	11.75	5.26	54.32	8.71	86	连续	大气
在线	2020-12-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	1.86	10	否			9.38	8.91	35	否			42.41	40.21	50	否			565486.00	11.79	5.17	54.47	8.97	86	连续	大气
在线	2020-12-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.55	10	否			30.04	28.86	35	否			45.20	43.47	50	否			567932.81	11.78	5.39	53.67	8.78	86	连续	大气
在线	2020-12-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.59	10	否			30.41	28.20	35	否			47.60	44.20	50	否			573721.88	11.90	4.84	54.01	8.66	86	连续	大气
在线	2020-12-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	1.96	10	否			18.81	17.56	35	否			44.51	41.67	50	否			567189.38	11.86	4.95	54.63	9.26	86	连续	大气
在线	2020-12-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.10	10	否			7.74	7.32	35	否			47.42	44.78	50	否			571280.50	11.96	5.11	54.56	9.38	86	连续	大气
在线	2020-12-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.22	10	否			6.59	6.16	35	否			48.87	45.69	50	否			574204.88	12.05	4.96	54.81	9.51	86	连续	大气
在线	2020-12-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.20	10	否			7.02	6.67	35	否			48.42	45.98	50	否			578378.50	12.13	5.19	54.66	9.52	86	连续	大气
在线	2020-12-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.21	10	否			12.00	11.33	35	否			42.15	39.90	50	否			574214.75	12.03	5.14	54.68	9.42	86	连续	大气
在线	2020-12-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.03	10	否			19.02	17.74	35	否			43.88	40.94	50	否			574507.50	12.06	4.92	54.57	9.58	86	连续	大气
在线	2020-12-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	1.78	10	否			23.93	22.03	35	否			44.28	40.75	50	否			574987.44	11.89	4.70	53.96	8.41	86	连续	大气
在线	2020-12-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.72	10	否			27.36	25.11	35	否			44.16	40.54	50	否			581084.25	11.98	4.66	54.10	8.05	86	连续	大气
在线	2020-12-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.56	10	否			12.48	12.35	35	否			45.42	44.96	50	否			478221.94	10.25	5.85	54.71	11.26	86	连续	大气
在线	2020-12-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.56	10	否			12.70	12.52	35	否			43.41	42.80	50	否			477132.34	10.22	5.79	54.66	11.24	86	连续	大气
在线	2020-12-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.57	10	否			9.16	9.23	35	否			45.16	45.57	50	否			473584.63	10.14	6.12	54.44	11.24	86	连续	大气
在线	2020-12-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.30	10	否			23.96	24.48	35	否			44.00	44.91	50	否			479868.41	10.24	6.29	53.95	11.08	86	连续	大气
在线	2020-12-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.14	10	否			10.84	11.23	35	否			43.42	44.92	50	否			484046.22	10.27	6.48	53.56	10.68	86	连续	大气
在线	2020-12-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.24	10	否			17.12	17.48	35	否			42.80	43.69	50	否			488892.88	10.43	6.31	54.22	10.97	86	连续	大气
在线	2020-12-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.39	10	否			13.41	13.68	35	否			43.77	44.66	50	否			491116.34	10.48	6.29	54.38	11.00	86	连续	大气
在线	2020-12-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.53	10	否			11.51	11.63	35	否			41.16	41.62	50	否			491299.25	10.51	6.16	54.57	11.14	86	连续	大气
在线	2020-12-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.68	10	否			14.93	15.19	35	否			43.74	44.50	50	否			490072.13	10.50	6.25	54.61	11.25	86	连续	大气
在线	2020-12-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.76	10	否			15.15	15.56	35	否			40.63	41.68	50	否			496942.13	10.43	6.36	54.50	9.43	86	连续	大气
在线	2020-12-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.83	10	否			10.12	10.42	35	否			44.32	45.74	50	否			483982.88	10.23	6.45	54.44	10.10	86	连续	大气
在线	2020-12-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.92	10	否			7.20	7.43	35	否			38.17	39.60	50	否			476456.94	10.14	6.50	54.40	10.78	86	连续	大气
在线	2020-12-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.81	10	否			9.14	9.30	35	否			41.35	42.10	50	否			479460.97	10.22	6.27	54.25	10.93	86	连续	大气
在线	2020-12-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.42	10	否			11.08	11.24	35	否			41.54	42.14	50	否			480674.66	10.25	6.21	54.26	10.99	86	连续	大气
在线	2020-12-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.10	10	否			27.09	27.51	35	否			39.89	40.50	50	否			489187.66	10.42	6.23	54.14	10.92	86	连续	大气
在线	2020-12-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.29	10	否			22.67	22.79	35	否			41.72	41.94	50	否			491904.81	10.52	6.08	54.52	11.15	86	连续	大气
在线	2020-12-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.30	10	否			24.55	24.51	35	否			40.17	40.12	50	否			490655.22	10.51	5.98	54.59	11.31	86	连续	大气
在线	2020-12-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.50	10	否			19.97	20.00	35	否			38.81	38.88	50	否			492844.53	10.60	6.01	54.79	11.58	86	连续	大气
在线	2020-12-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.57	10	否			22.09	21.98	35	否			40.42	40.28	50	否			492315.88	10.62	5.94	55.01	11.78	86	连续	大气
在线	2020-12-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.68	10	否			23.63	23.16	35	否			39.95	39.13	50	否			491222.50	10.60	5.69	54.95	11.81	86	连续	大气
在线	2020-12-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.74	10	否			12.92	12.75	35	否			42.72	42.19	50	否			486721.84	10.49	5.81	55.11	11.68	86	连续	大气
在线	2020-12-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.45	10	否			23.75	23.29	35	否			42.14	41.33	50	否			496017.25	10.49	5.71	54.93	10.06	86	连续	大气
在线	2020-12-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.34	10	否			25.44	25.10	35	否			40.75	40.23	50	否			498446.16	10.51	5.80	54.28	9.93	86	连续	大气
在线	2020-12-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.41	10	否			26.26	26.12	35	否			44.59	44.34	50	否			491103.16	10.44	5.92	54.40	10.68	86	连续	大气
在线	2020-12-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	1.93	10	否			25.96	24.22	35	否			46.25	43.19	50	否			572275.06	11.87	4.93	54.11	8.60	86	连续	大气
在线	2020-12-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.12	10	否			27.31	25.63	35	否			50.04	47.02	50	否			579337.06	12.07	5.01	54.39	8.97	86	连续	大气
在线	2020-12-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.28	10	否			20.62	19.43	35	否			45.24	42.63	50	否			576502.50	12.03	5.07	54.28	9.16	86	连续	大气
在线	2020-12-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.40	10	否			16.57	15.58	35	否			47.36	44.53	50	否			573787.75	12.02	5.04	54.44	9.46	86	连续	大气
在线	2020-12-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	2.46	10	否			12.42	11.65	35	否			46.44	43.58	50	否			572498.25	12.01	5.01	54.50	9.51	86	连续	大气



在线	2020-12-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.48	10	否			22.89	21.28	35	否			49.49	46.03	50	否			576291.19	12.10	4.87	54.63	9.56	86	连续	大气
在线	2020-12-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.03	10	否			28.18	26.02	35	否			45.42	41.94	50	否			579370.88	12.11	4.76	54.27	9.30	86	连续	大气
在线	2020-12-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.33	10	否			28.19	25.90	35	否			48.25	44.34	50	否			569551.25	11.96	4.68	54.70	9.60	86	连续	大气
在线	2020-12-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.01	10	否			28.93	26.51	35	否			41.71	38.33	50	否			571717.94	12.01	4.65	54.45	9.62	86	连续	大气
在线	2020-12-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.59	10	否			35.51	32.21	35	否			46.62	42.30	50	否			568672.56	11.82	4.47	53.53	8.95	86	连续	大气
在线	2020-12-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.24	10	否			23.21	21.22	35	否			47.02	42.94	50	否			570436.31	11.83	4.55	54.33	8.57	86	连续	大气
在线	2020-12-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.22	10	否			7.12	6.51	35	否			45.18	41.28	50	否			566413.13	11.72	4.57	54.68	8.21	86	连续	大气
在线	2020-12-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	1.85	10	否			18.84	17.67	35	否			49.15	46.02	50	否			567167.81	11.78	4.97	54.50	8.65	86	连续	大气
在线	2020-12-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	1.83	10	否			33.85	31.12	35	否			42.17	38.84	50	否			567672.44	11.77	4.70	54.14	8.56	86	连续	大气
在线	2020-12-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	1.98	10	否			21.55	19.75	35	否			44.83	41.06	50	否			563233.19	11.73	4.62	54.59	8.88	86	连续	大气
在线	2020-12-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.09	10	否			29.22	26.76	35	否			46.99	43.04	50	否			564385.44	11.81	4.62	54.89	9.20	86	连续	大气
在线	2020-12-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.07	10	否			29.08	26.58	35	否			44.81	40.98	50	否			567226.75	11.85	4.58	54.61	9.12	86	连续	大气
在线	2020-12-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.23	10	否			22.24	20.25	35	否			47.91	43.63	50	否			572408.50	11.97	4.53	54.79	9.18	86	连续	大气
在线	2020-12-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.28	10	否			11.78	10.82	35	否			47.41	43.57	50	否			570913.44	11.97	4.68	55.04	9.33	86	连续	大气
在线	2020-12-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.26	10	否			7.86	7.34	35	否			50.24	46.91	50	否			571285.56	11.98	4.93	55.04	9.41	86	连续	大气
在线	2020-12-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.23	10	否			11.47	10.77	35	否			48.86	45.86	50	否			573398.81	12.03	5.01	54.99	9.44	86	连续	大气
在线	2020-12-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	1.83	10	否			26.56	24.81	35	否			44.76	41.80	50	否			580736.69	12.15	4.94	54.52	9.32	86	连续	大气
在线	2020-12-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	1.82	10	否			27.67	25.87	35	否			48.06	44.90	50	否			589010.50	12.19	4.93	53.99	8.49	86	连续	大气
在线	2020-12-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.74	1.61	10	否			28.84	26.75	35	否			45.25	42.07	50	否			589697.13	12.10	4.84	53.76	7.74	86	连续	大气
在线	2020-12-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.38	10	否			27.05	26.96	35	否			43.74	43.60	50	否			490508.00	10.44	5.95	54.29	10.81	86	连续	大气
在线	2020-12-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.47	10	否			22.57	22.47	35	否			43.24	43.05	50	否			490137.72	10.47	5.93	54.53	11.05	86	连续	大气
在线	2020-12-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.51	10	否			21.06	20.77	35	否			41.74	41.22	50	否			490664.44	10.52	5.79	54.76	11.32	86	连续	大气
在线	2020-12-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.56	10	否			27.24	26.78	35	否			43.03	42.31	50	否			485587.97	10.41	5.75	54.69	11.32	86	连续	大气
在线	2020-12-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.60	10	否			29.77	29.08	35	否			46.08	45.01	50	否			485813.38	10.42	5.64	54.75	11.29	86	连续	大气
在线	2020-12-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.68	10	否			27.32	26.62	35	否			47.62	46.39	50	否			488156.03	10.48	5.60	54.89	11.38	86	连续	大气
在线	2020-12-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.75	10	否			17.17	16.75	35	否			36.27	35.34	50	否			486762.63	10.46	5.62	55.06	11.42	86	连续	大气
在线	2020-12-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.75	10	否			10.47	10.17	35	否			43.58	42.35	50	否			485568.59	10.45	5.56	55.17	11.54	86	连续	大气
在线	2020-12-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.70	10	否			8.54	8.42	35	否			36.94	36.43	50	否			479069.78	10.31	5.78	55.00	11.51	86	连续	大气
在线	2020-12-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.38	10	否			18.61	18.34	35	否			42.72	42.20	50	否			488759.00	10.32	5.82	54.67	9.96	86	连续	大气
在线	2020-12-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.47	10	否			29.66	29.41	35	否			42.30	41.98	50	否			492147.03	10.38	5.89	54.40	9.95	86	连续	大气
在线	2020-12-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.49	10	否			12.25	12.25	35	否			38.88	38.90	50	否			483539.41	10.34	6.00	54.82	11.05	86	连续	大气
在线	2020-12-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.45	10	否			10.49	10.47	35	否			38.10	38.05	50	否			483642.25	10.42	5.98	55.07	11.63	86	连续	大气
在线	2020-12-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.55	10	否			23.93	23.54	35	否			39.35	38.73	50	否			482906.16	10.42	5.76	55.11	11.76	86	连续	大气
在线	2020-12-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.73	10	否			28.27	28.00	35	否			32.80	32.46	50	否			478727.31	10.35	5.85	55.23	11.95	86	连续	大气
在线	2020-12-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.81	10	否			15.65	15.43	35	否			40.41	39.84	50	否			478068.69	10.36	5.78	55.53	12.06	86	连续	大气
在线	2020-12-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.91	10	否			10.25	10.11	35	否			47.23	46.54	50	否			479785.78	10.43	5.78	55.70	12.30	86	连续	大气
在线	2020-12-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.00	10	否			6.90	6.74	35	否			33.82	33.03	50	否			479148.06	10.41	5.64	55.65	12.28	86	连续	大气
在线	2020-12-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.15	10	否			5.34	5.22	35	否			38.07	37.19	50	否			483659.66	10.50	5.65	55.59	12.21	86	连续	大气
在线	2020-12-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.25	10	否			4.51	4.43	35	否			37.89	37.26	50	否			482814.97	10.46	5.74	55.45	12.09	86	连续	大气
在线	2020-12-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.26	10	否			7.34	7.19	35	否			44.17	43.31	50	否			482922.66	10.46	5.70	55.40	12.03	86	连续	大气
在线	2020-12-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.25	10	否			14.10	13.84	35	否			41.04	40.30	50	否			488761.44	10.42	5.72	55.34	10.69	86	连续	大气
在线	2020-12-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.27	10	否			14.12	13.83	35	否			40.11	39.27	50	否			491258.78	10.46	5.68	55.40	10.49	86	连续	大气
在线	2020-12-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.38	10	否			13.61	13.48	35	否			41.03	40.61	50	否			483960.19	10.40	5.86	55.38	11.34	86	连续	大气
在线	2020-12-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.65	10	否			29.31	27.23	35	否			46.59	43.29	50	否			584893.38	12.02	4.86	53.68	7.92	86	连续	大气
在线	2020-12-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	1.74	10	否			29.06	26.95	35	否			45.43	42.13	50	否			585827.50	12.12	4.82	54.09	8.42	86	连续	大气
在线	2020-12-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	1.96	10	否			27.90	25.80	35	否			49.22	45.51	50	否			579117.81	12.08	4.78	54.72	8.97	86	连续	大气
在线	2020-12-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.09	10	否			23.25	21.52	35	否			49.85	46.14	50	否			581750.13	12.18	4.79	54.68	9.29	86	连续	大气
在线	2020-12-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.16	10	否			14.63	13.64	35	否			49.04	45.75	50	否			576179.81	12.07	4.92	54.72	9.37	86	连续	大气
在线	2020-12-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.18	10	否			10.16	9.45	35	否			47.17	43.85	50	否			577535.69	12.11	4.86	54.75	9.44	86	连续	大气

在线	2020-12-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.18	10	否			15.71	14.56	35	否			47.31	43.86	50	否			578277.13	12.13	4.82	54.78	9.43	86	连续	大气
在线	2020-12-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.90	10	否			24.51	22.73	35	否			48.60	45.08	50	否			580786.00	12.13	4.83	54.32	9.21	86	连续	大气
在线	2020-12-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.96	10	否			29.22	27.31	35	否			49.22	46.06	50	否			580720.44	12.15	4.96	54.38	9.30	86	连续	大气
在线	2020-12-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.06	10	否			29.56	27.77	35	否			45.49	42.80	50	否			578187.00	12.07	5.03	54.26	9.17	86	连续	大气
在线	2020-12-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.21	10	否			22.94	21.76	35	否			51.36	48.76	50	否			579679.94	12.08	5.17	54.20	8.98	86	连续	大气
在线	2020-12-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.28	10	否			15.10	14.02	35	否			44.55	41.33	50	否			579180.06	11.93	4.82	54.47	7.89	86	连续	大气
在线	2020-12-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.25	10	否			10.77	9.92	35	否			46.95	43.39	50	否			571472.81	11.88	4.75	55.04	8.61	86	连续	大气
在线	2020-12-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.27	10	否			29.75	27.18	35	否			48.78	44.58	50	否			562747.69	11.77	4.58	55.33	9.03	86	连续	大气
在线	2020-12-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.33	10	否			17.66	16.13	35	否			49.96	45.63	50	否			560958.00	11.75	4.57	55.33	9.22	86	连续	大气
在线	2020-12-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.35	10	否			11.82	10.78	35	否			46.57	42.44	50	否			561387.13	11.79	4.54	55.41	9.39	86	连续	大气
在线	2020-12-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.40	10	否			15.89	14.35	35	否			45.66	41.23	50	否			563379.06	11.85	4.38	55.49	9.50	86	连续	大气
在线	2020-12-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.60	10	否			16.14	14.72	35	否			48.03	43.80	50	否			571542.50	12.00	4.55	55.34	9.45	86	连续	大气
在线	2020-12-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	2.61	10	否			16.81	15.36	35	否			46.21	42.26	50	否			568412.75	11.93	4.59	55.12	9.41	86	连续	大气
在线	2020-12-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.46	10	否			14.86	13.68	35	否			46.13	42.48	50	否			575048.63	12.04	4.71	54.81	9.31	86	连续	大气
在线	2020-12-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.66	10	否			24.18	22.42	35	否			49.20	45.60	50	否			577942.00	12.02	4.81	54.04	8.95	86	连续	大气
在线	2020-12-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.91	10	否			33.52	31.21	35	否			50.28	46.82	50	否			578291.06	12.02	4.89	54.12	8.81	86	连续	大气
在线	2020-12-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.25	10	否			23.86	21.95	35	否			44.92	41.24	50	否			577945.63	12.08	4.66	54.63	9.20	86	连续	大气
在线	2020-12-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.27	10	否			15.86	14.43	35	否			47.06	42.83	50	否			583168.75	12.06	4.52	54.82	8.16	86	连续	大气
在线	2020-12-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	2.48	10	否			12.03	11.94	35	否			42.79	42.49	50	否			484704.63	10.43	5.89	55.17	11.53	86	连续	大气
在线	2020-12-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	2.49	10	否			17.65	17.36	35	否			41.09	40.49	50	否			482739.84	10.40	5.76	55.19	11.61	86	连续	大气
在线	2020-12-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.46	10	否			22.55	22.35	35	否			45.00	44.59	50	否			486473.72	10.46	5.86	54.95	11.52	86	连续	大气
在线	2020-12-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	2.44	10	否			16.53	16.38	35	否			44.41	44.00	50	否			483210.22	10.39	5.86	54.98	11.50	86	连续	大气
在线	2020-12-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	2.46	10	否			13.47	13.39	35	否			44.90	44.62	50	否			484848.16	10.43	5.90	54.95	11.53	86	连续	大气
在线	2020-12-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	2.39	10	否			14.20	14.01	35	否			41.06	40.52	50	否			483389.34	10.40	5.80	55.00	11.51	86	连续	大气
在线	2020-12-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.39	10	否			17.31	17.10	35	否			44.49	43.95	50	否			483528.47	10.40	5.82	55.06	11.50	86	连续	大气
在线	2020-12-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	2.43	10	否			16.00	15.80	35	否			45.50	44.95	50	否			480669.22	10.35	5.82	55.14	11.54	86	连续	大气
在线	2020-12-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	2.47	10	否			22.20	21.82	35	否			43.13	42.43	50	否			485926.00	10.47	5.75	55.14	11.65	86	连续	大气
在线	2020-12-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.38	10	否			33.69	33.37	35	否			46.22	45.79	50	否			486968.66	10.35	5.86	54.76	10.52	86	连续	大气
在线	2020-12-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	2.35	10	否			12.38	12.36	35	否			41.67	41.60	50	否			485761.56	10.24	5.97	54.68	9.84	86	连续	大气
在线	2020-12-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.42	10	否			8.46	8.45	35	否			43.16	43.14	50	否			478276.22	10.20	5.99	54.79	10.84	86	连续	大气
在线	2020-12-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	2.40	10	否			20.99	20.69	35	否			44.03	43.43	50	否			476383.25	10.24	5.79	55.08	11.49	86	连续	大气
在线	2020-12-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.61	10	否			31.72	31.25	35	否			36.21	35.66	50	否			485416.81	10.40	5.77	54.53	11.30	86	连续	大气
在线	2020-12-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.53	10	否			24.16	23.83	35	否			37.97	37.46	50	否			487286.50	10.43	5.80	54.54	11.25	86	连续	大气
在线	2020-12-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.62	10	否			29.65	29.12	35	否			41.60	40.85	50	否			482507.44	10.37	5.73	54.85	11.47	86	连续	大气
在线	2020-12-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.71	10	否			26.04	25.09	35	否			32.50	31.31	50	否			480547.44	10.38	5.43	55.14	11.83	86	连续	大气
在线	2020-12-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.84	10	否			15.44	15.13	35	否			39.02	38.24	50	否			477063.03	10.32	5.69	55.34	11.95	86	连续	大气
在线	2020-12-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.92	10	否			7.57	7.39	35	否			33.76	32.96	50	否			479094.81	10.38	5.64	55.36	12.08	86	连续	大气
在线	2020-12-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.07	10	否			8.95	8.74	35	否			42.10	41.08	50	否			477734.28	10.36	5.63	55.32	12.16	86	连续	大气
在线	2020-12-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.91	10	否			14.95	14.61	35	否			42.82	41.84	50	否			482999.59	10.43	5.65	54.87	11.92	86	连续	大气
在线	2020-12-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.67	10	否			34.71	33.68	35	否			43.83	42.60	50	否			490463.38	10.46	5.57	54.54	10.91	86	连续	大气
在线	2020-12-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.79	10	否			22.39	21.90	35	否			30.24	29.57	50	否			496032.25	10.42	5.64	54.43	9.54	86	连续	大气
在线	2020-12-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.69	10	否			17.46	16.89	35	否			39.18	37.90	50	否			488392.78	10.41	5.50	54.85	10.75	86	连续	大气