

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2020-12-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.25	10	否			24.74	22.98	35	否			49.19	45.76	50	否			581745.50	12.07	4.86	54.41	8.61	87	连续	大气
在线	2020-12-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	1.97	10	否			36.03	33.09	35	否			46.97	43.14	50	否			584880.81	12.07	4.67	53.44	8.37	87	连续	大气
在线	2020-12-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.12	10	否			25.88	23.85	35	否			49.29	45.46	50	否			579873.50	12.04	4.72	54.06	8.75	87	连续	大气
在线	2020-12-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	2.26	10	否			25.44	23.78	35	否			46.21	43.22	50	否			577990.69	12.08	4.95	54.39	9.27	87	连续	大气
在线	2020-12-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.29	10	否			28.25	26.14	35	否			44.07	40.79	50	否			578213.00	12.12	4.79	54.59	9.43	87	连续	大气
在线	2020-12-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.28	10	否			31.94	29.38	35	否			43.69	40.20	50	否			583251.81	12.22	4.69	54.46	9.47	87	连续	大气
在线	2020-12-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.01	10	否			32.22	30.06	35	否			44.38	41.47	50	否			580882.31	12.11	4.93	53.92	9.12	87	连续	大气
在线	2020-12-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.33	10	否			22.62	21.13	35	否			46.54	43.53	50	否			583365.75	12.20	4.96	54.39	9.28	87	连续	大气
在线	2020-12-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.29	10	否			12.43	11.63	35	否			43.85	41.04	50	否			581227.38	12.16	4.96	54.34	9.37	87	连续	大气
在线	2020-12-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.21	10	否			18.08	16.97	35	否			46.56	43.73	50	否			579571.75	12.11	5.03	54.13	9.27	87	连续	大气
在线	2020-12-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.25	10	否			32.69	30.86	35	否			49.63	46.88	50	否			579398.19	12.06	5.10	53.76	9.04	87	连续	大气
在线	2020-12-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.38	10	否			18.24	17.19	35	否			50.81	47.96	50	否			578332.31	11.85	5.08	54.11	7.51	87	连续	大气
在线	2020-12-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.32	10	否			5.06	4.78	35	否			44.04	41.57	50	否			564815.06	11.67	5.11	54.55	8.17	87	连续	大气
在线	2020-12-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.82	10	否			11.85	11.17	35	否			39.95	37.78	50	否			550441.38	11.41	5.13	54.60	8.43	87	连续	大气
在线	2020-12-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.08	10	否			26.98	25.10	35	否			45.30	42.16	50	否			556775.38	11.57	4.89	54.65	8.64	87	连续	大气
在线	2020-12-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.18	10	否			15.73	14.57	35	否			43.15	40.01	50	否			561556.06	11.70	4.78	54.95	8.81	87	连续	大气
在线	2020-12-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.18	10	否			18.35	16.72	35	否			44.08	40.17	50	否			563040.06	11.77	4.53	55.21	9.07	87	连续	大气
在线	2020-12-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.26	10	否			19.65	17.89	35	否			40.75	37.11	50	否			561841.69	11.77	4.52	55.24	9.20	87	连续	大气
在线	2020-12-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.15	10	否			24.65	22.17	35	否			38.82	34.92	50	否			565176.94	11.83	4.32	55.12	9.18	87	连续	大气
在线	2020-12-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.89	10	否			28.85	26.27	35	否			44.10	40.15	50	否			568103.13	11.84	4.52	54.59	8.93	87	连续	大气
在线	2020-12-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.08	10	否			18.32	16.76	35	否			47.24	43.20	50	否			571165.06	11.90	4.60	54.62	8.90	87	连续	大气
在线	2020-12-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.22	10	否			17.38	15.89	35	否			47.78	43.69	50	否			571884.06	11.96	4.59	54.86	9.22	87	连续	大气
在线	2020-12-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.38	10	否			25.74	23.64	35	否			44.08	40.47	50	否			575649.50	12.09	4.65	54.98	9.55	87	连续	大气
在线	2020-12-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	2.48	10	否			28.53	26.03	35	否			44.15	40.34	50	否			577205.19	11.93	4.56	54.86	8.08	87	连续	大气
在线	2020-12-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.77	10	否			28.22	27.37	35	否			29.61	28.71	50	否			487010.47	10.46	5.54	54.99	11.37	87	连续	大气
在线	2020-12-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.87	10	否			31.61	30.68	35	否			42.56	41.31	50	否			483127.66	10.40	5.55	55.06	11.55	87	连续	大气
在线	2020-12-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.04	10	否			25.80	25.13	35	否			41.44	40.37	50	否			483726.28	10.45	5.60	55.27	11.86	87	连续	大气
在线	2020-12-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.14	10	否			17.31	16.99	35	否			42.11	41.32	50	否			482207.66	10.41	5.72	55.11	11.83	87	连续	大气
在线	2020-12-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.19	10	否			10.06	9.89	35	否			41.75	41.04	50	否			484669.00	10.47	5.74	55.27	11.83	87	连续	大气
在线	2020-12-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.15	10	否			10.44	10.29	35	否			42.00	41.38	50	否			485655.75	10.48	5.78	55.13	11.73	87	连续	大气
在线	2020-12-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.86	10	否			18.35	18.26	35	否			42.59	42.37	50	否			487576.44	10.46	5.92	54.72	11.39	87	连续	大气
在线	2020-12-21	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.98	10	否			32.19	31.69	35	否			40.50	39.88	50	否			489980.25	10.48	5.77	54.58	11.10	87	连续	大气
在线	2020-12-21	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.10	10	否			26.35	25.74	35	否			39.67	38.75	50	否			485845.31	10.43	5.64	54.96	11.39	87	连续	大气
在线	2020-12-21	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.20	10	否			28.27	27.50	35	否			42.58	41.47	50	否			481578.00	10.33	5.62	55.18	11.22	87	连续	大气
在线	2020-12-21	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.23	10	否			25.67	25.14	35	否			34.86	34.30	50	否			488239.94	10.26	5.70	54.84	9.50	87	连续	大气
在线	2020-12-21	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.25	10	否			17.13	16.56	35	否			37.91	36.61	50	否			476934.75	10.21	5.49	55.43	10.97	87	连续	大气
在线	2020-12-21	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.34	10	否			22.94	22.32	35	否			43.84	42.64	50	否			477740.66	10.31	5.59	55.50	11.70	87	连续	大气
在线	2020-12-21	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.90	10	否			23.17	22.75	35	否			43.03	42.26	50	否			469165.53	10.10	5.73	55.12	11.58	87	连续	大气
在线	2020-12-21	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.98	10	否			33.14	32.29	35	否			47.29	46.04	50	否			478062.88	10.27	5.59	54.79	11.46	87	连续	大气
在线	2020-12-21	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.19	10	否			18.24	17.73	35	否			28.19	27.50	50	否			478552.50	10.34	5.55	55.36	11.83	87	连续	大气
在线	2020-12-21	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	2.20	10	否			21.95	20.84	35	否			37.31	35.45	50	否			472406.19	10.26	5.21	55.86	12.16	87	连续	大气
在线	2020-12-21	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.03	10	否			29.97	28.58	35	否			41.87	39.92	50	否			474150.94	10.24	5.27	55.10	11.89	87	连续	大气
在线	2020-12-21	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.75	10	否			36.34	34.56	35	否			37.73	35.88	50	否			472447.09	10.20	5.24	55.16	11.79	87	连续	大气
在线	2020-12-21	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.92	10	否			15.50	15.01	35	否			20.72	20.04	50	否			475838.94	10.33	5.51	55.60	12.15	87	连续	大气
在线	2020-12-21	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.04	10	否			7.72	7.49	35	否			36.37	35.25	50	否			479889.78	10.42	5.53	55.58	12.20	87	连续	大气
在线	2020-12-21	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.12	10	否			5.90	5.75	35	否			39.99	39.00	50	否			480391.13	10.37	5.62	55.09	11.78	87	连续	大气

在线	2020-12-21	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.04	10	否			4.48	4.37	35	否			35.52	34.67	50	否			491053.66	10.34	5.63	55.02	9.59	87	连续	大气
在线	2020-12-21	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.09	10	否			3.09	3.03	35	否			38.94	38.27	50	否			482507.91	10.30	5.74	55.09	10.82	87	连续	大气
在线	2020-12-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	2.63	10	否			16.88	15.73	35	否			43.84	40.90	50	否			577819.69	11.98	4.89	54.52	8.49	87	连续	大气
在线	2020-12-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	2.61	10	否			16.55	15.31	35	否			45.42	41.99	50	否			577073.63	11.99	4.77	54.49	8.68	87	连续	大气
在线	2020-12-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.41	10	否			33.65	31.43	35	否			49.45	46.19	50	否			581856.75	12.08	4.94	53.97	8.78	87	连续	大气
在线	2020-12-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.43	10	否			31.77	29.56	35	否			45.35	42.21	50	否			578651.06	12.04	4.88	54.12	8.88	87	连续	大气
在线	2020-12-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.40	10	否			29.15	27.02	35	否			46.17	42.81	50	否			577830.69	12.04	4.82	54.08	9.01	87	连续	大气
在线	2020-12-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.49	10	否			30.01	27.72	35	否			44.56	41.27	50	否			575418.31	11.99	4.78	53.90	9.08	87	连续	大气
在线	2020-12-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.42	10	否			22.07	20.12	35	否			38.27	34.91	50	否			573824.25	11.97	4.56	54.12	9.12	87	连续	大气
在线	2020-12-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.35	10	否			27.96	25.45	35	否			46.17	42.06	50	否			578334.75	12.07	4.52	54.21	9.18	87	连续	大气
在线	2020-12-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.92	10	否			30.98	28.81	35	否			42.55	39.73	50	否			577659.69	12.00	4.90	53.68	8.89	87	连续	大气
在线	2020-12-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.52	10	否			35.21	32.35	35	否			41.59	38.28	50	否			578014.81	11.91	4.68	52.83	8.38	87	连续	大气
在线	2020-12-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	1.83	10	否			23.93	30.92	35	否			44.08	41.62	50	否			574404.63	11.85	5.94	53.60	8.26	87	连续	大气
在线	2020-12-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.86	10	否			33.88	32.56	35	否			52.48	49.45	50	否			579512.00	11.48	5.64	53.86	4.41	87	连续	大气
在线	2020-12-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.12	10	否			17.39	15.71	35	否			30.16	27.57	50	否			550978.56	11.38	4.40	54.79	8.01	87	连续	大气
在线	2020-12-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.07	10	否			14.37	13.08	35	否			31.46	28.79	50	否			547560.56	11.44	4.50	55.08	9.00	87	连续	大气
在线	2020-12-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	1.96	10	否			21.32	19.08	35	否			37.28	33.36	50	否			547616.19	11.53	4.24	55.45	9.68	87	连续	大气
在线	2020-12-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	1.96	10	否			22.73	20.33	35	否			41.78	37.37	50	否			542233.50	11.46	4.23	55.48	9.94	87	连续	大气
在线	2020-12-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.12	10	否			9.64	8.77	35	否			43.46	39.72	50	否			548201.19	11.64	4.56	55.61	10.35	87	连续	大气
在线	2020-12-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.01	10	否			3.73	3.40	35	否			46.47	42.48	50	否			553561.94	11.75	4.58	55.44	10.42	87	连续	大气
在线	2020-12-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.15	10	否			4.79	4.38	35	否			51.62	47.28	50	否			558074.75	11.86	4.61	55.70	10.45	87	连续	大气
在线	2020-12-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.32	10	否			3.84	3.55	35	否			42.35	39.13	50	否			542708.06	11.57	4.76	55.58	10.67	87	连续	大气
在线	2020-12-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.25	10	否			3.51	3.24	35	否			43.24	39.93	50	否			524325.06	11.17	4.75	55.42	10.61	87	连续	大气
在线	2020-12-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	2.64	10	否			12.09	11.09	35	否			45.85	42.04	50	否			560801.00	11.94	4.64	55.52	10.60	87	连续	大气
在线	2020-12-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	2.68	10	否			16.39	15.13	35	否			48.60	44.86	50	否			559093.38	11.85	4.75	55.35	10.28	87	连续	大气
在线	2020-12-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.28	10	否			7.16	6.58	35	否			40.85	37.51	50	否			559668.44	11.40	4.66	55.30	6.51	87	连续	大气
在线	2020-12-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.11	10	否			3.30	3.24	35	否			38.28	37.55	50	否			475743.97	10.24	5.71	55.27	11.51	87	连续	大气
在线	2020-12-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.18	10	否			8.84	8.75	35	否			40.33	39.87	50	否			476995.91	10.29	5.82	55.25	11.68	87	连续	大气
在线	2020-12-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.27	10	否			16.85	16.75	35	否			40.18	40.00	50	否			477498.88	10.30	5.92	55.15	11.74	87	连续	大气
在线	2020-12-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.20	10	否			21.45	21.36	35	否			43.85	43.68	50	否			476778.38	10.27	5.93	55.01	11.62	87	连续	大气
在线	2020-12-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.13	10	否			21.87	21.64	35	否			40.91	40.49	50	否			475704.59	10.24	5.84	55.01	11.61	87	连续	大气
在线	2020-12-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.14	10	否			27.45	27.02	35	否			41.60	40.96	50	否			478016.66	10.31	5.77	55.00	11.72	87	连续	大气
在线	2020-12-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.23	10	否			20.55	20.29	35	否			43.00	42.54	50	否			479184.28	10.32	5.83	54.92	11.61	87	连续	大气
在线	2020-12-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.21	10	否			12.93	12.73	35	否			38.46	37.89	50	否			480503.66	10.33	5.77	54.84	11.48	87	连续	大气
在线	2020-12-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.20	10	否			13.03	12.95	35	否			39.04	38.83	50	否			475979.03	10.23	5.90	54.90	11.49	87	连续	大气
在线	2020-12-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.17	10	否			10.72	10.87	35	否			40.38	40.94	50	否			477457.72	10.25	6.21	54.73	11.43	87	连续	大气
在线	2020-12-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	5.20	10	否			12.78	16.34	35	否			35.27	36.11	50	否			487377.06	10.21	6.22	54.72	9.18	87	连续	大气
在线	2020-12-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	2.75	10	否			31.46	31.04	35	否			41.06	40.32	50	否			492684.16	9.82	6.17	54.63	4.79	87	连续	大气
在线	2020-12-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.44	10	否			35.55	34.57	35	否			28.70	27.93	50	否			481090.22	10.05	5.58	53.83	9.22	87	连续	大气
在线	2020-12-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.78	10	否			18.34	17.73	35	否			29.40	28.35	50	否			471906.78	10.10	5.47	55.14	11.04	87	连续	大气
在线	2020-12-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.02	10	否			25.42	24.26	35	否			37.21	35.52	50	否			470915.56	10.27	5.29	56.07	12.43	87	连续	大气
在线	2020-12-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.04	10	否			29.22	27.89	35	否			40.11	38.29	50	否			467499.03	10.17	5.29	55.82	12.32	87	连续	大气
在线	2020-12-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.08	10	否			30.28	28.98	35	否			40.48	38.74	50	否			470126.16	10.27	5.33	56.03	12.64	87	连续	大气
在线	2020-12-22	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.06	10	否			28.55	27.09	35	否			45.59	43.22	50	否			478844.75	10.47	5.19	56.01	12.72	87	连续	大气
在线	2020-12-22	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.04	10	否			34.17	31.98	35	否			47.47	44.17	50	否			475878.38	10.39	4.97	55.97	12.58	87	连续	大气
在线	2020-12-22	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	2.07	10	否			31.84	29.81	35	否			49.20	45.95	50	否			457654.19	10.06	4.98	56.26	13.12	87	连续	大气
在线	2020-12-22	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	1.92	10	否			28.26	26.34	35	否			51.90	48.39	50	否			445180.94	9.81	4.90	56.32	13.23	87	连续	大气
在线	2020-12-22	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.71	10	否			33.01	29.48	35	否			34.10	30.62	50	否			469052.06	10.29	4.21	56.12	12.96	87	连续	大气
在线	2020-12-22	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.78	10	否			31.81	29.48	35	否			49.19	45.55	50	否			475789.28	10.16	4.83	55.82	10.61	87	连续	大气

在线	2020-12-22	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.68	10	否			19.04	17.34	35	否			47.46	43.43	50	否			452225.50	9.83	4.53	56.84	11.96	87	连续	大气
在线	2020-12-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.23	10	否			18.62	16.82	35	否			38.46	34.72	50	否			582728.88	11.88	4.38	55.04	6.73	87	连续	大气
在线	2020-12-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.27	10	否			37.01	33.55	35	否			45.21	41.00	50	否			579892.50	11.81	4.46	54.53	6.83	87	连续	大气
在线	2020-12-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.46	10	否			25.61	23.30	35	否			48.36	43.98	50	否			587950.69	12.03	4.50	55.03	7.14	87	连续	大气
在线	2020-12-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.36	10	否			18.05	16.45	35	否			45.86	41.80	50	否			584400.25	12.01	4.54	55.20	7.50	87	连续	大气
在线	2020-12-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.39	10	否			12.93	11.93	35	否			47.39	43.71	50	否			581294.75	11.95	4.73	54.97	7.58	87	连续	大气
在线	2020-12-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.35	10	否			9.36	8.52	35	否			43.85	39.91	50	否			580519.13	11.95	4.52	55.08	7.64	87	连续	大气
在线	2020-12-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.49	10	否			7.08	6.43	35	否			44.28	40.26	50	否			581190.50	11.97	4.50	55.09	7.68	87	连续	大气
在线	2020-12-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	2.79	10	否			3.56	3.27	35	否			42.74	39.22	50	否			582141.50	11.98	4.65	55.00	7.64	87	连续	大气
在线	2020-12-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.68	10	否			3.07	2.83	35	否			44.34	40.88	50	否			584722.56	12.02	4.73	54.84	7.60	87	连续	大气
在线	2020-12-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.40	10	否			10.24	9.36	35	否			38.73	35.52	50	否			586965.50	12.03	4.63	54.33	7.45	87	连续	大气
在线	2020-12-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.13	10	否			21.20	19.27	35	否			39.07	35.52	50	否			577556.88	11.81	4.49	54.01	7.30	87	连续	大气
在线	2020-12-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.08	10	否			21.93	20.02	35	否			46.44	42.43	50	否			576800.00	11.70	4.56	54.50	6.45	87	连续	大气
在线	2020-12-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.24	10	否			8.85	8.02	35	否			44.81	40.69	50	否			575583.63	11.71	4.48	54.90	6.61	87	连续	大气
在线	2020-12-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.25	10	否			6.33	5.79	35	否			44.18	40.42	50	否			575486.13	11.75	4.60	55.06	6.90	87	连续	大气
在线	2020-12-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.24	10	否			16.05	14.64	35	否			44.83	40.87	50	否			570995.25	11.70	4.55	55.05	7.24	87	连续	大气
在线	2020-12-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.36	10	否			11.17	10.17	35	否			40.37	36.78	50	否			569809.38	11.68	4.51	54.94	7.28	87	连续	大气
在线	2020-12-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.33	10	否			11.58	10.37	35	否			32.82	29.39	50	否			570175.25	11.74	4.24	55.42	7.59	87	连续	大气
在线	2020-12-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.41	10	否			16.33	14.79	35	否			43.60	39.51	50	否			576084.56	11.87	4.44	55.26	7.68	87	连续	大气
在线	2020-12-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.48	10	否			17.48	15.80	35	否			44.43	40.17	50	否			584086.75	12.04	4.41	55.34	7.74	87	连续	大气
在线	2020-12-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	2.55	10	否			13.42	12.33	35	否			50.52	46.43	50	否			585178.13	12.06	4.68	55.25	7.75	87	连续	大气
在线	2020-12-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.69	10	否			7.54	7.05	35	否			50.74	47.48	50	否			592670.63	12.21	4.97	55.19	7.74	87	连续	大气
在线	2020-12-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.40	10	否			19.36	17.93	35	否			44.17	40.96	50	否			590562.19	12.14	4.83	54.79	7.66	87	连续	大气
在线	2020-12-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.19	10	否			31.34	28.83	35	否			48.66	44.77	50	否			585554.44	11.97	4.69	53.96	7.35	87	连续	大气
在线	2020-12-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.62	10	否			25.50	23.69	35	否			47.40	44.01	50	否			596935.13	12.16	4.84	54.43	6.89	87	连续	大气
在线	2020-12-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.35	10	否			28.44	25.85	35	否			31.78	28.88	50	否			474511.19	10.28	4.40	55.60	12.02	87	连续	大气
在线	2020-12-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.33	10	否			36.74	34.62	35	否			44.43	41.91	50	否			476621.63	10.21	5.11	54.29	11.29	87	连续	大气
在线	2020-12-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.56	10	否			33.89	32.30	35	否			28.65	27.33	50	否			484068.88	10.47	5.28	55.28	11.91	87	连续	大气
在线	2020-12-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.72	10	否			14.86	14.18	35	否			31.84	30.33	50	否			476507.97	10.38	5.27	55.78	12.42	87	连续	大气
在线	2020-12-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.79	10	否			9.45	8.95	35	否			42.12	39.88	50	否			479411.75	10.50	5.16	56.13	12.79	87	连续	大气
在线	2020-12-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.85	10	否			7.52	7.13	35	否			45.62	43.24	50	否			476710.94	10.42	5.18	55.97	12.70	87	连续	大气
在线	2020-12-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	1.89	10	否			7.99	7.57	35	否			46.66	44.18	50	否			476365.13	10.41	5.16	55.91	12.64	87	连续	大气
在线	2020-12-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.87	10	否			13.46	12.63	35	否			43.87	41.17	50	否			474316.19	10.32	5.02	55.75	12.35	87	连续	大气
在线	2020-12-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	1.90	10	否			17.60	16.62	35	否			39.39	37.21	50	否			476423.78	10.34	5.12	55.43	12.19	87	连续	大气
在线	2020-12-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.94	10	否			14.63	13.92	35	否			38.43	36.55	50	否			477837.50	10.37	5.23	55.44	12.19	87	连续	大气
在线	2020-12-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.02	10	否			16.65	15.93	35	否			20.23	19.36	50	否			477300.91	10.19	5.33	55.77	10.63	87	连续	大气
在线	2020-12-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.07	10	否			9.21	8.95	35	否			32.60	31.63	50	否			474513.78	10.15	5.55	55.38	10.94	87	连续	大气
在线	2020-12-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.00	10	否			5.92	5.68	35	否			33.82	32.40	50	否			473446.81	10.23	5.35	55.46	11.78	87	连续	大气
在线	2020-12-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.94	10	否			4.55	4.36	35	否			42.11	40.33	50	否			472909.03	10.24	5.34	55.53	11.99	87	连续	大气
在线	2020-12-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	1.99	10	否			3.71	3.57	35	否			34.52	33.30	50	否			473763.13	10.30	5.45	55.53	12.27	87	连续	大气
在线	2020-12-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.06	10	否			3.09	2.98	35	否			32.59	31.38	50	否			470637.50	10.22	5.43	55.69	12.22	87	连续	大气
在线	2020-12-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.07	10	否			2.70	2.60	35	否			36.49	35.06	50	否			471425.63	10.26	5.39	55.58	12.39	87	连续	大气
在线	2020-12-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.08	10	否			2.36	2.27	35	否			40.70	39.12	50	否			474989.34	10.32	5.39	55.34	12.35	87	连续	大气
在线	2020-12-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.11	10	否			2.35	2.25	35	否			42.01	40.27	50	否			475516.38	10.35	5.35	55.38	12.46	87	连续	大气
在线	2020-12-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.09	10	否			2.58	2.51	35	否			46.92	45.66	50	否			479320.75	10.42	5.59	55.19	12.43	87	连续	大气
在线	2020-12-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.07	10	否			3.47	3.38	35	否			43.38	42.28	50	否			481761.94	10.45	5.61	55.22	12.26	87	连续	大气
在线	2020-12-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.75	10	否			7.97	7.86	35	否			46.32	45.57	50	否			481352.28	10.40	5.75	54.81	11.95	87	连续	大气
在线	2020-12-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.67	10	否			29.64	29.11	35	否			44.53	43.79	50	否			488264.72	10.31	5.74	54.22	10.13	87	连续	大气
在线	2020-12-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.77	10	否			21.23	20.51	35	否			40.94	39.53	50	否			493897.31	10.45	5.46	54.48	10.20	87	连续	大气

在线	2020-12-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.73	10	否		9.11	8.38	35	否		42.45	39.08	50	否		596127.75	12.11	4.71	54.71	6.55	87	连续	大气
在线	2020-12-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	2.82	10	否		6.91	6.28	35	否		37.22	33.90	50	否		592874.75	12.10	4.53	54.76	6.94	87	连续	大气
在线	2020-12-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.52	10	否		23.80	21.49	35	否		42.81	38.66	50	否		586936.81	11.98	4.39	54.37	7.08	87	连续	大气
在线	2020-12-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	2.46	10	否		30.47	27.28	35	否		39.92	35.76	50	否		585981.56	11.98	4.25	54.37	7.24	87	连续	大气
在线	2020-12-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.46	10	否		14.54	13.17	35	否		44.18	40.02	50	否		587256.81	12.03	4.43	54.35	7.40	87	连续	大气
在线	2020-12-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.17	10	否		5.63	5.09	35	否		41.96	37.95	50	否		585460.75	12.02	4.41	54.51	7.59	87	连续	大气
在线	2020-12-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.05	10	否		15.06	13.76	35	否		43.70	39.95	50	否		582617.06	11.95	4.59	54.28	7.54	87	连续	大气
在线	2020-12-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.88	10	否		29.89	27.41	35	否		46.67	42.80	50	否		586918.94	11.97	4.64	53.39	7.24	87	连续	大气
在线	2020-12-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.62	10	否		37.21	34.03	35	否		42.88	39.70	50	否		575022.44	11.70	4.70	53.19	7.05	87	连续	大气
在线	2020-12-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	2.19	10	否		21.05	19.24	35	否		37.86	34.99	50	否		579330.81	11.79	4.52	53.58	7.01	87	连续	大气
在线	2020-12-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.25	10	否		13.82	12.39	35	否		42.71	38.33	50	否		578072.94	11.88	4.28	54.80	7.59	87	连续	大气
在线	2020-12-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	2.48	10	否		10.66	9.62	35	否		44.81	40.54	50	否		574497.44	11.75	4.41	55.08	7.07	87	连续	大气
在线	2020-12-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	2.42	10	否		2.31	2.13	35	否		43.22	39.88	50	否		577509.00	11.73	4.74	54.94	6.49	87	连续	大气
在线	2020-12-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.24	10	否		3.72	3.40	35	否		40.34	36.90	50	否		575907.31	11.76	4.60	55.19	6.86	87	连续	大气
在线	2020-12-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.22	10	否		9.58	8.71	35	否		44.39	40.39	50	否		575909.38	11.79	4.52	55.15	7.08	87	连续	大气
在线	2020-12-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.31	10	否		14.98	13.68	35	否		48.13	43.96	50	否		578422.75	11.85	4.58	54.88	7.25	87	连续	大气
在线	2020-12-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	2.35	10	否		8.73	8.02	35	否		47.07	43.30	50	否		588718.19	12.06	4.69	54.79	7.29	87	连续	大气
在线	2020-12-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.38	10	否		3.95	3.66	35	否		47.46	43.94	50	否		581297.00	11.90	4.79	54.72	7.26	87	连续	大气
在线	2020-12-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.37	10	否		7.47	7.06	35	否		50.82	47.94	50	否		591609.50	12.12	5.10	54.62	7.35	87	连续	大气
在线	2020-12-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.30	10	否		11.07	10.47	35	否		44.77	42.39	50	否		585681.75	11.98	5.15	54.42	7.30	87	连续	大气
在线	2020-12-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.25	10	否		9.24	8.67	35	否		43.08	40.40	50	否		585929.06	11.98	5.01	54.41	7.24	87	连续	大气
在线	2020-12-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.35	10	否		6.74	6.29	35	否		44.61	41.64	50	否		588638.56	12.04	4.93	54.39	7.28	87	连续	大气
在线	2020-12-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.40	10	否		5.87	5.50	35	否		47.31	44.35	50	否		590689.38	12.09	5.00	54.34	7.36	87	连续	大气
在线	2020-12-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.13	10	否		14.34	13.33	35	否		46.32	43.08	50	否		588952.50	12.03	4.88	54.47	7.14	87	连续	大气
在线	2020-12-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.86	10	否		14.78	14.31	35	否		40.06	38.79	50	否		483501.56	10.36	5.51	54.93	11.20	87	连续	大气
在线	2020-12-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.90	10	否		6.87	6.69	35	否		38.83	37.82	50	否		474906.19	10.24	5.60	55.09	11.72	87	连续	大气
在线	2020-12-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.98	10	否		4.54	4.43	35	否		42.80	41.74	50	否		471787.16	10.22	5.62	55.15	12.05	87	连续	大气
在线	2020-12-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.08	10	否		3.22	3.14	35	否		39.76	38.83	50	否		471540.81	10.20	5.64	55.09	12.00	87	连续	大气
在线	2020-12-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.14	10	否		2.53	2.47	35	否		38.49	37.73	50	否		474694.13	10.29	5.70	55.22	12.10	87	连续	大气
在线	2020-12-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.82	10	否		2.10	2.07	35	否		38.76	38.31	50	否		474007.69	10.23	5.82	54.73	11.86	87	连续	大气
在线	2020-12-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.66	10	否		5.20	5.19	35	否		38.08	37.96	50	否		477701.06	10.26	5.95	54.33	11.53	87	连续	大气
在线	2020-12-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.65	10	否		25.74	25.62	35	否		37.74	37.56	50	否		481190.81	10.28	5.93	53.96	11.21	87	连续	大气
在线	2020-12-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.74	10	否		31.79	31.81	35	否		37.15	37.20	50	否		472811.78	10.14	6.01	54.32	11.43	87	连续	大气
在线	2020-12-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.86	10	否		22.78	22.37	35	否		36.92	36.25	50	否		479611.28	10.32	5.72	54.70	11.64	87	连续	大气
在线	2020-12-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.99	10	否		14.77	14.91	35	否		41.87	42.46	50	否		486780.78	10.33	6.16	54.52	10.44	87	连续	大气
在线	2020-12-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.00	10	否		7.66	7.48	35	否		33.53	32.75	50	否		480912.19	10.17	5.64	54.66	10.11	87	连续	大气
在线	2020-12-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.02	10	否		5.51	5.40	35	否		42.85	42.07	50	否		482200.97	10.34	5.72	54.94	11.30	87	连续	大气
在线	2020-12-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	1.95	10	否		3.83	3.78	35	否		30.33	29.88	50	否		475156.97	10.24	5.77	54.90	11.68	87	连续	大气
在线	2020-12-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	1.93	10	否		3.19	3.15	35	否		38.15	37.69	50	否		470558.25	10.17	5.82	55.15	11.86	87	连续	大气
在线	2020-12-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	2.03	10	否		2.82	2.79	35	否		43.36	42.87	50	否		472582.00	10.26	5.83	55.48	12.18	87	连续	大气
在线	2020-12-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.09	10	否		2.45	2.38	35	否		41.67	40.60	50	否		476304.44	10.35	5.60	55.47	12.33	87	连续	大气
在线	2020-12-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.19	10	否		6.85	6.68	35	否		44.97	43.88	50	否		483734.44	10.53	5.62	55.58	12.43	87	连续	大气
在线	2020-12-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.23	10	否		5.89	5.77	35	否		41.83	40.94	50	否		482564.09	10.49	5.67	55.34	12.40	87	连续	大气
在线	2020-12-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.36	10	否		4.15	4.08	35	否		37.74	37.10	50	否		482446.91	10.48	5.74	55.15	12.37	87	连续	大气
在线	2020-12-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	2.46	10	否		4.01	3.96	35	否		39.22	38.78	50	否		483660.31	10.48	5.82	55.10	12.16	87	连续	大气
在线	2020-12-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	2.58	10	否		4.93	4.91	35	否		38.14	38.00	50	否		486061.44	10.52	5.94	55.00	12.06	87	连续	大气
在线	2020-12-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	2.54	10	否		17.03	16.90	35	否		43.02	42.76	50	否		492671.41	10.50	5.91	54.69	10.84	87	连续	大气
在线	2020-12-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.62	2.60	10	否		12.43	12.30	35	否		45.17	44.71	50	否		491896.34	10.40	5.85	54.41	10.12	87	连续	大气
在线	2020-12-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.17	10	否		13.88	12.80	35	否		48.09	44.33	50	否		591588.25	12.00	4.73	54.77	6.39	87	连续	大气

在线	2020-12-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.33	10	否			18.63	17.13	35	否			44.21	40.87	50	否			588522.38	11.99	4.74	54.62	6.83	87	连续	大气
在线	2020-12-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.44	10	否			7.88	7.43	35	否			49.55	46.77	50	否			599072.38	12.20	5.11	54.26	6.89	87	连续	大气
在线	2020-12-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.46	10	否			8.87	8.48	35	否			48.21	46.07	50	否			606146.56	12.35	5.30	53.96	7.04	87	连续	大气
在线	2020-12-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.51	10	否			13.33	12.78	35	否			47.61	45.65	50	否			603976.25	12.31	5.35	53.79	7.13	87	连续	大气
在线	2020-12-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.60	10	否			15.25	14.32	35	否			46.83	43.98	50	否			600953.19	12.28	5.03	54.13	7.26	87	连续	大气
在线	2020-12-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.34	10	否			4.21	3.97	35	否			45.61	43.06	50	否			589597.56	12.04	5.11	53.93	7.24	87	连续	大气
在线	2020-12-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	1.95	10	否			17.27	16.29	35	否			45.28	42.73	50	否			589964.44	12.00	5.10	53.34	7.05	87	连续	大气
在线	2020-12-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.28	10	否			21.97	20.66	35	否			45.58	42.90	50	否			583493.69	11.86	5.06	53.41	6.96	87	连续	大气
在线	2020-12-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.47	10	否			12.43	11.54	35	否			44.86	41.67	50	否			577513.19	11.77	4.78	53.79	7.04	87	连续	大气
在线	2020-12-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.54	10	否			10.73	9.98	35	否			45.52	42.35	50	否			568193.56	11.62	4.87	54.27	7.23	87	连续	大气
在线	2020-12-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.54	10	否			15.12	14.07	35	否			43.59	40.57	50	否			567086.94	11.61	4.88	54.65	7.25	87	连续	大气
在线	2020-12-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.15	10	否			19.53	17.88	35	否			40.89	37.45	50	否			570374.25	11.55	4.62	54.82	6.22	87	连续	大气
在线	2020-12-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.54	10	否			23.07	20.96	35	否			41.82	37.98	50	否			564806.63	11.52	4.49	55.33	6.79	87	连续	大气
在线	2020-12-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	2.58	10	否			18.45	16.79	35	否			38.32	34.88	50	否			561027.00	11.48	4.52	55.37	7.04	87	连续	大气
在线	2020-12-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	2.61	10	否			7.87	7.22	35	否			40.19	36.85	50	否			568198.63	11.63	4.63	55.17	7.16	87	连续	大气
在线	2020-12-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.53	10	否			5.09	4.77	35	否			44.84	42.08	50	否			571702.81	11.71	5.02	55.05	7.28	87	连续	大气
在线	2020-12-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.62	10	否			6.64	6.27	35	否			49.86	47.14	50	否			584119.75	11.96	5.13	54.77	7.32	87	连续	大气
在线	2020-12-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.67	10	否			4.18	4.00	35	否			46.45	44.47	50	否			590250.81	12.07	5.34	54.49	7.27	87	连续	大气
在线	2020-12-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.57	10	否			4.08	3.95	35	否			48.33	46.76	50	否			594100.38	12.14	5.50	54.38	7.24	87	连续	大气
在线	2020-12-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.50	10	否			4.60	4.40	35	否			45.40	43.69	50	否			585500.44	11.97	5.39	54.31	7.27	87	连续	大气
在线	2020-12-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.42	10	否			13.97	13.15	35	否			44.23	41.62	50	否			589797.56	12.08	5.06	54.66	7.34	87	连续	大气
在线	2020-12-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	2.52	10	否			18.67	17.60	35	否			46.20	43.54	50	否			588519.19	12.08	5.08	54.78	7.50	87	连续	大气
在线	2020-12-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	1.83	10	否			17.12	16.24	35	否			51.19	48.59	50	否			588986.25	12.03	5.19	54.02	7.25	87	连续	大气
在线	2020-12-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	2.49	10	否			13.25	13.20	35	否			42.86	42.67	50	否			484228.41	10.32	5.94	54.35	10.85	87	连续	大气
在线	2020-12-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	2.35	10	否			9.24	9.19	35	否			40.48	40.27	50	否			484355.34	10.36	5.92	54.26	11.22	87	连续	大气
在线	2020-12-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.52	2.52	10	否			6.19	6.18	35	否			44.37	44.32	50	否			485867.06	10.42	5.98	54.32	11.49	87	连续	大气
在线	2020-12-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	2.48	10	否			4.89	4.87	35	否			41.77	41.64	50	否			485349.09	10.41	5.95	54.27	11.48	87	连续	大气
在线	2020-12-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	2.42	10	否			4.68	4.64	35	否			40.77	40.35	50	否			483240.72	10.39	5.84	54.46	11.63	87	连续	大气
在线	2020-12-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.40	10	否			7.13	7.06	35	否			43.63	43.23	50	否			483206.53	10.39	5.86	54.50	11.63	87	连续	大气
在线	2020-12-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.05	10	否			33.20	32.83	35	否			33.92	33.63	50	否			483827.50	10.36	5.85	54.07	11.38	87	连续	大气
在线	2020-12-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.70	10	否			10.95	10.82	35	否			38.09	37.60	50	否			487344.38	10.31	5.80	53.06	10.57	87	连续	大气
在线	2020-12-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.68	10	否			5.47	5.41	35	否			40.98	40.49	50	否			484476.25	10.30	5.82	53.74	10.84	87	连续	大气
在线	2020-12-25	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.66	10	否			4.11	4.10	35	否			41.68	41.69	50	否			495597.88	10.58	5.99	54.10	11.14	87	连续	大气
在线	2020-12-25	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.39	10	否			12.27	12.33	35	否			37.07	37.34	50	否			500541.41	10.56	6.10	53.61	10.23	87	连续	大气
在线	2020-12-25	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.34	10	否			20.59	20.79	35	否			28.93	29.25	50	否			506116.41	10.57	6.12	53.48	9.30	87	连续	大气
在线	2020-12-25	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.47	10	否			18.16	17.57	35	否			36.86	35.66	50	否			496705.50	10.60	5.49	54.69	10.91	87	连续	大气
在线	2020-12-25	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.63	10	否			13.54	13.23	35	否			39.55	38.63	50	否			488761.97	10.50	5.65	54.85	11.52	87	连续	大气
在线	2020-12-25	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.59	10	否			8.15	7.93	35	否			31.33	30.51	50	否			482945.06	10.44	5.60	55.12	11.96	87	连续	大气
在线	2020-12-25	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.67	10	否			14.76	14.50	35	否			36.02	35.36	50	否			485392.41	10.52	5.71	55.24	12.14	87	连续	大气
在线	2020-12-25	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.69	10	否			18.62	18.02	35	否			28.44	27.41	50	否			485942.31	10.57	5.51	55.48	12.41	87	连续	大气
在线	2020-12-25	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.66	10	否			23.34	21.92	35	否			35.04	32.89	50	否			492849.78	10.70	5.02	55.44	12.30	87	连续	大气
在线	2020-12-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.94	10	否			18.30	17.40	35	否			27.98	26.64	50	否			492774.75	10.76	5.23	55.65	12.74	87	连续	大气
在线	2020-12-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.08	10	否			8.97	8.66	35	否			35.94	34.89	50	否			494336.03	10.78	5.47	55.62	12.62	87	连续	大气
在线	2020-12-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.12	10	否			5.75	5.58	35	否			40.47	39.28	50	否			491747.72	10.72	5.55	55.52	12.63	87	连续	大气
在线	2020-12-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.11	10	否			4.09	3.98	35	否			38.85	37.87	50	否			492153.16	10.69	5.61	55.33	12.32	87	连续	大气
在线	2020-12-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.12	10	否			3.91	3.81	35	否			40.30	39.28	50	否			497152.59	10.71	5.63	55.18	11.66	87	连续	大气
在线	2020-12-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.09	10	否			3.61	3.52	35	否			37.34	36.41	50	否			500904.09	10.63	5.64	55.17	10.34	87	连续	大气
在线	2020-12-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.17	10	否			11.32	10.65	35	否			43.13	40.63	50	否			575702.19	11.65	5.08	54.50	6.23	87	连续	大气
在线	2020-12-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.35	10	否			10.53	9.89	35	否			48.10	45.37	50	否			584681.00	11.90	5.09	54.48	6.74	87	连续	大气

在线	2020-12-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.54	10	否			4.31	4.12	35	否			44.35	42.41	50	否			578835.69	11.79	5.31	54.28	6.86	87	连续	大气
在线	2020-12-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.54	10	否			4.76	4.50	35	否			40.80	38.58	50	否			584885.69	11.94	5.13	54.29	7.10	87	连续	大气
在线	2020-12-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	1.99	10	否			10.99	10.29	35	否			39.93	37.37	50	否			585111.38	11.94	4.97	54.01	7.18	87	连续	大气
在线	2020-12-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.33	10	否			13.94	13.08	35	否			42.35	39.72	50	否			586025.00	11.97	5.01	54.06	7.20	87	连续	大气
在线	2020-12-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.44	10	否			10.19	9.62	35	否			44.23	41.80	50	否			590956.25	12.08	5.13	54.13	7.27	87	连续	大气
在线	2020-12-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.44	10	否			10.03	9.50	35	否			44.85	42.46	50	否			593020.13	12.14	5.16	54.31	7.34	87	连续	大气
在线	2020-12-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.24	10	否			16.63	15.61	35	否			46.17	43.57	50	否			568774.31	11.65	5.09	54.32	7.39	87	连续	大气
在线	2020-12-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.32	10	否			9.37	8.75	35	否			47.32	44.13	50	否			545673.00	11.16	4.90	54.01	7.27	87	连续	大气
在线	2020-12-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.14	10	否			4.10	3.77	35	否			42.48	39.14	50	否			546962.56	11.20	4.72	54.38	7.29	87	连续	大气
在线	2020-12-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.24	10	否			8.76	8.05	35	否			39.74	36.47	50	否			573131.69	11.76	4.65	54.70	7.51	87	连续	大气
在线	2020-12-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.24	10	否			13.10	11.83	35	否			40.99	37.02	50	否			577195.19	11.71	4.39	55.14	6.29	87	连续	大气
在线	2020-12-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.20	10	否			12.53	11.32	35	否			42.65	38.55	50	否			570999.63	11.65	4.40	55.28	6.77	87	连续	大气
在线	2020-12-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.10	10	否			13.55	12.19	35	否			46.48	41.81	50	否			567439.13	11.60	4.32	55.36	7.00	87	连续	大气
在线	2020-12-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.12	10	否			18.43	16.47	35	否			45.44	40.61	50	否			565776.63	11.60	4.22	55.31	7.24	87	连续	大气
在线	2020-12-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	1.89	10	否			26.57	23.62	35	否			46.48	41.36	50	否			568777.13	11.67	4.14	55.14	7.36	87	连续	大气
在线	2020-12-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	1.94	10	否			13.47	12.15	35	否			46.24	41.70	50	否			568956.94	11.66	4.36	54.99	7.28	87	连续	大气
在线	2020-12-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.62	10	否			5.92	5.42	35	否			50.04	45.87	50	否			573087.25	11.72	4.64	54.64	7.22	87	连续	大气
在线	2020-12-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.50	1.40	10	否			4.80	4.46	35	否			46.58	43.29	50	否			576380.38	11.77	4.84	54.33	7.19	87	连续	大气
在线	2020-12-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.35	1.27	10	否			10.02	9.42	35	否			47.05	44.22	50	否			574524.31	11.73	5.04	54.26	7.15	87	连续	大气
在线	2020-12-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.24	10	否			22.58	21.43	35	否			47.29	44.85	50	否			584478.63	11.95	5.18	54.15	7.28	87	连续	大气
在线	2020-12-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.53	10	否			26.40	24.81	35	否			44.18	41.59	50	否			580594.88	11.88	5.05	54.28	7.33	87	连续	大气
在线	2020-12-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	1.77	10	否			23.27	22.05	35	否			44.35	42.01	50	否			577013.44	11.85	5.15	54.49	7.64	87	连续	大气
在线	2020-12-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.09	10	否			5.94	5.88	35	否			34.53	34.14	50	否			487359.00	10.43	5.83	54.85	11.10	87	连续	大气
在线	2020-12-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	2.09	10	否			5.43	5.42	35	否			38.72	38.61	50	否			487315.22	10.45	5.95	54.60	11.39	87	连续	大气
在线	2020-12-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.96	10	否			3.02	3.01	35	否			38.22	38.09	50	否			482396.53	10.33	5.94	54.16	11.33	87	连续	大气
在线	2020-12-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	1.87	10	否			2.63	2.57	35	否			41.35	40.34	50	否			485083.91	10.40	5.64	54.38	11.42	87	连续	大气
在线	2020-12-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.40	10	否			2.29	2.25	35	否			42.68	41.91	50	否			493767.22	10.58	5.73	54.25	11.41	87	连续	大气
在线	2020-12-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.53	10	否			4.25	4.17	35	否			39.04	38.40	50	否			494551.16	10.62	5.75	54.45	11.51	87	连续	大气
在线	2020-12-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.73	10	否			10.40	10.19	35	否			42.40	41.57	50	否			493135.31	10.64	5.70	54.90	11.84	87	连续	大气
在线	2020-12-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.83	10	否			8.68	8.52	35	否			34.50	33.84	50	否			491219.06	10.61	5.71	55.12	11.92	87	连续	大气
在线	2020-12-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	2.17	10	否			5.44	6.04	35	否			43.49	49.09	50	否			481227.38	10.31	7.71	54.10	11.42	87	连续	大气
在线	2020-12-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	2.22	10	否			2.35	2.92	35	否			29.38	36.41	50	否			471516.56	9.94	8.90	52.05	10.44	87	连续	大气
在线	2020-12-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.91	10	否			1.97	2.39	35	否			32.33	39.49	50	否			474525.50	9.92	8.71	51.62	9.89	87	连续	大气
在线	2020-12-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.81	10	否			2.22	2.23	35	否			20.72	21.06	50	否			504056.97	10.49	6.14	53.28	9.06	87	连续	大气
在线	2020-12-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.79	10	否			15.68	15.19	35	否			40.38	39.14	50	否			497478.41	10.57	5.53	54.42	10.64	87	连续	大气
在线	2020-12-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.98	10	否			3.55	3.54	35	否			32.99	34.11	50	否			486785.44	10.45	5.82	54.74	11.48	87	连续	大气
在线	2020-12-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.00	10	否			3.75	3.61	35	否			33.09	31.88	50	否			486919.09	10.57	5.43	55.64	12.25	87	连续	大气
在线	2020-12-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.10	10	否			10.06	9.64	35	否			40.56	38.89	50	否			482954.88	10.52	5.35	55.75	12.44	87	连续	大气
在线	2020-12-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.13	10	否			6.12	5.85	35	否			39.53	37.78	50	否			482101.97	10.52	5.31	55.82	12.61	87	连续	大气
在线	2020-12-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	1.96	10	否			4.04	3.86	35	否			43.43	41.41	50	否			486032.03	10.56	5.27	55.47	12.34	87	连续	大气
在线	2020-12-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.07	10	否			3.04	2.96	35	否			39.24	38.21	50	否			487886.03	10.59	5.61	55.27	12.30	87	连续	大气
在线	2020-12-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.13	10	否			2.37	2.33	35	否			41.78	41.14	50	否			491103.97	10.64	5.76	55.10	12.20	87	连续	大气
在线	2020-12-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.22	10	否			2.07	2.05	35	否			41.56	41.20	50	否			490323.47	10.61	5.87	55.09	12.10	87	连续	大气
在线	2020-12-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.22	10	否			3.71	3.70	35	否			42.57	42.38	50	否			488994.25	10.59	5.93	55.11	12.11	87	连续	大气
在线	2020-12-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.04	10	否			12.99	12.97	35	否			40.05	40.10	50	否			492942.78	10.61	6.01	54.65	11.73	87	连续	大气
在线	2020-12-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.86	10	否			15.75	15.82	35	否			33.68	33.75	50	否			505022.50	10.59	5.89	54.21	9.54	87	连续	大气
在线	2020-12-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	1.76	10	否			16.10	14.91	35	否			43.13	39.99	50	否			587130.88	11.90	4.80	54.73	6.31	87	连续	大气
在线	2020-12-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.95	10	否			11.93	11.16	35	否			46.68	43.72	50	否			590959.63	12.03	4.97	54.70	6.74	87	连续	大气
在线	2020-12-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.11	10	否			6.62	6.35	35	否			45.46	43.63	50	否			590669.13	12.03	5.37	54.46	6.89	87	连续	大气

在线	2020-12-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.01	10	否			7.43	7.19	35	否			48.69	47.15	50	否			592488.19	12.11	5.51	54.50	7.20	87	连续	大气
在线	2020-12-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	1.89	10	否			22.95	22.21	35	否			48.65	47.09	50	否			588254.06	12.03	5.51	54.24	7.29	87	连续	大气
在线	2020-12-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	1.70	10	否			29.82	28.78	35	否			47.07	45.43	50	否			593061.69	12.08	5.45	53.67	7.12	87	连续	大气
在线	2020-12-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.00	10	否			26.98	25.63	35	否			42.61	40.69	50	否			585501.13	11.95	5.21	54.01	7.14	87	连续	大气
在线	2020-12-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.12	10	否			19.98	18.90	35	否			43.91	41.56	50	否			581718.56	11.91	5.14	54.36	7.36	87	连续	大气
在线	2020-12-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.11	10	否			14.76	13.90	35	否			41.84	39.41	50	否			585131.38	12.00	5.08	54.55	7.49	87	连续	大气
在线	2020-12-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.13	10	否			12.46	11.61	35	否			42.14	39.30	50	否			588165.81	12.07	4.91	54.62	7.55	87	连续	大气
在线	2020-12-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	1.93	10	否			25.51	23.20	35	否			37.46	34.11	50	否			576467.06	11.82	4.52	54.44	7.46	87	连续	大气
在线	2020-12-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.28	10	否			25.16	22.95	35	否			44.04	40.26	50	否			563554.13	11.56	4.57	54.39	7.56	87	连续	大气
在线	2020-12-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.26	10	否			5.03	4.61	35	否			43.46	39.77	50	否			566258.56	11.48	4.60	54.87	6.30	87	连续	大气
在线	2020-12-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.06	10	否			3.28	2.95	35	否			36.36	32.72	50	否			562621.06	11.47	4.33	55.37	6.70	87	连续	大气
在线	2020-12-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.01	10	否			6.77	6.09	35	否			40.57	36.52	50	否			560633.44	11.50	4.34	55.75	7.20	87	连续	大气
在线	2020-12-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.05	10	否			5.07	4.59	35	否			47.34	42.96	50	否			557299.19	11.44	4.47	55.38	7.34	87	连续	大气
在线	2020-12-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.15	10	否			1.29	1.18	35	否			43.48	39.80	50	否			560088.38	11.50	4.59	55.23	7.45	87	连续	大气
在线	2020-12-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.08	10	否			2.38	2.23	35	否			45.55	42.52	50	否			564592.94	11.61	4.93	55.25	7.56	87	连续	大气
在线	2020-12-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.28	10	否			8.20	7.81	35	否			46.88	44.60	50	否			571775.50	11.77	5.23	55.17	7.66	87	连续	大气
在线	2020-12-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	2.31	10	否			9.01	8.66	35	否			43.19	41.53	50	否			577011.13	11.87	5.40	54.99	7.66	87	连续	大气
在线	2020-12-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.31	10	否			11.42	11.02	35	否			41.46	40.09	50	否			578339.13	11.89	5.48	54.86	7.63	87	连续	大气
在线	2020-12-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.33	10	否			10.74	10.16	35	否			41.72	39.45	50	否			577888.19	11.88	5.14	54.85	7.66	87	连续	大气
在线	2020-12-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.26	10	否			13.90	13.14	35	否			42.71	40.36	50	否			583538.44	11.98	5.13	54.63	7.55	87	连续	大气
在线	2020-12-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	1.82	10	否			14.01	13.38	35	否			43.02	41.06	50	否			579313.63	11.88	5.27	54.09	7.60	87	连续	大气
在线	2020-12-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.69	10	否			7.39	7.28	35	否			43.52	42.89	50	否			500425.06	10.56	5.78	53.84	10.16	87	连续	大气
在线	2020-12-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.68	10	否			3.70	3.63	35	否			40.21	39.46	50	否			502858.53	10.71	5.71	54.39	10.85	87	连续	大气
在线	2020-12-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.97	10	否			3.56	3.52	35	否			40.51	40.00	50	否			499939.03	10.70	5.80	54.52	11.23	87	连续	大气
在线	2020-12-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.82	10	否			5.94	5.91	35	否			45.51	45.17	50	否			503794.41	10.79	5.89	54.40	11.34	87	连续	大气
在线	2020-12-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.45	10	否			12.66	12.69	35	否			44.47	44.53	50	否			508190.28	10.82	6.02	53.80	10.95	87	连续	大气
在线	2020-12-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.51	10	否			4.10	4.09	35	否			45.04	44.91	50	否			506075.25	10.80	5.96	54.14	11.13	87	连续	大气
在线	2020-12-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.64	10	否			14.55	14.60	35	否			39.59	39.66	50	否			502433.13	10.74	6.03	54.27	11.23	87	连续	大气
在线	2020-12-27	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.76	10	否			11.77	11.77	35	否			39.86	39.85	50	否			501785.44	10.71	6.00	54.30	11.09	87	连续	大气
在线	2020-12-27	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.82	10	否			16.43	16.37	35	否			39.30	39.17	50	否			503281.41	10.77	5.95	54.29	11.25	87	连续	大气
在线	2020-12-27	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.72	10	否			9.14	9.18	35	否			39.39	39.58	50	否			501520.97	10.74	6.07	54.26	11.36	87	连续	大气
在线	2020-12-27	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.46	10	否			8.18	8.23	35	否			42.53	42.81	50	否			500357.19	10.71	6.09	54.15	11.36	87	连续	大气
在线	2020-12-27	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.52	10	否			13.91	13.93	35	否			38.13	38.24	50	否			506579.81	10.63	6.00	54.23	9.56	87	连续	大气
在线	2020-12-27	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.63	10	否			10.63	10.49	35	否			36.35	35.85	50	否			499294.00	10.63	5.79	54.74	10.75	87	连续	大气
在线	2020-12-27	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.69	10	否			9.05	8.82	35	否			37.51	36.57	50	否			496045.59	10.65	5.61	55.09	11.41	87	连续	大气
在线	2020-12-27	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.66	10	否			16.89	16.46	35	否			40.69	39.66	50	否			495857.16	10.68	5.58	55.06	11.68	87	连续	大气
在线	2020-12-27	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.70	10	否			13.45	13.44	35	否			33.89	33.88	50	否			490348.81	10.55	5.99	55.16	11.57	87	连续	大气
在线	2020-12-27	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.69	10	否			17.08	17.06	35	否			37.31	37.67	50	否			495870.78	10.68	5.87	55.19	11.69	87	连续	大气
在线	2020-12-27	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.70	10	否			13.95	13.48	35	否			33.49	32.39	50	否			493840.59	10.64	5.44	55.12	11.73	87	连续	大气
在线	2020-12-27	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.77	10	否			11.54	11.16	35	否			35.86	34.70	50	否			496266.25	10.75	5.48	55.38	12.07	87	连续	大气
在线	2020-12-27	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.95	10	否			7.33	7.16	35	否			29.01	28.36	50	否			495308.97	10.76	5.64	55.37	12.33	87	连续	大气
在线	2020-12-27	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.95	10	否			4.92	4.86	35	否			36.86	36.46	50	否			493299.50	10.67	5.83	55.04	12.01	87	连续	大气
在线	2020-12-27	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.98	10	否			16.90	16.51	35	否			32.54	31.79	50	否			493021.53	10.66	5.65	55.27	11.98	87	连续	大气
在线	2020-12-27	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	1.91	10	否			14.29	13.97	35	否			38.92	38.07	50	否			493713.38	10.64	5.66	54.90	11.79	87	连续	大气
在线	2020-12-27	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.95	10	否			15.52	15.09	35	否			39.26	38.17	50	否			501823.50	10.60	5.58	55.18	9.91	87	连续	大气
在线	2020-12-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.02	10	否			9.17	8.71	35	否			44.78	42.51	50	否			590591.81	11.97	5.20	54.68	6.38	87	连续	大气
在线	2020-12-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.15	10	否			14.11	13.39	35	否			45.34	43.04	50	否			583073.38	11.85	5.20	54.77	6.62	87	连续	大气
在线	2020-12-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.14	10	否			11.53	10.84	35	否			46.90	44.06	50	否			586427.94	11.95	5.03	54.63	6.88	87	连续	大气
在线	2020-12-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.14	10	否			8.90	8.34	35	否			48.66	45.62	50	否			590280.19	12.07	5.00	54.62	7.16	87	连续	大气

在线	2020-12-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	1.87	10	否			11.29	10.62	35	否			48.93	46.09	50	否			588083.69	12.03	5.06	54.42	7.27	87	连续	大气
在线	2020-12-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.07	10	否			4.61	4.37	35	否			46.55	44.12	50	否			586682.13	12.02	5.17	54.44	7.38	87	连续	大气
在线	2020-12-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.21	10	否			7.10	6.75	35	否			45.66	43.48	50	否			582073.69	11.93	5.23	54.34	7.45	87	连续	大气
在线	2020-12-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.04	10	否			19.50	18.14	35	否			43.88	40.83	50	否			582041.31	11.95	4.88	54.67	7.57	87	连续	大气
在线	2020-12-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	1.93	10	否			18.16	16.80	35	否			42.32	39.17	50	否			579092.94	11.90	4.79	54.83	7.54	87	连续	大气
在线	2020-12-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.56	10	否			24.93	23.53	35	否			49.94	47.12	50	否			582248.69	11.94	5.09	54.18	7.54	87	连续	大气
在线	2020-12-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	1.95	10	否			24.25	22.87	35	否			45.68	43.19	50	否			578584.69	11.83	5.11	54.15	7.31	87	连续	大气
在线	2020-12-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.04	10	否			26.72	24.58	35	否			44.90	41.29	50	否			572349.81	11.74	4.69	54.52	7.47	87	连续	大气
在线	2020-12-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.14	10	否			22.29	20.35	35	否			47.81	43.69	50	否			573759.38	11.70	4.58	55.02	6.79	87	连续	大气
在线	2020-12-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	2.22	10	否			7.76	7.13	35	否			48.50	44.57	50	否			577786.75	11.78	4.68	55.36	6.73	87	连续	大气
在线	2020-12-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.28	10	否			1.72	1.61	35	否			49.01	45.81	50	否			574820.63	11.73	4.95	54.94	6.96	87	连续	大气
在线	2020-12-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.10	10	否			2.56	2.39	35	否			42.73	39.86	50	否			571438.13	11.71	4.91	55.07	7.23	87	连续	大气
在线	2020-12-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.16	10	否			4.09	3.80	35	否			40.33	37.58	50	否			571224.38	11.75	4.89	55.34	7.55	87	连续	大气
在线	2020-12-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.27	10	否			2.06	1.90	35	否			42.66	39.46	50	否			577516.00	11.89	4.78	55.25	7.67	87	连续	大气
在线	2020-12-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	1.90	10	否			8.16	7.53	35	否			43.01	39.66	50	否			576279.25	11.87	4.73	55.12	7.70	87	连续	大气
在线	2020-12-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	1.88	10	否			16.83	15.55	35	否			42.25	39.04	50	否			571294.94	11.75	4.77	54.76	7.65	87	连续	大气
在线	2020-12-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.07	10	否			14.28	13.28	35	否			43.96	40.93	50	否			575881.94	11.85	4.88	54.84	7.68	87	连续	大气
在线	2020-12-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	1.92	10	否			10.57	9.83	35	否			41.28	38.51	50	否			578180.00	11.90	4.90	54.85	7.74	87	连续	大气
在线	2020-12-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.05	10	否			22.45	20.67	35	否			40.43	37.22	50	否			573321.31	11.80	4.71	54.74	7.75	87	连续	大气
在线	2020-12-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.14	10	否			20.01	18.39	35	否			41.40	38.05	50	否			570930.00	11.75	4.68	54.69	7.72	87	连续	大气
在线	2020-12-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.06	10	否			9.82	9.69	35	否			37.56	37.20	50	否			501170.06	10.68	5.84	55.16	10.73	87	连续	大气
在线	2020-12-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	2.10	10	否			9.20	8.95	35	否			35.94	34.95	50	否			498403.31	10.68	5.61	55.11	11.22	87	连续	大气
在线	2020-12-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.16	10	否			18.34	17.76	35	否			47.89	46.34	50	否			500215.94	10.76	5.50	55.19	11.53	87	连续	大气
在线	2020-12-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.22	10	否			9.51	9.25	35	否			45.49	44.25	50	否			497228.28	10.71	5.58	55.11	11.62	87	连续	大气
在线	2020-12-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	2.25	10	否			6.71	6.55	35	否			45.66	44.58	50	否			498752.50	10.74	5.63	55.08	11.66	87	连续	大气
在线	2020-12-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	2.27	10	否			4.58	4.47	35	否			45.12	44.04	50	否			498127.25	10.74	5.63	55.11	11.72	87	连续	大气
在线	2020-12-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	2.30	10	否			3.56	3.49	35	否			44.58	43.71	50	否			496778.81	10.70	5.70	55.01	11.70	87	连续	大气
在线	2020-12-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.38	10	否			3.02	2.96	35	否			45.26	44.44	50	否			493666.78	10.63	5.72	54.90	11.66	87	连续	大气
在线	2020-12-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	2.30	10	否			2.61	2.57	35	否			39.63	38.92	50	否			495118.53	10.65	5.72	54.85	11.58	87	连续	大气
在线	2020-12-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.72	10	否			6.82	6.81	35	否			47.57	47.30	50	否			498878.69	10.71	5.91	54.37	11.52	87	连续	大气
在线	2020-12-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.86	10	否			11.49	11.69	35	否			45.90	46.74	50	否			495557.88	10.62	6.27	54.37	11.44	87	连续	大气
在线	2020-12-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	1.95	10	否			12.28	12.35	35	否			42.56	42.91	50	否			498818.53	10.55	6.10	54.63	10.13	87	连续	大气
在线	2020-12-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.96	10	否			11.69	11.25	35	否			32.12	30.93	50	否			496228.81	10.57	5.42	55.19	10.65	87	连续	大气
在线	2020-12-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	1.95	10	否			15.29	14.66	35	否			37.64	36.08	50	否			494423.38	10.64	5.35	55.38	11.50	87	连续	大气
在线	2020-12-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.02	10	否			14.35	13.76	35	否			33.90	32.48	50	否			493326.72	10.68	5.36	55.68	11.99	87	连续	大气
在线	2020-12-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.10	10	否			10.68	10.34	35	否			42.99	41.62	50	否			488052.56	10.60	5.51	55.86	12.14	87	连续	大气
在线	2020-12-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.17	10	否			6.74	6.58	35	否			36.06	35.21	50	否			487879.66	10.58	5.61	55.52	12.16	87	连续	大气
在线	2020-12-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.14	10	否			4.63	4.49	35	否			36.25	35.19	50	否			487751.16	10.57	5.55	55.40	12.09	87	连续	大气
在线	2020-12-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.76	10	否			3.51	3.46	35	否			38.16	37.65	50	否			490948.94	10.61	5.79	55.02	11.97	87	连续	大气
在线	2020-12-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.57	10	否			12.12	12.10	35	否			39.17	39.09	50	否			489539.09	10.57	5.96	54.80	11.90	87	连续	大气
在线	2020-12-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.73	10	否			14.95	15.02	35	否			39.47	39.65	50	否			493417.75	10.66	6.07	54.91	11.93	87	连续	大气
在线	2020-12-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.64	10	否			18.03	18.23	35	否			40.14	40.55	50	否			496092.31	10.69	6.16	54.60	11.82	87	连续	大气
在线	2020-12-28	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.52	10	否			23.58	23.86	35	否			39.82	40.30	50	否			493910.25	10.55	6.18	53.87	11.22	87	连续	大气
在线	2020-12-28	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.65	10	否			21.51	21.64	35	否			37.71	37.94	50	否			496780.25	10.51	6.09	54.57	10.19	87	连续	大气
在线	2020-12-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.16	10	否			17.11	15.60	35	否			38.74	35.33	50	否			577685.44	11.83	4.55	54.89	7.18	87	连续	大气
在线	2020-12-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.26	10	否			19.21	17.55	35	否			43.03	39.33	50	否			579965.06	11.81	4.58	54.95	6.67	87	连续	大气
在线	2020-12-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.42	10	否			12.90	12.01	35	否			45.40	42.33	50	否			578915.81	11.83	4.90	54.83	7.04	87	连续	大气
在线	2020-12-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.34	10	否			7.48	7.00	35	否			40.23	37.65	50	否			575858.00	11.82	4.97	54.90	7.38	87	连续	大气
在线	2020-12-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.43	10	否			9.90	9.34	35	否			45.24	42.68	50	否			578222.94	11.90	5.10	54.96	7.64	87	连续	大气



在线	2020-12-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.64	10	否		12.30	11.63	35	否		39.89	37.71	50	否		581636.88	11.97	5.13	54.76	7.68	87	连续	大气
在线	2020-12-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	2.79	10	否		17.57	16.64	35	否		41.32	39.19	50	否		583592.00	12.01	5.17	54.62	7.68	87	连续	大气
在线	2020-12-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.77	10	否		11.44	10.86	35	否		40.77	38.74	50	否		579268.88	11.91	5.19	54.51	7.63	87	连续	大气
在线	2020-12-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.03	10	否		12.30	11.63	35	否		42.77	40.49	50	否		585619.63	12.04	5.14	54.39	7.66	87	连续	大气
在线	2020-12-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.66	10	否		18.16	17.43	35	否		43.49	41.80	50	否		588000.88	12.06	5.39	54.17	7.55	87	连续	大气
在线	2020-12-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	8.29	10	否		20.96	20.16	35	否		34.81	35.08	50	否		590304.75	11.90	7.53	53.87	6.02	87	连续	大气
在线	2020-12-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.60	10	否		18.98	18.55	35	否		47.23	43.91	50	否		610121.56	11.78	8.72	53.73	1.86	87	连续	大气
在线	2020-12-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.03	10	否		2.23	1.93	35	否		53.64	46.52	50	否		595480.31	11.86	3.70	53.49	4.94	87	连续	大气
在线	2020-12-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.29	10	否		2.90	2.59	35	否		47.95	42.73	50	否		590785.81	11.85	4.17	53.77	5.59	87	连续	大气
在线	2020-12-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.13	10	否		8.40	7.70	35	否		45.81	41.92	50	否		586603.50	11.83	4.61	53.84	6.05	87	连续	大气
在线	2020-12-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	4.02	10	否		22.62	21.50	35	否		50.91	47.87	50	否		585967.06	11.91	4.55	53.26	6.96	87	连续	大气
在线	2020-12-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	2.69	10	否		12.58	12.46	35	否		51.50	49.51	50	否		580272.06	11.78	4.41	53.76	6.66	87	连续	大气
在线	2020-12-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	2.63	10	否		8.46	7.46	35	否		45.89	40.59	50	否		583039.13	11.90	3.98	54.24	7.03	87	连续	大气
在线	2020-12-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.32	10	否		6.69	6.05	35	否		42.07	38.04	50	否		580787.31	11.89	4.41	54.43	7.28	87	连续	大气
在线	2020-12-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	1.73	10	否		6.46	5.90	35	否		43.06	39.32	50	否		577937.50	11.81	4.58	54.03	7.24	87	连续	大气
在线	2020-12-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.06	0.06	10	否		10.40	9.52	35	否		44.86	41.04	50	否		578903.94	11.83	4.61	54.06	7.21	87	连续	大气
在线	2020-12-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	1.93	10	否		12.68	11.52	35	否		44.34	40.27	50	否		582817.25	11.91	4.49	53.99	7.23	87	连续	大气
在线	2020-12-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.53	1.41	10	否		11.47	10.59	35	否		47.75	44.07	50	否		583310.38	11.89	4.74	53.61	7.11	87	连续	大气
在线	2020-12-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.35	10	否		6.80	6.25	35	否		45.13	41.45	50	否		585847.44	11.94	4.68	53.60	7.08	87	连续	大气
在线	2020-12-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.64	10	否		12.12	12.09	35	否		28.65	28.60	50	否		496446.25	10.54	5.96	54.77	10.40	87	连续	大气
在线	2020-12-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.63	10	否		6.41	6.44	35	否		39.29	39.51	50	否		495118.84	10.56	6.08	54.33	10.96	87	连续	大气
在线	2020-12-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.81	10	否		4.68	4.73	35	否		39.00	39.50	50	否		490040.03	10.54	6.18	54.71	11.56	87	连续	大气
在线	2020-12-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.88	10	否		3.79	3.87	35	否		42.77	43.73	50	否		489920.59	10.55	6.33	54.60	11.67	87	连续	大气
在线	2020-12-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.90	10	否		5.07	5.19	35	否		40.37	41.31	50	否		490058.00	10.57	6.33	54.68	11.83	87	连续	大气
在线	2020-12-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.96	10	否		20.39	20.98	35	否		33.69	34.66	50	否		493147.47	10.63	6.42	54.45	11.79	87	连续	大气
在线	2020-12-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	2.04	10	否		13.34	13.70	35	否		33.23	34.12	50	否		488464.84	10.53	6.39	54.53	11.82	87	连续	大气
在线	2020-12-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.98	10	否		6.93	7.12	35	否		38.21	39.25	50	否		487665.47	10.47	6.40	54.01	11.58	87	连续	大气
在线	2020-12-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.82	10	否		4.76	4.91	35	否		39.27	40.51	50	否		488627.75	10.44	6.46	53.60	11.27	87	连续	大气
在线	2020-12-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.05	10	否		3.85	4.01	35	否		41.84	43.56	50	否		485408.69	10.42	6.59	53.91	11.56	87	连续	大气
在线	2020-12-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.02	10	否		11.38	11.54	35	否		29.65	30.87	50	否		500478.72	10.42	6.51	53.84	8.90	87	连续	大气
在线	2020-12-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	2.31	10	否		7.06	7.84	35	否		45.02	46.98	50	否		507794.38	10.39	7.28	53.66	7.26	87	连续	大气
在线	2020-12-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.49	10	否		14.26	14.76	35	否		38.38	39.69	50	否		504100.44	10.50	6.50	53.57	8.96	87	连续	大气
在线	2020-12-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.51	10	否		14.90	15.41	35	否		36.98	38.28	50	否		500600.09	10.53	6.51	53.44	9.92	87	连续	大气
在线	2020-12-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.62	10	否		5.92	6.13	35	否		39.88	41.27	50	否		495288.19	10.49	6.51	53.48	10.50	87	连续	大气
在线	2020-12-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.77	10	否		3.87	3.99	35	否		41.35	42.59	50	否		496012.94	10.56	6.43	53.73	10.91	87	连续	大气
在线	2020-12-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.87	10	否		3.07	3.15	35	否		39.34	40.36	50	否		492351.94	10.55	6.38	54.16	11.38	87	连续	大气
在线	2020-12-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.92	10	否		2.45	2.51	35	否		41.03	42.07	50	否		489975.47	10.49	6.37	54.05	11.34	87	连续	大气
在线	2020-12-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.86	10	否		2.01	2.08	35	否		40.13	41.48	50	否		491962.81	10.50	6.49	53.61	11.23	87	连续	大气
在线	2020-12-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.44	10	否		1.66	1.74	35	否		38.02	39.87	50	否		494741.25	10.56	6.70	53.42	11.24	87	连续	大气
在线	2020-12-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.51	10	否		1.49	1.57	35	否		39.40	41.51	50	否		493520.78	10.55	6.76	53.65	11.30	87	连续	大气
在线	2020-12-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.47	10	否		1.95	2.04	35	否		37.82	39.95	50	否		495512.63	10.57	6.78	53.60	11.14	87	连续	大气
在线	2020-12-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.51	10	否		8.38	8.67	35	否		38.81	40.16	50	否		495117.91	10.57	6.49	53.70	11.15	87	连续	大气
在线	2020-12-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.61	10	否		12.43	12.89	35	否		43.33	45.07	50	否		500686.50	10.59	6.58	53.83	10.33	87	连续	大气
在线	2020-12-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.34	10	否		3.97	3.65	35	否		44.16	40.50	50	否		580523.06	11.82	4.64	53.77	6.96	87	连续	大气
在线	2020-12-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.35	10	否		3.02	2.74	35	否		43.17	39.23	50	否		592706.63	11.95	4.48	53.89	6.01	87	连续	大气
在线	2020-12-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.65	10	否		1.41	1.50	35	否		27.13	29.23	50	否		564427.19	11.35	7.25	52.12	6.15	87	连续	大气
在线	2020-12-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.57	10	否		0.08	0.09	35	否		26.52	29.03	50	否		577948.00	11.52	7.35	50.62	5.82	87	连续	大气
在线	2020-12-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.33	10	否		2.55	2.33	35	否		38.88	35.88	50	否		593207.63	11.97	4.74	52.85	6.35	87	连续	大气
在线	2020-12-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	1.69	10	否		9.03	8.23	35	否		45.80	41.76	50	否		588779.81	12.00	4.54	54.13	6.97	87	连续	大气

在线	2020-12-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.34	10	否			9.34	8.53	35	否			41.27	37.66	50	否			580838.19	11.86	4.56	54.14	7.12	87	连续	大气
在线	2020-12-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.34	10	否			7.63	7.03	35	否			46.51	42.78	50	否			581090.63	11.88	4.70	54.08	7.26	87	连续	大气
在线	2020-12-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.34	10	否			9.22	8.52	35	否			46.61	43.08	50	否			582266.63	11.91	4.78	53.97	7.33	87	连续	大气
在线	2020-12-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.61	10	否			16.18	14.77	35	否			45.58	41.53	50	否			579535.13	11.83	4.55	53.65	7.20	87	连续	大气
在线	2020-12-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	1.98	10	否			15.11	13.70	35	否			47.91	43.45	50	否			578220.00	11.85	4.46	54.34	7.41	87	连续	大气
在线	2020-12-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.35	10	否			19.99	18.21	35	否			52.77	48.14	50	否			563122.94	11.57	4.53	54.55	7.58	87	连续	大气
在线	2020-12-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.63	10	否			9.23	8.46	35	否			48.98	44.91	50	否			562299.69	11.53	4.64	54.43	7.39	87	连续	大气
在线	2020-12-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	1.79	10	否			14.22	12.92	35	否			48.45	44.06	50	否			566540.00	11.44	4.52	54.36	5.96	87	连续	大气
在线	2020-12-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.61	10	否			20.79	18.79	35	否			49.75	44.94	50	否			565042.13	11.48	4.40	54.57	6.47	87	连续	大气
在线	2020-12-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	1.81	10	否			19.21	17.22	35	否			50.14	44.94	50	否			568313.13	11.58	4.27	54.48	6.79	87	连续	大气
在线	2020-12-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.05	10	否			11.11	10.04	35	否			48.37	43.95	50	否			568289.25	11.56	4.48	53.91	6.84	87	连续	大气
在线	2020-12-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.15	10	否			3.45	3.18	35	否			49.59	45.72	50	否			572960.06	11.66	4.74	53.64	6.92	87	连续	大气
在线	2020-12-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.33	10	否			1.92	1.77	35	否			48.65	44.78	50	否			574985.06	11.73	4.70	53.95	7.10	87	连续	大气
在线	2020-12-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.66	0.61	10	否			2.21	2.05	35	否			48.79	45.18	50	否			577217.50	11.80	4.81	54.06	7.25	87	连续	大气
在线	2020-12-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			4.30	3.96	35	否			48.92	44.98	50	否			566755.00	11.58	4.69	54.02	7.27	87	连续	大气
在线	2020-12-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.37	0.34	10	否			4.98	4.58	35	否			50.30	46.23	50	否			564864.19	11.55	4.69	53.98	7.29	87	连续	大气
在线	2020-12-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.01	0.01	10	否			4.26	3.93	35	否			52.89	48.76	50	否			568719.13	11.63	4.74	53.96	7.34	87	连续	大气
在线	2020-12-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			4.68	4.29	35	否			48.59	44.49	50	否			564193.44	11.54	4.62	53.93	7.36	87	连续	大气
在线	2020-12-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.51	10	否			10.80	11.09	35	否			39.57	40.55	50	否			507128.25	10.61	6.36	53.63	9.40	87	连续	大气
在线	2020-12-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.50	10	否			3.90	4.01	35	否			41.55	42.75	50	否			496496.03	10.50	6.42	53.73	10.34	87	连续	大气
在线	2020-12-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.77	10	否			2.25	2.32	35	否			35.94	37.10	50	否			466572.00	9.92	6.46	53.65	10.77	87	连续	大气
在线	2020-12-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.78	10	否			1.64	1.67	35	否			38.22	38.83	50	否			477855.81	10.16	6.22	53.43	10.84	87	连续	大气
在线	2020-12-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.80	10	否			2.04	2.07	35	否			41.34	41.90	50	否			492236.09	10.50	6.20	53.69	11.08	87	连续	大气
在线	2020-12-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.82	10	否			2.77	2.81	35	否			37.38	38.04	50	否			494482.97	10.56	6.25	53.82	11.14	87	连续	大气
在线	2020-12-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.83	10	否			3.42	3.48	35	否			35.61	36.22	50	否			495725.25	10.49	6.25	53.82	10.34	87	连续	大气
在线	2020-12-30	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.94	10	否			5.02	5.11	35	否			41.02	41.76	50	否			501241.31	10.56	6.25	53.71	9.98	87	连续	大气
在线	2020-12-30	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.22	10	否			5.97	6.15	35	否			35.32	36.38	50	否			503976.44	10.65	6.41	53.70	10.23	87	连续	大气
在线	2020-12-30	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.99	10	否			5.96	6.24	35	否			41.12	43.12	50	否			501490.44	10.62	6.69	53.55	10.48	87	连续	大气
在线	2020-12-30	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.86	10	否			5.01	5.31	35	否			41.97	44.51	50	否			487362.16	10.50	6.85	53.49	12.04	87	连续	大气
在线	2020-12-30	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.97	10	否			10.43	10.76	35	否			39.00	40.39	50	否			487216.22	10.58	6.51	53.68	12.65	87	连续	大气
在线	2020-12-30	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.90	10	否			23.07	23.45	35	否			44.31	45.08	50	否			507133.25	10.62	6.26	53.33	9.53	87	连续	大气
在线	2020-12-30	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.10	10	否			16.41	16.73	35	否			42.86	43.74	50	否			506073.75	10.72	6.30	54.10	10.36	87	连续	大气
在线	2020-12-30	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.29	10	否			15.57	15.80	35	否			39.67	40.34	50	否			499021.16	10.66	6.24	54.30	11.06	87	连续	大气
在线	2020-12-30	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	2.42	10	否			7.35	7.54	35	否			43.84	44.97	50	否			494479.31	10.59	6.38	54.33	11.33	87	连续	大气
在线	2020-12-30	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.48	10	否			6.41	6.50	35	否			39.60	40.15	50	否			494423.91	10.62	6.21	54.30	11.57	87	连续	大气
在线	2020-12-30	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.45	10	否			4.76	4.76	35	否			40.20	40.22	50	否			496400.19	10.64	6.00	53.95	11.45	87	连续	大气
在线	2020-12-30	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	2.42	10	否			4.18	4.13	35	否			46.58	46.01	50	否			497584.16	10.66	5.82	53.99	11.44	87	连续	大气
在线	2020-12-30	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	2.41	10	否			2.94	2.95	35	否			46.61	46.76	50	否			501747.00	10.73	6.05	53.82	11.33	87	连续	大气
在线	2020-12-30	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.41	10	否			2.22	2.26	35	否			39.72	40.43	50	否			512808.78	10.96	6.25	53.86	11.30	87	连续	大气
在线	2020-12-30	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	2.37	10	否			2.46	2.45	35	否			41.00	40.88	50	否			511535.13	10.97	5.96	54.24	11.48	87	连续	大气
在线	2020-12-30	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.38	10	否			2.28	2.28	35	否			41.59	41.52	50	否			509230.16	10.92	5.97	54.21	11.45	87	连续	大气
在线	2020-12-30	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.36	2.38	10	否			2.94	2.95	35	否			43.20	43.56	50	否			513644.47	10.92	6.12	53.82	10.81	87	连续	大气
在线	2020-12-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			5.47	5.00	35	否			46.68	42.64	50	否			565710.00	11.58	4.58	53.93	7.40	87	连续	大气
在线	2020-12-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.08	0.07	10	否			8.50	7.67	35	否			47.86	43.14	50	否			568600.75	11.48	4.36	54.22	6.07	87	连续	大气
在线	2020-12-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			5.36	4.83	35	否			43.30	38.97	50	否			566948.50	11.48	4.32	54.17	6.35	87	连续	大气
在线	2020-12-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			9.67	8.59	35	否			42.15	37.39	50	否			565883.25	11.52	4.09	54.33	6.73	87	连续	大气
在线	2020-12-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			6.98	6.26	35	否			46.01	41.26	50	否			563635.00	11.47	4.28	53.96	6.83	87	连续	大气
在线	2020-12-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.08	0.07	10	否			9.29	8.33	35	否			42.24	37.91	50	否			562307.31	11.43	4.29	53.61	6.84	87	连续	大气
在线	2020-12-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.00	0.00	10	否			17.14	15.39	35	否			44.23	39.67	50	否			562721.19	11.47	4.28	53.94	6.99	87	连续	大气

在线	2020-12-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.21	0.19	10	否			11.50	10.25	35	否			41.02	36.57	50	否			561278.56	11.47	4.18	54.18	7.13	87	连续	大气
在线	2020-12-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	1.80	10	否			10.59	9.40	35	否			44.53	39.51	50	否			564899.63	11.56	4.10	54.37	7.25	87	连续	大气
在线	2020-12-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	1.91	10	否			19.29	17.03	35	否			39.93	35.26	50	否			563187.06	11.54	4.01	54.41	7.34	87	连续	大气
在线	2020-12-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	1.80	10	否			16.46	14.48	35	否			44.36	39.01	50	否			555086.50	11.39	3.95	54.72	7.42	87	连续	大气
在线	2020-12-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.26	10	否			16.17	14.23	35	否			44.31	39.00	50	否			549952.13	11.31	3.96	55.05	7.53	87	连续	大气
在线	2020-12-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.49	10	否			19.47	16.99	35	否			47.37	41.33	50	否			540460.25	11.17	3.81	55.28	7.85	87	连续	大气
在线	2020-12-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	2.54	10	否			19.10	16.65	35	否			53.35	46.55	50	否			545374.44	11.10	3.81	55.52	6.42	87	连续	大气
在线	2020-12-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	2.61	10	否			8.75	7.70	35	否			43.43	38.26	50	否			544682.00	11.12	3.96	55.34	6.74	87	连续	大气
在线	2020-12-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	2.55	10	否			5.92	5.30	35	否			48.63	43.52	50	否			546878.38	11.17	4.24	55.07	6.90	87	连续	大气
在线	2020-12-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	2.54	10	否			13.09	11.89	35	否			47.12	42.79	50	否			551477.00	11.25	4.49	54.60	6.89	87	连续	大气
在线	2020-12-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.31	10	否			6.16	5.56	35	否			44.92	40.45	50	否			553111.75	11.27	4.34	54.23	6.87	87	连续	大气
在线	2020-12-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	2.32	10	否			5.39	4.83	35	否			44.65	39.95	50	否			559278.69	11.41	4.24	54.48	6.95	87	连续	大气
在线	2020-12-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.23	10	否			3.56	3.22	35	否			49.04	44.32	50	否			559891.38	11.41	4.41	53.99	7.00	87	连续	大气
在线	2020-12-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.18	10	否			6.14	5.57	35	否			47.14	42.75	50	否			562838.13	11.48	4.46	54.14	7.02	87	连续	大气
在线	2020-12-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.65	10	否			9.07	8.10	35	否			39.01	35.15	50	否			555461.75	11.32	4.31	53.85	7.02	87	连续	大气
在线	2020-12-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	1.91	10	否			14.48	12.94	35	否			42.50	37.98	50	否			556387.94	11.34	4.21	53.82	7.05	87	连续	大气
在线	2020-12-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	1.98	10	否			8.25	7.44	35	否			46.44	41.91	50	否			553913.38	11.29	4.38	53.87	7.06	87	连续	大气
在线	2020-12-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.31	10	否			6.66	6.67	35	否			41.00	41.09	50	否			519868.06	10.87	6.03	53.95	9.27	87	连续	大气
在线	2020-12-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.28	10	否			3.50	3.53	35	否			37.80	38.10	50	否			513412.88	10.81	6.11	53.46	10.06	87	连续	大气
在线	2020-12-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.14	10	否			2.15	2.17	35	否			38.54	38.85	50	否			510899.16	10.81	6.12	53.42	10.43	87	连续	大气
在线	2020-12-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.17	10	否			1.35	1.37	35	否			40.53	41.24	50	否			505473.34	10.72	6.26	53.34	10.67	87	连续	大气
在线	2020-12-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.88	10	否			3.09	3.13	35	否			37.52	38.07	50	否			510631.88	10.82	6.22	53.21	10.69	87	连续	大气
在线	2020-12-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.67	10	否			10.91	11.02	35	否			40.79	41.25	50	否			514121.31	10.87	6.17	52.95	10.50	87	连续	大气
在线	2020-12-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.82	10	否			7.44	7.46	35	否			37.18	37.26	50	否			511602.66	10.86	6.03	53.47	10.78	87	连续	大气
在线	2020-12-31	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	1.91	10	否			4.76	4.75	35	否			36.02	35.96	50	否			509137.16	10.78	5.98	53.42	10.56	87	连续	大气
在线	2020-12-31	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	1.96	10	否			3.45	3.43	35	否			40.55	40.29	50	否			512695.88	10.83	5.90	53.40	10.29	87	连续	大气
在线	2020-12-31	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	2.01	10	否			5.26	5.30	35	否			38.19	38.50	50	否			503526.06	10.75	6.12	53.34	11.27	87	连续	大气
在线	2020-12-31	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.07	10	否			3.52	3.57	35	否			40.74	41.30	50	否			502962.69	10.72	6.20	53.46	11.14	87	连续	大气
在线	2020-12-31	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	2.12	10	否			11.20	11.12	35	否			29.83	29.99	50	否			500252.59	10.64	6.02	53.66	10.91	87	连续	大气
在线	2020-12-31	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	1.94	10	否			19.37	18.75	35	否			35.69	34.56	50	否			511572.69	10.71	5.51	53.97	9.39	87	连续	大气
在线	2020-12-31	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	1.97	10	否			11.69	11.31	35	否			44.97	43.52	50	否			505767.97	10.72	5.50	54.20	10.45	87	连续	大气
在线	2020-12-31	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	1.84	10	否			9.72	9.43	35	否			38.56	37.46	50	否			507014.22	10.82	5.55	54.14	11.03	87	连续	大气
在线	2020-12-31	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.82	10	否			23.02	22.40	35	否			40.05	38.95	50	否			506711.47	10.84	5.57	54.13	11.28	87	连续	大气
在线	2020-12-31	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	1.94	10	否			13.34	12.88	35	否			37.13	35.78	50	否			505133.00	10.87	5.45	54.68	11.67	87	连续	大气
在线	2020-12-31	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	2.01	10	否			7.25	6.99	35	否			42.19	40.74	50	否			505310.59	10.87	5.47	54.46	11.73	87	连续	大气
在线	2020-12-31	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.10	10	否			4.89	4.85	35	否			36.90	36.58	50	否			504607.69	10.83	5.87	54.26	11.58	87	连续	大气
在线	2020-12-31	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	2.15	10	否			3.77	3.75	35	否			42.55	42.32	50	否			505089.78	10.85	5.92	54.24	11.60	87	连续	大气
在线	2020-12-31	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.15	10	否			5.00	4.96	35	否			39.31	38.99	50	否			505182.31	10.82	5.88	54.21	11.39	87	连续	大气
在线	2020-12-31	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.58	10	否			10.42	10.43	35	否			41.97	41.99	50	否			509977.09	10.86	6.01	53.56	11.01	87	连续	大气
在线	2020-12-31	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.60	10	否			11.24	11.23	35	否			38.59	38.55	50	否			512376.97	10.90	5.98	53.64	10.93	87	连续	大气
在线	2020-12-31	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.78	10	否			6.88	6.88	35	否			41.59	41.62	50	否			512846.91	10.94	6.01	53.98	11.09	87	连续	大气