

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2021-6-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	2.03	10	否			19.28	20.81	35	否			35.26	38.11	50	否			463761.50	9.78	7.10	53.82	10.11	60	连续	大气
在线	2021-6-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	2.10	10	否			13.45	14.86	35	否			38.22	42.23	50	否			494576.00	10.37	7.42	53.21	9.80	60	连续	大气
在线	2021-6-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	2.13	10	否			19.77	21.86	35	否			38.08	42.10	50	否			503299.97	10.57	7.43	53.33	9.86	60	连续	大气
在线	2021-6-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.25	1.39	10	否			18.29	20.39	35	否			35.83	39.95	50	否			516357.47	10.81	7.54	53.01	9.69	60	连续	大气
在线	2021-6-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.39	1.55	10	否			13.11	14.57	35	否			36.17	40.22	50	否			521493.97	10.91	7.50	53.00	9.66	60	连续	大气
在线	2021-6-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.81	10	否			12.02	13.13	35	否			38.58	42.17	50	否			513661.09	10.77	7.27	53.21	9.78	60	连续	大气
在线	2021-6-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.82	1.98	10	否			14.10	15.33	35	否			39.02	42.44	50	否			516704.75	10.87	7.21	53.52	10.00	60	连续	大气
在线	2021-6-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.18	10	否			18.03	19.82	35	否			39.53	43.44	50	否			495917.97	10.44	7.35	53.58	10.02	60	连续	大气
在线	2021-6-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.38	10	否			12.63	14.03	35	否			38.22	42.57	50	否			456533.88	9.59	7.52	53.26	9.89	60	连续	大气
在线	2021-6-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.38	10	否			21.17	22.87	35	否			39.14	42.30	50	否			466346.63	9.81	7.12	53.66	9.96	60	连续	大气
在线	2021-6-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.38	10	否			15.06	16.20	35	否			41.50	44.62	50	否			542226.00	11.41	7.05	53.68	10.11	60	连续	大气
在线	2021-6-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.21	10	否			16.43	17.03	35	否			41.53	43.15	50	否			538740.00	11.39	6.55	54.51	10.30	60	连续	大气
在线	2021-6-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.55	10	否			22.90	24.50	35	否			38.51	41.21	50	否			532919.94	11.27	6.98	54.16	10.35	60	连续	大气
在线	2021-6-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.51	1.59	10	否			15.31	16.18	35	否			42.38	44.82	50	否			530489.44	11.17	6.81	53.62	10.15	60	连续	大气
在线	2021-6-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.74	10	否			12.91	13.74	35	否			43.53	46.33	50	否			528283.25	11.14	6.91	53.81	10.20	60	连续	大气
在线	2021-6-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.51	10	否			20.31	21.35	35	否			38.64	40.62	50	否			521073.03	10.99	6.73	53.80	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.23	1.30	10	否			23.65	24.93	35	否			37.47	39.52	50	否			507925.13	10.65	6.78	53.35	9.82	60	连续	大气
在线	2021-6-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.55	10	否			13.15	13.74	35	否			39.88	41.60	50	否			531047.81	11.15	6.62	53.50	9.97	60	连续	大气
在线	2021-6-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.73	10	否			15.54	16.39	35	否			41.79	44.06	50	否			532552.56	11.22	6.77	53.80	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.79	10	否			20.26	21.11	35	否			37.21	38.91	50	否			526103.00	11.08	6.68	53.80	10.15	60	连续	大气
在线	2021-6-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.54	10	否			15.32	16.42	35	否			37.33	40.05	50	否			544235.00	11.45	7.02	53.50	10.09	60	连续	大气
在线	2021-6-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.67	1.77	10	否			14.85	15.75	35	否			37.40	39.67	50	否			531104.31	11.17	6.85	53.59	10.07	60	连续	大气
在线	2021-6-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	2.02	10	否			12.34	13.51	35	否			38.98	42.71	50	否			529660.00	11.14	7.30	53.60	10.04	60	连续	大气
在线	2021-6-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	2.05	10	否			14.00	15.58	35	否			40.48	45.06	50	否			528616.94	11.12	7.52	53.61	10.06	60	连续	大气
在线	2021-6-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	2.21	10	否			15.84	17.72	35	否			39.19	43.90	50	否			490407.81	10.31	7.60	53.42	9.95	60	连续	大气
在线	2021-6-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	2.15	10	否			12.47	13.90	35	否			38.92	43.43	50	否			543568.00	11.38	7.55	53.18	9.78	60	连续	大气
在线	2021-6-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.28	10	否			11.12	12.36	35	否			35.13	39.75	50	否			528611.06	11.13	7.51	53.72	10.09	60	连续	大气
在线	2021-6-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.75	10	否			19.78	21.60	35	否			33.06	36.11	50	否			529408.63	11.16	7.27	53.75	10.13	60	连续	大气
在线	2021-6-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.73	10	否			13.78	15.31	35	否			37.49	41.68	50	否			542718.06	11.40	7.51	53.38	9.95	60	连续	大气
在线	2021-6-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	2.02	10	否			8.56	9.52	35	否			38.75	43.08	50	否			538958.69	11.32	7.51	53.39	9.94	60	连续	大气
在线	2021-6-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	2.19	10	否			7.45	8.32	35	否			37.24	41.62	50	否			537456.69	11.29	7.58	53.55	9.95	60	连续	大气
在线	2021-6-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	2.27	10	否			9.42	10.40	35	否			33.30	36.74	50	否			534031.56	11.28	7.40	54.23	10.20	60	连续	大气
在线	2021-6-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.60	10	否			11.56	12.91	35	否			34.49	38.54	50	否			487336.19	10.31	7.58	54.40	10.30	60	连续	大气
在线	2021-6-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.52	10	否			14.34	15.67	35	否			34.43	37.64	50	否			508407.56	10.76	7.28	54.56	10.33	60	连续	大气
在线	2021-6-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.41	10	否			19.06	20.48	35	否			35.82	38.50	50	否			537956.56	11.38	7.04	54.60	10.29	60	连续	大气
在线	2021-6-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.49	10	否			12.96	13.63	35	否			37.26	39.25	50	否			544644.13	11.50	6.78	54.38	10.19	60	连续	大气
在线	2021-6-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.58	10	否			11.41	12.51	35	否			38.17	41.87	50	否			519124.66	10.95	7.32	54.25	10.11	60	连续	大气
在线	2021-6-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.65	10	否			14.82	16.24	35	否			35.29	38.69	50	否			518715.69	10.89	7.32	53.56	9.84	60	连续	大气
在线	2021-6-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.68	10	否			13.18	14.48	35	否			35.33	38.84	50	否			524293.88	10.97	7.35	53.28	9.65	60	连续	大气
在线	2021-6-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	1.84	10	否			21.16	22.93	35	否			36.65	39.77	50	否			514790.44	10.77	7.17	53.08	9.65	60	连续	大气
在线	2021-6-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	2.08	10	否			17.06	18.57	35	否			37.55	40.93	50	否			504047.75	10.55	7.23	53.16	9.67	60	连续	大气
在线	2021-6-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	2.13	10	否			21.20	22.87	35	否			40.91	44.22	50	否			534048.69	11.18	7.12	53.19	9.73	60	连续	大气
在线	2021-6-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.38	10	否			18.51	19.95	35	否			41.70	45.12	50	否			537342.38	11.23	7.13	53.07	9.65	60	连续	大气
在线	2021-6-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.42	10	否			12.07	13.03	35	否			39.59	42.90	50	否			550348.63	11.51	7.14	53.15	9.70	60	连续	大气
在线	2021-6-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.83	10	否			23.24	24.85	35	否			37.30	39.96	50	否			561441.13	11.80	6.99	53.51	10.07	60	连续	大气
在线	2021-6-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.18	10	否			13.71	15.12	35	否			37.79	41.64	50	否			541892.69	11.37	7.39	53.16	9.92	60	连续	大气
在线	2021-6-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.50	10	否			11.32	12.61	35	否			36.91	41.13	50	否			541104.44	11.33	7.54	53.15	9.79	60	连续	大气
在线	2021-6-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.61	10	否			13.36	14.89	35	否			37.34	41.63	50	否			541774.06	11.33	7.54	52.88	9.73	60	连续	大气
在线	2021-6-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.65	10	否			20.40	22.41	35	否			35.11	38.75	50	否			518707.69	10.82	7.40	52.56	9.53	60	连续	大气
在线	2021-6-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口																										

在线	2021-6-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	2.00	10	否			16.94	18.50	35	否			38.49	42.09	50	否			513070.66	10.67	7.27	52.14	9.38	60	连续	大气
在线	2021-6-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.86	10	否			25.11	27.13	35	否			38.37	41.46	50	否			502635.38	10.48	7.12	52.47	9.45	60	连续	大气
在线	2021-6-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	2.00	10	否			17.44	19.05	35	否			39.26	42.93	50	否			529361.38	11.02	7.27	52.31	9.42	60	连续	大气
在线	2021-6-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.28	10	否			14.34	15.28	35	否			38.01	40.63	50	否			502966.34	10.48	6.95	52.51	9.46	60	连续	大气
在线	2021-6-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.34	10	否			11.56	12.43	35	否			37.98	40.82	50	否			518505.75	10.80	7.05	52.39	9.42	60	连续	大气
在线	2021-6-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.41	10	否			10.66	11.60	35	否			37.21	40.49	50	否			514821.38	10.73	7.21	52.68	9.45	60	连续	大气
在线	2021-6-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.51	10	否			12.14	13.19	35	否			39.97	43.46	50	否			524305.88	10.94	7.20	52.75	9.54	60	连续	大气
在线	2021-6-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.58	10	否			14.82	15.97	35	否			35.91	38.75	50	否			532268.13	11.10	7.09	52.75	9.49	60	连续	大气
在线	2021-6-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.56	10	否			16.15	17.32	35	否			37.81	40.55	50	否			551889.75	11.52	7.02	52.93	9.57	60	连续	大气
在线	2021-6-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.59	10	否			13.88	14.76	35	否			38.25	40.68	50	否			560215.94	11.70	6.89	53.06	9.62	60	连续	大气
在线	2021-6-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.73	10	否			21.68	22.99	35	否			34.98	37.09	50	否			550245.38	11.50	6.85	53.14	9.64	60	连续	大气
在线	2021-6-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.68	10	否			14.99	15.97	35	否			34.33	36.58	50	否			543382.00	11.37	6.92	53.10	9.74	60	连续	大气
在线	2021-6-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.56	10	否			12.25	13.20	35	否			39.06	42.12	50	否			545450.13	11.42	7.09	53.11	9.79	60	连续	大气
在线	2021-6-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.76	10	否			9.54	10.69	35	否			37.97	42.59	50	否			540925.19	11.29	7.62	52.83	9.58	60	连续	大气
在线	2021-6-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.75	10	否			10.21	11.43	35	否			35.43	39.67	50	否			553658.38	11.56	7.60	52.84	9.61	60	连续	大气
在线	2021-6-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.87	10	否			10.08	11.44	35	否			38.51	43.70	50	否			525596.75	10.96	7.78	52.66	9.48	60	连续	大气
在线	2021-6-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.89	10	否			13.04	14.63	35	否			40.15	45.07	50	否			538496.81	11.23	7.64	52.56	9.50	60	连续	大气
在线	2021-6-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.49	10	否			18.26	20.08	35	否			37.95	41.96	50	否			552313.25	11.48	7.41	52.37	9.32	60	连续	大气
在线	2021-6-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.67	1.86	10	否			15.46	17.28	35	否			38.85	43.43	50	否			557552.31	11.58	7.57	52.06	9.29	60	连续	大气
在线	2021-6-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	2.09	10	否			12.19	13.51	35	否			39.05	43.37	50	否			554167.06	11.51	7.49	52.10	9.28	60	连续	大气
在线	2021-6-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.38	10	否			11.77	13.10	35	否			38.83	43.40	50	否			551550.56	11.47	7.55	52.26	9.31	60	连续	大气
在线	2021-6-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.59	10	否			14.32	15.87	35	否			36.43	40.45	50	否			525815.94	10.96	7.47	52.59	9.43	60	连续	大气
在线	2021-6-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.85	10	否			16.84	19.21	35	否			39.37	45.01	50	否			520389.16	10.81	7.87	52.29	9.22	60	连续	大气
在线	2021-6-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.80	10	否			17.80	18.29	35	否			28.03	29.38	50	否			469179.34	9.79	6.42	52.79	9.45	60	连续	大气
在线	2021-6-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	10.04	10	是	0.00	校准	26.31	30.06	35	否			25.83	33.28	50	否			537728.88	10.71	8.72	52.60	5.41	60	连续	大气
在线	2021-6-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.89	10	否			10.47	11.70	35	否			47.21	53.02	50	是	0.06	校准	523058.31	10.76	7.47	52.48	8.33	60	连续	大气
在线	2021-6-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.12	10	否			14.47	15.25	35	否			29.49	31.06	50	否			521659.91	10.89	6.76	52.87	9.57	60	连续	大气
在线	2021-6-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.28	10	否			13.10	13.92	35	否			35.38	37.60	50	否			532085.44	11.14	6.88	53.25	9.75	60	连续	大气
在线	2021-6-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.33	10	否			12.11	12.59	35	否			36.26	37.73	50	否			528502.31	11.11	6.59	53.59	9.99	60	连续	大气
在线	2021-6-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.57	10	否			13.92	14.28	35	否			35.48	36.42	50	否			517659.38	10.91	6.39	53.99	10.09	60	连续	大气
在线	2021-6-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.68	10	否			13.78	14.22	35	否			37.44	38.62	50	否			520359.59	10.97	6.46	53.92	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.77	10	否			16.65	17.34	35	否			38.41	40.04	50	否			531255.19	11.17	6.61	53.73	9.98	60	连续	大气
在线	2021-6-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.86	10	否			17.96	18.84	35	否			40.17	42.15	50	否			539074.44	11.32	6.70	53.57	9.95	60	连续	大气
在线	2021-6-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.95	10	否			10.95	11.72	35	否			39.42	42.20	50	否			536288.00	11.25	6.98	53.41	9.85	60	连续	大气
在线	2021-6-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.10	10	否			13.31	13.96	35	否			38.60	40.52	50	否			532593.88	11.19	6.71	53.51	9.96	60	连续	大气
在线	2021-6-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.23	10	否			18.00	18.74	35	否			39.95	41.65	50	否			532479.31	11.20	6.61	53.45	10.08	60	连续	大气
在线	2021-6-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.26	10	否			10.89	11.69	35	否			36.81	39.50	50	否			540471.19	11.36	7.02	53.39	10.06	60	连续	大气
在线	2021-6-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.18	10	否			12.24	13.22	35	否			37.70	40.75	50	否			548412.50	11.53	7.12	53.52	10.05	60	连续	大气
在线	2021-6-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.22	10	否			15.13	16.18	35	否			40.42	43.25	50	否			528219.50	11.11	6.98	53.57	10.06	60	连续	大气
在线	2021-6-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.32	10	否			19.69	21.39	35	否			38.77	42.13	50	否			518820.13	10.91	7.20	53.44	10.03	60	连续	大气
在线	2021-6-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.31	10	否			17.46	18.85	35	否			38.06	41.09	50	否			533380.75	11.20	7.10	53.28	9.92	60	连续	大气
在线	2021-6-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.29	10	否			14.44	15.62	35	否			38.81	42.01	50	否			564633.69	11.84	7.14	53.23	9.89	60	连续	大气
在线	2021-6-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.27	10	否			17.10	18.84	35	否			39.85	43.87	50	否			567510.25	11.90	7.37	53.24	9.92	60	连续	大气
在线	2021-6-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.64	10	否			27.42	30.98	35	否			38.05	42.97	50	否			577312.75	12.02	7.66	52.51	9.48	60	连续	大气
在线	2021-6-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.68	1.84	10	否			16.93	18.56	35	否			35.27	38.81	50	否			568227.19	11.88	7.35	52.85	9.73	60	连续	大气
在线	2021-6-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	2.16	10	否			13.40	15.24	35	否			37.54	42.67	50	否			576181.38	12.03	7.80	52.87	9.65	60	连续	大气
在线	2021-6-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.49	10	否			11.66	12.31	35	否			34.02	35.95	50	否			529035.75	11.08	6.76	53.28	9.71	60	连续	大气
在线	2021-6-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.81	10	否			14.54	15.93	35	否			35.67	39.10	50	否			500656.22	10.50	7.31	53.12	9.86	60	连续	大气
在线	2021-6-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.14	10	否			21.03	22.58	35	否			36.04	39.05	50	否			524576.38	10.96	7.13	52.91	9.60	60	连续	大气
在线	2021-6-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.24	10	否			18.14	19.06	35	否			36.86	38.73	50	否			558548.69	11.72	6.73	53.46	9.95	60	连续	大气
在线	2021-6-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	2.95	10	否			22.87	23.45	35	否			39.17	40.18	50	否			561203.63	11.81	6.40	53.90	10.04	60	连续	大气
在线	2021-6-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1																								

在线	2021-6-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	1.90	10	否			22.25	24.08	35	否			38.92	42.12	50	否			550130.75	11.59	7.14	53.80	10.15	60	连续	大气
在线	2021-6-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.96	10	否			21.68	23.76	35	否			39.92	43.76	50	否			552959.31	11.61	7.31	53.41	9.96	60	连续	大气
在线	2021-6-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.33	10	否			19.91	22.73	35	否			37.58	42.92	50	否			545218.44	11.44	7.84	53.27	9.89	60	连续	大气
在线	2021-6-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.15	10	否			18.70	19.70	35	否			25.66	27.22	50	否			533975.00	11.19	6.79	53.12	9.80	60	连续	大气
在线	2021-6-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.18	10	否			20.59	22.54	35	否			34.32	37.99	50	否			565053.75	11.81	7.36	53.00	9.69	60	连续	大气
在线	2021-6-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.07	10	否			25.37	26.50	35	否			35.08	36.83	50	否			560260.13	11.76	6.68	53.38	9.90	60	连续	大气
在线	2021-6-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.76	10	否			18.76	20.35	35	否			40.66	44.17	50	否			555462.13	11.67	7.19	53.33	10.03	60	连续	大气
在线	2021-6-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.00	10	否			17.15	18.91	35	否			40.87	45.09	50	否			552634.94	11.60	7.40	53.25	9.97	60	连续	大气
在线	2021-6-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.16	10	否			22.61	24.78	35	否			37.81	41.54	50	否			545061.19	11.45	7.33	53.37	9.95	60	连续	大气
在线	2021-6-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.15	10	否			22.11	23.37	35	否			38.78	40.96	50	否			525071.00	11.05	6.80	53.60	10.01	60	连续	大气
在线	2021-6-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.42	10	否			18.05	19.58	35	否			40.95	44.70	50	否			499527.28	10.55	7.22	53.69	10.31	60	连续	大气
在线	2021-6-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	3.70	10	否			26.72	27.22	35	否			32.52	33.36	50	否			511565.28	10.78	6.36	53.88	10.10	60	连续	大气
在线	2021-6-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.34	10	否			29.32	29.78	35	否			36.95	37.58	50	否			524109.81	11.10	6.25	54.30	10.48	60	连续	大气
在线	2021-6-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	2.02	10	否			21.33	22.08	35	否			35.28	36.53	50	否			531347.63	11.25	6.52	54.45	10.45	60	连续	大气
在线	2021-6-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.14	10	否			21.74	22.25	35	否			40.31	41.23	50	否			528376.25	11.22	6.34	54.66	10.67	60	连续	大气
在线	2021-6-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.40	10	否			20.32	21.01	35	否			36.92	38.19	50	否			521386.41	11.10	6.50	54.85	10.81	60	连续	大气
在线	2021-6-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.68	10	否			19.42	20.17	35	否			37.96	39.47	50	否			532094.88	11.32	6.57	55.01	10.69	60	连续	大气
在线	2021-6-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.82	10	否			23.45	24.54	35	否			38.18	39.98	50	否			534428.63	11.36	6.67	54.95	10.71	60	连续	大气
在线	2021-6-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.75	10	否			24.47	26.23	35	否			38.86	41.70	50	否			549890.00	11.69	7.01	54.91	10.67	60	连续	大气
在线	2021-6-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.42	10	否			25.12	26.49	35	否			36.15	38.12	50	否			555084.00	11.79	6.78	54.92	10.64	60	连续	大气
在线	2021-6-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.47	10	否			20.03	21.18	35	否			37.92	40.11	50	否			560360.06	11.92	6.82	55.07	10.76	60	连续	大气
在线	2021-6-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.56	10	否			22.24	23.75	35	否			40.08	42.80	50	否			559700.00	11.89	6.95	54.87	10.62	60	连续	大气
在线	2021-6-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	2.04	10	否			25.57	26.63	35	否			38.52	40.20	50	否			564917.56	11.97	6.61	54.53	10.51	60	连续	大气
在线	2021-6-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.12	10	否			15.05	15.86	35	否			37.48	39.47	50	否			550367.06	11.68	6.76	54.62	10.66	60	连续	大气
在线	2021-6-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.34	10	否			10.64	11.31	35	否			38.90	41.33	50	否			543266.69	11.51	6.88	54.37	10.51	60	连续	大气
在线	2021-6-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.66	10	否			10.93	12.43	35	否			41.51	47.63	50	否			526396.56	11.12	7.76	54.06	10.33	60	连续	大气
在线	2021-6-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.55	10	否			13.32	14.22	35	否			30.92	33.46	50	否			501956.34	10.61	6.98	53.98	10.32	60	连续	大气
在线	2021-6-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.43	10	否			20.99	21.96	35	否			37.82	39.62	50	否			522095.56	11.03	6.68	54.07	10.33	60	连续	大气
在线	2021-6-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.39	10	否			23.50	24.93	35	否			41.46	43.99	50	否			535682.50	11.32	6.86	54.10	10.36	60	连续	大气
在线	2021-6-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.80	1.95	10	否			28.07	30.35	35	否			42.02	45.47	50	否			548020.44	11.56	7.14	53.89	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.23	1.35	10	否			25.88	28.36	35	否			40.06	43.88	50	否			548684.13	11.56	7.31	53.79	10.19	60	连续	大气
在线	2021-6-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	1.49	10	否			23.82	25.74	35	否			38.06	41.15	50	否			532171.69	11.23	7.12	53.86	10.23	60	连续	大气
在线	2021-6-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.66	1.82	10	否			18.69	20.54	35	否			36.60	40.23	50	否			526823.75	11.12	7.35	53.96	10.22	60	连续	大气
在线	2021-6-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.99	10	否			21.70	23.59	35	否			36.75	39.96	50	否			523898.91	11.07	7.21	54.05	10.29	60	连续	大气
在线	2021-6-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.23	10	否			16.40	17.94	35	否			36.83	40.31	50	否			507551.72	10.74	7.29	54.07	10.45	60	连续	大气
在线	2021-6-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.30	10	否			11.58	12.53	35	否			38.05	41.21	50	否			520905.88	11.01	7.15	54.19	10.30	60	连续	大气
在线	2021-6-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.35	10	否			9.35	10.08	35	否			41.24	44.48	50	否			530565.50	11.22	7.09	54.16	10.35	60	连续	大气
在线	2021-6-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.34	10	否			10.26	10.98	35	否			37.60	40.23	50	否			531076.38	11.20	6.98	54.23	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.40	10	否			13.16	14.25	35	否			38.64	41.81	50	否			522192.56	11.03	7.13	54.41	10.18	60	连续	大气
在线	2021-6-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.39	10	否			17.27	18.66	35	否			39.94	43.17	50	否			521882.03	11.04	7.12	54.48	10.30	60	连续	大气
在线	2021-6-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.57	10	否			23.28	24.87	35	否			38.88	41.51	50	否			535240.44	11.29	6.95	54.29	10.12	60	连续	大气
在线	2021-6-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.08	1.17	10	否			20.83	22.50	35	否			41.50	44.85	50	否			525761.19	11.09	7.12	54.05	10.17	60	连续	大气
在线	2021-6-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.14	1.24	10	否			21.79	23.88	35	否			37.10	40.66	50	否			549564.06	11.59	7.31	54.15	10.16	60	连续	大气
在线	2021-6-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.28	1.42	10	否			18.62	20.66	35	否			39.24	43.55	50	否			549977.31	11.63	7.48	54.37	10.39	60	连续	大气
在线	2021-6-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.53	10	否			15.19	16.36	35	否			38.36	41.38	50	否			549772.56	11.63	7.09	54.36	10.40	60	连续	大气
在线	2021-6-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.52	1.64	10	否			14.21	15.34	35	否			32.88	35.56	50	否			558761.06	11.81	7.10	54.49	10.32	60	连续	大气
在线	2021-6-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.31	10	否			18.72	19.76	35	否			32.56	34.39	50	否			549865.38	11.67	6.80	54.67	10.61	60	连续	大气
在线	2021-6-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.20	1.27	10	否			24.65	26.02	35	否			35.35	37.36	50	否			542297.44	11.51	6.81	54.62	10.58	60	连续	大气
在线	2021-6-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.44	1.53	10	否			10.23	10.87	35	否			37.11	39.48	50	否			538663.81	11.43	6.90	54.60	10.53	60	连续	大气
在线	2021-6-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.79	10	否			7.39	7.97	35	否			35.49	38.30	50	否			518298.19	10.98	7.10	54.34	10.41	60	连续	大气
在线	2021-6-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.96	10	否			10.51	11.52	35	否			32.91	36.15	50	否			489949.69	10.37	7.32	54.12	10.34	60	连续	大气
在线	2021-6-8	1	锅炉	1#脱硫																										

在线	2021-6-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.27	10	否			25.49	26.73	35	否			32.78	34.38	50	否			553067.56	11.74	6.70	55.09	10.50	60	连续	大气
在线	2021-6-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.46	10	否			23.63	24.55	35	否			38.34	39.81	50	否			542231.88	11.51	6.54	54.94	10.57	60	连续	大气
在线	2021-6-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.54	1.64	10	否			21.53	22.87	35	否			39.34	41.77	50	否			553777.25	11.77	6.87	55.04	10.65	60	连续	大气
在线	2021-6-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.68	1.78	10	否			20.83	22.12	35	否			39.51	41.97	50	否			555296.50	11.80	6.88	55.02	10.65	60	连续	大气
在线	2021-6-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.80	1.88	10	否			21.45	22.42	35	否			37.53	39.23	50	否			553130.38	11.78	6.65	55.13	10.77	60	连续	大气
在线	2021-6-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.14	10	否			19.87	20.94	35	否			38.92	41.03	50	否			522353.81	11.13	6.77	55.13	10.75	60	连续	大气
在线	2021-6-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.26	10	否			17.43	18.23	35	否			41.27	43.28	50	否			534588.50	11.34	6.69	54.76	10.54	60	连续	大气
在线	2021-6-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.39	10	否			19.19	19.97	35	否			42.94	44.68	50	否			526322.94	11.16	6.59	54.68	10.51	60	连续	大气
在线	2021-6-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.82	10	否			25.93	27.67	35	否			41.19	43.92	50	否			531294.94	11.28	6.92	54.74	10.57	60	连续	大气
在线	2021-6-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.62	10	否			18.25	19.78	35	否			39.66	43.11	50	否			548508.19	11.64	7.18	54.60	10.57	60	连续	大气
在线	2021-6-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.76	10	否			21.06	22.73	35	否			33.85	36.72	50	否			527126.94	11.17	7.12	54.37	10.46	60	连续	大气
在线	2021-6-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.87	10	否			26.16	28.54	35	否			38.73	42.35	50	否			527388.31	11.16	7.26	54.24	10.39	60	连续	大气
在线	2021-6-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	2.09	10	否			17.05	18.91	35	否			38.99	43.61	50	否			505796.66	10.68	7.42	54.15	10.17	60	连续	大气
在线	2021-6-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.13	10	否			13.67	14.48	35	否			28.35	30.42	50	否			490826.38	10.36	6.88	54.20	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.20	10	否			14.05	15.14	35	否			37.63	40.64	50	否			526908.38	11.10	7.10	53.96	10.05	60	连续	大气
在线	2021-6-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.23	10	否			16.60	17.68	35	否			40.26	42.97	50	否			539655.94	11.39	6.94	54.18	10.20	60	连续	大气
在线	2021-6-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.32	10	否			18.89	20.41	35	否			40.65	43.98	50	否			528958.81	11.19	7.12	54.36	10.32	60	连续	大气
在线	2021-6-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.36	10	否			20.71	22.93	35	否			37.90	42.53	50	否			543960.81	11.50	7.43	54.36	10.29	60	连续	大气
在线	2021-6-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.31	10	否			23.74	25.51	35	否			33.74	36.33	50	否			531409.63	11.25	7.04	54.56	10.38	60	连续	大气
在线	2021-6-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.36	10	否			17.11	18.25	35	否			35.13	37.45	50	否			530415.44	11.23	6.93	54.60	10.30	60	连续	大气
在线	2021-6-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.31	10	否			18.16	19.24	35	否			33.74	35.74	50	否			529580.88	11.21	6.83	54.60	10.33	60	连续	大气
在线	2021-6-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.51	10	否			16.70	18.96	35	否			39.76	45.26	50	否			500767.34	10.58	7.81	54.22	10.20	60	连续	大气
在线	2021-6-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	2.11	10	否			20.30	21.87	35	否			35.18	37.97	50	否			544069.75	11.48	7.10	54.17	10.11	60	连续	大气
在线	2021-6-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	2.20	10	否			24.15	25.26	35	否			36.26	37.99	50	否			579665.81	12.29	6.68	54.68	10.48	60	连续	大气
在线	2021-6-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.37	10	否			21.76	23.63	35	否			34.47	37.49	50	否			563019.44	11.91	7.20	54.60	10.31	60	连续	大气
在线	2021-6-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.49	10	否			20.14	22.37	35	否			37.71	41.89	50	否			536515.50	11.32	7.50	54.08	10.13	60	连续	大气
在线	2021-6-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	2.11	10	否			25.05	27.48	35	否			37.68	41.44	50	否			537440.19	11.33	7.36	53.99	10.12	60	连续	大气
在线	2021-6-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.17	1.27	10	否			21.26	23.13	35	否			37.18	40.50	50	否			545540.44	11.49	7.23	54.02	10.01	60	连续	大气
在线	2021-6-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.33	1.45	10	否			24.51	26.73	35	否			34.79	37.96	50	否			541262.88	11.44	7.25	54.41	10.26	60	连续	大气
在线	2021-6-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.52	1.66	10	否			19.04	20.80	35	否			37.24	40.96	50	否			519669.22	10.98	7.30	54.27	10.22	60	连续	大气
在线	2021-6-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.61	10	否			25.06	27.85	35	否			37.28	41.35	50	否			539033.56	11.36	7.44	54.12	10.06	60	连续	大气
在线	2021-6-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.48	1.62	10	否			10.95	12.44	35	否			30.88	35.05	50	否			514874.19	10.87	7.28	54.22	10.17	60	连续	大气
在线	2021-6-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	1.36	10	否			13.88	15.06	35	否			33.39	36.13	50	否			532356.81	11.21	7.10	53.87	10.04	60	连续	大气
在线	2021-6-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.27	10	否			21.84	24.00	35	否			38.57	42.56	50	否			542869.75	11.44	7.39	53.97	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	1.41	10	否			24.00	26.83	35	否			39.74	44.44	50	否			535834.81	11.32	7.59	54.10	10.29	60	连续	大气
在线	2021-6-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.36	1.55	10	否			22.86	26.01	35	否			36.55	41.61	50	否			533764.44	11.26	7.82	53.99	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.66	10	否			18.00	20.45	35	否			37.95	43.13	50	否			527362.44	11.11	7.80	53.80	10.09	60	连续	大气
在线	2021-6-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.77	10	否			16.13	18.34	35	否			40.03	45.55	50	否			517251.94	10.89	7.81	53.61	10.04	60	连续	大气
在线	2021-6-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	1.83	10	否			17.31	18.79	35	否			31.01	34.23	50	否			512969.09	10.83	7.16	53.97	10.20	60	连续	大气
在线	2021-6-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.80	1.94	10	否			23.77	25.65	35	否			37.22	40.16	50	否			511177.19	10.79	7.09	53.90	10.17	60	连续	大气
在线	2021-6-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.49	1.58	10	否			29.66	31.35	35	否			37.46	39.62	50	否			510246.84	10.74	6.82	53.60	10.03	60	连续	大气
在线	2021-6-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.91	0.98	10	否			22.72	24.52	35	否			37.17	40.18	50	否			524059.34	10.99	7.14	53.28	9.83	60	连续	大气
在线	2021-6-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.15	1.25	10	否			11.87	12.84	35	否			35.06	37.94	50	否			518977.09	10.90	7.14	53.43	9.89	60	连续	大气
在线	2021-6-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.32	1.42	10	否			11.24	12.14	35	否			37.39	40.39	50	否			521447.03	10.95	7.11	53.49	9.86	60	连续	大气
在线	2021-6-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.58	10	否			10.33	11.23	35	否			35.35	38.44	50	否			517556.44	10.89	7.20	53.70	10.00	60	连续	大气
在线	2021-6-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.79	10	否			9.94	10.90	35	否			36.50	39.99	50	否			487003.69	10.27	7.31	53.95	10.06	60	连续	大气
在线	2021-6-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.74	1.90	10	否			17.50	19.07	35	否			35.54	38.77	50	否			499877.81	10.53	7.24	54.10	9.98	60	连续	大气
在线	2021-6-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	2.02	10	否			12.04	13.05	35	否			39.19	42.43	50	否			508301.63	10.70	7.15	54.04	9.97	60	连续	大气
在线	2021-6-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	2.07	10	否			13.70	14.83	35	否			37.59	40.76	50	否			521025.47	10.97	7.16	54.27	9.95	60	连续	大气
在线	2021-6-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.13	10	否			18.38	19.81	35	否			38.76	41.84	50	否			512458.97	10.80	7.10	54.27	9.99	60	连续	大气
在线	2021-6-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.69	10	否			15.01	16.32	35	否			36.77	39.97	50	否			524367.31	11.02	7.20	54.16	9.84	60	连续	大气
在线	2021-6-10																													

在线	2021-6-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.57	10	否			18.16	19.99	35	否			37.34	41.27	50	否			512588.03	10.75	7.42	53.52	9.71	60	连续	大气
在线	2021-6-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.68	10	否			8.39	9.14	35	否			37.97	41.39	50	否			534044.38	11.18	7.24	53.37	9.64	60	连续	大气
在线	2021-6-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.67	1.85	10	否			9.77	10.82	35	否			39.77	44.03	50	否			540519.31	11.34	7.45	53.58	9.78	60	连续	大气
在线	2021-6-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	2.03	10	否			13.72	15.09	35	否			36.24	39.96	50	否			533039.25	11.18	7.39	53.51	9.75	60	连续	大气
在线	2021-6-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.26	1.41	10	否			14.54	16.27	35	否			36.31	40.49	50	否			533727.75	11.16	7.54	53.22	9.55	60	连续	大气
在线	2021-6-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.37	1.55	10	否			10.37	11.67	35	否			38.05	42.80	50	否			538164.19	11.24	7.66	53.08	9.50	60	连续	大气
在线	2021-6-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.78	10	否			8.06	9.23	35	否			38.00	43.51	50	否			528217.06	11.03	7.90	53.13	9.48	60	连续	大气
在线	2021-6-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.81	10	否			13.56	15.15	35	否			38.83	43.28	50	否			520702.69	10.87	7.53	53.12	9.45	60	连续	大气
在线	2021-6-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.98	10	否			10.70	12.03	35	否			37.92	42.39	50	否			495860.16	10.33	7.57	52.94	9.28	60	连续	大气
在线	2021-6-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	2.04	10	否			15.13	16.58	35	否			37.30	41.09	50	否			519911.25	10.84	7.37	53.13	9.33	60	连续	大气
在线	2021-6-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	2.14	10	否			8.15	8.90	35	否			38.54	42.15	50	否			537641.13	11.26	7.28	53.46	9.71	60	连续	大气
在线	2021-6-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	2.24	10	否			10.63	11.51	35	否			37.49	40.52	50	否			515531.47	10.86	7.12	54.17	9.99	60	连续	大气
在线	2021-6-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.38	10	否			11.86	13.04	35	否			37.77	41.45	50	否			498511.22	10.52	7.32	54.18	10.12	60	连续	大气
在线	2021-6-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.41	10	否			7.03	7.75	35	否			35.67	39.39	50	否			496734.88	10.48	7.41	54.27	10.08	60	连续	大气
在线	2021-6-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	11.65	10	是	0.17	校准	13.69	26.27	35	否			37.24	48.86	50	否			519790.59	10.93	7.94	54.52	9.77	60	连续	大气
在线	2021-6-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	42.56	10	是	3.26	校准	24.43	114.12	35	是	2.26	校准	33.00	208.59	50	是	3.17	校准	555730.94	10.94	9.05	54.48	3.62	60	连续	大气
在线	2021-6-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.43	10	否			11.21	11.99	35	否			34.66	36.96	50	否			544360.81	11.46	6.94	54.70	9.76	60	连续	大气
在线	2021-6-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.51	10	否			23.93	25.51	35	否			37.05	39.52	50	否			558979.25	11.94	6.93	54.99	11.11	60	连续	大气
在线	2021-6-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.63	10	否			17.85	19.07	35	否			38.81	41.52	50	否			565112.25	12.04	6.97	54.80	10.95	60	连续	大气
在线	2021-6-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.42	10	否			21.80	23.56	35	否			37.65	40.74	50	否			561053.06	11.93	7.13	54.63	10.81	60	连续	大气
在线	2021-6-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.37	1.49	10	否			9.47	10.26	35	否			36.32	39.35	50	否			561141.81	11.87	7.16	54.11	10.46	60	连续	大气
在线	2021-6-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.79	10	否			7.50	8.23	35	否			36.92	40.52	50	否			555208.38	11.76	7.33	54.15	10.57	60	连续	大气
在线	2021-6-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	2.01	10	否			6.67	7.25	35	否			38.32	41.65	50	否			560478.31	11.86	7.20	54.10	10.51	60	连续	大气
在线	2021-6-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.23	10	否			5.34	5.87	35	否			38.15	41.88	50	否			547458.06	11.59	7.33	54.12	10.48	60	连续	大气
在线	2021-6-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.41	10	否			5.00	5.52	35	否			34.00	37.70	50	否			523993.56	11.07	7.40	54.01	10.26	60	连续	大气
在线	2021-6-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.42	10	否			5.20	5.93	35	否			37.77	43.21	50	否			549914.56	11.54	7.86	53.28	9.93	60	连续	大气
在线	2021-6-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.45	10	否			8.50	9.40	35	否			34.78	38.46	50	否			548547.50	11.59	7.43	54.07	10.35	60	连续	大气
在线	2021-6-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.38	10	否			13.02	13.92	35	否			33.73	36.09	50	否			545339.88	11.54	6.97	54.24	10.38	60	连续	大气
在线	2021-6-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.41	1.53	10	否			12.66	13.73	35	否			35.61	38.67	50	否			542200.13	11.42	7.18	53.78	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.70	1.86	10	否			6.85	7.51	35	否			33.43	36.67	50	否			539383.00	11.33	7.32	53.70	9.91	60	连续	大气
在线	2021-6-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.99	10	否			7.31	7.83	35	否			33.52	35.93	50	否			533577.56	11.25	7.00	54.05	10.09	60	连续	大气
在线	2021-6-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.11	10	否			9.60	10.24	35	否			34.13	36.40	50	否			539060.13	11.39	6.93	54.40	10.25	60	连续	大气
在线	2021-6-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.34	10	否			14.53	15.26	35	否			29.20	31.30	50	否			491432.25	10.43	6.86	54.63	10.47	60	连续	大气
在线	2021-6-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.43	10	否			9.04	9.34	35	否			32.35	33.43	50	否			488463.03	10.37	6.48	54.67	10.48	60	连续	大气
在线	2021-6-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.51	10	否			7.72	7.85	35	否			36.79	37.47	50	否			509006.75	10.82	6.26	54.78	10.66	60	连续	大气
在线	2021-6-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.63	10	否			11.25	11.68	35	否			35.44	36.79	50	否			527826.00	11.25	6.55	55.06	10.84	60	连续	大气
在线	2021-6-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.74	10	否			18.41	19.38	35	否			35.02	36.84	50	否			513386.41	10.93	6.74	54.95	10.72	60	连续	大气
在线	2021-6-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.82	10	否			12.43	12.67	35	否			33.62	34.28	50	否			502167.19	10.67	6.29	54.73	10.57	60	连续	大气
在线	2021-6-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.18	1.21	10	否			23.29	23.87	35	否			34.94	35.81	50	否			517671.44	10.97	6.36	54.50	10.44	60	连续	大气
在线	2021-6-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.36	1.38	10	否			16.59	16.82	35	否			30.59	31.01	50	否			510355.63	10.82	6.20	54.67	10.49	60	连续	大气
在线	2021-6-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.52	1.55	10	否			13.06	13.28	35	否			35.46	36.06	50	否			512107.31	10.90	6.25	54.96	10.71	60	连续	大气
在线	2021-6-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.67	10	否			12.64	12.97	35	否			38.89	39.88	50	否			534842.19	11.40	6.37	55.20	10.80	60	连续	大气
在线	2021-6-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.91	10	否			17.50	18.06	35	否			39.45	40.72	50	否			543947.06	11.60	6.47	55.32	10.87	60	连续	大气
在线	2021-6-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.06	10	否			13.02	13.46	35	否			38.22	39.50	50	否			526467.44	11.20	6.49	55.08	10.69	60	连续	大气
在线	2021-6-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.04	10	否			17.41	17.65	35	否			40.42	41.00	50	否			568116.44	12.14	6.21	55.47	11.02	60	连续	大气
在线	2021-6-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.10	10	否			11.75	12.07	35	否			38.32	39.38	50	否			546575.06	11.69	6.41	55.45	11.10	60	连续	大气
在线	2021-6-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.77	10	否			12.20	12.61	35	否			38.73	40.04	50	否			526847.81	11.22	6.49	54.99	10.76	60	连续	大气
在线	2021-6-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.85	10	否			11.46	11.90	35	否			37.67	39.21	50	否			504832.75	10.76	6.58	55.06	10.79	60	连续	大气
在线	2021-6-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	2.06	10	否			12.68	13.28	35	否			39.15	41.20	50	否			495314.25	10.55	6.74	55.01	10.74	60	连续	大气
在线	2021-6-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	2.15	10	否			20.06	20.96	35	否			38.71	40.43	50	否			519150.75	11.06	6.64	55.06	10.80	60	连续	大气
在线	2021-6-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.37	10	否			20.59	21.57	35	否			36.26	38.05	50	否			539671.88	11.49	6.70	55.01	10.75	60	连续	大气</

在线	2021-6-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.37	10	否			13.96	14.85	35	否			37.27	39.70	50	否			539275.88	11.45	6.91	54.94	10.54	60	连续	大气
在线	2021-6-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.40	10	否			11.63	12.35	35	否			32.63	34.71	50	否			543032.94	11.53	6.88	54.99	10.55	60	连续	大气
在线	2021-6-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.39	10	否			14.48	15.40	35	否			32.92	35.27	50	否			536686.31	11.41	6.94	55.06	10.66	60	连续	大气
在线	2021-6-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.39	10	否			20.96	22.26	35	否			37.54	39.89	50	否			562002.88	12.00	6.87	55.52	10.96	60	连续	大气
在线	2021-6-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.49	10	否			23.74	25.27	35	否			39.12	41.65	50	否			551052.06	11.76	6.91	55.41	10.90	60	连续	大气
在线	2021-6-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.49	10	否			20.76	22.11	35	否			39.53	42.12	50	否			556551.69	11.86	6.91	55.24	10.86	60	连续	大气
在线	2021-6-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.38	10	否			20.28	21.10	35	否			37.50	39.03	50	否			563886.63	12.03	6.58	55.42	10.91	60	连续	大气
在线	2021-6-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.38	10	否			18.06	19.08	35	否			40.11	42.39	50	否			567157.19	12.10	6.80	55.36	10.89	60	连续	大气
在线	2021-6-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.25	10	否			19.18	20.36	35	否			38.04	40.40	50	否			575391.19	12.29	6.87	55.40	11.02	60	连续	大气
在线	2021-6-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.76	10	否			22.15	24.01	35	否			38.54	41.78	50	否			569785.88	12.13	7.16	55.10	10.76	60	连续	大气
在线	2021-6-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.56	1.69	10	否			21.34	23.17	35	否			38.42	41.74	50	否			569297.25	12.09	7.19	54.87	10.59	60	连续	大气
在线	2021-6-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.85	10	否			21.16	22.89	35	否			37.04	40.06	50	否			538735.38	11.44	7.13	54.82	10.53	60	连续	大气
在线	2021-6-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.85	1.98	10	否			19.88	21.25	35	否			38.87	41.53	50	否			562469.94	11.94	6.96	54.82	10.54	60	连续	大气
在线	2021-6-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.28	10	否			17.21	18.30	35	否			37.50	39.88	50	否			561373.13	11.96	6.89	55.16	10.77	60	连续	大气
在线	2021-6-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	1.88	10	否			17.08	18.23	35	否			37.66	40.23	50	否			549444.94	11.67	6.96	54.87	10.60	60	连续	大气
在线	2021-6-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.30	1.39	10	否			24.45	26.18	35	否			40.58	43.46	50	否			574862.06	12.17	6.99	54.62	10.44	60	连续	大气
在线	2021-6-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.66	10	否			20.56	21.95	35	否			38.10	40.75	50	否			539434.88	11.46	6.96	54.93	10.58	60	连续	大气
在线	2021-6-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.77	1.91	10	否			12.10	13.03	35	否			37.63	40.56	50	否			554536.06	11.76	7.07	54.76	10.46	60	连续	大气
在线	2021-6-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.91	10	否			11.93	12.77	35	否			36.43	39.03	50	否			567262.75	12.04	7.00	55.01	10.50	60	连续	大气
在线	2021-6-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	2.15	10	否			9.11	9.94	35	否			39.82	43.40	50	否			540679.44	11.49	7.25	55.03	10.61	60	连续	大气
在线	2021-6-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.26	10	否			8.20	8.86	35	否			35.76	38.76	50	否			525419.50	11.17	7.13	54.85	10.61	60	连续	大气
在线	2021-6-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.40	10	否			7.86	8.64	35	否			35.40	39.11	50	否			512549.97	10.89	7.38	54.76	10.57	60	连续	大气
在线	2021-6-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.40	1.54	10	否			12.00	13.19	35	否			38.89	42.81	50	否			550336.69	11.66	7.36	54.52	10.49	60	连续	大气
在线	2021-6-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.80	10	否			11.53	12.79	35	否			39.24	43.57	50	否			535053.69	11.38	7.48	54.89	10.69	60	连续	大气
在线	2021-6-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.99	10	否			8.90	9.80	35	否			35.93	39.55	50	否			536335.88	11.41	7.37	54.91	10.74	60	连续	大气
在线	2021-6-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.21	10	否			9.20	9.97	35	否			36.63	39.78	50	否			538180.63	11.45	7.17	54.93	10.76	60	连续	大气
在线	2021-6-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.34	10	否			10.22	11.22	35	否			37.52	41.18	50	否			574329.19	12.23	7.33	55.09	10.86	60	连续	大气
在线	2021-6-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.45	10	否			9.92	10.93	35	否			36.71	40.51	50	否			546794.38	11.65	7.40	55.12	10.83	60	连续	大气
在线	2021-6-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.48	10	否			15.66	16.81	35	否			39.87	42.84	50	否			572850.56	12.22	7.04	55.36	10.94	60	连续	大气
在线	2021-6-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.57	10	否			19.65	20.80	35	否			38.94	41.20	50	否			587041.56	12.53	6.83	55.45	10.94	60	连续	大气
在线	2021-6-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.49	10	否			21.09	22.65	35	否			37.27	39.98	50	否			580533.44	12.37	7.01	55.17	10.88	60	连续	大气
在线	2021-6-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	2.36	10	否			12.68	13.50	35	否			35.18	37.47	50	否			587316.19	12.48	6.91	54.97	10.67	60	连续	大气
在线	2021-6-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.58	1.70	10	否			11.22	12.07	35	否			38.48	41.39	50	否			589674.88	12.54	7.05	54.78	10.78	60	连续	大气
在线	2021-6-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.24	1.36	10	否			15.57	16.97	35	否			36.73	40.03	50	否			577210.50	12.26	7.24	54.73	10.70	60	连续	大气
在线	2021-6-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.58	10	否			14.96	16.55	35	否			37.56	41.61	50	否			548291.50	11.66	7.45	54.83	10.74	60	连续	大气
在线	2021-6-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.78	10	否			8.68	9.51	35	否			31.08	33.97	50	否			521180.97	11.07	7.29	54.74	10.57	60	连续	大气
在线	2021-6-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.84	10	否			8.70	9.27	35	否			36.18	38.59	50	否			540481.69	11.46	6.94	54.63	10.49	60	连续	大气
在线	2021-6-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	1.98	10	否			10.94	11.63	35	否			38.72	41.14	50	否			564833.56	11.97	6.88	54.68	10.50	60	连续	大气
在线	2021-6-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	2.04	10	否			11.09	11.86	35	否			37.63	40.25	50	否			568919.75	12.06	6.98	54.66	10.49	60	连续	大气
在线	2021-6-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.11	10	否			12.44	13.13	35	否			35.97	38.02	50	否			560194.75	11.86	6.81	54.46	10.44	60	连续	大气
在线	2021-6-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.21	10	否			16.59	17.35	35	否			37.17	38.93	50	否			544741.75	11.52	6.66	54.29	10.34	60	连续	大气
在线	2021-6-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.64	1.73	10	否			11.46	12.07	35	否			37.40	39.43	50	否			521485.34	10.99	6.77	53.98	10.07	60	连续	大气
在线	2021-6-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.37	1.43	10	否			15.57	16.27	35	否			37.97	39.82	50	否			505277.28	10.62	6.69	53.78	9.88	60	连续	大气
在线	2021-6-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.54	1.64	10	否			11.45	12.16	35	否			34.69	36.88	50	否			507219.66	10.69	6.87	53.96	10.05	60	连续	大气
在线	2021-6-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.16	1.26	10	否			14.68	15.89	35	否			35.57	38.58	50	否			506539.38	10.67	7.15	54.01	10.06	60	连续	大气
在线	2021-6-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.22	1.26	10	否			18.06	18.69	35	否			37.46	38.81	50	否			516540.47	10.92	6.52	54.24	10.32	60	连续	大气
在线	2021-6-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.45	1.53	10	否			10.35	10.98	35	否			36.32	38.42	50	否			508320.91	10.78	6.81	54.44	10.50	60	连续	大气
在线	2021-6-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.62	10	否			10.84	11.30	35	否			34.33	35.83	50	否			515494.22	10.92	6.62	54.58	10.40	60	连续	大气
在线	2021-6-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.65	1.75	10	否			12.87	13.63	35	否			38.37	40.68	50	否			533578.44	11.31	6.85	54.66	10.50	60	连续	大气
在线	2021-6-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.91	10	否			9.84	10.51	35	否			35.37	37.75	50	否			547724.50	11.62	6.94	54.78	10.52	60	连续	大气
在线	2021-6-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	2.00	10	否			17.75	18.71	35	否			37.12	39.11	50	否			544489.31	11.55	6.76	54.86	10.54	60	连续	

在线	2021-6-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.76	10	否			21.41	23.19	35	否			38.48	41.70	50	否			576906.50	12.26	7.15	55.06	10.68	60	连续	大气
在线	2021-6-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.87	10	否			18.35	20.10	35	否			38.95	42.65	50	否			576360.38	12.25	7.30	55.08	10.65	60	连续	大气
在线	2021-6-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	2.09	10	否			17.54	19.51	35	否			39.69	44.15	50	否			570558.50	12.13	7.51	55.05	10.67	60	连续	大气
在线	2021-6-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	2.27	10	否			15.46	16.91	35	否			37.59	41.18	50	否			564825.44	12.02	7.29	55.13	10.71	60	连续	大气
在线	2021-6-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.47	10	否			13.76	15.16	35	否			36.84	40.65	50	否			572747.19	12.20	7.40	55.32	10.76	60	连续	大气
在线	2021-6-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.60	10	否			13.61	15.24	35	否			38.55	43.19	50	否			567324.31	12.07	7.61	55.25	10.64	60	连续	大气
在线	2021-6-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	2.86	10	否			19.11	21.58	35	否			37.72	42.77	50	否			540164.69	11.47	7.75	54.95	10.52	60	连续	大气
在线	2021-6-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.91	10	否			21.79	24.22	35	否			36.11	40.35	50	否			558884.06	11.83	7.57	54.55	10.35	60	连续	大气
在线	2021-6-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.38	10	否			12.17	13.69	35	否			39.00	43.90	50	否			565664.94	11.92	7.67	53.95	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.63	1.83	10	否			13.62	15.19	35	否			40.04	44.74	50	否			568169.56	12.01	7.57	54.12	10.41	60	连续	大气
在线	2021-6-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.43	1.55	10	否			20.39	22.12	35	否			36.56	39.70	50	否			536594.25	11.37	7.19	54.37	10.48	60	连续	大气
在线	2021-6-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.62	1.76	10	否			25.29	27.40	35	否			35.12	38.08	50	否			524234.72	11.12	7.16	54.52	10.52	60	连续	大气
在线	2021-6-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	1.98	10	否			21.30	23.35	35	否			33.88	37.16	50	否			532333.81	11.29	7.32	54.58	10.47	60	连续	大气
在线	2021-6-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.93	2.13	10	否			16.91	18.68	35	否			36.85	40.70	50	否			532565.13	11.28	7.42	54.38	10.38	60	连续	大气
在线	2021-6-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.15	10	否			15.33	16.53	35	否			38.73	41.78	50	否			547712.00	11.59	7.10	54.40	10.39	60	连续	大气
在线	2021-6-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.32	10	否			20.42	21.86	35	否			36.11	38.65	50	否			539208.38	11.46	6.98	54.66	10.65	60	连续	大气
在线	2021-6-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.55	10	否			21.92	23.66	35	否			35.38	38.17	50	否			537141.69	11.39	7.10	54.42	10.50	60	连续	大气
在线	2021-6-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.48	10	否			17.95	19.18	35	否			35.27	37.71	50	否			519448.38	10.98	6.97	54.09	10.32	60	连续	大气
在线	2021-6-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.91	10	否			24.97	27.35	35	否			37.75	41.38	50	否			532551.69	11.24	7.31	53.95	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	2.14	10	否			21.28	23.47	35	否			38.79	42.77	50	否			517503.00	10.95	7.39	54.04	10.39	60	连续	大气
在线	2021-6-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.43	10	否			16.74	18.41	35	否			36.07	39.76	50	否			504320.63	10.68	7.36	54.15	10.43	60	连续	大气
在线	2021-6-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.62	10	否			13.55	15.13	35	否			38.76	43.37	50	否			511001.28	10.81	7.58	54.07	10.38	60	连续	大气
在线	2021-6-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.69	10	否			14.26	15.62	35	否			40.15	44.07	50	否			513050.84	10.86	7.33	54.12	10.39	60	连续	大气
在线	2021-6-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	2.80	10	否			19.19	20.99	35	否			36.68	40.23	50	否			536244.63	11.37	7.31	54.45	10.48	60	连续	大气
在线	2021-6-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.02	10	否			17.48	19.55	35	否			37.62	42.11	50	否			533812.25	11.31	7.59	54.30	10.47	60	连续	大气
在线	2021-6-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.34	10	否			16.54	17.95	35	否			36.11	39.21	50	否			521998.63	11.03	7.18	54.00	10.30	60	连续	大气
在线	2021-6-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	2.07	10	否			18.46	19.90	35	否			35.09	37.83	50	否			524446.88	11.08	7.08	53.98	10.28	60	连续	大气
在线	2021-6-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.23	10	否			16.81	17.98	35	否			35.16	37.62	50	否			511563.91	10.82	6.98	54.14	10.36	60	连续	大气
在线	2021-6-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.45	10	否			13.15	14.31	35	否			39.19	42.66	50	否			526641.44	11.14	7.22	54.18	10.33	60	连续	大气
在线	2021-6-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.59	10	否			10.63	11.69	35	否			38.34	42.22	50	否			524912.19	11.09	7.38	54.25	10.21	60	连续	大气
在线	2021-6-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.69	10	否			11.35	12.58	35	否			36.41	40.37	50	否			496950.06	10.50	7.47	54.15	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.78	10	否			14.89	16.30	35	否			37.79	41.38	50	否			521057.09	11.00	7.30	54.15	10.18	60	连续	大气
在线	2021-6-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	2.88	10	否			21.37	23.57	35	否			40.46	44.60	50	否			554970.19	11.73	7.39	54.27	10.28	60	连续	大气
在线	2021-6-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.84	10	否			23.77	26.29	35	否			38.89	43.05	50	否			561072.13	11.86	7.45	54.28	10.31	60	连续	大气
在线	2021-6-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	2.84	10	否			15.74	17.49	35	否			36.32	40.35	50	否			517780.53	10.93	7.49	54.14	10.18	60	连续	大气
在线	2021-6-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.79	10	否			13.30	14.66	35	否			36.96	40.76	50	否			517501.84	10.88	7.39	53.64	9.99	60	连续	大气
在线	2021-6-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.77	10	否			11.12	12.37	35	否			36.54	40.68	50	否			552975.38	11.59	7.52	53.43	9.79	60	连续	大气
在线	2021-6-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.63	10	否			15.70	16.78	35	否			35.82	38.34	50	否			571889.75	12.05	6.98	53.97	10.17	60	连续	大气
在线	2021-6-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.38	10	否			23.41	24.77	35	否			37.32	39.56	50	否			542388.69	11.40	6.86	53.86	9.92	60	连续	大气
在线	2021-6-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.47	1.60	10	否			19.37	21.19	35	否			40.78	44.57	50	否			537041.63	11.28	7.28	53.62	9.93	60	连续	大气
在线	2021-6-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.38	1.47	10	否			22.59	23.95	35	否			32.38	34.53	50	否			542686.19	11.39	6.87	53.48	9.91	60	连续	大气
在线	2021-6-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.55	1.63	10	否			21.84	22.92	35	否			37.02	38.86	50	否			534807.69	11.23	6.71	53.55	9.88	60	连续	大气
在线	2021-6-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.84	10	否			14.70	15.60	35	否			33.98	36.06	50	否			545550.25	11.49	6.86	53.92	10.13	60	连续	大气
在线	2021-6-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.94	2.08	10	否			15.29	16.37	35	否			35.62	38.14	50	否			526660.00	11.16	6.99	54.30	10.48	60	连续	大气
在线	2021-6-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.26	10	否			23.51	24.90	35	否			36.70	38.87	50	否			524804.81	11.12	6.83	54.26	10.47	60	连续	大气
在线	2021-6-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.46	10	否			18.03	19.54	35	否			33.97	36.91	50	否			524568.75	11.08	7.18	54.03	10.29	60	连续	大气
在线	2021-6-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.52	10	否			16.02	17.23	35	否			36.17	38.97	50	否			499701.19	10.55	7.06	53.86	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.50	10	否			20.81	21.31	35	否			37.36	38.35	50	否			520521.09	10.98	6.39	53.85	10.16	60	连续	大气
在线	2021-6-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.60	10	否			19.39	20.62	35	否			39.44	41.95	50	否			537647.63	11.34	6.90	53.98	10.20	60	连续	大气
在线	2021-6-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.70	10	否			25.28	26.75	35	否			42.03	44.48	50	否			544028.56	11.45	6.82	53.69	10.08	60	连续	大气
在线	2021-6-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	1.83	10	否			27.61	28.95	35	否			35.19	36.89	50	否			535654.88	11.27	6.70	53.70	10.04	60		

在线	2021-6-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	2.62	10	否			12.27	13.07	35	否			37.37	39.86	50	否			505451.88	10.59	6.93	53.23	9.70	60	连续	大气
在线	2021-6-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.74	1.89	10	否			20.47	22.11	35	否			36.14	39.09	50	否			498247.91	10.43	7.13	53.02	9.69	60	连续	大气
在线	2021-6-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.33	1.37	10	否			25.34	26.09	35	否			37.25	38.44	50	否			518662.66	10.78	6.47	52.33	9.27	60	连续	大气
在线	2021-6-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	1.97	10	否			13.94	14.60	35	否			38.27	40.14	50	否			558050.69	11.67	6.69	53.06	9.74	60	连续	大气
在线	2021-6-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.15	10	否			8.70	9.13	35	否			39.97	41.96	50	否			544233.31	11.39	6.71	53.18	9.75	60	连续	大气
在线	2021-6-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.28	10	否			7.06	7.54	35	否			40.45	43.20	50	否			528058.56	11.08	6.95	53.32	9.86	60	连续	大气
在线	2021-6-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.53	10	否			7.75	8.49	35	否			39.88	43.71	50	否			531379.25	11.17	7.31	53.39	10.03	60	连续	大气
在线	2021-6-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.74	10	否			13.02	14.25	35	否			39.97	43.67	50	否			529546.06	11.12	7.26	53.40	9.96	60	连续	大气
在线	2021-6-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.81	10	否			14.91	16.59	35	否			40.83	45.63	50	否			522460.91	10.95	7.58	53.10	9.79	60	连续	大气
在线	2021-6-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.80	10	否			9.76	11.03	35	否			36.54	41.79	50	否			511448.91	10.68	7.84	52.65	9.58	60	连续	大气
在线	2021-6-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.70	10	否			13.45	14.82	35	否			37.15	40.96	50	否			555704.31	11.61	7.39	52.89	9.67	60	连续	大气
在线	2021-6-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.77	10	否			20.80	23.14	35	否			39.27	43.72	50	否			551717.44	11.56	7.52	53.10	9.81	60	连续	大气
在线	2021-6-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.41	10	否			21.42	23.46	35	否			38.54	42.26	50	否			545820.94	11.43	7.31	53.09	9.79	60	连续	大气
在线	2021-6-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.34	1.49	10	否			12.75	14.10	35	否			35.84	39.69	50	否			532188.75	11.12	7.45	52.80	9.65	60	连续	大气
在线	2021-6-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.57	1.74	10	否			10.16	11.23	35	否			35.77	39.60	50	否			529092.31	11.05	7.42	52.72	9.57	60	连续	大气
在线	2021-6-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	2.08	10	否			8.65	9.60	35	否			36.30	40.28	50	否			513658.06	10.73	7.48	52.80	9.54	60	连续	大气
在线	2021-6-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.28	10	否			13.55	15.09	35	否			37.50	41.76	50	否			526759.44	11.02	7.52	52.96	9.65	60	连续	大气
在线	2021-6-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.61	10	否			18.10	20.22	35	否			36.97	41.48	50	否			464629.69	9.73	7.60	53.00	9.70	60	连续	大气
在线	2021-6-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	9.16	10	否			16.96	23.75	35	否			25.01	58.02	50	是	0.16	校准	505357.81	10.20	9.36	52.76	6.42	60	连续	大气
在线	2021-6-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.67	10	否			10.61	11.45	35	否			56.54	60.51	50	是	0.21	校准	527306.88	10.73	7.10	52.97	7.09	60	连续	大气
在线	2021-6-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	2.82	10	否			7.97	8.57	35	否			36.35	39.11	50	否			520655.75	10.98	7.06	53.78	10.19	60	连续	大气
在线	2021-6-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.72	1.85	10	否			16.89	18.13	35	否			36.42	39.12	50	否			513057.63	10.83	7.04	53.78	10.32	60	连续	大气
在线	2021-6-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.83	10	否			9.70	10.36	35	否			35.67	38.14	50	否			504315.28	10.58	6.97	53.35	9.87	60	连续	大气
在线	2021-6-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.80	1.91	10	否			17.16	18.10	35	否			38.67	40.93	50	否			510424.09	10.73	6.82	53.40	10.05	60	连续	大气
在线	2021-6-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.96	10	否			17.66	18.92	35	否			38.56	40.82	50	否			523190.72	10.99	6.88	53.25	10.05	60	连续	大气
在线	2021-6-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.37	10	否			12.80	14.16	35	否			35.83	39.71	50	否			499886.50	10.52	7.45	53.38	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.37	10	否			19.04	19.67	35	否			27.98	29.23	50	否			527995.38	11.15	6.59	53.89	10.36	60	连续	大气
在线	2021-6-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	2.58	10	否			7.15	7.72	35	否			37.06	40.05	50	否			560649.19	11.82	7.12	53.72	10.32	60	连续	大气
在线	2021-6-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.65	10	否			10.09	10.67	35	否			35.50	37.37	50	否			531935.50	11.27	6.79	54.28	10.53	60	连续	大气
在线	2021-6-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	2.78	10	否			20.96	22.58	35	否			42.22	45.47	50	否			568687.63	12.04	7.07	54.30	10.54	60	连续	大气
在线	2021-6-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	2.81	10	否			16.65	17.39	35	否			41.23	43.13	50	否			568276.94	12.09	6.66	54.70	10.86	60	连续	大气
在线	2021-6-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	2.96	10	否			9.91	10.70	35	否			37.86	41.01	50	否			560758.81	11.92	7.15	54.63	10.76	60	连续	大气
在线	2021-6-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	2.88	10	否			12.13	13.01	35	否			35.88	38.60	50	否			548391.19	11.62	7.05	54.27	10.51	60	连续	大气
在线	2021-6-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.52	10	否			23.38	25.31	35	否			37.74	41.25	50	否			502388.84	10.62	7.23	53.88	10.35	60	连续	大气
在线	2021-6-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.31	10	否			17.71	18.63	35	否			38.47	40.55	50	否			529599.44	11.19	6.78	53.87	10.35	60	连续	大气
在线	2021-6-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.64	10	否			16.31	17.28	35	否			38.37	40.73	50	否			527950.19	11.16	6.86	53.90	10.38	60	连续	大气
在线	2021-6-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.37	10	否			11.88	12.82	35	否			39.86	43.01	50	否			535961.88	11.33	7.10	53.92	10.40	60	连续	大气
在线	2021-6-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.42	1.55	10	否			23.45	25.62	35	否			39.83	43.55	50	否			539150.56	11.40	7.28	53.99	10.42	60	连续	大气
在线	2021-6-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.96	10	否			16.27	17.85	35	否			39.00	42.84	50	否			532818.75	11.28	7.33	54.06	10.45	60	连续	大气
在线	2021-6-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.22	10	否			10.81	11.87	35	否			37.82	41.57	50	否			531715.81	11.24	7.35	54.06	10.37	60	连续	大气
在线	2021-6-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.40	10	否			9.80	10.91	35	否			37.58	41.96	50	否			529811.75	11.21	7.53	54.10	10.40	60	连续	大气
在线	2021-6-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.60	10	否			10.24	11.62	35	否			40.05	45.53	50	否			517657.06	10.96	7.79	54.14	10.44	60	连续	大气
在线	2021-6-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.03	10	否			11.15	12.65	35	否			35.34	40.41	50	否			508531.78	10.76	7.80	53.95	10.44	60	连续	大气
在线	2021-6-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.03	10	否			18.46	20.33	35	否			33.42	36.98	50	否			547811.75	11.60	7.40	54.38	10.48	60	连续	大气
在线	2021-6-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.09	10	否			14.71	16.07	35	否			37.74	41.40	50	否			540295.81	11.45	7.31	54.37	10.52	60	连续	大气
在线	2021-6-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.04	10	否			8.26	9.10	35	否			34.44	38.23	50	否			537124.06	11.34	7.40	53.88	10.35	60	连续	大气
在线	2021-6-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.05	10	否			7.41	8.16	35	否			36.45	40.17	50	否			535309.13	11.28	7.39	53.69	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.20	10	否			8.86	9.71	35	否			38.99	42.70	50	否			545930.38	11.55	7.30	54.09	10.46	60	连续	大气
在线	2021-6-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.88	10	否			11.05	11.93	35	否			36.90	39.88	50	否			543611.13	11.49	7.12	53.98	10.43	60	连续	大气
在线	2021-6-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.14	10	否			21.97	23.79	35	否			36.24	39.33	50	否			526155.38	11.14	7.16	54.09	10.50	60	连续	大气
在线	2021-6-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	2.97	10	否			18.70	20.10	35	否			38.91	42.04	50	否			506463.94	10.68	7.10	53.53	10.26	60	连续	大气
在线																														



在线	2021-6-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.72	10	否			22.48	24.35	35	否			37.80	40.99	50	否			533473.31	11.21	7.16	53.23	10.06	60	连续	大气
在线	2021-6-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	2.88	10	否			11.91	12.93	35	否			39.24	42.69	50	否			540728.00	11.35	7.21	53.07	9.98	60	连续	大气
在线	2021-6-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	2.90	10	否			6.47	7.05	35	否			36.73	40.03	50	否			540941.25	11.34	7.23	53.00	9.88	60	连续	大气
在线	2021-6-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.79	1.95	10	否			8.39	9.12	35	否			35.35	38.45	50	否			549786.50	11.54	7.21	53.17	9.97	60	连续	大气
在线	2021-6-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.31	1.45	10	否			16.57	18.18	35	否			33.14	37.05	50	否			503025.84	10.56	7.45	53.10	9.94	60	连续	大气
在线	2021-6-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.46	1.58	10	否			5.84	6.32	35	否			32.41	35.11	50	否			536459.25	11.19	7.15	52.63	9.54	60	连续	大气
在线	2021-6-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.60	1.76	10	否			8.25	9.11	35	否			35.19	38.84	50	否			565875.19	11.82	7.41	52.90	9.70	60	连续	大气
在线	2021-6-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	1.88	10	否			8.61	9.38	35	否			35.43	38.60	50	否			561948.50	11.78	7.23	53.11	9.91	60	连续	大气
在线	2021-6-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	2.05	10	否			10.69	11.47	35	否			32.17	34.83	50	否			534028.06	11.27	6.99	53.87	10.31	60	连续	大气
在线	2021-6-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	2.06	10	否			11.47	12.07	35	否			30.09	31.67	50	否			550058.13	11.60	6.75	53.95	10.26	60	连续	大气
在线	2021-6-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.23	10	否			15.04	16.16	35	否			34.35	36.86	50	否			560565.88	11.81	7.01	53.77	10.25	60	连续	大气
在线	2021-6-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.42	10	否			16.80	18.04	35	否			35.93	38.67	50	否			562633.00	11.84	7.06	53.56	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.26	10	否			22.15	23.61	35	否			33.22	35.50	50	否			555050.69	11.73	6.95	54.12	10.37	60	连续	大气
在线	2021-6-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.27	1.36	10	否			26.10	28.12	35	否			34.57	37.20	50	否			575195.56	12.12	7.06	53.84	10.19	60	连续	大气
在线	2021-6-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.59	1.71	10	否			20.81	22.39	35	否			35.80	38.55	50	否			582223.94	12.29	7.07	54.03	10.33	60	连续	大气
在线	2021-6-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	1.97	10	否			14.36	15.46	35	否			35.13	37.82	50	否			551099.06	11.62	7.06	53.77	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.12	10	否			18.83	20.14	35	否			34.35	36.78	50	否			560282.00	11.83	6.99	54.02	10.31	60	连续	大气
在线	2021-6-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.33	10	否			23.85	25.82	35	否			34.78	37.65	50	否			561730.06	11.89	7.14	54.14	10.51	60	连续	大气
在线	2021-6-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.51	10	否			26.11	27.81	35	否			34.46	36.70	50	否			559601.38	11.83	6.92	53.92	10.41	60	连续	大气
在线	2021-6-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.67	10	否			21.26	23.10	35	否			34.01	37.01	50	否			564511.00	11.89	7.21	53.51	10.21	60	连续	大气
在线	2021-6-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	2.78	10	否			17.59	18.94	35	否			31.79	34.29	50	否			528698.69	11.13	7.09	53.33	10.15	60	连续	大气
在线	2021-6-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	2.86	10	否			17.19	18.36	35	否			30.37	32.45	50	否			562592.06	11.82	6.97	53.28	10.09	60	连续	大气
在线	2021-6-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	2.97	10	否			16.53	17.88	35	否			32.64	35.31	50	否			568661.19	11.97	7.13	53.52	10.18	60	连续	大气
在线	2021-6-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.72	10	否			15.65	17.03	35	否			35.26	38.39	50	否			572242.38	12.05	7.22	53.55	10.23	60	连续	大气
在线	2021-6-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.98	10	否			15.71	17.47	35	否			35.05	38.98	50	否			569678.00	12.00	7.51	53.53	10.20	60	连续	大气
在线	2021-6-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	2.17	10	否			18.70	20.88	35	否			35.01	39.12	50	否			577343.50	12.14	7.57	53.40	10.14	60	连续	大气
在线	2021-6-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.36	10	否			20.28	21.94	35	否			33.46	36.21	50	否			541390.69	11.39	7.14	53.58	10.02	60	连续	大气
在线	2021-6-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.45	10	否			19.47	20.92	35	否			33.04	35.51	50	否			535986.88	11.28	7.04	53.57	10.11	60	连续	大气
在线	2021-6-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.75	10	否			13.68	14.99	35	否			31.34	34.39	50	否			505116.91	10.61	7.34	53.21	9.93	60	连续	大气
在线	2021-6-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	2.93	10	否			11.59	12.88	35	否			32.00	35.64	50	否			540946.69	11.32	7.52	53.11	9.74	60	连续	大气
在线	2021-6-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.09	10	否			12.86	14.09	35	否			29.51	32.49	50	否			505865.59	10.65	7.34	53.56	10.11	60	连续	大气
在线	2021-6-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	2.93	10	否			18.04	18.96	35	否			29.50	30.93	50	否			505222.13	10.62	6.72	53.47	9.97	60	连续	大气
在线	2021-6-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	2.84	10	否			17.64	18.52	35	否			34.39	36.09	50	否			519497.47	10.98	6.71	54.09	10.35	60	连续	大气
在线	2021-6-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	2.96	10	否			18.60	19.82	35	否			29.43	31.38	50	否			518469.59	10.98	6.93	54.24	10.45	60	连续	大气
在线	2021-6-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.29	10	否			17.95	19.77	35	否			27.91	30.75	50	否			522668.03	11.03	7.39	54.04	10.24	60	连续	大气
在线	2021-6-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	2.07	10	否			13.48	14.72	35	否			29.06	31.71	50	否			526996.94	11.12	7.25	53.80	10.30	60	连续	大气
在线	2021-6-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.00	2.23	10	否			9.14	10.06	35	否			31.35	34.83	50	否			541310.00	11.35	7.48	53.08	9.97	60	连续	大气
在线	2021-6-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	2.26	10	否			13.82	15.09	35	否			30.64	33.46	50	否			540185.81	11.40	7.26	53.85	10.31	60	连续	大气
在线	2021-6-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.47	10	否			13.88	15.14	35	否			31.02	33.85	50	否			533754.00	11.29	7.26	54.13	10.44	60	连续	大气
在线	2021-6-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.55	10	否			15.60	16.97	35	否			32.62	35.52	50	否			537827.75	11.39	7.22	54.24	10.51	60	连续	大气
在线	2021-6-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.52	10	否			22.82	23.04	35	否			39.03	39.45	50	否			527002.31	11.21	6.18	54.88	10.74	60	连续	大气
在线	2021-6-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	2.86	10	否			14.16	15.32	35	否			29.44	31.97	50	否			528851.50	11.23	7.16	54.42	10.71	60	连续	大气
在线	2021-6-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.02	10	否			12.89	14.15	35	否			28.07	30.82	50	否			524889.75	11.10	7.34	53.94	10.41	60	连续	大气
在线	2021-6-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.68	10	否			13.42	14.81	35	否			28.46	31.41	50	否			515790.59	10.88	7.40	53.67	10.27	60	连续	大气
在线	2021-6-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.00	10	否			12.74	14.66	35	否			25.94	29.85	50	否			492087.69	10.38	7.96	53.53	10.28	60	连续	大气
在线	2021-6-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.05	10	否			13.41	15.12	35	否			26.77	30.18	50	否			505624.06	10.63	7.70	53.16	10.06	60	连续	大气
在线	2021-6-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.19	10	否			15.45	17.33	35	否			28.57	32.05	50	否			526512.31	11.05	7.62	53.28	9.92	60	连续	大气
在线	2021-6-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	2.92	10	否			16.01	17.98	35	否			29.37	32.99	50	否			521270.00	10.92	7.65	53.12	9.81	60	连续	大气
在线	2021-6-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.71	1.93	10	否			20.75	23.35	35	否			30.07	33.85	50	否			525283.06	10.99	7.67	53.01	9.70	60	连续	大气
在线	2021-6-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	2.08	10	否			22.05	25.08	35	否			28.90	32.89	50	否			513119.25	10.73	7.81	52.93	9.66	60	连续	大气
在线	2021-6-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.41	10	否			18.07	20.23	35	否			28.35	31.74	50	否			503731.50	10.52	7.60	52.86	9.51	60	连续	大气
在线</																														

















在线	2021-6-11	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.48	10	否			10.50	12.10	35	否			34.07	40.49	50	否			353817.84	7.64	8.06	54.18	11.99	60	连续	大气
在线	2021-6-11	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.38	10	否			11.27	12.11	35	否			27.47	30.06	50	否			354159.31	7.65	7.06	54.42	11.98	60	连续	大气
在线	2021-6-11	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.46	10	否			12.85	14.17	35	否			37.15	41.05	50	否			366105.13	7.86	7.40	54.58	11.47	60	连续	大气
在线	2021-6-11	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	6.81	10	否			21.73	54.87	35	是	0.57	校准	30.43	143.89	50	是	1.88	校准	388558.78	7.82	8.88	54.80	5.42	60	连续	大气
在线	2021-6-11	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.61	10	否			7.27	7.97	35	否			40.21	43.55	50	否			383498.97	8.08	7.22	54.88	9.52	60	连续	大气
在线	2021-6-11	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.86	10	否			9.09	10.25	35	否			35.54	40.37	50	否			384651.31	8.38	7.78	55.24	12.55	60	连续	大气
在线	2021-6-11	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.88	10	否			9.53	10.62	35	否			38.32	42.70	50	否			385390.66	8.41	7.53	55.49	12.69	60	连续	大气
在线	2021-6-11	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.55	10	否			10.97	12.21	35	否			36.09	40.17	50	否			379366.81	8.27	7.52	55.37	12.59	60	连续	大气
在线	2021-6-11	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.04	10	否			10.95	12.16	35	否			35.53	39.70	50	否			375636.50	8.16	7.57	55.30	12.31	60	连续	大气
在线	2021-6-11	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.12	10	否			8.31	9.45	35	否			34.72	39.49	50	否			375678.59	8.17	7.81	55.18	12.39	60	连续	大气
在线	2021-6-11	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.20	10	否			8.20	9.23	35	否			38.03	42.83	50	否			382062.50	8.29	7.68	55.04	12.21	60	连续	大气
在线	2021-6-11	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.30	10	否			5.44	6.19	35	否			35.05	39.88	50	否			375284.72	8.14	7.80	55.06	12.19	60	连续	大气
在线	2021-6-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.24	10	否			6.12	6.64	35	否			30.45	33.32	50	否			356523.47	7.73	7.23	54.99	12.17	60	连续	大气
在线	2021-6-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.31	10	否			8.37	9.60	35	否			36.23	41.61	50	否			374620.31	8.08	7.93	54.40	11.85	60	连续	大气
在线	2021-6-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.34	10	否			12.29	13.63	35	否			36.41	40.39	50	否			369599.97	8.01	7.49	54.73	12.15	60	连续	大气
在线	2021-6-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.39	10	否			9.46	10.41	35	否			34.10	37.60	50	否			362172.88	7.83	7.39	54.74	12.02	60	连续	大气
在线	2021-6-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.14	10	否			6.81	7.82	35	否			34.98	40.22	50	否			363257.47	7.82	7.92	54.36	11.71	60	连续	大气
在线	2021-6-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.18	10	否			7.31	8.32	35	否			35.92	41.36	50	否			363210.50	7.79	7.90	54.22	11.38	60	连续	大气
在线	2021-6-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.20	10	否			8.88	9.97	35	否			33.56	38.06	50	否			361798.19	7.77	7.66	54.28	11.45	60	连续	大气
在线	2021-6-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.27	10	否			14.15	15.57	35	否			34.16	38.10	50	否			366848.44	7.87	7.48	54.29	11.45	60	连续	大气
在线	2021-6-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.48	10	否			10.33	11.60	35	否			30.82	36.88	50	否			341593.22	7.36	7.73	54.45	11.75	60	连续	大气
在线	2021-6-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.35	10	否			12.64	13.24	35	否			26.22	28.36	50	否			339206.75	7.36	7.04	54.85	12.26	60	连续	大气
在线	2021-6-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.46	10	否			3.74	4.15	35	否			36.99	41.28	50	否			345566.25	7.50	7.56	54.50	12.39	60	连续	大气
在线	2021-6-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.52	10	否			6.99	7.52	35	否			30.77	33.26	50	否			355254.28	7.72	7.07	54.89	12.35	60	连续	大气
在线	2021-6-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.62	10	否			5.73	6.45	35	否			33.60	37.85	50	否			340028.88	7.39	7.68	54.86	12.34	60	连续	大气
在线	2021-6-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.26	10	否			5.26	5.81	35	否			30.73	33.89	50	否			337700.19	7.33	7.39	54.80	12.24	60	连续	大气
在线	2021-6-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.20	10	否			7.56	7.98	35	否			35.65	37.74	50	否			344910.09	7.49	6.85	55.00	12.33	60	连续	大气
在线	2021-6-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.29	10	否			5.90	6.22	35	否			30.96	32.63	50	否			341706.56	7.44	6.76	55.30	12.39	60	连续	大气
在线	2021-6-12	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.34	10	否			11.64	12.14	35	否			35.76	37.41	50	否			345510.41	7.54	6.69	55.34	12.58	60	连续	大气
在线	2021-6-12	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.44	10	否			10.25	10.90	35	否			37.87	40.35	50	否			358823.66	7.79	6.91	55.15	12.27	60	连续	大气
在线	2021-6-12	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.53	10	否			10.84	11.36	35	否			35.09	37.05	50	否			363223.06	7.91	6.81	55.36	12.42	60	连续	大气
在线	2021-6-12	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.56	10	否			10.31	10.72	35	否			35.69	37.32	50	否			351322.72	7.64	6.65	55.34	12.39	60	连续	大气
在线	2021-6-12	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.65	10	否			16.60	16.45	35	否			40.67	40.31	50	否			377142.13	8.25	5.85	56.00	12.75	60	连续	大气
在线	2021-6-12	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.61	10	否			13.43	13.71	35	否			29.61	30.39	50	否			360572.78	7.93	6.40	56.44	13.10	60	连续	大气
在线	2021-6-12	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.20	10	否			12.44	13.28	35	否			31.98	34.13	50	否			353491.91	7.71	6.96	55.57	12.53	60	连续	大气
在线	2021-6-12	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.07	10	否			12.87	13.45	35	否			32.58	34.08	50	否			346754.31	7.52	6.63	55.07	12.13	60	连续	大气
在线	2021-6-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.15	10	否			12.20	13.17	35	否			32.80	35.54	50	否			339423.31	7.34	7.06	54.72	12.02	60	连续	大气
在线	2021-6-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.22	10	否			10.57	11.40	35	否			36.83	40.08	50	否			350918.88	7.57	7.20	54.48	11.85	60	连续	大气
在线	2021-6-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.42	10	否			8.35	9.35	35	否			28.29	32.03	50	否			358680.25	7.76	7.70	54.77	11.98	60	连续	大气
在线	2021-6-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.44	10	否			8.23	9.18	35	否			30.26	33.76	50	否			368788.59	7.99	7.52	55.00	12.11	60	连续	大气
在线	2021-6-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.20	10	否			12.33	13.91	35	否			32.46	36.61	50	否			375279.81	8.13	7.70	55.05	12.13	60	连续	大气
在线	2021-6-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.23	10	否			15.02	17.16	35	否			33.56	38.34	50	否			378790.84	8.20	7.86	55.03	12.05	60	连续	大气
在线	2021-6-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.32	10	否			17.23	19.71	35	否			34.12	39.00	50	否			375974.28	8.16	7.88	55.27	12.17	60	连续	大气
在线	2021-6-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.40	10	否			17.80	20.00	35	否			34.81	39.13	50	否			371392.91	8.07	7.63	55.44	12.28	60	连续	大气
在线	2021-6-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.42	10	否			14.19	15.97	35	否			28.26	31.91	50	否			338702.78	7.39	7.69	55.69	12.51	60	连续	大气
在线	2021-6-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.44	10	否			9.09	10.40	35	否			30.62	35.26	50	否			335906.88	7.27	7.91	54.95	12.04	60	连续	大气
在线	2021-6-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.43	10	否			18.20	19.57	35	否			29.85	32.02	50	否			356445.19	7.71	7.05	54.82	12.01	60	连续	大气
在线	2021-6-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.49	10	否			23.47	24.39	35	否			36.53	38.00	50	否			357705.66	7.78	6.60	55.41	12.30	60	连续	大气
在线	2021-6-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.50	10	否			17.77	19.27	35	否			31.37	34.44	50	否			357933.31	7.79	7.20	55.36	12.39	60	连续	大气
在线	2021-6-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.55	10	否			15.72	16.89	35	否			29.30	31.50	50	否			355663.16	7.78	7.04	55.90	12.68	60	连续	大气
在线	2021-6-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.61	10	否			17.56	18.62	35	否			35.52	37.70	50	否			360918.59	7.90	6.88	56.13	12.75	60	连续	大气
在线	2021-6-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.6																									

在线	2021-6-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.64	10	否			13.82	14.85	35	否			36.63	39.45	50	否			369534.41	8.06	7.03	55.70	12.47	60	连续	大气
在线	2021-6-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.80	10	否			10.73	11.85	35	否			36.76	40.63	50	否			376335.41	8.19	7.43	55.53	12.39	60	连续	大气
在线	2021-6-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.70	10	否			4.98	5.77	35	否			31.48	36.41	50	否			364980.03	7.93	8.04	55.22	12.24	60	连续	大气
在线	2021-6-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.45	10	否			9.85	11.18	35	否			38.06	43.40	50	否			382104.03	8.26	7.84	54.81	11.94	60	连续	大气
在线	2021-6-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.48	10	否			13.12	15.34	35	否			32.60	38.22	50	否			360560.50	7.80	8.20	54.95	11.97	60	连续	大气
在线	2021-6-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.56	10	否			6.82	8.04	35	否			32.49	38.25	50	否			371400.94	8.00	8.26	54.59	11.72	60	连续	大气
在线	2021-6-14	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.69	10	否			5.10	5.99	35	否			34.93	41.08	50	否			381306.53	8.22	8.24	54.85	11.76	60	连续	大气
在线	2021-6-14	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.69	10	否			4.01	4.77	35	否			32.19	38.32	50	否			369295.09	8.00	8.38	55.13	11.99	60	连续	大气
在线	2021-6-14	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.54	10	否			5.31	5.91	35	否			27.09	30.64	50	否			355700.88	7.70	7.60	54.89	11.99	60	连续	大气
在线	2021-6-14	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.55	10	否			8.24	9.28	35	否			29.66	34.13	50	否			350220.72	7.58	7.73	54.77	12.01	60	连续	大气
在线	2021-6-14	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.27	10	否			11.27	13.00	35	否			35.14	41.36	50	否			370924.44	7.98	8.22	54.18	11.70	60	连续	大气
在线	2021-6-14	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.22	10	否			25.69	27.65	35	否			32.44	35.09	50	否			363846.56	7.88	7.09	54.62	12.13	60	连续	大气
在线	2021-6-14	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.33	10	否			14.06	14.85	35	否			37.25	39.41	50	否			364517.13	7.91	6.79	54.83	12.27	60	连续	大气
在线	2021-6-14	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.35	10	否			7.88	8.37	35	否			37.83	40.24	50	否			363443.63	7.93	6.88	55.22	12.61	60	连续	大气
在线	2021-6-14	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.53	10	否			13.50	14.10	35	否			36.60	38.30	50	否			383000.78	8.40	6.67	55.93	12.95	60	连续	大气
在线	2021-6-14	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.61	10	否			14.80	15.95	35	否			33.65	36.15	50	否			366655.91	8.08	7.08	56.39	13.20	60	连续	大气
在线	2021-6-14	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.57	10	否			19.98	20.42	35	否			36.06	36.95	50	否			378883.75	8.34	6.39	56.37	13.12	60	连续	大气
在线	2021-6-14	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.64	10	否			20.11	20.49	35	否			41.94	42.78	50	否			381231.31	8.40	6.29	56.65	13.20	60	连续	大气
在线	2021-6-14	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.79	10	否			16.22	17.04	35	否			35.91	37.77	50	否			377288.22	8.31	6.74	56.35	13.21	60	连续	大气
在线	2021-6-14	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.85	10	否			15.08	16.02	35	否			35.48	37.64	50	否			380503.53	8.35	6.88	56.22	12.89	60	连续	大气
在线	2021-6-14	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.87	10	否			15.58	16.37	35	否			35.76	37.60	50	否			380060.19	8.36	6.73	56.24	13.08	60	连续	大气
在线	2021-6-14	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.77	10	否			14.59	15.54	35	否			35.63	37.95	50	否			370467.72	8.13	6.91	56.04	13.01	60	连续	大气
在线	2021-6-14	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.65	10	否			11.36	12.69	35	否			31.15	34.88	50	否			359879.91	7.83	7.58	55.05	12.38	60	连续	大气
在线	2021-6-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.54	10	否			9.52	10.32	35	否			28.70	31.18	50	否			346662.94	7.47	7.21	54.51	11.77	60	连续	大气
在线	2021-6-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.60	10	否			10.05	11.02	35	否			34.34	38.02	50	否			358929.31	7.72	7.37	54.40	11.63	60	连续	大气
在线	2021-6-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.62	10	否			15.21	15.66	35	否			37.14	38.30	50	否			369274.44	7.96	6.44	54.61	11.75	60	连续	大气
在线	2021-6-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.78	10	否			14.21	14.50	35	否			42.03	42.97	50	否			374131.84	8.10	6.32	55.12	12.04	60	连续	大气
在线	2021-6-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.85	10	否			11.78	12.04	35	否			41.06	42.00	50	否			366168.81	7.95	6.33	55.27	12.18	60	连续	大气
在线	2021-6-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.91	10	否			9.65	9.98	35	否			32.49	33.77	50	否			359007.13	7.79	6.53	55.26	12.17	60	连续	大气
在线	2021-6-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.38	10	否			7.87	8.70	35	否			33.02	36.86	50	否			342413.47	7.38	7.48	54.48	11.68	60	连续	大气
在线	2021-6-15	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.31	10	否			10.34	10.98	35	否			33.67	35.98	50	否			337935.38	7.24	6.92	54.03	11.30	60	连续	大气
在线	2021-6-15	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.55	10	否			8.59	9.79	35	否			33.71	38.75	50	否			338939.34	7.26	7.91	53.87	11.39	60	连续	大气
在线	2021-6-15	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.26	10	否			7.25	8.74	35	否			34.76	42.50	50	否			337443.72	7.22	8.65	53.46	11.39	60	连续	大气
在线	2021-6-15	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.13	10	否			12.73	13.93	35	否			31.02	35.08	50	否			340889.06	7.31	7.67	53.39	11.61	60	连续	大气
在线	2021-6-15	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.22	10	否			13.24	14.56	35	否			36.61	40.82	50	否			343251.69	7.39	7.52	53.76	11.79	60	连续	大气
在线	2021-6-15	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.22	10	否			17.12	18.08	35	否			32.56	34.60	50	否			347829.22	7.47	6.89	54.05	11.53	60	连续	大气
在线	2021-6-15	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.27	10	否			14.29	14.85	35	否			37.66	39.12	50	否			357673.97	7.69	6.57	54.24	11.67	60	连续	大气
在线	2021-6-15	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.44	10	否			14.83	16.03	35	否			31.80	34.41	50	否			364422.44	7.88	7.21	54.77	11.98	60	连续	大气
在线	2021-6-15	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.49	10	否			13.81	14.85	35	否			35.86	38.63	50	否			370357.28	8.00	7.06	54.80	11.96	60	连续	大气
在线	2021-6-15	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.59	10	否			17.73	19.43	35	否			36.62	40.05	50	否			388448.06	8.42	7.27	55.07	12.14	60	连续	大气
在线	2021-6-15	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.57	10	否			15.39	16.67	35	否			29.73	32.20	50	否			373678.13	8.11	7.17	55.28	12.24	60	连续	大气
在线	2021-6-15	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.56	10	否			13.07	14.33	35	否			33.19	36.33	50	否			364605.31	7.89	7.32	54.95	12.06	60	连续	大气
在线	2021-6-15	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.53	10	否			16.38	16.72	35	否			28.70	30.06	50	否			362133.06	7.83	6.61	54.86	12.01	60	连续	大气
在线	2021-6-15	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.67	10	否			11.50	12.22	35	否			37.18	39.48	50	否			385298.56	8.33	6.88	54.84	11.95	60	连续	大气
在线	2021-6-15	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.78	10	否			14.48	15.43	35	否			28.77	30.74	50	否			386861.81	8.41	6.95	55.51	12.34	60	连续	大气
在线	2021-6-15	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.78	10	否			8.29	8.91	35	否			33.42	36.06	50	否			374007.00	8.15	7.11	55.71	12.46	60	连续	大气
在线	2021-6-15	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.91	10	否			11.95	13.02	35	否			30.87	34.05	50	否			379796.69	8.26	7.31	55.50	12.32	60	连续	大气
在线	2021-6-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.89	10	否			10.59	11.66	35	否			32.22	35.60	50	否			365269.38	7.94	7.41	55.41	12.29	60	连续	大气
在线	2021-6-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.74	10	否			14.16	15.39	35	否			31.64	34.59	50	否			362217.97	7.87	7.30	55.29	12.25	60	连续	大气
在线	2021-6-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.18	10	否			18.14	19.53	35	否			36.20	38.93	50	否			383093.09	8.32	7.05	55.44	12.28	60	连续	大气
在线	2021-6-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.27	10	否			15.81	17.32	35	否			35.87	39.02	50	否			382805.63	8.34	7.19	55.70	12.43	60	连续	大气
在线	2021-6-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21																									

在线	2021-6-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.30	10	否			10.86	12.41	35	否			28.85	33.01	50	否			349400.06	7.53	7.87	54.47	11.72	60	连续	大气
在线	2021-6-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.43	10	否			12.82	14.94	35	否			31.97	37.24	50	否			358605.28	7.71	8.12	54.32	11.59	60	连续	大气
在线	2021-6-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.50	10	否			18.98	21.40	35	否			34.24	38.85	50	否			366888.72	7.90	7.83	54.38	11.69	60	连续	大气
在线	2021-6-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.56	10	否			20.53	23.31	35	否			33.53	38.03	50	否			360874.09	7.81	7.78	54.61	12.03	60	连续	大气
在线	2021-6-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.60	10	否			19.58	22.14	35	否			36.05	40.76	50	否			368271.94	7.95	7.73	54.52	11.84	60	连续	大气
在线	2021-6-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.70	10	否			13.23	15.84	35	否			33.28	39.95	50	否			355721.69	7.64	8.47	54.05	11.52	60	连续	大气
在线	2021-6-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.30	10	否			22.39	25.45	35	否			35.70	40.64	50	否			365663.13	7.80	7.82	53.49	11.07	60	连续	大气
在线	2021-6-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.35	10	否			14.54	16.98	35	否			33.12	38.66	50	否			361704.56	7.72	8.14	53.50	11.10	60	连续	大气
在线	2021-6-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.45	10	否			11.36	13.75	35	否			32.99	40.12	50	否			355315.84	7.57	8.59	53.33	10.99	60	连续	大气
在线	2021-6-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.49	10	否			13.10	15.54	35	否			36.05	42.86	50	否			361012.13	7.69	8.38	53.38	11.02	60	连续	大气
在线	2021-6-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.53	10	否			16.21	18.77	35	否			35.36	41.17	50	否			361359.72	7.71	8.06	53.49	11.06	60	连续	大气
在线	2021-6-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.56	10	否			15.93	17.87	35	否			33.22	37.59	50	否			374384.91	7.98	7.72	53.56	11.06	60	连续	大气
在线	2021-6-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.68	10	否			14.59	16.91	35	否			32.14	37.44	50	否			372690.09	7.99	8.08	53.96	11.39	60	连续	大气
在线	2021-6-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.43	10	否			18.43	21.36	35	否			35.79	41.63	50	否			363997.06	7.79	8.11	53.76	11.27	60	连续	大气
在线	2021-6-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.22	10	否			17.69	20.39	35	否			36.28	41.75	50	否			368051.25	7.86	7.99	53.63	11.18	60	连续	大气
在线	2021-6-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.23	10	否			21.86	24.78	35	否			29.21	33.29	50	否			357513.28	7.65	7.79	53.76	11.25	60	连续	大气
在线	2021-6-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.29	10	否			22.87	25.11	35	否			32.74	35.86	50	否			369381.34	7.91	7.31	53.93	11.31	60	连续	大气
在线	2021-6-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.44	10	否			20.11	22.10	35	否			37.64	41.57	50	否			367175.59	7.88	7.43	54.39	11.45	60	连续	大气
在线	2021-6-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.51	10	否			4.96	5.64	35	否			32.71	37.06	50	否			347612.47	7.48	7.75	54.34	11.59	60	连续	大气
在线	2021-6-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.59	10	否			4.08	4.70	35	否			35.64	41.06	50	否			359662.31	7.70	7.97	53.81	11.29	60	连续	大气
在线	2021-6-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.68	10	否			8.80	10.09	35	否			35.93	41.03	50	否			375991.47	8.08	7.85	54.10	11.58	60	连续	大气
在线	2021-6-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.80	10	否			10.69	12.12	35	否			34.19	38.91	50	否			378646.63	8.18	7.81	54.56	11.92	60	连续	大气
在线	2021-6-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.79	10	否			7.69	9.02	35	否			30.63	36.18	50	否			353746.75	7.64	8.24	54.51	11.87	60	连续	大气
在线	2021-6-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.70	10	否			10.50	11.78	35	否			29.52	33.57	50	否			356469.56	7.65	7.71	53.91	11.52	60	连续	大气
在线	2021-6-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.75	10	否			12.57	13.88	35	否			35.99	39.78	50	否			373194.38	7.99	7.44	53.99	11.33	60	连续	大气
在线	2021-6-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.94	10	否			9.15	10.08	35	否			40.68	44.78	50	否			385249.50	8.30	7.37	54.47	11.79	60	连续	大气
在线	2021-6-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.78	10	否			6.91	7.52	35	否			33.29	36.21	50	否			364384.50	7.83	7.22	54.42	11.57	60	连续	大气
在线	2021-6-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.29	10	否			11.18	12.16	35	否			35.98	39.23	50	否			360624.19	7.75	7.25	54.32	11.56	60	连续	大气
在线	2021-6-17	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.15	10	否			22.94	24.78	35	否			37.01	39.98	50	否			366953.50	7.87	7.15	54.14	11.48	60	连续	大气
在线	2021-6-17	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.20	10	否			17.85	18.84	35	否			34.25	36.14	50	否			362528.97	7.76	6.78	53.93	11.30	60	连续	大气
在线	2021-6-17	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.33	10	否			12.38	13.08	35	否			36.57	38.76	50	否			371854.63	7.95	6.79	53.79	11.26	60	连续	大气
在线	2021-6-17	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.37	10	否			10.28	11.29	35	否			34.06	37.48	50	否			359690.41	7.71	7.36	53.94	11.41	60	连续	大气
在线	2021-6-17	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.38	10	否			21.82	24.16	35	否			35.99	39.84	50	否			361518.13	7.72	7.44	53.59	11.15	60	连续	大气
在线	2021-6-17	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.57	10	否			18.88	21.94	35	否			30.42	35.46	50	否			363352.19	7.73	8.12	53.30	10.91	60	连续	大气
在线	2021-6-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.61	10	否			10.67	12.69	35	否			32.35	38.73	50	否			352227.31	7.47	8.37	52.95	10.73	60	连续	大气
在线	2021-6-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.54	10	否			13.88	15.71	35	否			31.17	35.36	50	否			365686.97	7.75	7.75	52.93	10.69	60	连续	大气
在线	2021-6-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.60	10	否			20.53	23.10	35	否			33.81	38.04	50	否			367271.94	7.79	7.66	53.14	10.75	60	连续	大气
在线	2021-6-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.17	10	否			21.47	23.62	35	否			35.44	39.02	50	否			368144.09	7.82	7.37	53.25	10.78	60	连续	大气
在线	2021-6-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.22	10	否			20.32	23.29	35	否			32.61	37.35	50	否			366133.00	7.77	7.91	53.09	10.74	60	连续	大气
在线	2021-6-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.17	10	否			26.13	29.01	35	否			33.98	37.64	50	否			351495.16	7.45	7.47	52.96	10.67	60	连续	大气
在线	2021-6-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.20	10	否			18.64	20.43	35	否			32.28	35.62	50	否			341604.41	7.23	7.31	52.82	10.53	60	连续	大气
在线	2021-6-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.35	10	否			6.72	7.88	35	否			36.02	42.30	50	否			343957.06	7.28	8.23	52.82	10.54	60	连续	大气
在线	2021-6-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.34	10	否			7.66	8.72	35	否			34.16	38.96	50	否			344349.38	7.30	7.83	52.95	10.72	60	连续	大气
在线	2021-6-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.45	10	否			14.08	16.21	35	否			36.84	42.41	50	否			354591.97	7.54	7.96	53.07	10.97	60	连续	大气
在线	2021-6-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.61	10	否			15.83	18.33	35	否			36.41	42.40	50	否			369430.53	7.90	8.11	53.40	11.41	60	连续	大气
在线	2021-6-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.70	10	否			15.20	17.37	35	否			35.70	41.00	50	否			367718.94	7.86	7.92	53.66	11.27	60	连续	大气
在线	2021-6-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.74	10	否			16.65	19.17	35	否			32.02	37.14	50	否			362568.09	7.79	8.02	53.96	11.59	60	连续	大气
在线	2021-6-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.62	10	否			14.82	16.09	35	否			33.42	36.42	50	否			355054.25	7.59	7.20	53.68	11.26	60	连续	大气
在线	2021-6-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.62	10	否			13.75	14.76	35	否			34.81	37.59	50	否			353588.28	7.56	7.08	53.76	11.21	60	连续	大气
在线	2021-6-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.61	10	否			14.94	16.27	35	否			33.39	37.11	50	否			339844.47	7.29	7.34	53.97	11.40	60	连续	大气
在线	2021-6-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.24	10	否			20.06	22.94	35	否			31.87	36.46	50	否			342480.53	7.31	7.90	53.29	11.14	60	连续	大气
在线	2021-6-18	17	锅炉	2#脱硫塔																										

在线	2021-6-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.75	10	否			10.71	12.15	35	否			37.67	42.81	50	否			362143.66	7.72	7.79	53.48	11.01	60	连续	大气
在线	2021-6-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.19	10	否			8.92	10.45	35	否			34.12	40.57	50	否			356394.44	7.55	8.28	52.78	10.69	60	连续	大气
在线	2021-6-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.21	10	否			10.57	12.24	35	否			34.36	40.40	50	否			358474.56	7.59	8.09	52.70	10.63	60	连续	大气
在线	2021-6-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.29	10	否			7.91	9.27	35	否			34.61	40.57	50	否			349281.47	7.40	8.19	52.84	10.62	60	连续	大气
在线	2021-6-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.37	10	否			10.55	11.71	35	否			33.99	37.85	50	否			356264.50	7.55	7.51	52.91	10.68	60	连续	大气
在线	2021-6-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.54	10	否			7.57	8.72	35	否			36.47	43.17	50	否			326657.97	6.95	8.08	53.10	10.91	60	连续	大气
在线	2021-6-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	30.34	10	是	2.03	校准	8.72	225.00	35	是	5.43	校准	27.95	746.83	50	是	13.94	校准	345283.03	7.17	9.54	52.97	8.84	60	连续	大气
在线	2021-6-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.49	10	否			23.84	25.38	35	否			45.53	48.76	50	否			364068.00	7.45	7.14	53.63	7.22	60	连续	大气
在线	2021-6-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.69	10	否			12.60	13.34	35	否			36.03	38.14	50	否			357884.25	7.70	6.87	54.23	11.64	60	连续	大气
在线	2021-6-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.27	10	否			10.29	11.34	35	否			33.59	37.38	50	否			349654.59	7.55	7.40	54.38	11.95	60	连续	大气
在线	2021-6-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.17	10	否			10.22	11.38	35	否			30.40	34.11	50	否			347999.97	7.48	7.49	54.19	11.55	60	连续	大气
在线	2021-6-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.13	10	否			15.67	15.94	35	否			36.29	37.71	50	否			348270.00	7.47	6.55	53.96	11.51	60	连续	大气
在线	2021-6-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.27	10	否			9.88	10.67	35	否			35.82	38.86	50	否			354400.03	7.62	7.05	54.10	11.64	60	连续	大气
在线	2021-6-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.49	10	否			7.39	8.75	35	否			42.02	50.00	50	否			339889.97	7.29	8.22	53.80	11.48	60	连续	大气
在线	2021-6-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.89	10	否			9.94	11.42	35	否			33.74	38.87	50	否			355660.66	7.59	7.92	53.44	11.20	60	连续	大气
在线	2021-6-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.86	10	否			11.12	13.17	35	否			36.37	42.98	50	否			376519.47	8.04	8.33	53.62	11.30	60	连续	大气
在线	2021-6-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.80	10	否			10.77	12.37	35	否			29.19	33.85	50	否			357691.00	7.70	7.90	54.18	11.72	60	连续	大气
在线	2021-6-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.91	10	否			12.45	14.70	35	否			36.74	43.43	50	否			372290.13	7.99	8.30	54.03	11.56	60	连续	大气
在线	2021-6-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.98	10	否			7.93	9.37	35	否			38.32	45.31	50	否			371894.53	8.01	8.31	54.39	11.80	60	连续	大气
在线	2021-6-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.92	10	否			6.90	7.85	35	否			36.34	41.35	50	否			367487.00	7.93	7.81	54.58	11.90	60	连续	大气
在线	2021-6-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.95	10	否			8.09	9.34	35	否			38.80	44.84	50	否			354933.72	7.66	8.02	54.54	11.88	60	连续	大气
在线	2021-6-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.98	10	否			9.82	11.77	35	否			37.64	45.52	50	否			328652.00	7.06	8.48	54.02	11.54	60	连续	大气
在线	2021-6-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.96	10	否			13.97	15.48	35	否			32.37	36.10	50	否			344044.88	7.35	7.54	53.65	11.23	60	连续	大气
在线	2021-6-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.69	10	否			13.43	14.14	35	否			34.27	36.25	50	否			339573.69	7.30	6.77	54.16	11.61	60	连续	大气
在线	2021-6-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.76	10	否			17.20	18.20	35	否			39.14	41.53	50	否			350939.44	7.58	6.84	54.56	11.87	60	连续	大气
在线	2021-6-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.27	10	否			20.35	21.90	35	否			40.43	43.43	50	否			352017.53	7.58	7.04	54.29	11.67	60	连续	大气
在线	2021-6-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.35	10	否			14.07	15.67	35	否			34.02	38.21	50	否			349211.19	7.51	7.56	54.21	11.63	60	连续	大气
在线	2021-6-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.36	10	否			12.22	13.38	35	否			32.89	36.86	50	否			351716.84	7.55	7.32	54.15	11.47	60	连续	大气
在线	2021-6-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.52	10	否			13.17	14.98	35	否			33.46	38.24	50	否			349641.50	7.50	7.69	54.09	11.48	60	连续	大气
在线	2021-6-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.60	10	否			9.61	10.69	35	否			36.95	41.58	50	否			348344.88	7.48	7.56	54.05	11.55	60	连续	大气
在线	2021-6-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	2.10	10	否			4.34	4.86	35	否			34.73	40.34	50	否			340408.94	7.31	7.85	53.67	11.60	60	连续	大气
在线	2021-6-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.81	10	否			10.91	12.14	35	否			31.83	35.49	50	否			359805.97	7.75	7.55	54.13	11.79	60	连续	大气
在线	2021-6-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.77	10	否			7.59	8.24	35	否			31.43	34.15	50	否			354765.06	7.68	7.16	54.66	12.16	60	连续	大气
在线	2021-6-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.84	10	否			6.22	6.88	35	否			34.48	38.20	50	否			354001.81	7.65	7.42	54.49	12.01	60	连续	大气
在线	2021-6-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.92	10	否			6.90	7.74	35	否			33.06	37.19	50	否			355438.50	7.65	7.65	54.10	11.74	60	连续	大气
在线	2021-6-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.80	10	否			8.60	9.24	35	否			34.50	37.10	50	否			357010.50	7.68	7.04	54.07	11.73	60	连续	大气
在线	2021-6-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.89	10	否			9.09	9.71	35	否			35.73	38.25	50	否			356310.63	7.66	6.98	54.09	11.71	60	连续	大气
在线	2021-6-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.88	10	否			9.97	10.48	35	否			33.65	37.99	50	否			340876.84	7.33	7.12	53.97	11.70	60	连续	大气
在线	2021-6-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.64	10	否			8.78	9.19	35	否			27.93	29.56	50	否			330913.28	7.08	6.69	53.57	11.39	60	连续	大气
在线	2021-6-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.86	10	否			14.86	15.46	35	否			37.13	38.63	50	否			359569.53	7.72	6.59	53.94	11.56	60	连续	大气
在线	2021-6-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.86	10	否			12.88	13.81	35	否			32.68	35.06	50	否			361296.88	7.78	7.01	54.29	11.81	60	连续	大气
在线	2021-6-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.29	10	否			10.75	11.81	35	否			33.18	36.78	50	否			355289.66	7.66	7.45	54.30	11.84	60	连续	大气
在线	2021-6-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.22	10	否			8.45	9.59	35	否			37.33	42.70	50	否			332365.28	7.15	7.80	54.05	11.71	60	连续	大气
在线	2021-6-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.27	10	否			9.03	10.31	35	否			29.30	34.21	50	否			337532.06	7.25	7.83	53.89	11.58	60	连续	大气
在线	2021-6-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.31	10	否			12.24	13.26	35	否			34.80	38.05	50	否			342274.06	7.35	7.21	53.99	11.57	60	连续	大气
在线	2021-6-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.46	10	否			6.58	7.22	35	否			34.98	38.97	50	否			342288.53	7.33	7.36	53.73	11.38	60	连续	大气
在线	2021-6-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.63	10	否			6.69	7.94	35	否			38.23	46.12	50	否			343573.16	7.33	8.49	53.42	11.16	60	连续	大气
在线	2021-6-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.81	10	否			6.66	7.89	35	否			34.83	41.35	50	否			351049.34	7.44	8.35	52.78	10.72	60	连续	大气
在线	2021-6-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.81	10	否			7.96	9.48	35	否			36.45	43.74	50	否			350447.84	7.44	8.41	52.89	10.78	60	连续	大气
在线	2021-6-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.81	10	否			8.65	10.02	35	否			35.25	41.00	50	否			352127.75	7.48	8.05	52.94	10.82	60	连续	大气
在线	2021-6-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.91	10	否			5.99	7.02	35	否			39.72	46.83	50	否			349275.38	7.43	8.23	53.16	10.97	60	连续	大气
在线	2021-6-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68																									

在线	2021-6-21	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.02	10	否			8.36	8.94	35	否			28.41	30.91	50	否			336654.22	7.26	7.07	54.37	11.82	60	连续	大气
在线	2021-6-21	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.19	10	否			15.11	15.81	35	否			38.68	40.44	50	否			343672.50	7.40	6.66	54.41	11.78	60	连续	大气
在线	2021-6-21	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.27	10	否			15.60	16.08	35	否			38.91	40.43	50	否			350065.16	7.57	6.54	54.82	12.00	60	连续	大气
在线	2021-6-21	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.42	10	否			7.08	8.15	35	否			32.09	37.14	50	否			333739.28	7.20	7.98	54.48	11.84	60	连续	大气
在线	2021-6-21	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.32	10	否			8.43	8.89	35	否			33.60	35.79	50	否			340037.94	7.30	6.88	54.06	11.49	60	连续	大气
在线	2021-6-21	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.40	10	否			11.88	12.71	35	否			32.85	35.43	50	否			336996.50	7.24	7.06	54.16	11.56	60	连续	大气
在线	2021-6-21	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.44	10	否			10.00	10.43	35	否			37.20	38.69	50	否			338135.13	7.26	6.57	54.13	11.50	60	连续	大气
在线	2021-6-21	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.67	10	否			8.07	8.87	35	否			36.35	40.22	50	否			337299.44	7.24	7.41	54.05	11.50	60	连续	大气
在线	2021-6-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.66	10	否			8.30	9.35	35	否			29.67	34.31	50	否			319782.91	6.84	7.90	53.55	11.25	60	连续	大气
在线	2021-6-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.64	10	否			6.76	7.42	35	否			30.77	33.76	50	否			338385.09	7.22	7.39	53.41	11.09	60	连续	大气
在线	2021-6-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.91	10	否			5.98	6.82	35	否			34.78	39.64	50	否			343705.53	7.36	7.84	53.78	11.33	60	连续	大气
在线	2021-6-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.84	10	否			8.00	9.16	35	否			33.28	38.11	50	否			345596.84	7.41	7.90	53.96	11.46	60	连续	大气
在线	2021-6-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.19	10	否			8.45	9.52	35	否			34.77	39.26	50	否			345049.69	7.40	7.70	53.93	11.42	60	连续	大气
在线	2021-6-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.21	10	否			12.28	13.96	35	否			37.14	42.18	50	否			345642.59	7.40	7.79	53.87	11.37	60	连续	大气
在线	2021-6-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.19	10	否			10.52	11.59	35	否			24.49	27.53	50	否			326174.47	6.99	7.58	54.12	11.36	60	连续	大气
在线	2021-6-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.28	10	否			10.73	12.11	35	否			29.77	33.98	50	否			324758.84	6.96	7.74	53.95	11.40	60	连续	大气
在线	2021-6-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.41	10	否			6.55	7.72	35	否			32.30	38.85	50	否			308700.22	6.59	8.45	53.35	11.12	60	连续	大气
在线	2021-6-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.47	10	否			5.37	6.24	35	否			30.62	35.80	50	否			323812.56	6.91	8.15	53.31	11.21	60	连续	大气
在线	2021-6-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.65	10	否			9.52	10.94	35	否			35.28	43.03	50	否			308703.88	6.63	8.19	53.59	11.68	60	连续	大气
在线	2021-6-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.81	10	否			18.14	19.73	35	否			22.46	24.40	50	否			327862.19	7.04	7.20	53.88	11.56	60	连续	大气
在线	2021-6-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.68	10	否			11.05	12.16	35	否			32.12	35.33	50	否			335303.59	7.20	7.35	53.98	11.63	60	连续	大气
在线	2021-6-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.64	10	否			10.69	11.43	35	否			30.37	32.47	50	否			335952.59	7.22	6.97	53.99	11.59	60	连续	大气
在线	2021-6-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.40	10	否			9.43	10.31	35	否			32.08	35.14	50	否			336217.09	7.20	7.30	53.95	11.41	60	连续	大气
在线	2021-6-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.22	10	否			11.68	12.36	35	否			31.19	33.01	50	否			333717.50	7.17	6.82	54.14	11.62	60	连续	大气
在线	2021-6-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.31	10	否			11.08	11.98	35	否			36.80	40.67	50	否			345713.72	7.41	7.31	53.79	11.44	60	连续	大气
在线	2021-6-22	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.31	10	否			15.81	17.34	35	否			30.43	33.61	50	否			354742.16	7.63	7.37	54.28	11.66	60	连续	大气
在线	2021-6-22	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.32	10	否			14.06	15.22	35	否			33.01	35.85	50	否			349268.63	7.52	7.20	54.32	11.74	60	连续	大气
在线	2021-6-22	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.43	10	否			13.83	14.64	35	否			36.47	39.39	50	否			354751.06	7.65	7.02	54.47	11.90	60	连续	大气
在线	2021-6-22	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.74	10	否			13.83	14.99	35	否			28.31	32.64	50	否			350266.88	7.53	7.62	54.10	11.63	60	连续	大气
在线	2021-6-22	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.67	10	否			16.12	17.57	35	否			26.07	28.54	50	否			354643.22	7.61	7.22	54.03	11.57	60	连续	大气
在线	2021-6-22	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.42	10	否			20.13	21.40	35	否			32.04	34.11	50	否			352024.69	7.54	6.93	53.84	11.37	60	连续	大气
在线	2021-6-22	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.50	10	否			21.20	23.45	35	否			28.58	31.71	50	否			349554.50	7.50	7.47	53.89	11.50	60	连续	大气
在线	2021-6-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.50	10	否			17.82	19.75	35	否			26.70	29.80	50	否			333311.19	7.13	7.49	53.57	11.31	60	连续	大气
在线	2021-6-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.45	10	否			24.06	25.36	35	否			27.45	28.95	50	否			340539.59	7.29	6.79	53.63	11.32	60	连续	大气
在线	2021-6-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.56	10	否			20.77	22.18	35	否			32.64	34.87	50	否			348072.56	7.43	6.96	53.51	11.15	60	连续	大气
在线	2021-6-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.56	10	否			17.49	18.87	35	否			32.69	35.33	50	否			345957.94	7.38	7.11	53.46	11.16	60	连续	大气
在线	2021-6-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.28	10	否			16.57	18.34	35	否			35.29	39.09	50	否			346257.13	7.39	7.44	53.52	11.17	60	连续	大气
在线	2021-6-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.23	10	否			16.74	18.16	35	否			28.87	31.41	50	否			336101.56	7.17	7.18	53.37	11.08	60	连续	大气
在线	2021-6-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.29	10	否			15.74	16.98	35	否			28.34	30.65	50	否			331173.06	7.05	7.10	53.33	10.95	60	连续	大气
在线	2021-6-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.36	10	否			18.28	19.54	35	否			32.80	35.07	50	否			342028.22	7.30	6.97	53.54	11.15	60	连续	大气
在线	2021-6-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.45	10	否			15.58	17.32	35	否			29.10	32.57	50	否			330103.94	7.08	7.53	54.00	11.48	60	连续	大气
在线	2021-6-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.48	10	否			17.24	18.65	35	否			28.90	31.24	50	否			345506.31	7.43	7.16	53.97	11.68	60	连续	大气
在线	2021-6-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.56	10	否			17.55	19.63	35	否			36.45	40.73	50	否			352651.44	7.61	7.59	54.13	11.96	60	连续	大气
在线	2021-6-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.37	10	否			9.48	10.87	35	否			33.20	38.13	50	否			345163.31	7.44	7.92	54.16	11.90	60	连续	大气
在线	2021-6-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.31	10	否			14.64	15.97	35	否			38.47	42.23	50	否			342290.91	7.40	7.34	54.30	12.05	60	连续	大气
在线	2021-6-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.48	10	否			15.16	16.44	35	否			32.28	35.57	50	否			348629.47	7.55	7.32	54.38	12.21	60	连续	大气
在线	2021-6-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.51	10	否			16.47	17.50	35	否			30.55	32.44	50	否			353567.91	7.66	6.88	54.76	12.15	60	连续	大气
在线	2021-6-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.42	10	否			21.13	21.71	35	否			37.57	38.62	50	否			357394.09	7.72	6.41	54.66	11.97	60	连续	大气
在线	2021-6-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.61	10	否			17.77	18.73	35	否			31.70	33.54	50	否			358817.03	7.76	6.78	54.80	12.03	60	连续	大气
在线	2021-6-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.61	10	否			13.66	14.98	35	否			32.32	35.69	50	否			341989.22	7.40	7.33	54.81	12.05	60	连续	大气
在线	2021-6-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.56	10	否			16.14	17.27	35	否			31.66	34.10	50	否			355034.66	7.65	7.02	54.29	11.79	60	连续	大气
在线	2021-6-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.6																									

在线	2021-6-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.83	10	否			16.22	17.55	35	否			32.58	35.37	50	否			342152.41	7.36	7.15	54.26	11.59	60	连续	大气
在线	2021-6-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.81	10	否			14.48	16.05	35	否			35.21	39.13	50	否			335479.69	7.19	7.48	53.92	11.33	60	连续	大气
在线	2021-6-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.93	10	否			16.76	18.22	35	否			36.04	39.29	50	否			336794.38	7.19	7.24	53.72	11.12	60	连续	大气
在线	2021-6-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.31	10	否			14.09	16.05	35	否			33.98	40.37	50	否			326501.44	6.99	7.84	53.68	11.33	60	连续	大气
在线	2021-6-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.27	10	否			16.23	18.86	35	否			33.97	39.50	50	否			354984.59	7.58	8.08	53.48	11.20	60	连续	大气
在线	2021-6-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.42	10	否			15.56	18.44	35	否			36.04	42.70	50	否			370205.66	7.95	8.34	54.11	11.66	60	连续	大气
在线	2021-6-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.52	10	否			19.51	22.02	35	否			36.29	41.01	50	否			371418.78	8.02	7.73	54.56	11.94	60	连续	大气
在线	2021-6-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	2.67	10	否			16.18	18.78	35	否			38.52	44.80	50	否			372561.22	8.04	8.10	54.68	11.95	60	连续	大气
在线	2021-6-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.51	10	否			16.50	18.47	35	否			34.26	38.47	50	否			354879.81	7.66	7.62	54.56	11.95	60	连续	大气
在线	2021-6-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.65	10	否			15.83	18.44	35	否			32.55	37.95	50	否			359253.50	7.74	8.12	54.34	11.81	60	连续	大气
在线	2021-6-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	19.09	10	是	0.91	校准	23.29	171.63	35	是	3.90	校准	38.11	319.24	50	是	5.38	校准	375608.06	7.58	8.90	53.92	6.00	60	连续	大气
在线	2021-6-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.62	10	否			20.70	23.59	35	否			37.31	42.82	50	否			354041.63	7.60	7.89	53.81	11.65	60	连续	大气
在线	2021-6-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.42	10	否			21.64	22.93	35	否			41.08	43.61	50	否			354291.41	7.63	6.88	54.06	11.78	60	连续	大气
在线	2021-6-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.36	10	否			20.34	21.33	35	否			35.32	37.08	50	否			360650.53	7.77	6.71	54.44	11.77	60	连续	大气
在线	2021-6-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.17	10	否			22.02	23.13	35	否			37.99	39.89	50	否			360025.84	7.76	6.72	54.48	11.76	60	连续	大气
在线	2021-6-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.48	10	否			22.65	23.69	35	否			40.47	42.33	50	否			361156.13	7.76	6.66	54.33	11.60	60	连续	大气
在线	2021-6-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.69	10	否			19.42	20.50	35	否			38.49	40.82	50	否			353519.38	7.61	6.83	54.43	11.66	60	连续	大气
在线	2021-6-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.83	10	否			12.91	13.84	35	否			34.85	37.39	50	否			346137.47	7.44	7.02	54.25	11.59	60	连续	大气
在线	2021-6-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	2.02	10	否			11.55	13.26	35	否			33.08	37.93	50	否			351737.03	7.51	7.92	53.65	11.22	60	连续	大气
在线	2021-6-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	2.03	10	否			11.79	13.53	35	否			33.54	38.57	50	否			345465.38	7.36	7.95	53.40	11.02	60	连续	大气
在线	2021-6-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	2.01	10	否			14.63	16.21	35	否			32.34	35.81	50	否			356425.69	7.61	7.46	53.60	11.14	60	连续	大气
在线	2021-6-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.96	10	否			17.59	19.06	35	否			31.25	33.95	50	否			357758.16	7.65	7.20	53.77	11.24	60	连续	大气
在线	2021-6-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.19	10	否			16.09	18.34	35	否			33.48	38.16	50	否			354566.47	7.59	7.86	53.89	11.34	60	连续	大气
在线	2021-6-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	2.21	10	否			14.90	17.25	35	否			32.44	37.75	50	否			345255.72	7.37	8.05	53.61	11.10	60	连续	大气
在线	2021-6-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.20	10	否			16.86	19.67	35	否			32.27	37.81	50	否			344026.78	7.30	8.17	53.15	10.75	60	连续	大气
在线	2021-6-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	2.08	10	否			15.88	19.02	35	否			32.56	39.00	50	否			339610.94	7.15	8.43	52.17	10.32	60	连续	大气
在线	2021-6-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.18	10	否			14.09	16.60	35	否			32.99	39.21	50	否			345004.09	7.23	8.31	51.80	9.98	60	连续	大气
在线	2021-6-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.13	10	否			18.03	20.54	35	否			30.82	36.33	50	否			331726.75	7.02	8.02	52.50	10.61	60	连续	大气
在线	2021-6-25	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	2.24	10	否			14.94	17.68	35	否			32.91	39.03	50	否			344863.88	7.29	8.34	52.72	10.54	60	连续	大气
在线	2021-6-25	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.24	10	否			16.03	18.82	35	否			34.23	40.18	50	否			342440.28	7.26	8.22	52.91	10.69	60	连续	大气
在线	2021-6-25	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.72	10	否			16.61	19.76	35	否			33.89	40.33	50	否			372880.63	7.92	8.39	53.15	10.88	60	连续	大气
在线	2021-6-25	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	2.68	10	否			13.57	15.79	35	否			36.62	42.63	50	否			360499.97	7.72	8.12	53.80	11.38	60	连续	大气
在线	2021-6-25	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.60	10	否			15.37	17.46	35	否			39.58	44.96	50	否			356646.88	7.67	7.79	54.14	11.66	60	连续	大气
在线	2021-6-25	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.57	10	否			16.67	18.70	35	否			38.69	43.45	50	否			358800.44	7.73	7.64	54.36	11.75	60	连续	大气
在线	2021-6-25	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.66	10	否			16.97	18.98	35	否			40.38	45.17	50	否			359807.91	7.74	7.60	54.23	11.69	60	连续	大气
在线	2021-6-25	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.52	10	否			16.14	18.16	35	否			31.31	35.38	50	否			337806.69	7.28	7.68	54.35	11.76	60	连续	大气
在线	2021-6-25	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.54	10	否			18.74	20.65	35	否			36.44	40.38	50	否			344583.00	7.37	7.47	53.75	11.37	60	连续	大气
在线	2021-6-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.43	10	否			20.73	22.37	35	否			36.11	38.99	50	否			353718.66	7.57	7.12	53.77	11.40	60	连续	大气
在线	2021-6-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.60	10	否			23.32	24.77	35	否			36.60	38.88	50	否			360162.66	7.75	6.88	54.37	11.74	60	连续	大气
在线	2021-6-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.77	10	否			22.23	24.14	35	否			37.62	40.82	50	否			362636.22	7.83	7.16	54.62	11.92	60	连续	大气
在线	2021-6-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.91	10	否			21.88	24.59	35	否			37.08	41.64	50	否			367942.09	7.91	7.65	54.33	11.67	60	连续	大气
在线	2021-6-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.86	10	否			21.00	23.37	35	否			36.22	40.31	50	否			349195.47	7.49	7.51	54.12	11.49	60	连续	大气
在线	2021-6-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.93	10	否			22.42	24.64	35	否			36.23	39.82	50	否			349476.59	7.50	7.35	54.07	11.47	60	连续	大气
在线	2021-6-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.03	10	否			18.06	20.77	35	否			34.81	40.05	50	否			345883.31	7.42	7.94	53.99	11.42	60	连续	大气
在线	2021-6-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.89	10	否			16.74	18.21	35	否			34.76	37.83	50	否			350992.34	7.51	7.22	53.79	11.29	60	连续	大气
在线	2021-6-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.95	10	否			14.91	17.07	35	否			36.89	42.46	50	否			352764.28	7.54	7.93	53.72	11.22	60	连续	大气
在线	2021-6-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.09	10	否			16.79	19.19	35	否			34.10	39.24	50	否			355832.72	7.61	7.90	53.77	11.28	60	连续	大气
在线	2021-6-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.15	10	否			17.07	20.57	35	否			35.90	43.26	50	否			353355.00	7.54	8.55	53.50	11.08	60	连续	大气
在线	2021-6-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	2.04	10	否			18.87	22.72	35	否			35.53	43.31	50	否			346979.03	7.39	8.61	53.28	10.97	60	连续	大气
在线	2021-6-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	2.23	10	否			11.79	14.03	35	否			34.17	40.83	50	否			341619.09	7.27	8.40	53.36	10.95	60	连续	大气
在线	2021-6-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	2.59	10	否			12.48	14.26	35	否			31.29	36.76	50	否			333707.25	7.12	7.94	53.48	11.10	60	连续	大气
在线																														

在线	2021-6-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.25	10	否			5.74	6.55	35	否			41.89	48.03	50	否			348313.22	7.45	7.85	53.52	11.37	60	连续	大气
在线	2021-6-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.10	10	否			8.41	9.09	35	否			33.39	36.32	50	否			354304.19	7.63	7.07	54.18	11.80	60	连续	大气
在线	2021-6-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.42	10	否			10.34	11.88	35	否			38.87	44.67	50	否			359523.69	7.76	7.94	54.49	11.94	60	连续	大气
在线	2021-6-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.39	10	否			9.79	10.94	35	否			39.80	44.42	50	否			367629.84	7.97	7.56	54.92	12.22	60	连续	大气
在线	2021-6-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.41	10	否			7.31	8.44	35	否			38.12	44.08	50	否			366623.72	7.96	8.02	55.07	12.30	60	连续	大气
在线	2021-6-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.38	10	否			4.96	5.93	35	否			39.70	47.72	50	否			338619.66	7.31	8.47	54.45	11.97	60	连续	大气
在线	2021-6-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.40	10	否			4.52	5.24	35	否			37.78	44.16	50	否			320426.72	6.88	8.05	53.75	11.54	60	连续	大气
在线	2021-6-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.27	10	否			4.88	5.47	35	否			35.49	39.77	50	否			326457.63	6.98	7.62	53.40	11.32	60	连续	大气
在线	2021-6-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.27	10	否			9.55	10.82	35	否			36.26	41.35	50	否			330529.25	7.07	7.81	53.42	11.32	60	连续	大气
在线	2021-6-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.29	10	否			14.25	16.25	35	否			34.26	39.26	50	否			321338.88	6.87	7.87	53.37	11.27	60	连续	大气
在线	2021-6-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.04	10	否			19.72	21.82	35	否			35.41	39.41	50	否			332972.78	7.09	7.46	53.06	11.02	60	连续	大气
在线	2021-6-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.03	10	否			15.80	17.56	35	否			36.69	40.90	50	否			330401.56	7.03	7.53	53.07	11.03	60	连续	大气
在线	2021-6-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.12	10	否			17.51	19.90	35	否			38.00	43.91	50	否			333694.44	7.10	7.92	53.25	10.98	60	连续	大气
在线	2021-6-27	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.22	10	否			14.89	17.11	35	否			33.64	38.84	50	否			328549.50	7.00	7.96	53.26	11.07	60	连续	大气
在线	2021-6-27	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.61	10	否			10.83	12.49	35	否			36.86	42.40	50	否			305309.84	6.52	7.95	53.18	11.28	60	连续	大气
在线	2021-6-27	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.76	10	否			3.11	3.64	35	否			30.16	34.96	50	否			313424.97	6.69	7.99	53.11	11.19	60	连续	大气
在线	2021-6-27	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.48	10	否			9.83	10.88	35	否			34.19	38.38	50	否			322019.69	6.92	7.59	53.61	11.67	60	连续	大气
在线	2021-6-27	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.55	10	否			16.56	17.81	35	否			36.81	39.79	50	否			335829.50	7.25	7.09	54.36	12.01	60	连续	大气
在线	2021-6-27	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.69	10	否			14.40	16.29	35	否			31.79	35.95	50	否			349236.72	7.52	7.75	54.14	11.89	60	连续	大气
在线	2021-6-27	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.65	10	否			14.15	15.42	35	否			30.45	33.25	50	否			343004.81	7.39	7.25	54.04	11.94	60	连续	大气
在线	2021-6-27	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.66	10	否			15.44	16.77	35	否			26.56	29.28	50	否			329207.94	7.10	7.19	54.13	11.95	60	连续	大气
在线	2021-6-27	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.65	10	否			16.91	18.81	35	否			32.29	35.93	50	否			332492.31	7.13	7.52	53.59	11.61	60	连续	大气
在线	2021-6-27	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.73	10	否			17.77	20.12	35	否			35.02	39.72	50	否			339432.97	7.24	7.75	53.18	11.28	60	连续	大气
在线	2021-6-27	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.94	10	否			9.52	11.21	35	否			32.45	38.24	50	否			347475.34	7.44	8.26	53.53	11.45	60	连续	大气
在线	2021-6-27	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.93	10	否			7.94	9.20	35	否			28.40	33.09	50	否			337514.97	7.27	8.04	54.03	11.80	60	连续	大气
在线	2021-6-27	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.11	10	否			8.53	10.04	35	否			31.58	37.28	50	否			344410.50	7.40	8.30	53.86	11.69	60	连续	大气
在线	2021-6-27	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	2.09	10	否			11.57	13.17	35	否			37.32	42.48	50	否			349071.31	7.51	7.82	54.07	11.81	60	连续	大气
在线	2021-6-27	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	2.22	10	否			12.53	14.59	35	否			33.69	39.20	50	否			354590.00	7.64	8.13	54.15	11.86	60	连续	大气
在线	2021-6-27	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.13	10	否			9.49	11.50	35	否			31.92	38.94	50	否			328307.28	7.05	8.62	53.72	11.58	60	连续	大气
在线	2021-6-27	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	2.04	10	否			9.82	11.71	35	否			28.16	33.61	50	否			327059.94	6.97	8.43	53.05	11.11	60	连续	大气
在线	2021-6-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.97	10	否			9.93	11.62	35	否			27.59	32.55	50	否			330610.22	7.02	8.21	52.75	10.90	60	连续	大气
在线	2021-6-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.91	10	否			12.85	14.67	35	否			24.48	28.10	50	否			320201.19	6.82	7.92	53.00	11.07	60	连续	大气
在线	2021-6-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.79	10	否			21.50	22.97	35	否			22.54	24.36	50	否			322011.94	6.88	7.10	53.32	11.24	60	连续	大气
在线	2021-6-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.87	10	否			20.43	21.84	35	否			23.70	25.37	50	否			329523.91	7.05	6.99	53.61	11.34	60	连续	大气
在线	2021-6-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	1.93	10	否			15.85	17.40	35	否			23.00	25.30	50	否			327443.63	7.01	7.36	53.57	11.37	60	连续	大气
在线	2021-6-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.39	10	否			17.01	17.96	35	否			21.33	22.56	50	否			322126.03	6.89	6.82	53.51	11.31	60	连续	大气
在线	2021-6-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.04	10	否			21.68	23.06	35	否			20.80	22.17	50	否			314752.66	6.72	6.91	53.51	11.12	60	连续	大气
在线	2021-6-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.13	10	否			19.33	21.08	35	否			19.87	21.68	50	否			312657.56	6.67	7.25	53.27	11.08	60	连续	大气
在线	2021-6-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.15	10	否			21.77	23.46	35	否			19.66	21.23	50	否			313100.81	6.70	7.10	53.28	11.35	60	连续	大气
在线	2021-6-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.20	10	否			22.67	25.06	35	否			20.32	22.50	50	否			314415.06	6.73	7.42	53.49	11.43	60	连续	大气
在线	2021-6-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.27	10	否			21.67	23.29	35	否			22.69	24.56	50	否			324815.19	6.99	7.12	53.77	11.84	60	连续	大气
在线	2021-6-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.52	10	否			10.58	11.76	35	否			28.24	31.38	50	否			336608.53	7.23	7.48	53.68	11.75	60	连续	大气
在线	2021-6-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.56	10	否			16.40	16.94	35	否			32.58	33.81	50	否			340949.00	7.33	6.58	53.95	11.74	60	连续	大气
在线	2021-6-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.65	10	否			13.72	14.13	35	否			38.77	40.15	50	否			342446.53	7.41	6.48	54.36	12.14	60	连续	大气
在线	2021-6-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.77	10	否			3.48	3.66	35	否			28.99	30.49	50	否			342720.34	7.39	6.71	54.01	11.91	60	连续	大气
在线	2021-6-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.96	10	否			3.80	4.06	35	否			32.21	34.45	50	否			368918.72	7.95	7.00	54.24	11.91	60	连续	大气
在线	2021-6-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.81	10	否			7.76	7.81	35	否			36.77	36.83	50	否			358308.81	7.79	6.05	54.97	12.42	60	连续	大气
在线	2021-6-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.87	10	否			13.18	14.04	35	否			31.83	34.30	50	否			353964.66	7.70	6.98	55.13	12.52	60	连续	大气
在线	2021-6-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.36	10	否			17.45	18.80	35	否			32.34	35.13	50	否			338704.22	7.34	7.16	54.77	12.13	60	连续	大气
在线	2021-6-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.36	10	否			22.11	23.49	35	否			35.47	37.67	50	否			343612.59	7.42	6.87	54.48	11.96	60	连续	大气
在线	2021-6-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.45	10	否			21.58	23.19	35	否			35.87	38.68	50	否			341614.00	7.37	7.05	54.31	11.89	60	连续	大气
在线	2021-6-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46																									

在线	2021-6-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	2.21	10	否			17.45	20.02	35	否			29.12	33.40	50	否			329084.38	7.08	7.94	53.91	11.67	60	连续	大气
在线	2021-6-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	2.15	10	否			17.07	19.86	35	否			25.16	29.40	50	否			313417.81	6.72	8.13	53.49	11.49	60	连续	大气
在线	2021-6-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.05	10	否			22.23	24.88	35	否			27.25	30.79	50	否			313005.41	6.73	7.67	53.44	11.77	60	连续	大气
在线	2021-6-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.21	10	否			16.80	19.73	35	否			28.97	34.33	50	否			318178.34	6.83	8.33	53.30	11.71	60	连续	大气
在线	2021-6-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	2.22	10	否			18.60	21.22	35	否			33.76	38.86	50	否			328042.06	7.05	7.94	53.63	11.74	60	连续	大气
在线	2021-6-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.24	10	否			19.04	21.41	35	否			29.15	33.24	50	否			326953.75	7.02	7.80	53.61	11.69	60	连续	大气
在线	2021-6-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	2.21	10	否			17.41	18.41	35	否			27.92	29.95	50	否			346587.03	7.43	6.99	53.61	11.57	60	连续	大气
在线	2021-6-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.18	10	否			11.38	12.28	35	否			29.99	32.20	50	否			343707.94	7.37	7.02	53.70	11.57	60	连续	大气
在线	2021-6-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.17	10	否			13.44	14.76	35	否			33.93	37.37	50	否			324624.81	6.95	7.39	53.44	11.46	60	连续	大气
在线	2021-6-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.10	10	否			6.26	7.09	35	否			27.81	31.99	50	否			304156.50	6.47	7.87	52.70	11.00	60	连续	大气
在线	2021-6-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.63	10	否			12.07	12.54	35	否			32.57	34.06	50	否			320368.78	6.78	6.58	52.43	10.74	60	连续	大气
在线	2021-6-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.19	10	否			19.41	20.45	35	否			34.87	36.85	50	否			340200.94	7.24	6.88	53.05	11.07	60	连续	大气
在线	2021-6-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.28	10	否			19.42	20.11	35	否			34.72	36.29	50	否			346401.81	7.38	6.72	53.34	11.07	60	连续	大气
在线	2021-6-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.38	10	否			16.38	17.19	35	否			38.78	40.89	50	否			360316.84	7.67	6.74	53.53	11.00	60	连续	大气
在线	2021-6-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.50	10	否			18.27	18.82	35	否			33.25	34.28	50	否			371683.75	7.97	6.43	54.32	11.49	60	连续	大气
在线	2021-6-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.56	10	否			18.40	18.72	35	否			35.56	36.28	50	否			368769.75	7.95	6.26	54.69	11.84	60	连续	大气
在线	2021-6-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.62	10	否			22.26	22.88	35	否			41.82	42.99	50	否			367362.72	7.94	6.41	54.73	11.99	60	连续	大气
在线	2021-6-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.66	10	否			17.72	19.09	35	否			37.74	40.57	50	否			356309.28	7.69	7.08	54.53	11.92	60	连续	大气
在线	2021-6-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.70	10	否			18.85	19.94	35	否			39.77	42.10	50	否			367911.94	7.94	6.82	54.52	11.93	60	连续	大气
在线	2021-6-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.87	10	否			14.26	15.34	35	否			36.78	39.67	50	否			360883.25	7.78	7.06	54.46	11.86	60	连续	大气
在线	2021-6-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	1.93	10	否			11.73	12.82	35	否			40.19	43.93	50	否			356914.56	7.68	7.27	54.21	11.66	60	连续	大气
在线	2021-6-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.95	10	否			10.88	12.40	35	否			36.39	41.69	50	否			346761.84	7.42	7.84	53.66	11.35	60	连续	大气
在线	2021-6-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	2.16	10	否			12.64	15.05	35	否			37.20	44.18	50	否			365404.72	7.78	8.40	53.20	11.02	60	连续	大气
在线	2021-6-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.13	10	否			17.95	20.77	35	否			29.69	34.87	50	否			355227.88	7.58	8.12	53.45	11.21	60	连续	大气
在线	2021-6-30	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.12	10	否			12.52	14.89	35	否			34.10	40.61	50	否			349676.78	7.44	8.40	53.16	10.96	60	连续	大气
在线	2021-6-30	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.98	10	否			16.06	18.33	35	否			29.34	34.53	50	否			328449.59	6.99	7.99	53.27	10.94	60	连续	大气
在线	2021-6-30	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.88	10	否			16.36	17.61	35	否			21.86	24.31	50	否			326941.31	6.99	7.35	53.40	11.30	60	连续	大气
在线	2021-6-30	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.97	10	否			19.92	21.82	35	否			29.14	32.18	50	否			341112.84	7.30	7.38	53.44	11.43	60	连续	大气
在线	2021-6-30	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.05	10	否			24.15	26.22	35	否			37.82	41.17	50	否			346157.34	7.42	7.24	53.75	11.57	60	连续	大气
在线	2021-6-30	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.11	10	否			19.62	21.96	35	否			32.03	36.31	50	否			336999.88	7.20	7.73	53.36	11.27	60	连续	大气
在线	2021-6-30	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.00	10	否			18.97	20.97	35	否			28.46	32.10	50	否			333999.22	7.09	7.51	52.81	10.91	60	连续	大气
在线	2021-6-30	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.33	10	否			19.27	20.48	35	否			37.96	40.51	50	否			349905.88	7.41	6.95	52.72	10.77	60	连续	大气
在线	2021-6-30	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.53	10	否			8.93	10.18	35	否			33.89	39.60	50	否			348940.63	7.39	7.84	52.70	10.76	60	连续	大气
在线	2021-6-30	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.48	10	否			9.43	10.26	35	否			27.49	30.00	50	否			343580.75	7.28	7.20	52.71	10.73	60	连续	大气
在线	2021-6-30	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.40	10	否			17.69	19.04	35	否			32.83	36.05	50	否			338383.69	7.16	7.23	52.48	10.65	60	连续	大气
在线	2021-6-30	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.46	10	否			16.25	17.48	35	否			33.56	35.99	50	否			356373.28	7.54	7.06	52.75	10.70	60	连续	大气
在线	2021-6-30	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.71	10	否			13.48	15.49	35	否			33.50	38.89	50	否			338498.06	7.17	8.07	52.57	10.79	60	连续	大气
在线	2021-6-30	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.75	10	否			13.76	15.15	35	否			32.67	36.32	50	否			354380.00	7.50	7.44	52.57	10.71	60	连续	大气
在线	2021-6-30	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.78	10	否			11.70	12.80	35	否			29.43	32.32	50	否			355011.66	7.58	7.27	53.46	11.22	60	连续	大气
在线	2021-6-30	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.81	10	否			17.10	18.79	35	否			31.68	35.01	50	否			355780.59	7.64	7.41	53.99	11.58	60	连续	大气
在线	2021-6-30	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.14	10	否			15.53	17.86	35	否			34.86	40.19	50	否			353944.63	7.60	7.96	54.01	11.58	60	连续	大气